



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

**ОБОРУДОВАНИЕ  
ТЕПЛООБМЕННОЕ ТЭС**

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

**ГОСТ 4.429-86**

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва



117-95  
21



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ  
ТЕПЛООБМЕННОЕ ТЭС

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.429—86

Издание официальное

МОСКВА — 1986

**РАЗРАБОТАН Министерством энергетического машиностроения  
ИСПОЛНИТЕЛИ**

**Д. Д. Дорофеев**, канд. техн. наук, руководитель темы; **С. Н. Трифонова**;  
**Е. К. Голубев**, канд. техн. наук; **В. А. Берсенева**

**ВНЕСЕН Министерством энергетического машиностроения**

Зам. министра **С. Ф. Часнык**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1986 г. № 778

Система показателей качества продукции  
**ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕННОЕ ТЭС**  
 Номенклатура показателей

Product-quality index system. Heat-exchanging  
 equipment of thermal power stations.  
 Index nomenclature

**ГОСТ**  
**4.429-86**

ОКП 31 1350

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта  
 1986 г. № 778 срок введения установлен

с 01.01.87

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества теплообменного оборудования тепловых электростанций (ТЭС), отопительных, отопительно-производственных, производственных котельных и тепловых сетей, включаемых в технические задания на научно-исследовательские работы по определению перспектив развития этой продукции (ТЗ на НИР), государственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, технические задания на опытно-конструкторские работы (ТЗ на ОКР), технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ).

Стандарт распространяется на укрупненную группу однородной продукции «теплообменное оборудование ТЭС», включающую следующие группы однородной продукции.

Оборудование теплообменное (цикл нагревания) — код ОКП 31 1350:

подогреватели низкого давления (вертикальные и горизонтальные поверхностного типа, смешивающего типа) — код ОКП 31 1351 (31 1351 1000, 31 1351 2000, 31 1351 4000);

подогреватели высокого давления — код ОКП 31 1352;

подогреватели высоковязкого мазута энергетические — код ОКП 31 1354;

подогреватели сетевой воды (сетевые, пароводяные и водоводяные тепловых сетей, пластинчатые) — код ОКП 31 1356 (31 1356 1100, 31 1356 2000, 31 1356 5000);

испарители для электростанций (поверхностного типа) — код ОКП 31 1358.

Оборудование теплообменное (цикл охлаждения) — код ОКП 31 1360:

охладители конденсата выносные и охладители пара — код ОКП 31 1361 2000 и 31 1361 4000.

Оборудование вспомогательное турбинное — код ОКП 31 1370: деаэраторы термические вакуумные, атмосферные, повышенного давления — код ОКП 31 1371 1100, 31 1371 1200, 31 1371 1300; колонки деаэрационные — код ОКП 31 1371 2000;

баки деаэрационные — код ОКП 31 1371 3000;

конденсаторы вторичного пара испарителей — код ОКП 31 1374:

маслоохладители — код ОКП 31 1378 0000.

### 1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризующие ими свойства теплообменного оборудования ТЭС приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Обозначение показателя	Наименование характеризующего свойства
<b>1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ</b>		
1.1. Показатели функциональные:		
1.1.1. Номинальная производительность деаэратора (ГОСТ 16860-77), т/ч	$G_d$	—
1.1.2. Номинальная производительность деаэрационной колонки, т/ч	$G_k$	—
1.1.3. Производительность испарителя по вторичному пару, т/ч	$G_{исп}$	—
1.1.4. Расход нагреваемой среды, т/ч: номинальный	$G_{но.н}$	Производительность подогревателя
максимальный	$G_{max}$	
1.1.5. Расход охлаждаемой среды, т/ч: номинальный	$G_{ном}^{охл}$	Производительность охладителя
максимальный	$G_{max}^{охл}$	
1.1.6. Расход охлаждающей воды, т/ч: номинальный	$G_{ном}^*$	—
максимальный	$G_{max}^*$	—
1.1.7. Рабочее давление в корпусе аппарата, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	$P_k$	—
1.1.8. Рабочее давление в трубной системе аппарата, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	$P_{т.с}$	—

Продолжение табл. 1

Наименование показателя	Обозначение показателя	Наименование характеризуемого свойства
1.1.9 Номинальная температура теплообменивающихся сред в маслоохладителе, °С: на входе на выходе	$t_{вх}$ $t_{вых}$	—
1.1.10. Номинальная температура греющего пара в аппарате, °С для испарителей: первичного вторичного	$t_{г.п}$  $t_1$ $t_2$	—
1.1.11. Максимальная температура нагреваемой среды на выходе из аппарата, °С	$t_{вмк}^{max}$	—
1.1.12. Максимальная температура греющего пара на входе в аппарат, °С	$t_{гп}^{max}$	—
1.1.13. Расчетный тепловой поток аппарата, МВт: номинальный максимальный	$Q_{ном}$ $Q_{max}$	Теплопроизводительность
1.1.14. Площадь поверхности теплообмена, м <sup>2</sup>	$F$	
1.1.15. Полезная вместимость деаэрационного бака (ГОСТ 16860—77), м <sup>3</sup>	$V_{п.д}$	—
1.2. Показатели технической эффективности:		
1.2.1 Поверхностная плотность теплового потока, кВт/м <sup>2</sup>	$q_{ном}$	—
1.2.2. Нагрев среды в аппарате при номинальной производительности, °С	$\Delta t_{п}$	—
1.2.3. Недоохлаждение охлаждаемой среды, °С	$\delta_{топт}$	—
1.2.4. Гидравлическое сопротивление внутренней полости трубной системы аппарата при номинальном расходе среды, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	$\Delta p$	—
1.2.5. Гидравлическое сопротивление межтрубного пространства корпуса аппарата при номинальном расходе среды, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	$\Delta p'$	—
1.2.6. Компактность, м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> , м <sup>3</sup> /(т·ч <sup>-1</sup> ),	$g$	—
1.2.7. Содержание растворенного кислорода в деаэрированной воде, мкг/кг, не более	$C_{O_2}$	—
1.2.8. Содержание свободной углекислоты в деаэрированной воде, мг/кг, не более	$C_{CO_2}$	—
1.2.9. Удельный расход выпара деаэратора, кг/т	$G_{в.в.п}$	—
1.2.10. Диапазон изменения производительности деаэратора (деаэрационной колонки), %	—	Маневренность
1.2.11. Содержание растворенного кислорода в исходной воде, мг/кг, не более	$C_{и.п}^{O_2}$	—

Наименование показателя	Обозначение показателя	Наименование характеризующего свойства
1.2.12. Содержание свободной углекислоты в исходной воде, мг/кг, не более	$C_{\text{н.в}}^{\text{CO}_2}$	—
1.2.13. Бикарбонатная щелочность, мг—экв/кг	$C_{\text{щ}}$	—
1.2.14. Скорость прогрева, °C/мин	$\omega_1$	Маневренность
1.2.15. Солеосодержание концентрата в испарителе, г/кг, не более	—	—
1.2.16. Предельно допустимая паровая нагрузка испарителя, %	$q_{\text{нел}}^{\text{max}}$	—
1.2.17. Допустимая минимальная нагрузка испарителя, %	$q_{\text{исп}}^{\text{min}}$	—
1.2.18. Удельный расход конденсата на промывку вторичного пара (дистиллята), кг/т	$C_{\text{пром}}^{\text{п}}$	—
1.3. Конструктивные показатели:		
1.3.1. Высота аппарата, мм	$H$	Габариты
1.3.2. Наружный диаметр корпуса (фланцевого разьема), мм	$D_{\text{н}}$	»
1.3.3. Длина аппарата, мм	$L$	»
1.3.4. Высота подъема выемной или съемной части аппарата, мм	$h_{\text{ш}}$	»
1.3.5. Высота греющей секции испарителя, мм	$h_{\text{с}}$	»
1.3.6. Длина (развернутая) трубы, мм	$l_{\text{г.р}}$	»
1.3.7. Наружный диаметр трубы, мм	$d_{\text{н}}$	»
1.3.8. Толщина стенки трубы, мм	$S$	»
1.3.9. Масса аппарата сухая, кг	$M_0$	Материалоемкость
1.3.10. Масса аппарата, заполненного водой, кг	$M_{\text{в}}$	То же
1.3.11. Масса выемной (съемной) части, кг	$M_{\text{в.ч}}$	»
1.3.12. Материал труб поверхности теплообмена	—	Прочность
1.3.13. Расчетное давление в корпусе аппарата МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	$P_{\text{р}}$	»
<b>2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ</b>		
2.1. Средняя наработка на отказ (ГОСТ 27.003—83), ч	$T_0$	Безотказность
2.2. Установленная безотказная наработка (ГОСТ 27.003—83), ч	$T_{\text{у}}$	То же
2.3. Полный назначенный срок службы (ГОСТ 27.003—83), лет	$T_{\text{с.л.п}}$	Долговечность
2.4. Средний ресурс между капитальными ремонтами (ГОСТ 27.003—83), ч	$T_{\text{р.и.р}}$	»
2.5. Коэффициент готовности (ГОСТ 27.003—83), %	$K_{\text{г}}$	Надежность в целом
2.6. Удельная суммарная трудоемкость ремонтов на один год ремонтного цикла (ГОСТ 27.003—83), норма-ч/тыс. ч	$S_{\text{р}}$	То же

Продолжение табл. 1

Наименование показателя	Обозначение показателя	Наименование характеризующего свойства
<b>3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ, ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ</b>		
3.1. Недогрев нагреваемой среды, °С	$\delta t_n$	Эффективность
<b>4. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ</b>		
4.1. Удельная трудоемкость изготовления (ГОСТ 14 205—83), нормо-ч/м <sup>2</sup> , нормо-ч/(т·ч <sup>-1</sup> )	$\omega$	Трудоемкость
4.2. Удельная металлоемкость (ГОСТ 14 205—83), кг/м <sup>2</sup> , кг/(т·ч <sup>-1</sup> ), кг м <sup>2</sup>	$m_m$	Металлоемкость
4.3. Удельная энергоемкость изготовления (ГОСТ 14 201—83), кВт·ч/м <sup>2</sup> , кВт·ч/(т·ч <sup>-1</sup> ), кВт·ч/м <sup>2</sup>	$\varepsilon$	Энергоемкость
4.4. Коэффициент применения автоматической сварки, %	$K_{ap}$	—
4.5. Коэффициент сборности (блочности), %	$K_{cb}$	Монтажпригодность
4.6. Количество поставочных блоков, шт.	$N$	То же
<b>5. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ</b>		
5.1. Коэффициент применяемости, %	$K_{np}$	Унификация
5.2. Коэффициент повторяемости, %	$K_n$	То же
<b>6. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>		
6.1. Показатель патентной чистоты	$K_{п.ч}$	—
<b>7. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
7.1. Соответствие качества вторичного пара (дистиллята) испарителей установленным нормам	—	—
7.2. Регулирование теплопроизводительности подогревателя сетевой воды дросселированием пара или изменением уровня конденсата в корпусе	—	—

Примечание. Показатели, набранные полужирным шрифтом, — основные показатели однородной продукции.

## 2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Перечень основных показателей качества:

номинальная производительность деаэрата; номинальная производительность деаэрационной колонки; производительность испарителя по вторичному пару;

расход нагреваемой среды;

расход охлаждаемой среды;

расчетный тепловой поток аппарата;

площадь поверхности теплообмена;

полезная вместимость деаэрационного бака;

недоохлаждение охлаждаемой среды;

компактность;

содержание растворенного кислорода в деаэрированной воде;

содержание свободной углекислоты в деаэрированной воде;

наружный диаметр корпуса (фланцевого разъема);

сухая масса аппарата;

материал труб поверхности теплообмена;

средняя наработка на отказ;

установленная безотказная наработка;

полный назначенный срок службы;

средний ресурс между капитальными ремонтами;

недогрев нагреваемой среды;

соответствие качества вторичного пара (дистиллята) испарителей установленным нормам.

2.2. Применяемость показателей качества теплообменного оборудования по группам однородной продукции приведена в табл. 2.

2.3. Применяемость показателей качества теплообменного оборудования, включаемых в ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ, разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР, ТУ и КУ приведена в табл. 3.

2.4. Алфавитный перечень показателей качества приведен в справочном приложении 1.

2.5. Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приведены в справочном приложении 2.

















Продолжение табл. 2

Наименование показателя	Оборудование теплообменное (целка нагревания)					Оборудование теплообменное (целка охлаждения)		Оборудование вспомогательное турбинное				
	Подогреватели высокого давления и подогреватели среднего давления (повышающие), подогреватели высокого давления	Смешивающие подогреватели низкого давления	Подогреватели высококачественного пара	Подогреватели сетевых и дил. пара- и водоподогревателей сетевых, сетевых воды питательные	Испарители (повышающего типа) для электростанций	Охлаждающие конденсаты	Охлаждающие выхлопы пара конденсат	Охлаждающие выхлопы пара конденсат	Дезаэраторы термические вакуумные, атмосферные, повышенного давления	Колонны деаэрационные	Баки деаэрационные	Маслоохладители
7.1. Соответствие качества вторичного пара (давления) испарителей установленным нормам	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	—
7.2. Регулирование теплопроизводительности подогревателя сетевой воды дроселированием пара или изменением уровня конденсата в корпусе	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—

\* Для водовольных теплообменников тепловых сетей не применять.

\*\* Для подогревателей пароводяных емкостей не применять.

\*\*\* Для вакуумных деаэраторов не применять.

Примечание. Знак «+» означает применимость, знак «-» — неприменимость, знак «+» — ограниченную применимость соответствующих показателей качества.

Таблица 3

Номер показателя по табл. 1	Область применения показателя				
	ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ	Стандарты (кроме ГОСТ ОТТ)	ТЗ на ОКР	ТУ	КУ
1.1.1	+	+	+	+	+
1.1.2	+	+	+	+	+
1.1.3	+	+	+	+	+
1.1.4	+	+	+	+	+
1.1.5	+	+	+	+	+
1.1.6	+	+	+	+	+
1.1.7	—	+	+	+	+
1.1.8	—	+	+	+	+
1.1.9	—	+	+	+	+
1.1.10	—	+	—	+	+
1.1.11	—	+	—	+	+
1.1.12	—	—	—	—	+
1.1.13	+	+	+	+	+
1.1.14	+	+	+	+	+
1.1.15	—	+	+	+	+
1.2.1	—	—	—	—	+
1.2.2	—	—	—	—	+
1.2.3	+	+	+	+	+
1.2.4	—	—	+	+	+
1.2.5	—	—	+	+	+
1.2.6	+	—	+	—	+
1.2.7	+	+	+	+	+
1.2.8	+	+	+	+	+
1.2.9	—	—	—	—	+
1.2.10	—	+	+	+	+
1.2.11	—	+	+	+	+
1.2.12	—	+	+	+	+
1.2.13	—	+	+	+	+
1.2.14	—	—	—	+	+
1.2.15	—	—	—	+	+
1.2.16	—	—	+	+	+
1.2.17	—	—	—	+	+
1.2.18	—	—	—	—	+
1.3.1	—	—	—	—	+
1.3.2	+	—	—	—	+
1.3.3	—	—	—	—	+
1.3.4	—	—	—	—	+
1.3.5	—	—	—	—	+
1.3.6	—	—	—	—	+
1.3.7	—	—	—	—	+
1.3.8	—	—	—	—	+
1.3.9	+	—	—	—	+
1.3.10	—	—	—	—	+
1.3.11	—	—	—	—	+
1.3.12	+	+	+	+	+
1.3.13	—	—	—	—	+
2.1	+	+	+	+	+
2.2	+	+	+	+	+

Продолжение табл. 3

Номер показателя по табл. 1	Область применения показателя				
	ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ	Стандарты (кроме ГОСТ ОТТ)	ТЗ на ОКР	ТУ	КУ
2.3	+	+	+	+	+
2.4	+	+	+	+	+
2.5	—	—	+	+	+
2.6	—	—	—	+	+
3.1	+	+	+	+	+
4.1	—	—	—	—	+
4.2	—	—	—	—	+
4.3	—	—	—	—	+
4.4	—	—	—	—	+
4.5	—	—	—	—	+
4.6	—	—	—	—	+
5.1	—	—	—	—	+
5.2	—	—	—	—	+
6.1	—	—	—	+	+
7.1	—	—	—	+	+
7.2	—	—	—	+	—

Примечание. Знак «+» означает применяемость, знак «—» — неприменяемость соответствующих показателей качества.

**АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА  
ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС**

Вместимость деаэрационного бака полезная	1.1.15
Высота аппарата	1.3.1
Высота греющей секции испарителя	1.3.5
Высота подъема съемной или выемной части аппарата	1.3.4
Давление рабочее в корпусе аппарата	1.1.7
Давление рабочее в трубной системе аппарата	1.1.8
Давление расчетное в корпусе аппарата	1.3.13
Диаметр корпуса (фланцевого разъема) наружный	1.3.2
Диаметр трубы наружный	1.3.7
Диапазон изменения производительности деаэратора (деаэрационной колонки)	1.2.10
Длина аппарата	1.3.3
Длина (развернутая) трубы	1.3.6
Количество поставочных блоков	4.6
<b>Компактность</b>	1.2.6
Коэффициент готовности	2.5
Коэффициент повторяемости	5.2
Коэффициент применения автоматической сварки	4.4
Коэффициент применяемости	5.1
Коэффициент сборности (блочности)	4.5
Масса аппарата, заполненного водой	1.3.10
Масса аппарата сухая	1.3.9
Масса выемной (съемной) части	1.3.11
<b>Материал труб поверхности теплообмена</b>	1.3.12
Металлоемкость удельная	4.2
Нагрев среды в аппарате при номинальной производительности	1.2.2
Нагрузка испарителя допустимая минимальная	1.2.17
Нагрузка испарителя паровая предельно допустимая	1.2.16
Наработка безотказная установленная	2.2
Наработка на отказ средняя	2.1
Недогрев нагреваемой среды	3.1
Недоохлаждение охлаждаемой среды	1.2.3
Плотность теплового потока поверхностная	1.2.1
Площадь поверхности теплообмена	1.1.14
Показатель патентной чистоты	6.1
Поток аппарата тепловой расчетный	1.1.13
Производительность деаэратора номинальная	1.1.1
Производительность деаэрационной колонки номинальная	1.1.2
Производительность испарителя по вторичному пару	1.1.3
Расход пара деаэратора удельный	1.2.9
Расход конденсата на промывку вторичного пара (дистиллята) удельный	1.2.18
Расход нагреваемой среды	1.1.4
Расход охлаждаемой среды	1.1.5
Расход охлаждающей воды	1.1.6
Регулирование теплопроизводительности подогревателя сетевой воды дросселированием пара или изменением уровня конденсата в корпусе	7.2

Ресурс между капитальными ремонтами средний	2.4
Скорость прогрева	1.2.14
Содержание растворенного кислорода в исходной воде	1.2.11
Содержание растворенного кислорода в деаэрированной воде	1.2.7
Содержание свободной углекислоты в деаэрированной воде	1.2.8
Содержание свободной углекислоты в исходной воде	1.2.12
Солесодержание концентрата в испарителе	1.2.15
Соответствие качества вторичного пара (дистиллята) испарителей установленным нормам	7.1
Сопротивление внутренней полости трубной системы аппарата при номинальном расходе среды гидравлическое	1.2.4
Сопротивление межтрубного пространства корпуса аппарата при номинальном расходе среды гидравлическое	1.2.5
Срок службы назначенный полный	2.3
Температура греющего пара на входе в аппарат максимальная	1.1.12
Температура греющего пара в аппарате номинальная	1.1.10
Температура нагреваемой среды на выходе из аппарата максимальная	1.1.11
Температура теплообмениваемых сред в маслоохладителе номинальная	1.1.9
Толщина стенки трубы	1.3.8
Трудоемкость изготовления удельная	4.1
Трудоемкость ремонтов на один год ремонтного цикла суммарная удельная	2.6
Щелочность бикарбонатная	1.2.13
Энергоемкость изготовления удельная	4.3

---

## ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Наименование показателя качества	Номер показателя по табл. 1	Пояснение
Номинальная производительность деаэрационной колонки	1.1.2	Условно принимается равной номинальной производительности деаэратора с одной деаэрационной колонкой и половине номинальной производительности деаэратора с двумя колонками на деаэрационном баке
Поверхностная плотность теплового потока	1.2.1	Отношение расчетного теплового потока (п. 1.3.11) к площади поверхности теплообмена (п. 1.1.14)
Недоохлаждение охлаждаемой среды	1.2.3	Разность между температурой охлаждаемой среды на выходе из аппарата и температурой среды (охлаждаемой или нагреваемой) на входе в аппарат
Компактность	1.2.6	Отношение внутреннего объема аппарата к номинальному значению его основного параметра (характеристики)
Удельный расход пара деаэратора	1.2.9	Отношение массового расхода пара к номинальной производительности аппарата при номинальном давлении, килограмм на тонну деаэрированной воды
Диапазон изменения производительности деаэратора (деаэрационной колонки)	1.2.10	Диапазон изменения производительности деаэратора (деаэрационной колонки), в % от номинальной, в пределах которого гарантируется требуемое качество деаэрированной воды
Содержание растворенного кислорода в исходной воде	1.2.11	Максимальное содержание растворенного в исходной воде кислорода, при котором обеспечивается требуемое содержание кислорода в деаэрированной воде
Содержание свободной углекислоты в исходной воде	1.2.12	Максимальное содержание свободной углекислоты в исходной воде, при котором обеспечивается требуемое содержание свободной углекислоты в деаэрированной воде
Бикарбонатная щелочность	1.2.13	Значение бикарбонатной щелочности, при котором обеспечивается требуемое содержание свободной углекислоты в деаэрированной воде
Допустимая минимальная нагрузка испарителя	1.2.17	Минимальная нагрузка, при которой обеспечивается устойчивая работа испарителя (в % от номинальной)

Наименование показателя качества	Номер показателя по табл. 1	Пояснение
Недогрев нагреваемой среды	3.1	Разность между температурой насыщения греющего пара, соответствующей давлению в корпусе аппарата, и температурой среды на выходе из аппарата
Коэффициент применения автоматической сварки	4.4	Отношение массы наплавленного металла автоматической сваркой к общей массе наплавленного металла сварных соединений
Коэффициент сборности (блочности)	4.5	Отношение количества неспецифицированных составных частей к общему количеству составных частей (деталей и сборочных единиц)

Редактор *В. Н. Шалева*  
Технический редактор *В. Н. Прусакова*  
Корректор *В. С. Черная*

Сдано в наб. 10.04.86 Подв. в печ. 17.07.86 1,75 усл. п. л. 1,75 усл. кр.-отт. 1,39 уч.-над. л.  
Тир. 12 000 Цена 5 коп.

© Издана «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6 Зак. 2063