

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
55990 —  
2014

---

**Месторождения нефтяные и газонефтяные**

**ПРОМЫСЛОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ**

**Нормы проектирования**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2015

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий» (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 23 «Техника и технологии добычи и переработки нефти и газа»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 апреля 2014 г. № 278-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([gost.ru](http://gost.ru))*

© Стандартиформ, 2015

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии



## Содержание

|                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Область применения . . . . .                                                                                                                               | 1  |
| 2 Нормативные ссылки . . . . .                                                                                                                               | 2  |
| 3 Термины и определения . . . . .                                                                                                                            | 3  |
| 4 Сокращения . . . . .                                                                                                                                       | 6  |
| 5 Общие положения . . . . .                                                                                                                                  | 7  |
| 6 Классификация транспортируемых продуктов . . . . .                                                                                                         | 8  |
| 7 Классы промысловых трубопроводов и категории их участков . . . . .                                                                                         | 9  |
| 7.1 Классы и категории трубопроводов. Категории участков . . . . .                                                                                           | 9  |
| 7.2 Минимальные расстояния от населенных пунктов, предприятий, объектов, зданий, соору-<br>жений, транспортных и инженерных сетей до трубопроводов . . . . . | 15 |
| 8 Выбор трасс трубопроводов . . . . .                                                                                                                        | 22 |
| 9 Конструктивные решения трубопроводов . . . . .                                                                                                             | 24 |
| 9.1 Общие положения . . . . .                                                                                                                                | 24 |
| 9.2 Размещение трубопроводной арматуры . . . . .                                                                                                             | 25 |
| 9.3 Подземная прокладка трубопроводов . . . . .                                                                                                              | 27 |
| 9.4 Наземная (в насыпи) прокладка трубопроводов . . . . .                                                                                                    | 29 |
| 9.5 Надземная прокладка трубопроводов . . . . .                                                                                                              | 29 |
| 9.6 Прокладка трубопроводов в многолетнемерзлых грунтах . . . . .                                                                                            | 30 |
| 9.7 Прокладка трубопроводов в просадочных и пучинистых грунтах . . . . .                                                                                     | 32 |
| 9.8 Прокладка трубопроводов в сейсмических районах . . . . .                                                                                                 | 33 |
| 10 Конструктивные решения переходов трубопроводов через естественные и искусственные<br>преграды . . . . .                                                   | 33 |
| 10.1 Переходы через водные преграды . . . . .                                                                                                                | 33 |
| 10.2 Переходы через болота . . . . .                                                                                                                         | 36 |
| 10.3 Подземные переходы трубопроводов через автомобильные и железные дороги . . . . .                                                                        | 36 |
| 11 Нагрузки и воздействия . . . . .                                                                                                                          | 39 |
| 12 Расчет трубопроводов на прочность и устойчивость . . . . .                                                                                                | 43 |
| 12.1 Нормативные и расчетные сопротивления материала труб и соединительных деталей . . . . .                                                                 | 43 |
| 12.2 Определение толщины стенки труб и соединительных деталей . . . . .                                                                                      | 45 |
| 12.3 Проверка условий прочности . . . . .                                                                                                                    | 47 |
| 12.4 Прочность и жесткость отводов и тройниковых соединений . . . . .                                                                                        | 50 |
| 12.5 Проверка общей устойчивости подземных трубопроводов . . . . .                                                                                           | 52 |
| 12.6 Устойчивость положения трубопровода . . . . .                                                                                                           | 54 |
| 12.7 Расчет надземных трубопроводов . . . . .                                                                                                                | 55 |
| 12.8 Проверка прочности и работоспособности трубопроводов при сейсмических воздействиях . . . . .                                                            | 59 |
| 13 Испытания трубопроводов внутренним давлением . . . . .                                                                                                    | 62 |
| 14 Материалы, трубы и соединительные детали . . . . .                                                                                                        | 67 |
| 14.1 Трубы и соединительные детали трубопроводов . . . . .                                                                                                   | 67 |
| 14.2 Сварные соединения и сварочные материалы . . . . .                                                                                                      | 69 |
| 14.3 Средства баллаستирования и закрепления трубопроводов на проектных отметках . . . . .                                                                    | 71 |
| 14.4 Теплоизоляционные покрытия . . . . .                                                                                                                    | 71 |
| 14.5 Геотекстильные материалы . . . . .                                                                                                                      | 71 |
| 14.6 Термостабилизаторы . . . . .                                                                                                                            | 72 |
| 15 Защита промысловых трубопроводов от коррозии . . . . .                                                                                                    | 72 |
| 15.1 Защитные покрытия подземных трубопроводов . . . . .                                                                                                     | 72 |
| 15.2 Электрохимическая защита подземных трубопроводов . . . . .                                                                                              | 73 |
| 15.3 Защита надземных трубопроводов от атмосферной коррозии . . . . .                                                                                        | 75 |
| 15.4 Требования к внутренним защитным покрытиям труб и соединительных деталей трубопро-<br>водов . . . . .                                                   | 75 |
| 15.5 Ингибиторная защита промысловых трубопроводов . . . . .                                                                                                 | 76 |
| 16 Охрана окружающей среды . . . . .                                                                                                                         | 76 |
| 17 Вывод из эксплуатации . . . . .                                                                                                                           | 76 |

|                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Приложение А (рекомендуемое) Методика определения толщин стенок штампованных и штампо-<br>сварных тройников . . . . .        | 77 |
| Приложение Б (рекомендуемое) Методика определения толщин стенок сварных тройников без уси-<br>ливающих элементов . . . . .   | 80 |
| Приложение В (рекомендуемое) Методика определения расчетного радиуса кривизны участка под-<br>земного трубопровода . . . . . | 82 |
| Приложение Г (обязательное) Критерии сейсмостойкого проектирования трубопроводов . . . . .                                   | 85 |
| Приложение Д (рекомендуемое) Методика оценки устойчивости формы поперечных сечений трубо-<br>провода . . . . .               | 87 |
| Библиография . . . . .                                                                                                       | 89 |

## Месторождения нефтяные и газонефтяные

## ПРОМЫСЛОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

## Нормы проектирования

Oil and gas-oil fields. Field pipelines. Design codes

Дата введения — 2014—12—01

**1 Область применения**

1.1 Настоящий стандарт распространяется на вновь строящиеся и реконструируемые промышленные стальные трубопроводы (далее — трубопроводы) номинальным диаметром до  $DN\ 1400$  включительно с избыточным давлением среды не выше 32,0 МПа газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений и подземных хранилищ газа.

1.2 Состав промышленных трубопроводов, на которые распространяется настоящий стандарт:

1.2.1 Для газовых и газоконденсатных месторождений:

1) газопроводы-шлейфы от одиночных скважин, или от каждой скважины куста до входного крана на площадке промысла, или сборного пункта (до зданий переключающей арматуры или установок подготовки шлама);

2) газосборные коллекторы от обвязки газовых скважин (от кустов скважин);

3) трубопроводы стабильного и нестабильного газового конденсата;

4) трубопроводы для подачи очищенного газа и ингибитора в скважины и на другие объекты обустройства месторождений;

5) трубопроводы сточных вод давлением более 10 МПа для подачи воды в скважины для закачки в поглощающие пласты;

6) метанолопроводы.

1.2.2 Для нефтяных и газонефтяных месторождений:

1) выкидные трубопроводы от нефтяных скважин для транспортирования продуктов скважин до замерных установок;

2) нефтегазосборные трубопроводы для транспортирования продукции нефтяных скважин от замерных установок до узлов дополнительных работ дожимных насосных станций и установок предварительного сброса воды (нефтегазопроводы);

3) газопроводы для транспортирования нефтяного газа от территорий площадок, где находятся установки сепарации нефти, до установок комплексной подготовки газа, установок предварительной подготовки или до потребителей;

4) нефтепроводы для транспортирования газонасыщенной или разгазированной обводненной или безводной нефти от пункта сбора нефти и дожимной насосной станции до центрального пункта сбора;

5) газопроводы для транспортирования газа к эксплуатационным скважинам при газлифтном способе добычи;

6) газопроводы для подачи газа в продуктивные пласты с целью увеличения нефтеотдачи;

7) трубопроводы систем заводнения нефтяных пластов и систем захоронения пластовых и сточных вод в глубокие поглощающие горизонты;

8) нефтепроводы для транспортирования товарной нефти от центрального пункта сбора до сооружения магистрального транспорта;

9) газопроводы для транспортирования газа от центрального пункта сбора до сооружения магистрального транспорта газа;

10) ингибиторопроводы для подачи ингибиторов к скважинам или другим объектам обустройства нефтяных и газонефтяных месторождений;

11) деэмульгаторопроводы для подачи деэмульгатора к объектам дожимных насосных станций и установок предварительного сброса воды.

1.2.3 Для подземных хранилищ газа: трубопроводы между площадками отдельных объектов подземных хранилищ газа.

#### Примечания

1 Трубопроводы, транспортирующие нефть с газом в растворенном состоянии при абсолютном давлении упругости паров при 20 °С выше 0,2 МПа и свободном состоянии, относятся к нефтегазопроводам, а транспортирующие разгазированную нефть — к нефтепроводам.

2 Границей промышленного трубопровода является запорная арматура, установленная на входе (трубопровода) на технологическую площадку или на выходе с технологической площадки, если иное не предусмотрено внутренними документами эксплуатирующей организации или утвержденными схемами разграничения зон ответственности.

1.3 Настоящий стандарт не распространяется на:

1) трубопроводы для транспортирования продукции с высоким содержанием сероводорода (парциальное давление выше 1,0 МПа или объемная концентрация выше 6,0 %);

2) трубопроводы для транспортирования продуктов с температурой выше 100 °С;

3) трубопроводы, предназначенные для транспортирования широкой фракции легких углеводородов и отдельных фракций сжиженных углеводородных газов;

4) внутриплощадочные трубопроводы, не относящиеся к промышленным трубопроводам (трубопроводы обвязки кустов скважин, установки предварительной подготовки газа, установки комплексной подготовки газа, дожимные компрессорные станции, дожимные насосные станции, головные компрессорные станции, головные насосные станции, головные сооружения, газоизмерительные станции, пункты сбора, газо-перерабатывающие заводы, станции подземного хранения газа и другие площадочные объекты);

5) тепловые сети, линии водоснабжения и канализации;

6) технологические трубопроводы установок предварительного сброса воды, центральных пунктов сбора нефти и приемо-сдаточных пунктов нефти;

7) морские подводные трубопроводы.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 9.905—2007 (ИСО 7384:2001, ИСО 11845:1995) Единая система защиты от коррозии и старения. Методы коррозионных испытаний. Общие требования

ГОСТ Р 51164—98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ Р 53580—2009 Трубы стальные для промышленных трубопроводов. Технические условия

ГОСТ Р 54257—2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования

ГОСТ 9.014—78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 9.039—74 Единая система защиты от коррозии и старения. Коррозионная агрессивность атмосферы

ГОСТ 9.502—82 Единая система защиты от коррозии и старения. Ингибиторы коррозии металлов для водных систем. Методы коррозионных испытаний

ГОСТ 9.506—87 Единая система защиты от коррозии и старения. Ингибиторы коррозии металлов в водно-нефтяных средах. Методы определения защитной способности

ГОСТ 9.514—99 Единая система защиты от коррозии и старения. Ингибиторы коррозии металлов для водных систем. Электрохимический метод определения защитной способности

ГОСТ 1412—85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки

ГОСТ 9238—2013 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм

ГОСТ 9454—78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах

ГОСТ 14249—89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения, транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 25100—2011 Грунты. Классификация

ГОСТ 26251—84 Протекторы для защиты от коррозии. Технические условия

ГОСТ 26775—97 Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов на внутренних водных путях.

Нормы и технические требования

ГОСТ 30732—2006 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия

**П р и м е ч а н и е** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 авария:** Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде.

**3.2 арматура запорная:** Арматура, предназначенная для перекрытия потока рабочей среды с определенной герметичностью [ГОСТ Р 52720—2007].

**3.3 байпас:** Обводной трубопровод с запорно-регулирующей арматурой для отведения транспортируемой среды (жидкости, газа) из основного трубопровода и подачи ее в этот же трубопровод.

**3.4 балластировка трубопровода:** Установка на трубопроводе устройств, обеспечивающих его проектное положение на обводненных участках трассы.

**3.5 внутритрубно́е устройство:** Очистное, разделительное и диагностическое устройства, пропускаемые по трубопроводу в потоке транспортируемого продукта, воды или воздуха.

**3.6 водная преграда:** Естественное или искусственное водное препятствие (река, озеро, пролив, лиман, канал, водохранилище и т. п.).

**3.7 воздействие:** Явление, вызывающее изменение напряженно-деформированного состояния строительных конструкций и (или) основания здания или сооружения.

**3.8 газопровод:** Трубопровод, предназначенный для транспортирования газа.

**3.9 газопровод-шлейф:** Трубопровод, предназначенный для транспортирования пластовой смеси от скважин (куста скважин) месторождений и подземных хранилищ газа до установок комплексной подготовки газа, установок предварительной подготовки газа, пунктов сбора и от компрессорных станций подземных хранилищ газа, до скважин (куста скважин) для закачки газа в пласт.

**3.10 газосборный коллектор:** Трубопровод, объединяющий потоки пластовой смеси с нескольких газопроводов-шлейфов и транспортирующий их к установкам подготовки газа.

**3.11 давление:** Механическая величина, характеризующая интенсивность сил, действующих на внутреннюю (внутреннее давление среды) или наружную (внешнее давление воды, грунта) поверхности трубопровода по нормали к ней.



**3.12 давление рабочее:** Наибольшее избыточное давление при нормальном протекании рабочего процесса.

**Примечание** — Под нормальным протеканием рабочего процесса следует понимать условия (давление, температуру), при сочетании которых обеспечивается безопасная работа сосуда (трубопровода).

**3.13 давление расчетное:** Максимальное избыточное внутреннее давление, на которое рассчитан трубопровод или его часть в соответствии с нормами.

**3.14 давление статическое:** Давление продукта, равное пластовому давлению с учетом гидростатических потерь давления в стволе скважины, которое может возникнуть в шлейфе при длительной остановке (либо при образовании гидратной пробки) и при условии отсутствия предохранительного клапана до запорной арматуры.

**3.15 естественные и искусственные препятствия:** Реки, ручьи, озера, пруды, протоки и болота, овраги, балки; водохранилища, каналы, железные и автомобильные дороги, пересекаемые трубопроводом.

**3.16 заглубление трубопровода:** Расстояние от верха трубы до поверхности земли.

**Примечание** — При наличии средств балластировки — расстояние от поверхности земли до верха средств балластировки.

**3.17 защитное покрытие:** Совокупность изоляционных материалов, нанесенных на поверхность металла для защиты от коррозии.

**3.18 защитный футляр (кожух):** Конструкция из трубы диаметра большего, чем основной диаметр трубопровода, предназначенная для восприятия внешних нагрузок и предохраняющая от выброса транспортируемого вещества на пересечениях искусственных и естественных препятствий.

**3.19 зона термического влияния:** Участок основного металла трубы или соединительной детали трубопровода вблизи сварного шва, не подвергшийся расплавлению, структура и свойства которого изменились в результате нагрева при сварке.

**3.20 испытание на прочность:** Испытание трубопроводов (труб, арматуры, соединительных деталей, узлов и оборудования) внутренним давлением, превышающим рабочее давление, устанавливаемое проектом, с целью подтверждения возможности эксплуатации объекта при рабочем давлении.

**3.21 категория участка трубопровода:** Характеристика опасности участка трубопровода, классифицируемая в зависимости от показателей опасности транспортируемого продукта, технических характеристик трубопровода, антропогенной активности вблизи трубопровода и иных факторов риска.

**Примечание** — Данная характеристика учитывает возможность внешнего повреждения трубопровода и последствия возможных аварий на трубопроводе.

**3.22 компенсатор:** Участок трубопровода специальной конструкции, предназначенный для восприятия за счет своей податливости деформаций трубопровода, вызванных температурой, внутренним давлением и другими нагрузками и воздействиями.

**3.23 компенсатор-упор:** Компенсатор деформаций трапецеидальной формы в подземном трубопроводе, применяемый для снижения усилий, передаваемых на примыкающие конструкции.

**3.24 кран охранный:** Запорная арматура, устанавливаемая на определенном расстоянии от границ площадок отдельных промысловых сооружений.

**3.25 лупинг:** Трубопровод, проложенный параллельно основному трубопроводу на части его протяженности и соединенный с ним перемычками.

**3.26 нагрузка:** Силовое воздействие, вызывающее изменение напряженно-деформированного состояния конструкции (трубопровода).

**3.27 нефтегазопровод:** Нефтегазосборный трубопровод, транспортирующий нефть с газом в растворенном состоянии при абсолютном давлении упругости паров при 20 °С выше 0,2 МПа и свободном состоянии.

**3.28 нефтепровод (промысловый):** Трубопровод, транспортирующий разгазированную нефть.

**3.29 номинальный диаметр  $DN$ :** Параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых частей арматуры [ГОСТ Р 52720—2007].

**Примечание** — Номинальный диаметр не имеет единицы измерения и приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах. Номинальный диаметр обозначается  $DN$  с числовым значением. Например,  $DN 1200$  соответствует фактическому наружному диаметру трубы 1220 мм.

**3.30 нормативный предел прочности (нормативное временное сопротивление) материала труб:** Минимальное гарантированное значение предела прочности (временного сопротивления) материала, определенное в стандартах, технических условиях и спецификациях на трубы.

**3.31 нормативный предел текучести материала труб:** Минимальное гарантированное значение предела текучести материала, определенное в стандартах, технических условиях и спецификациях на трубы.

**3.32 общий коридор:** Система трубопроводов, размещенных параллельно по одной трассе и предназначенных для транспортирования различных продуктов на территории месторождения.

**3.33 ответвление:** Трубопровод, примыкающий к основному трубопроводу посредством тройникового соединения и предназначенный для отвода части транспортируемого продукта в сторону от основного направления.

**3.34 переход трубопровода:** Участок трубопровода на пересечении с искусственным или естественным препятствиями, отличный по конструктивному исполнению от прилегающих участков трубопровода.

**3.35 переход трубопровода подводный:** Участок трубопровода, проложенного через водную преграду шириной в межень по зеркалу воды более 10 м и глубиной свыше 1,5 м.

**3.36 предел прочности (временное сопротивление) материала:** Напряжение, соответствующее наибольшему растягивающему усилию, предшествующему разрыву образца [ГОСТ 1497—84].

**3.37 предел текучести материала:** Напряжение, при котором материал образца деформируется без заметного увеличения усилия [ГОСТ 1497—84].

**3.38 предельное состояние:** Состояние изделия, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна по причинам опасности, экономическим или экологическим [ГОСТ Р 27.002—2009].

**3.39 приемлемый риск:** Риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из экономических и социальных соображений.

**3.40 промысел:** Горный отвод, предоставленный пользователю недр для разработки месторождений нефти, газа, газового конденсата и теплоэнергетических вод, а также для эксплуатации подземных хранилищ газа и продуктов переработки углеводородов, подконтрольный органам Ростехнадзора.

**3.41 работоспособность:** Состояние объекта, при котором он способен выполнять все или часть заданных функций в полном или частичном объеме.

**3.42 разрушение:** Событие, заключающееся в деформировании, изменении геометрических размеров конструкций или отдельных элементов технологической системы (с возможным разделением их на части) в результате силовых, термических или иных воздействий, сопровождающееся нарушением работоспособности объекта.

**3.43 расчетная схема:** Упрощенное изображение конструкции трубопровода, принимаемое для выполнения расчетов на прочность и устойчивость, а также для гидравлического расчета.

**3.44 расчетный коэффициент:** Число (меньше единицы), определяющее безопасный уровень напряжений в трубопроводе по отношению к предельному состоянию по текучести или по прочности.

**3.45 свеча вытяжная:** Устройство для обнаружения утечек углеводородов и удаления пожаровзрывоопасных воздушногазовых смесей из замкнутых и полужамкнутых объемов.

**3.46 свеча продувочная:** Устройство для опорожнения участка газопровода между запорной арматурой.

**3.47 система электрохимической защиты:** Составная часть линейной части трубопровода, выполняющая следующие основные технологические функции:

- обеспечение эффективной защиты трубопровода от подземной коррозии;
- контроль эффективности противокоррозионной защиты.

**3.48 случайная нагрузка:** Нагрузка, возникающая с частотой менее  $10^{-4}$  в год на километр трубопровода.

**3.49 соединительные детали трубопроводов:** Элементы трубопровода, предназначенные для изменения направления его оси, ответвления от него, изменения его диаметра и др. (отводы, тройники, переходы и др.).

**3.50 средство балластировки трубопровода:** Конструкция, обеспечивающая за счет балластирующей или удерживающей способности устойчивость положения подземного трубопровода, прокладываемого в обводненной и заболоченной местностях, на переходах через болота различных типов и водные преграды.

**3.51 строительные нагрузки:** Нагрузки, возникающие при строительно-монтажных работах и испытаниях трубопроводной системы.

**3.52 термостабилизация грунта:** Принудительное искусственное понижение температуры грунта, находящегося в пластичномерзлом состоянии, с целью обеспечения его несущей способности при восприятии нагрузок от сооружений.

**3.53 толщина стенки минимальная:** Минимальная допустимая величина толщины стенки в любом месте трубы, равная номинальной толщине стенки за вычетом минусового предельного отклонения толщины стенки.

**3.54 толщина стенки номинальная:** Толщина стенки трубы, указанная в стандартах, технических условиях и спецификациях на трубы.

**3.55 толщина стенки расчетная:** Толщина стенки трубы, определяемая расчетом на прочность.

**3.56 трасса трубопровода:** Положение оси трубопровода, определяемое на местности ее проекцией в горизонтальной плоскости.

**3.57 трубопровод промышленный:** Трубопровод для транспортирования газообразных и жидких продуктов, прокладываемый между площадками отдельных промышленных сооружений (включая площадки, расположенные на разных промыслах), а также к объектам магистрального транспортирования нефти и газа.

**П р и м е ч а н и е** — Границы промышленного трубопровода определяются составом проекта.

**3.58 узел пуска и приема внутритрубных устройств:** Устройство, устанавливаемое на трубопроводе для введения и вывода из него внутритрубных устройств без остановки транспортирования продукта.

**3.59 устойчивость трубопровода:** Свойство конструкции трубопровода поддерживать первоначальную форму оси или форму его поперечного сечения.

**3.60 участки трубопровода примыкающие:** Участки трубопровода, примыкающие к переходам через железные и автомобильные дороги и находящиеся в пределах минимальных расстояний, испытываемые на прочность на втором этапе испытаний в три этапа совместно с переходами.

**3.61 участок трубопровода:** Часть трубопровода, характеризующаяся постоянностью конструкции и природных условий.

**3.62 факельная установка:** Техническое устройство, предназначенное для сжигания постоянных, периодических и аварийных сбросов горючих газов и паров.

**3.63 функциональные нагрузки:** Нагрузки, обусловленные процессом эксплуатации трубопровода.

## 4 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

|      |   |                                                                      |
|------|---|----------------------------------------------------------------------|
| БКЭС | — | блочное-комплектное устройство электроснабжения;                     |
| ВЛ   | — | воздушная линия электропередач;                                      |
| ВТУ  | — | внутритрубное устройство;                                            |
| ВЭИ  | — | вставка электроизолирующая;                                          |
| ГВВ  | — | горизонт высоких вод;                                                |
| ГИС  | — | газоизмерительная станция;                                           |
| ГКС  | — | головная компрессорная станция;                                      |
| ГНБ  | — | горизонтально-направленное бурение;                                  |
| ГНС  | — | головная насосная станция;                                           |
| ГПЗ  | — | газоперерабатывающий завод;                                          |
| ГРП  | — | газорегуляторный пункт;                                              |
| ГРС  | — | газораспределительная станция;                                       |
| ГРУ  | — | газорегуляторная установка;                                          |
| ГС   | — | головные сооружения;                                                 |
| ДКС  | — | дожимная компрессорная станция;                                      |
| ДНС  | — | дожимная насосная станция;                                           |
| ДПВО | — | дальность распространения токсичных или пожаровзрывоопасных облаков; |
| ЗТВ  | — | зона термического влияния (сварного шва);                            |
| ИПГ  | — | испытание падающим грузом;                                           |
| КНС  | — | кустовая насосная станция;                                           |
| КС   | — | компрессорная станция;                                               |
| ММГ  | — | многолетнемерзлые грунты;                                            |



|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| НПС  | — нефтеперекачивающая станция;               |
| НС   | — насосная станция;                          |
| НУЭ  | — нормальные условия эксплуатации;           |
| ПГРС | — промысловая газораспределительная станция; |
| ППГ  | — пункт подготовки газа;                     |
| ПС   | — пункт сбора;                               |
| ПХГ  | — подземное хранилище газа;                  |
| РДС  | — ручная дуговая сварка;                     |
| СДТ  | — соединительные детали трубопроводов;       |
| СПХГ | — станция подземного хранения газа;          |
| ТС   | — тройник сварной;                           |
| ТУ   | — технические условия;                       |
| ТХУ  | — термохимическая установка;                 |
| ТШ   | — тройник штампованный;                      |
| ТШС  | — тройник штампосварной;                     |
| УДЗ  | — установка дренажной защиты;                |
| УКЗ  | — установка катодной защиты;                 |
| УКПГ | — установка комплексной подготовки газа;     |
| УПЗ  | — установка протекторной защиты;             |
| УПН  | — установка подготовки нефти;                |
| УППГ | — установка предварительной подготовки газа; |
| УПСВ | — установка предварительного сброса воды;    |
| ЦПС  | — центральный пункт сбора;                   |
| ЭХЗ  | — электрохимическая защита от коррозии.      |

## 5 Общие положения

5.1 К промысловым трубопроводам относятся трубопроводы, прокладываемые между площадками отдельных промысловых сооружений и установок: кустов скважин, УППГ, УКПГ, ДКС, ДНС, ГКС, ГНС, ГС, ГИС, ПС, УПСВ, УПН, ТХУ, сооружений ГПЗ, СПХГ, а также газопроводы и нефтепроводы от ЦПС до сооружений магистрального транспорта.

5.2 Трубопроводы могут проектироваться подземными, наземными (в насыпи) или надземными на опорах. Основным видом прокладки трубопроводов должна быть подземная. В районах распространения ММГ применяется, как правило, надземный способ прокладки трубопроводов.

Прокладку трубопроводов систем заводнения и захоронения пластовых и сточных вод следует выполнять, как правило, подземным способом. Надземная и наземная прокладки водоводов допускаются только при наличии эффективной системы обогрева и теплоизоляции трубопроводов. При соответствующем обосновании допускается в виде исключения надземная прокладка высоконапорных водоводов.

5.3 Трубопроводы могут прокладываться параллельно действующим или проектируемым промысловым трубопроводам в общих коридорах.

5.4 Температура продуктов должна определяться исходя из возможности их транспортирования и требований, предъявляемых к сохранности изоляционных покрытий, прочности и устойчивости трубопровода.

5.5 Трубопроводы систем заводнения нефтяных пластов и систем захоронения пластовых и сточных вод в глубокие поглощающие горизонты, нефтепроводы для транспортирования товарной нефти от ЦПС до сооружений магистрального транспорта могут выполняться при соответствующем технико-экономическом обосновании из труб с внутренним защитным покрытием.

5.6 При проектировании трубопроводов следует использовать материалы, изделия и оборудование, разрешенные к применению в установленном порядке.

5.7 При проектировании трубопроводов производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов добычи следует руководствоваться требованиями действующих норм и правил [1] и [2].

5.8 Давление насыщенных паров продукта при установлении рабочего давления трубопровода должно приниматься исходя из максимально возможной температуры продукта в условиях транспортирования.

При транспортировании нестабильных газонасыщенных жидкостей рабочее давление во всех точках трубопровода должно быть выше давления насыщения транспортируемого продукта не менее чем на 0,5 МПа.

5.9 Защита трубопроводов от внутренней коррозии осуществляется применением ингибиторов, защитных покрытий внутренней поверхности труб, подготовкой транспортируемого продукта с удалением из него агрессивных составляющих, пропуском через очистные устройства.

6 Классификация транспортируемых продуктов

6.1 С точки зрения угрозы людям и другим биологическим объектам природной среды продукты подразделяются на нетоксичные и токсичные. К токсичным продуктам относятся продукты, содержащие токсические компоненты в концентрациях, достаточных (в соответствии с санитарными нормами и правилами, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации [3]) для установления вокруг объектов промысла с возможными выбросами или утечками продукта санитарно-защитных зон и зон санитарных разрывов.

6.2 Исходя из потенциальной опасности для жизни и здоровья населения и персонала, возможного ущерба природной среде, а также имуществу объектов промысла, ГС и ПХГ транспортируемые продукты относятся к одной из категорий, представленных в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — Классификация транспортируемых продуктов

| Категория продукта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Нестабильные сжиженные углеводородные продукты, которые содержат сероводород и другие сернистые соединения, имеют давление насыщенных паров по Рейду более 0,0667 МПа и транспортируются в жидком состоянии. К таким продуктам относятся нестабильные газовые конденсаты и сжиженные нефтяные газы, а также нефть с газовым фактором 300 м³/т и более |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Продукты, перечисленные в категории 1, но не содержащие сероводорода и других сернистых соединений                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Горючие токсичные продукты, транспортируемые как газы или как двухфазные среды. К таким продуктам относятся природный и нефтяной газы, газоконденсатная смесь, содержащие сероводород и другие сернистые соединения                                                                                                                                   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Продукты, перечисленные в категории 3, но не содержащие сероводорода и других сернистых соединений                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Нетоксичный природный газ, находящийся в однофазном состоянии при стандартных условиях и условиях транспортирования                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Горючие и токсичные продукты, которые находятся в жидкой фазе при стандартных условиях и при условиях транспортирования. К таким продуктам относятся метанол, моноэтиленгликоль, ингибиторы и другие химреагенты, а также стабильные конденсаты и нефть с газовым фактором до 300 м³/т, содержащие сероводород и другие сернистые соединения          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Горючие нетоксичные продукты, которые находятся в жидкой фазе при стандартных условиях и при условиях транспортирования, не содержащие сероводорода и других сернистых соединений. К таким продуктам относятся стабильные конденсаты, а также нефть с газовым фактором до 300 м³/т                                                                    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Жидкие токсичные негорючие продукты на водной основе. К таким продуктам относятся токсичные пластовые и сточные воды                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Жидкие нетоксичные негорючие продукты на водной основе. К таким продуктам относятся нетоксичные пластовые и сточные воды                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>П р и м е ч а н и я</p> <p>1 Под давлением насыщенных паров, по Рейду, понимается абсолютное давление пара сжиженных углеводородных продуктов при температуре 37,8 °С и соотношении объемов паровой и жидкой фаз 4:1.</p> <p>2 В качестве стандартных условий приняты давление 760 мм рт. ст. (101325 Па) и температура 20 °С.</p> <p>3 Другие неупомянутые газы или жидкости относятся к одной из вышеперечисленных категорий, наиболее близкой по потенциальной опасности. Если категория не ясна, принимается более опасная.</p> <p>4 Отнесение продукта к продуктам, содержащим сероводород, указывают в задании на проектирование.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

6.3 Продукты, содержащие сероводород, в зависимости от стойкости трубопроводов к сульфидно-коррозионному растрескиванию подразделяются на продукты с низким, средним и высоким содержанием сероводорода в соответствии с данными таблицы 2. Продукты с содержанием сероводорода ниже 300 Па не вызывают сульфидно-коррозионного растрескивания трубопроводов.

Т а б л и ц а 2 — Классификация продуктов по содержанию сероводорода

| Содержание сероводорода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Парциальное давление сероводорода |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Низкое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | От 300 Па до 10 000 Па включ.     |
| Среднее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Свыше 10 000 Па до 1,0 МПа включ. |
| Высокое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Свыше 1,0 МПа                     |
| <p>П р и м е ч а н и е — Парциальное давление сероводорода определяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в газовой среде — по формуле <math>P_{H_2S} = PC_{H_2S} / 100</math>,<br/>где <math>P</math> — общее давление газа, МПа;</li> <li><math>C_{H_2S}</math> — содержание в газе сероводорода в объемных или мольных процентах;</li> <li>- для жидкостей — при давлении, соответствующем растворимости сероводорода в количестве, содержащемся в жидкости.</li> </ul> |                                   |

## 7 Классы промысловых трубопроводов и категории их участков

### 7.1 Классы и категории трубопроводов. Категории участков

7.1.1 Трубопроводы для транспортирования газа газовых, газоконденсатных и газонефтяных месторождений и ПХГ, а также нефтяного газа (далее — газопроводы) в зависимости от рабочего давления подразделяются на четыре класса:

- 1) I класс — при рабочем давлении свыше 20 до 32 МПа включительно;
- 2) II класс — при рабочем давлении свыше 10 до 20 МПа включительно;
- 3) III класс — при рабочем давлении свыше 2,5 до 10,0 МПа включительно;
- 4) IV класс — при рабочем давлении до 2,5 МПа включительно.

7.1.2 Трубопроводы для транспортирования нестабильного конденсата, в том числе и в смеси с нефтью (далее — конденсатопроводы), и нефтегазопроводы в зависимости от диаметра подразделяются на три класса:

- 1) I класс — трубопроводы номинальным диаметром свыше  $DN$  300;
- 2) II класс — трубопроводы номинальным диаметром свыше  $DN$  150 до  $DN$  300 включительно;
- 3) III класс — трубопроводы номинальным диаметром  $DN$  150 и менее.

П р и м е ч а н и е — Использование трубопроводов диаметром свыше 500 мм для транспортирования нестабильного конденсата возможно при соответствующем технико-экономическом обосновании и обеспечении эксплуатационной надежности и экологической безопасности.

7.1.3 Трубопроводы для транспортирования нефти и других жидких продуктов нефтяных и газонефтяных месторождений, а также стабильного газового конденсата газоконденсатных месторождений (далее — нефтепроводы) в зависимости от диаметра подразделяются на три класса:

- 1) I класс — трубопроводы номинальным диаметром  $DN$  600 и более;
- 2) II класс — трубопроводы номинальным диаметром менее  $DN$  600 до  $DN$  300 включительно;
- 3) III класс — трубопроводы номинальным диаметром менее  $DN$  300.

7.1.4 В соответствии с настоящим стандартом предусмотрено проектирование трубопроводов транспортирования воды (далее — водоводы):

- трубопроводы систем увеличения нефтеотдачи пластов с давлением 10 МПа и выше;
- трубопроводы систем заводнения, транспортирующие пресную воду, пластовые и сточные воды с давлением менее 10 МПа.

7.1.5 Промысловые трубопроводы в зависимости от их назначения подразделяются на категории в соответствии с данными таблицы 3:

- С — «средняя»;
- Н — «нормальная».

Категория Н дополнительно подразделяется на две подкатегории Н1 и Н2.

Имеется следующее соответствие между категориями трубопроводов по нормативным документам, в соответствии с которыми ранее были запроектированы трубопроводы (РД 39-132—94 [4] и СП 34-116—97 [5]), и настоящим стандартом:

| СП 34-116—97 | РД 39-132—94 | Настоящий стандарт |   |
|--------------|--------------|--------------------|---|
| II           | II           | С                  |   |
| III          | III          | Н1                 | Н |
|              | IV           | Н2                 |   |

7.1.6 Участки трубопроводов в зависимости от их характеристик (условий прокладки), категории транспортируемого продукта согласно данным таблицы 1, а также категории трубопровода согласно данным таблицы 3, подразделяются на категории:

- В — «высокая»;
- С — «средняя»;
- Н — «нормальная».

Назначать категории участков следует в соответствии с данными таблицы 4 (для трубопроводов, транспортирующих нетоксичные продукты) и данными таблицы 5 (для трубопроводов, транспортирующих токсичные продукты).

Имеется следующее соответствие между категориями участков трубопроводов по нормативным документам, в соответствии с которыми ранее были запроектированы трубопроводы (СП 34-116—97 [5] и ВСН 51-3—85/ВСН 51-2.38—85 [6]), и настоящим стандартом:

| СП 34-116—97 | ВСН 51-3—85/ВСН 51-2.38—85 | Настоящий стандарт |
|--------------|----------------------------|--------------------|
| I            | В                          | В                  |
| II           | I—II                       | С                  |
| III          | III—IV                     | Н                  |

7.1.7 При чередовании по трассе трубопровода участков различных категорий протяженностью до 300 м допускается принимать более высокую категорию из них на всем участке чередования.

Т а б л и ц а 3 — Категории трубопроводов в зависимости от их назначения

| Назначение и характеристики трубопровода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Категория трубопровода |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|
| Трубопроводы, транспортирующие среды с парциальным давлением сероводорода более 300 Па и среды с другими сернистыми соединениями с объемной концентрацией до 0,6 % включительно.<br>Трубопроводы нестабильного конденсата при рабочем давлении от 10 до 32 МПа.<br>Газопроводы-шлейфы I и II классов.<br>Газовые коллекторы неочищенного газа I, II и III классов.<br>Газопроводы I класса.<br>Нефтегазопроводы I класса с газовым фактором 300 м³/т и более.<br>Газопроводы систем закачки газа в продуктивные пласты с давлением 10 МПа и выше.<br>Водоводы, транспортирующие пластовые и сточные воды с давлением 10 МПа и выше | II*                    | С |

Окончание таблицы 3

| Назначение и характеристики трубопровода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Категория трубопровода |    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|---|
| Нефтегазопроводы I класса с газовым фактором менее 300 м³/т.<br>Нефтегазопроводы II и III классов независимо от газового фактора.<br>Газопроводы-шлейфы III и IV классов.<br>Газовые коллекторы неочищенного газа IV класса.<br>Газопроводы II, III и IV классов.<br>Водоводы, транспортирующие пластовые и сточные воды, диаметром DN 200 и более и давлением свыше 0,4 МПа до 10 МПа | III*                   | H1 | H |
| Выкидные линии нефтяных скважин.<br>Водоводы, транспортирующие пластовые и сточные воды, диаметром менее DN 200 и давлением менее 0,4 МПа                                                                                                                                                                                                                                              | VI*                    | H2 |   |
| <p>* Согласно РД 39-132—94 [4].</p> <p>П р и м е ч а н и е — Для трубопроводов, транспортирующих среды с парциальным давлением сероводорода 300 Па и менее, категория назначается так же, как для трубопроводов со средами, не содержащими сероводорода.</p>                                                                                                                           |                        |    |   |

Т а б л и ц а 4 — Категории участков трубопроводов, транспортирующих нетоксичные продукты

| Характеристика участка трубопровода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Категория продукта           |                              |                              |                              |                              |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                            | 4, 5                         | 7                            | 9                            |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | при категории трубопровода   |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | С                            | С                            | Н                            | Н                            | С                            | Н                            |
| 1 Переходы через водные преграды<br>1.1 Судоходные и несудоходные шириной зеркала воды в межень 25 м и более в русловой части и прибрежные участки длиной не менее 25 м каждый (от среднемеженного горизонта воды)<br>1.2 Несудоходные шириной зеркала воды в межень свыше 10 м до 25 м в русловой части и глубиной свыше 1,5 м и прибрежные участки длиной не менее 25 м каждый (от среднемеженного горизонта воды), оросительные и деривационные каналы<br>1.3 Горные потоки (реки) при подземной прокладке и поймы рек по ГВВ 10 % обеспеченности<br>1.4 Участки трубопроводов протяженностью 1000 м от границ ГВВ 10 % обеспеченности | В<br><br>В<br><br>В<br><br>С | С<br><br>С<br><br>С<br><br>С | С<br><br>С<br><br>С<br><br>Н | С<br><br>С<br><br>С<br><br>С | С<br><br>С<br><br>С<br><br>С | С<br><br>Н<br><br>Н<br><br>С |
| 2 Переходы через болота<br>2.1 Тип II<br>2.2 Тип III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | С<br>В                       | С<br>С                       | С<br>С                       | С<br>С                       | С<br>С                       | Н<br>С                       |
| 3 Переходы через<br>3.1 Железные дороги общей сети (на перегонах) включая участки по обе стороны дороги на расстоянии не менее 50 м от подошвы насыпи земляного полотна или от края водоотливного сооружения дороги.<br>Автомобильные дороги общего пользования и подъездные дороги к промышленным предприятиям I-а, I-б, II, III категорий включая участки по обе стороны дороги на расстоянии не менее 25 м каждый от подошвы насыпи или бровки выемки земляного полотна дороги                                                                                                                                                         | В                            | В                            | В                            | В                            | С                            | С                            |



Продолжение таблицы 4

| Характеристика участка трубопровода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Категория продукта         |      |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                          | 4, 5 | 7 | 9 |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | при категории трубопровода |      |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | С                          | С    | Н | Н | С | Н |
| <p>3.2 Железные дороги промышленного железнодорожного транспорта (внешние, внутренние железнодорожные пути) включая участки по обе стороны дороги длиной 50 м каждый от осей крайних путей.</p> <p>Автомобильные дороги включая участки по обе стороны дороги длиной 25 м каждый от подошвы насыпи или бровки выемки земляного полотна дороги:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- автомобильные дороги общего пользования и подъездные дороги к промышленным предприятиям IV, V категорий;</li><li>- внутренние автомобильные дороги промышленных предприятий и организаций всех категорий;</li><li>- внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохозяйственных предприятиях и организациях I-с категории</li></ul> | С                          | С    | С | С | С | С |
| <p>4 Участки трубопроводов, примыкающие к переходам через все железные и категоризованные автомобильные дороги, в пределах расстояний, указанных в 7.2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | В                          | С    | С | В | С | С |
| <p>5 Трубопроводы, прокладываемые в слабо связанных барханных песках в условиях пустынь; участки газопроводов, примыкающие к площадкам скважин на расстоянии 150 м от ограждения; газопроводы на длине 250 м от линейной запорной арматуры и гребенок подводных переходов, и узлы подключения трубопровода к межпромысловому коллектору, и примыкающие к ним участки длиной не менее 15 м в каждую сторону от границ монтажного узла, и участки от охранных кранов до площадок УКПГ, УППГ, ДКС, КС ПХГ</p>                                                                                                                                                                                                                         | С                          | С    | С | Н | С | Н |
| <p>6 Трубопроводы, прокладываемые по поливным и орошаемым землям хлопковых и рисовых плантаций</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | В                          | С    | С | С | С | Н |
| <p>7 Участки трубопроводов, транспортирующие продукты в жидкой фазе, расположенные выше населенных пунктов и промышленных предприятий на расстоянии от них до:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 300 м — при диаметре труб 700 мм и менее;</li><li>- 500 м — при диаметре труб до 1000 мм включительно;</li><li>- 1000 м — при диаметре труб более 1000 мм</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | В                          | —    | — | В | С | С |
| <p>8 Переходы через селевые потоки, конусы выносов и солончаковые грунты и нефтепроводы, нефтегазопроводы, конденсатороводы, выкидные трубопроводы нефтяных скважин, прокладываемые параллельно рекам с зеркалом воды в межень 25 м и более, каналам, озерам и другим водоемам, имеющим рыбохозяйственное значение</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | С                          | С    | С | С | С | Н |
| <p>9 Узлы пуска и приема ВТУ, узлы линейной запорной арматуры, а также участки трубопроводов по 250 м, примыкающие к ним.</p> <p>Трубопроводы, прокладываемые по подрабатываемым территориям и территориям, подверженным карстовым явлениям.</p> <p>Трубопроводы на участках подхода к площадкам НС, НПС, УКПГ, УППГ, ГПЗ, ДКС и СПХГ в пределах 250 м от ограждения</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | С                          | С    | С | С | С | С |

Окончание таблицы 4

| Характеристика участка трубопровода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Категория продукта         |      |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                          | 4, 5 | 7 | 9 |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | при категории трубопровода |      |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | С                          | С    | Н | Н | С | Н |
| 10 Пересечения с коммуникациями (канализационными коллекторами, нефтепроводами, нефтегазопроводами, конденсаторпроводами, газопроводами, силовыми кабелями и кабелями связи, оросительными системами) в пределах 20 м по обе стороны пересекаемой коммуникации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | В                          | С    | С | С | С | Н |
| 11 Пересечения (в обе стороны) в пределах расстояний, указанных в позиции 14 таблицы 6, с ВЛ напряжением 330 кВ и более                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | В                          | В    | В | В | В | С |
| 12 Участки трубопроводов в зонах активных тектонических разломов и прилегающие участки на расстоянии 100 м от границ разлома                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | С                          | С    | С | С | С | С |
| 13 Трубопроводы, прокладываемые по территории распространения ММГ, имеющих при оттаивании относительную осадку свыше 0,1, а также трубопроводы, прокладываемые в сильнозасоленных грунтах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | С                          | С    | С | С | С | С |
| <p>Примечания</p> <p>1 Участки трубопроводов, не указанные в таблице 4, следует отнести к категории Н. При этом (Н = Н1) для всех трубопроводов, кроме:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- выкидных линий нефтяных скважин (Н = Н2);</li><li>- водоводов, транспортирующих пластовые и сточные воды, диаметром менее <i>DN</i> 200 и давлением менее 0,4 МПа (Н = Н2).</li></ul> <p>2 Указанные категории участков следует принимать независимо от вида прокладки (подземная, наземная, надземная).</p> <p>3 Категории участков трубопроводов надземной прокладки могут быть приняты при соответствующем обосновании категории не ниже С в зависимости от конкретных природно-климатических условий и свойств грунтов оснований.</p> <p>4 Типы болот следует принимать в соответствии с 7.1.8.</p> <p>5 Категорию участков трубопроводов, прокладываемых в поймах рек, подлежащих затоплению водохранилищем, следует принимать как для переходов через судоходные водные преграды.</p> <p>6 При небольшой продолжительности подтопления паводковыми водами (менее двадцати дней) и незначительной глубине этого подтопления, позволяющей оперативное проведение аварийно-восстановительных работ на трубопроводах в случае их повреждения, выполнение требований позиций 1.3 и 1.4 для газопроводов на поймах необязательно.</p> <p>7 Участки трубопроводов одного или различного назначения, прокладываемые при одновременном строительстве совместно в одной траншее, в одной насыпи (при наземной прокладке), или на общих опорах (на эстакаде) следует принимать не ниже категории С.</p> <p>8 Все участки водоводов с давлением свыше 10 МПа следует принимать категории С.</p> |                            |      |   |   |   |   |

Т а б л и ц а 5 — Категории участков трубопроводов, транспортирующих токсичные продукты категорий 1, 3, 6, 8

| Характеристика участка трубопровода                                                                                                                                                                                | Категория участка |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 Переходы через водные преграды<br>1.1 Судоходные и несудоходные шириной зеркала воды в межень 25 м и более в русловой части и прибрежные участки длиной не менее 25 м каждый (от среднемеженного горизонта воды) | В                 |

Продолжение таблицы 5

| Характеристика участка трубопровода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Категория участка |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.2 Несудоходные шириной зеркала воды в межень до 25 м в русловой части и прибрежные участки длиной не менее 25 м каждый (от среднемеженного горизонта воды), оросительные и деривационные каналы                                                                                                                                                                                            | В                 |
| 1.3 Горные потоки (реки) при подземной прокладке и поймы рек по ГВВ 10 % обеспеченности                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | В                 |
| 1.4 Участки протяженностью 1000 м от ГВВ 10 % обеспеченности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | С                 |
| 2 Переходы через болота                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | С                 |
| 2.1 Тип II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | В                 |
| 2.2 Тип III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 3 Переходы через железные и автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | В                 |
| 3.1 Железные дороги общей сети (на перегонах) включая участки по обе стороны дороги на расстоянии не менее 50 м от подошвы насыпи земляного полотна или от края водоотливного сооружения дороги.                                                                                                                                                                                             |                   |
| Автомобильные дороги общего пользования и подъездные дороги к промышленным предприятиям I-а, I-б, II, III категорий включая участки по обе стороны дороги на расстоянии не менее 25 м каждый от подошвы насыпи или бортики выемки земляного полотна дороги                                                                                                                                   |                   |
| 3.2 Железные дороги промышленного железнодорожного транспорта (внешние, внутренние железнодорожные пути) включая участки по обе стороны дороги длиной 50 м каждый от осей крайних путей.                                                                                                                                                                                                     | С                 |
| Автомобильные дороги включая участки по обе стороны дороги длиной 25 м каждый от подошвы насыпи или бортики выемки земляного полотна дороги:                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| - автомобильные дороги общего пользования и подъездные дороги к промышленным предприятиям IV, V категорий;                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| - внутренние автомобильные дороги промышленных предприятий и организаций всех категорий;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| - внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохозяйственных предприятиях и организациях I-с категории                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 4 Участки трубопроводов в пределах расстояний, указанных в 7.2, примыкающие к переходам через все железные и категоризованные автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                           | С                 |
| 5 Трубопроводы, прокладываемые в слабо связанных барханных песках в условиях пустынь; участки газопроводов, примыкающие к площадкам скважин на расстоянии 150 м от ограждения; газопроводы на длине 250 м от гребенки подводных переходов, подключения трубопроводов друг к другу и участки от охранных кранов до площадок УКПГ, УППГ, ДКС, КС ПХГ, трубопроводы топливного импульсного газа | В                 |
| 6 Трубопроводы, прокладываемые по поливным и орошаемым землям хлопковых и рисовых плантаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | В                 |
| 7 Участки трубопроводов, расположенные выше населенных пунктов и промышленных предприятий на расстоянии от них до:                                                                                                                                                                                                                                                                           | В                 |
| - 300 м — при диаметре труб 700 мм и менее;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| - 500 м — при диаметре труб до 1000 мм включительно;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| - 1000 м — при диаметре труб более 1000 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 8 Переходы через селевые потоки, конусы выносов и солончаковые грунты и нефтепроводы, нефтегазопроводы, конденсатопроводы, выкидные трубопроводы нефтяных скважин, прокладываемые параллельно рекам с зеркалом воды в межень 25 м и более, каналам, озерам и другим водоемам, имеющим рыбохозяйственное значение                                                                             | С                 |

Окончание таблицы 5

| Характеристика участка трубопровода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Категория участка |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>9 Узлы пуска и приема очистных устройств, узлы линейной запорной арматуры, а также участки трубопроводов по 250 м, примыкающие к ним.</p> <p>Трубопроводы, прокладываемые по подрабатываемым территориям, подверженным карстовым явлениям.</p> <p>Трубопроводы на участках подхода к НС, НПС, ГПЗ в пределах 250 м от ограждения и узлы линейной запорной арматуры</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | В                 |
| 10 Пересечения с подземными коммуникациями (канализационными коллекторами, нефтепроводами, нефтегазопроводами, конденсатопроводами, газопроводами, силовыми кабелями и кабелями связи, подземными, наземными и надземными оросительными системами) в пределах 20 м по обе стороны пересекаемой коммуникации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | С                 |
| 11 Пересечения (в обе стороны) в пределах расстояний, указанных в позиции 14 таблицы 6, с ВЛ напряжением 330 кВ и более                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | В                 |
| 12 Участки трубопроводов в зонах активных тектонических разломов и прилегающие участки на расстоянии 100 м от границ разлома                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | С                 |
| 13 Трубопроводы, прокладываемые по территории распространения ММГ, имеющих при оттаивании относительную осадку свыше 0,1, а также трубопроводы, прокладываемые в сильнозасоленных грунтах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | С                 |
| <p><b>П р и м е ч а н и я</b></p> <p>1 Для трубопроводов, транспортирующих токсичные продукты, категория участка Н не применяется.</p> <p>2 Указанные категории участков следует принимать независимо от вида прокладки (подземная, наземная, надземная).</p> <p>3 Категории участков трубопроводов надземной прокладки могут быть приняты при соответствующем обосновании категории не ниже С в зависимости от конкретных природно-климатических условий и свойств грунтов оснований.</p> <p>4 Типы болот следует принимать в соответствии с 7.1.7.</p> <p>5 Категорию участков трубопроводов, прокладываемых в поймах рек, подлежащих затоплению водохранилищем, следует принимать как для переходов через судоходные водные преграды.</p> <p>6 При небольшой продолжительности подтопления паводковыми водами (менее двадцати дней) и незначительной глубине этого подтопления, позволяющей оперативное проведение аварийно-восстановительных работ на трубопроводах в случае их повреждения, выполнение требований позиций 1.3 и 1.4 для газопроводов на поймах необязательно.</p> |                   |

7.1.8 Типы болот, указанные в таблицах 4 и 5, следует принимать в соответствии с 10.2.1.

## **7.2 Минимальные расстояния от населенных пунктов, предприятий, объектов, зданий, сооружений, транспортных и инженерных сетей до трубопроводов**

7.2.1 Основные объекты, располагаемые вблизи трассы трубопровода, разделены на группы А—М (принадлежность к той или иной группе указана в позициях 1—11 таблицы 6) по следующему принципу:

- к группе А относятся территориальные образования, включающие производственные или муниципальные объекты, здания и сооружения.

**П р и м е ч а н и е** — Наиболее значимым фактором негативного влияния трубопровода является возможная гибель людей при аварии на трубопроводе;

- к группе Б относятся объекты массового пребывания людей, наиболее значимый фактор негативного влияния трубопровода — гибель людей при аварии;

- к группам В—М относятся объекты, для которых наиболее значимым фактором является возможность серьезного их повреждения (уничтожения) при аварии на трубопроводе или, наоборот, аварии на этих объектах могут повредить (уничтожить) участок или объекты трубопровода.

Т а б л и ц а 6 — Минимальные расстояния от трубопроводов до объектов, зданий и сооружений

| Объекты, здания и сооружения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Минимальные расстояния от оси трубопровода, м |                   |                   |                   |                  |                   |                                  |                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | газопроводы                                   |                   |                   |                   |                  |                   | нефтепроводы и конденсатопроводы |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | класса                                        |                   |                   |                   |                  |                   |                                  |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III                                           |                   |                   | IV                |                  |                   |                                  |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | номинальным диаметром                         |                   |                   |                   |                  |                   | класса                           |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $L_{bas}$                                     |                   |                   |                   |                  |                   |                                  |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300 и менее                                   | свыше 300 до 600  | свыше 600 до 800  | свыше 800 до 1400 | 300 и менее      | свыше 300 до 1400 | I                                | II                 | III               |
| 1 Группа А:<br>- города и другие населенные пункты;<br>- коллективные сады с садовыми домиками более 50 штук, дачные поселки;<br>- отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия с численностью работающих свыше 50 человек;<br>- тепличные комбинаты и хозяйства;<br>- птицефабрики;<br>- молокозаводы;<br>- карьеры разработки полезных ископаемых;<br>- гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей свыше 20;<br>- отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т. д.) с максимальной численностью менее 100 человек;<br>- вахтовые жилые комплексы;<br>- отдельные жилые здания | <u>100</u><br>200                             | <u>150</u><br>300 | <u>200</u><br>400 | <u>350</u><br>700 | <u>75</u><br>150 | <u>125</u><br>250 | <u>150</u><br>ДПВО               | <u>100</u><br>ДПВО | <u>75</u><br>ДПВО |
| 2 Группа Б:<br>- железнодорожные и автобусные станции;<br>- аэропорты;<br>- морские и речные порты и пристани;<br>- мосты железных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования I-а, I-б, II и III категорий и подъездных дорог к промышленным предприятиям, внутренних автомобильных дорог промышленных предприятий и организаций I-в, II-в и I-к, II-к категорий с пролетом свыше 20 м, путепроводы (при прокладке нефтепроводов ниже мостов по течению);<br>- отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т. д.) с численностью более 100 человек                                                                         | <u>120</u><br>240                             | <u>180</u><br>360 | <u>240</u><br>480 | <u>420</u><br>840 | <u>75</u><br>100 | <u>100</u><br>150 | <u>180</u><br>ДПВО               | <u>120</u><br>ДПВО | <u>90</u><br>ДПВО |



Продолжение таблицы 6

| Объекты, здания и сооружения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Минимальные расстояния от оси трубопровода, м |                   |                   |                   |                  |                   |                                  |                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | газопроводы                                   |                   |                   |                   |                  |                   | нефтепроводы и конденсатопроводы |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | класса                                        |                   |                   |                   |                  |                   |                                  |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | III                                           |                   |                   | IV                |                  |                   |                                  |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | номинальным диаметром                         |                   |                   |                   |                  |                   | класса                           |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $L_{bas}$                                     |                   |                   |                   |                  |                   |                                  |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300 и менее                                   | свыше 300 до 600  | свыше 600 до 800  | свыше 800 до 1400 | 300 и менее      | свыше 300 до 1400 | I                                | II                 | III               |
| 3 Группа В:<br>- гидроэлектростанции;<br>- гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I—IV классов;<br>- очистные сооружения и НС водопроводные, не относящиеся к объектам промысла;<br>- железные дороги общего пользования (на перегонах);<br>- автомобильные дороги общего пользования I-а, I-б, II и III категорий и подъездные дороги к промышленным предприятиям;<br>- склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м³;<br>- территории КС, УКПГ, СПХГ и ГРС, поставляющих газ в тупиковую распределительную сеть;<br>- административно-хозяйственные блоки газовых и нефтяных промыслов;<br>- автозаправочные станции; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов;<br>- мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи Минкомсвязи России и других ведомств;<br>- телевизионные башни;<br>- отдельно стоящие жилые здания одно-, двухэтажные; садовые домики, дачи, сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса скота | <u>75</u><br>150                              | <u>125</u><br>250 | <u>150</u><br>300 | <u>250</u><br>500 | <u>20</u><br>40  | <u>50</u><br>100  | <u>150</u><br>ДПВО               | <u>100</u><br>ДПВО | <u>75</u><br>ДПВО |
| 4 Группа Г:<br>- мосты железных дорог промышленного железнодорожного транспорта (внешних и внутренних), автомобильных дорог общего пользования III, IV и V категорий и подъездных дорог к промышленным предприятиям, внутренних автомобильных дорог промышленных предприятий и организаций III-в, IV-в и III-к, IV-к категорий с пролетом свыше 20 м, путепроводы (при прокладке нефтепроводов ниже мостов по течению);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>30</u><br>60                               | <u>50</u><br>100  | <u>100</u><br>200 | <u>200</u><br>400 | <u>75</u><br>150 | <u>125</u><br>250 | <u>75</u><br>ДПВО                | <u>50</u><br>ДПВО  | <u>30</u><br>ДПВО |

Продолжение таблицы 6

| Объекты, здания и сооружения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Минимальные расстояния от оси трубопровода, м |                  |                  |                   |                 |                   |                                  |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | газопроводы                                   |                  |                  |                   |                 |                   | нефтепроводы и конденсатопроводы |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | класса                                        |                  |                  |                   |                 |                   |                                  |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | III                                           |                  |                  | IV                |                 |                   |                                  |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | номинальным диаметром                         |                  |                  |                   |                 |                   | класса                           |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $L_{bas}$                                     |                  |                  |                   |                 |                   |                                  |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300 и менее                                   | свыше 300 до 600 | свыше 600 до 800 | свыше 800 до 1400 | 300 и менее     | свыше 300 до 1400 | I                                | II                       | III                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- от отсыпки кустов бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин;</li><li>- канализационные сооружения;</li><li>- вертодромы с парком вертолетов численностью до 10</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                  |                  |                   |                 |                   |                                  |                          |                          |
| 5 Группа Д: <ul style="list-style-type: none"><li>- железнодорожные сливноналивные устройства;</li><li>- железные дороги промышленного железнодорожного транспорта (внешние);</li><li>- автомобильные дороги общего пользования и подъездные дороги к промышленным предприятиям IV, V категорий;</li><li>- внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохозяйственных предприятиях и организациях 1-с категории</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\frac{50}{50}$                               | $\frac{75}{75}$  | $\frac{75}{75}$  | $\frac{75}{75}$   | $\frac{15}{15}$ | $\frac{15}{15}$   | $\frac{75}{\text{ДПВО}}$         | $\frac{50}{\text{ДПВО}}$ | $\frac{30}{\text{ДПВО}}$ |
| 6 Группа Е: <ul style="list-style-type: none"><li>- территории групповых и сборных пунктов промыслов, ПГРС, промысловых установок очистки и осушки газа;</li><li>- территории ГРС, поставляющих газ в кольцевую распределительную сеть, ГРП, в том числе шкафного типа, ГРУ;</li><li>- земельной амбар для сбора конденсата при очистке полости трубопровода;</li><li>- открытые емкости для парафина, нефтеловушки, отстойные пруды и др.;</li><li>- НС водоснабжения, очистные сооружения, КНС для поддержания пластового давления, градирни, котельные и др.;</li><li>- вспомогательные и производственные здания категории Д;</li><li>- здания и сооружения линейной службы эксплуатации;</li><li>- вертолетные посадочные площадки без базирования на них вертолетов;</li><li>- закрытые подземные емкости для хранения и разгазирования конденсата при узлах пуска и приема очистных устройств, кроме изготавливаемых из труб конденсатоприемников, входящих в состав узлов, для которых расстояние определяется конструктивно;</li></ul> | 30                                            | 30               | 30               | 30                | 30              | 30                | 30                               | 30                       | 30                       |

Продолжение таблицы 6

| Объекты, здания и сооружения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Минимальные расстояния от оси трубопровода, м |                  |                  |                   |             |                   |                                  |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|----|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | газопроводы                                   |                  |                  |                   |             |                   | нефтепроводы и конденсатопроводы |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | класса                                        |                  |                  |                   |             |                   |                                  |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | III                                           |                  |                  | IV                |             |                   |                                  |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | номинальным диаметром                         |                  |                  |                   |             |                   | класса                           |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $L_{bas}$                                     |                  |                  |                   |             |                   |                                  |    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300 и менее                                   | свыше 300 до 600 | свыше 600 до 800 | свыше 800 до 1400 | 300 и менее | свыше 300 до 1400 | I                                | II | III |
| - горизонтальное факельное устройство;<br>- автоматизированные электростанции с термоэлектрогенераторами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                  |                  |                   |             |                   |                                  |    |     |
| 7 Группа Ж:<br>- кабели междугородной связи и силовые электрокабели;<br>- мачты (башни) и сооружения необслуживаемой малоканальной радиорелейной связи трубопроводов, термоэлектрогенераторы;<br>- пункты редуцирования для газоснабжения термоэлектрогенераторов;<br>- сепарационные установки, нефтяные НС, газозамерные ГРП, установки предварительного сброса пластовой воды и др.;<br>- необслуживаемые усилительные пункты кабельной связи в подземных термокамерах;<br>- сооружения электроснабжения, связи, тепломеханики и автоматики, предназначенные для обслуживания трубопровода | 15                                            | 15               | 15               | 15                | 15          | 15                | 15                               | 15 | 15  |
| 8 Группа И<br>Притрассовые постоянные дороги, предназначенные для обслуживания трубопроводов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                                            | 10               | 10               | 10                | 10          | 10                | 10                               | 10 | 10  |
| 9 Группа К<br>Железные дороги промышленного железнодорожного транспорта (внутренние)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12                                            | 12               | 15               | 20                | 9           | 9                 | 15                               | 15 | 15  |
| 10 Группа Л:<br>- внутренние автомобильные дороги промышленных предприятий и организаций всех категорий;<br>- подъезды на территории нефтяных и газовых месторождений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15                                            | 15               | 20               | 20                | 9           | 9                 | 10                               | 10 | 10  |
| 11 Группа М<br>Резервуары конденсата, гликолей, метанола, этаноминов и других горючих жидкостей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75                                            | 100              | 125              | 150               | 50          | 75                | 30                               | 25 | 25  |

Продолжение таблицы 6

|                              |                                               |                  |                  |                   |             |                   |                                  |    |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|----|-----|
| Объекты, здания и сооружения | Минимальные расстояния от оси трубопровода, м |                  |                  |                   |             |                   |                                  |    |     |
|                              | газопроводы                                   |                  |                  |                   |             |                   | нефтепроводы и конденсатопроводы |    |     |
|                              | класса                                        |                  |                  |                   |             |                   |                                  |    |     |
|                              | III                                           |                  |                  | IV                |             |                   |                                  |    |     |
|                              | номинальным диаметром                         |                  |                  |                   |             |                   | класса                           |    |     |
|                              | $L_{bas}$                                     |                  |                  |                   |             |                   |                                  |    |     |
|                              | 300 и менее                                   | свыше 300 до 600 | свыше 600 до 800 | свыше 800 до 1400 | 300 и менее | свыше 300 до 1400 | I                                | II | III |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 Объекты:<br>- магистральные оросительные каналы и коллекторы, реки и водоемы, вдоль которых прокладывается трубопровод;<br>- водозаборные сооружения и станции оросительных систем                                                                                                                                                                                                         | Согласно требованиям санитарных норм и правил, установленных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации [3]                                                                                                            |
| 13 Специальные предприятия, сооружения, площадки, охраняемые зоны, склады взрывчатых и взрывоопасных веществ, карьеры полезных ископаемых, добыча на которых производится с применением взрывных работ, склады сжиженных горючих газов                                                                                                                                                        | В соответствии с требованиями специальных нормативных документов, утвержденных в установленном порядке, и по согласованию с органами государственного надзора, министерствами и ведомствами, в ведении которых находятся указанные объекты |
| 14 Объекты:<br>- ВЛ высокого напряжения, параллельно которым прокладывается трубопровод;<br>- ВЛ высокого напряжения, параллельно которым прокладывается трубопровод в стесненных условиях трассы;<br>- опоры ВЛ высокого напряжения при пересечении их трубопроводом;<br>- открытые и закрытые трансформаторные подстанции и закрытые распределительные устройства напряжением 35 кВ и более | В соответствии с требованиями правил, утвержденных Минэнерго России [7]                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Примечания                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 Расстояния, указанные над чертой, относятся к трубопроводам, транспортирующим нетоксичные продукты; под чертой — токсичные продукты, содержащие вредные вещества 4-го класса опасности.                                                                                            |
| 2 Расстояния, указанные в таблице, следует принимать:                                                                                                                                                                                                                                |
| - для городов и других населенных пунктов — от проектной городской черты на расчетный срок от двадцати до двадцати пяти лет;                                                                                                                                                         |
| - для отдельных промышленных предприятий, железнодорожных станций, аэродромов, морских и речных портов и пристаней, гидротехнических сооружений, складов горючих и легковоспламеняющихся материалов, артезианских скважин — от границ отведенных им территорий с учетом их развития; |
| - для железных дорог — от подошвы насыпи или бровки выемки со стороны трубопровода, но не менее 10 м от границы полосы отвода дороги;                                                                                                                                                |
| - для автомобильных дорог — от подошвы насыпи земляного полотна;                                                                                                                                                                                                                     |
| - для всех мостов — от подошвы конусов;                                                                                                                                                                                                                                              |
| - для отдельно стоящих зданий и строений — от ближайших выступающих их частей.                                                                                                                                                                                                       |
| 3 Под отдельно стоящим зданием или строением следует понимать здание или строение, расположенное вне населенного пункта на расстоянии не менее 50 м от ближайших к нему зданий или сооружений.                                                                                       |

## Окончание таблицы 6

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Для объектов группы А минимальные расстояния можно уменьшить на 20 % в случае, если количество людей, попадающих в пределы зоны, ограниченной минимальным расстоянием, составляет менее 10 человек.                                                                     |
| 5  | Минимальные расстояния от оси трубопроводов до мостов железных и автомобильных дорог с пролетом 20 м и менее следует принимать такими же, как и до дорог, составной частью которых они являются.                                                                        |
| 6  | Минимальные расстояния от оси трубопроводов до объектов, зданий и сооружений при надземной прокладке, предусмотренные в позициях 1—4, следует принимать увеличенными в 1,5 раза. Данное требование относится к участкам надземной прокладки протяженностью свыше 150 м. |
| 7  | Расстояния до объектов, отсутствующих в данной таблице, следует принимать по согласованию с соответствующими органами государственного надзора и заинтересованными организациями.                                                                                       |
| 8  | Для газопроводов, прокладываемых в лесных районах, минимальные расстояния от железных и автомобильных дорог допускается сокращать на 30 % без повышения категории участка газопровода.                                                                                  |
| 9  | Объекты газопроводов и конденсатопроводов, из которых возможен выброс или утечка газа в атмосферу, следует располагать за пределами полос воздушных подходов к аэродромам и вертодромам.                                                                                |
| 10 | Расстояния до железных и автомобильных дорог, а также до мостов и путепроводов на дорогах указаны для трубопроводов, прокладываемых параллельно дорогам.                                                                                                                |
| 11 | Расстояния от трубопроводов до БКЭС, а также от кранового узла до БКЭС принимаются не менее 25 м.                                                                                                                                                                       |
| 12 | Расстояния от скважин и кустов скважин до площадок ГРП, СП, КС, УКПГ, СОГ, ГРС, УППГ принимаются аналогично расстояниям от указанных объектов до трубопроводов.                                                                                                         |
| 13 | При прокладке нефтепроводов выше мостов по течению минимальное расстояние до мостов, указанных в позиции 2, следует назначать с учетом оценки риска.                                                                                                                    |

7.2.2 При назначении минимальных расстояний по группам объектов в таблице 6 учитывались следующие особенности объектов:

- объекты, минимальные расстояния от которых устанавливаются настоящим стандартом в зависимости от технических характеристик трубопровода (диаметр, рабочее давление) и свойств транспортируемого продукта;
- объекты, минимальные расстояния от которых устанавливаются настоящим стандартом вне зависимости от технических характеристик трубопровода;
- объекты, минимальные расстояния от которых регламентируются нормативными документами, обеспечивающими на обязательной или добровольной основе выполнение требований технических регламентов.

7.2.3 Расстояние от объекта до оси подземного трубопровода должно приниматься в зависимости от назначения объекта, присутствия на нем людей, класса и технических характеристик трубопровода, транспортируемого продукта и иных факторов. Если расстояние равно или превышает значение минимального расстояния, определенного в соответствии с требованиями данного раздела, то считается, что проектные решения соответствуют требованиям безопасности к техногенному воздействию трубопровода на объект (для некоторых случаев — техногенного воздействия объекта на трубопровод). В противном случае проектные мероприятия по обеспечению безопасности объектов относительно техногенного воздействия трубопровода (для некоторых случаев — воздействия объекта на трубопровод) должны обеспечиваться иным способом.

7.2.4 Минимальные расстояния от объектов до оси газопроводов III и IV классов следует принимать согласно данным таблицы 6.

7.2.5 Минимальные расстояния  $L$ , м, от объектов групп А—Д до оси газопроводов I и II классов (см. позиции 1—5 в таблице 6) следует вычислять по формулам:

$$L = \sqrt{\frac{p}{10}} L_{bas}; \quad (7.1)$$

$$L \geq 20 \text{ м}, \quad (7.2)$$

где  $p$  — рабочее давление в газопроводе, МПа;

$L_{bas}$  — базисное значение минимального расстояния, принимаемое в зависимости от диаметра для газопроводов III класса в таблице 6.

При определении минимального расстояния по формуле (7.1) полученное значение следует округлить в большую сторону с точностью до 5 м.



7.2.6 Минимальные расстояния от объектов групп Е—М и объектов позиций 6—14 в таблице 6 до оси газопроводов I и II классов следует принимать согласно данным таблицы 6 как для газопроводов класса III независимо от уровня рабочего давления.

7.2.7 Минимальные расстояния от объектов до нефтепроводов и конденсатопроводов следует принимать в соответствии с данными таблицы 6 в зависимости от класса трубопровода.

7.2.8 Минимальные расстояния от объектов групп А—Д (см. позиции 1—5 в таблице 6) следует принимать до нефтепроводов и конденсатопроводов:

- транспортирующих продукты категорий 4, 5, 7, а также метанол и ингибиторы — по значениям, указанным над чертой;
- транспортирующих продукты категорий 1—3 и 6 из условия исключения попадания этих объектов, зданий, сооружений в пределы расчетных значений ДПВО паров продукта, транспортируемого в жидком виде.

Расчетные значения ДПВО должны определяться на основании методик, разрешенных в установленном порядке для применения. Принимаемые по ДПВО значения расстояний должны быть не менее соответствующих значений, указанных над чертой.

7.2.9 Минимальные расстояния от объектов групп Е—М и других объектов в соответствии с позициями 6—14 в таблице 6 до нефтепроводов и конденсатопроводов следует принимать независимо от категории транспортируемого продукта.

7.2.10 Указанные в таблице 6 расстояния относятся к случаю размещения трубопроводов нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов на отметках земли на уровне или ниже объектов, а на переходах через водные преграды — ниже по течению от объектов и сооружений.

7.2.11 При необходимости размещения трубопроводов нефти и нефтепродуктов на отметках земли выше объектов к приведенным в таблице 6 минимальным расстояниям, исходя из местных условий и норм технологического проектирования, должны быть предусмотрены дополнительные проектные решения по обеспечению безопасности объектов, в том числе за счет:

- увеличения минимальных расстояний;
- устройства отводных канав, защитных экранов и других технических сооружений;
- установки дополнительных датчиков (устройств) обнаружения утечек транспортируемого продукта и запорных устройств с дистанционным управлением, отключающих аварийные участки трубопровода в случае утечек продукта;
- прокладки трубопровода в футляре и др.

7.2.12 Угол подхода трубопроводов к площадкам НС, НПС, УКПГ, УППГ, ГПЗ, ДКС и СПХГ (между осью трубопровода и ограждением площадок) следует принимать не менее 60°. В случае несоблюдения данного условия участок трубопровода, примыкающий к площадкам, на соответствующем расстоянии следует принимать категории В.

7.2.13 Минимальные расстояния от объектов до трубопроводов, транспортирующих продукты категории 8 и 9, не регламентируются.

7.2.14 На нефтегазоконденсатных месторождениях расстояния от трубопровода должно составлять не менее:

- до центра вертикального факела 60 м;
- до обвалования горизонтального факела 60 м;
- до свечей сброса газа с контура КС 25 м.

## 8 Выбор трасс трубопроводов

8.1 Выбор трассы трубопроводов должен производиться на основе вариантной оценки технической и экономической целесообразности и экологической допустимости из нескольких возможных вариантов.

При выборе трассы трубопроводов должна учитываться возможность применения эффективных и высокопроизводительных методов производства строительно-монтажных работ.

8.2 Прокладка промышленных трубопроводов по территориям вахтовых жилых комплексов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, аэродромов, морских и речных портов, пристаней и других аналогичных объектов не допускается.

8.3 При подземной, наземной и надземной прокладке при взаимном пересечении газопроводы должны располагаться над нефтепроводами, конденсатопроводами, другими трубопроводами, транспортирующими жидкие продукты, и водоводами. При невозможности соблюдения вышеуказанного требования проектируемый трубопровод должен заключаться в защитный футляр с выводом концов на расстояние не менее 10 м в обе стороны от оси пересекаемой коммуникации.

#### 8.4 Расстояния между параллельными трубопроводами

8.4.1 Расстояния между параллельными трубопроводами должны приниматься из условий обеспечения сохранности действующего трубопровода при строительстве нового, безопасности при проведении работ и надежности трубопроводов в процессе эксплуатации, но не менее значений, приведенных в таблице 7.

##### П р и м е ч а н и я

1 Расстояние между группой действующих трубопроводов, проложенных в одной траншее, и одиночным строящимся трубопроводом, или наоборот, следует принимать согласно данным таблицы 7, как между осями крайнего трубопровода в группе и одиночного трубопровода.

2 Требования таблицы 7 распространяются также на параллельно прокладываемые наземные трубопроводы (в общей насыпи) и надземные трубопроводы на общих опорах (эстакадах). В этом случае расстояния принимаются между осями крайних трубопроводов смежных насыпей, эстакад по диаметру трубопровода, который является максимальным в смежных насыпях, эстакадах.

3 При прокладке промысловых трубопроводов параллельно магистральным трубопроводам расстояния между ними следует принимать:

- в случае прохождения магистрального трубопровода по территории промысла (горного отвода) — по настоящему стандарту (в пределах границ промысла);
- в остальных случаях — по нормам проектирования магистральных трубопроводов.

8.4.2 Проектируемый трубопровод, прокладываемый параллельно действующему, следует располагать, если возможно, с одной стороны от действующего.

8.5 Допускается совместная в одной траншее или на общих опорах (эстакадах) прокладка трубопроводов одного или различного назначения. Количество трубопроводов определяется проектом исходя из условий надежности и безопасности эксплуатации трубопроводов и удобства выполнения строительно-монтажных и ремонтных работ. В целях использования несущей способности трубопроводов допускается закрепление на них ингибиторопроводов номинальным диаметром не более  $DN\ 100$ .

8.6 Расстояние в свету между трубопроводами, укладываемыми в одной траншее или на общих опорах (эстакаде), должно определяться проектом из условий обеспечения надежности и безопасности эксплуатации трубопроводов и удобства выполнения строительно-монтажных и ремонтных работ.

Т а б л и ц а 7 — Минимальные расстояния между строящимися и действующими трубопроводами при параллельной прокладке

| Номинальный диаметр проектируемого трубопровода | Минимальное расстояние между осями трубопроводов, м |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| До 150 включ.                                   | 5                                                   |
| Св. 150 до 300 включ.                           | 8                                                   |
| Св. 300 до 600 включ.                           | 11                                                  |
| Св. 600 до 1400 включ.                          | 14                                                  |

##### П р и м е ч а н и я

1 Указанные расстояния принимаются независимо от способа прокладки трубопроводов. Для параллельных трубопроводов надземной прокладки указанные расстояния могут быть увеличены при соответствующем обосновании в зависимости от конкретных природно-климатических условий и свойств грунтов оснований.

2 Для параллельных трубопроводов наземной и надземной прокладки при отсутствии теплоизоляции указанные расстояния следует увеличить в четыре раза.

3 При параллельной прокладке трубопроводов различных диаметров расстояние принимается по большему диаметру.

4 При прокладке на ММГ, теряющих при оттаивании несущую способность, или с относительной просадочностью  $> 0,1$  указанные расстояния применяются только при условии транспортирования продукта с охлаждением до отрицательных температур или при обеспечении фиксации положения оси проектируемого трубопровода при помощи специальных устройств (для подземной прокладки) или термостабилизации оснований опор (для надземной прокладки). В противном случае указанные расстояния следует увеличить не менее чем в четыре раза.

5 При определении минимальных расстояний между трубопроводами должны быть учтены зоны безопасности при испытании согласно правилам, утвержденным постановлением Госгортехнадзора России [8].

8.7 Расстояние в свету между трубопроводами в одной траншее (с учетом возможного слоя теплоизоляции) должно быть не менее 500 мм для трубопроводов до  $DN$  300 включительно и не менее двух диаметров для трубопроводов  $DN$  400 и более.

8.8 Расстояние в свету между укладываемыми на общих опорах (эстакаде) трубопроводами должно быть не менее 500 мм и не менее диаметра трубопровода. В этом случае под диаметром трубопровода понимается наружный диаметр большего трубопровода (при прокладке трубопроводов различных диаметров) с учетом возможного слоя теплоизоляции.

8.9 При выборе трасс трубопроводов необходимо учитывать перспективное развитие месторождения, условия строительства и обслуживания трубопроводов в период их эксплуатации (существующие, строящиеся и проектируемые здания и сооружения, мелиорация, ирригация пустынных и других районов и т. д.).

8.10 Взаимные пересечения трубопроводов, а также пересечения трубопроводов с кабелями и кабельными каналами должны выполняться под углом не менее  $60^\circ$  независимо от способов прокладки трубопроводов.

## 9 Конструктивные решения трубопроводов

### 9.1 Общие положения

9.1.1 Диаметр трубопровода следует определять на основании гидравлического расчета.

9.1.2 Трубопроводы следует прокладывать следующими способами: подземным, наземным (в насыпи) или надземным (на опорах).

9.1.3 Толщины стенок труб и СДТ следует определять по расчету в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

9.1.4 Применяемые для трубопроводов трубы, СДТ, сварные соединения, материалы для балластировки и закрепления трубопроводов, теплоизоляционные материалы должны соответствовать требованиям, изложенным в разделе 14.

9.1.5 Требования к защитным покрытиям трубопроводов и к системе ЭХЗ должны определяться в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

9.1.6 В трубопроводах соединение труб производится при помощи сварки или иными способами, на которые имеется разрешение Ростехнадзора. Применение фланцевых соединений допускается только для подключения трубопроводов к оборудованию, запорно-регулирующей арматуре и контрольно-измерительным приборам.

Не допускается непосредственная приварка к трубопроводам усиливающих элементов (ребер жесткости, бандажей, хомутов, опор и др.). Узлы, в состав которых входят трубы (или СДТ) и другие стальные конструкции, должны быть заводского изготовления.

9.1.7 В трубопроводах следует применять стальную запорно-регулирующую арматуру.

9.1.8 Допустимые радиусы изгиба трубопроводов в горизонтальной и вертикальной плоскостях должны определяться расчетом из условия прочности, местной устойчивости стенок труб и устойчивости положения трубопровода под воздействием внутреннего давления, собственного веса и продольных сжимающих усилий, возникающих в результате действия внутреннего давления и изменения температуры металла труб в процессе эксплуатации. Отводы для участков трубопроводов, где предусматривается пропуск ВТУ, должны иметь радиус изгиба не менее  $5 DN$ . Допускается применение отводов с радиусом изгиба менее  $5 DN$  в случае, если в задании на проектирование объекта указываются ВТУ с соответствующими параметрами по прохождении криволинейных элементов трубопроводов.

9.1.9 Необходимость установки узлов пуска и приема ВТУ определяется заданием на проектирование. Конструкция узлов пуска и приема ВТУ определяется проектом. Места установки узлов пуска и приема ВТУ должны быть ограждены, иметь освещение, к ним должен быть обеспечен подъезд автотранспорта.

Все элементы трубопроводов в пределах одного участка, по которому предусмотрено прохождение ВТУ, должны быть равнопроходными (трубы, линейная арматура, камера пуска и приема ВТУ).

В отдельных случаях при соответствующем обосновании допускается не предусматривать устройств пуска и приема ВТУ (например, при незначительной протяженности трубопровода и др.).

9.1.10 Овальность сечений трубопроводов при внутреннем давлении, равном атмосферному, не должна превышать овальности, допускаемой из условия прохождения ВТУ. Кроме того, овальность не должна превышать 5 %.

9.1.11 При проектировании узлов равнопроходных ответвлений от основного трубопровода, а также неравнопроходных ответвлений, диаметр которых составляет свыше 0,3 диаметра основного трубопро-

вода, должны предусматриваться проектные решения, исключающие возможность попадания ВТУ в ответвление.

9.1.12 Для трубопроводов, предназначенных для транспортирования продуктов, оказывающих коррозионные воздействия на металл и сварные соединения труб и арматуру, должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие защиту трубопроводов от коррозионного воздействия или сероводородного растрескивания.

Монтажные сварные соединения трубопроводов, транспортирующих среды, вызывающие сульфидно-коррозионное растрескивание, должны подвергаться снятию сварочных напряжений путем термической обработки швов.

9.1.13 В местах подключения трубопроводов к существующим или проектируемым трубопроводам, около узлов пуска и приема ВТУ, в местах установки перемычек, на подходах шлейфов к скважинам и УППГ, УКПГ, СПХГ, ДНС, ЦПС, на переходах через естественные и искусственные препятствия и в других случаях, где возможны значительные перемещения трубопроводов, следует определять величину продольных перемещений примыкающих участков трубопроводов от воздействия внутреннего давления и изменения температуры металла труб. Величина продольных перемещений как воздействие должна учитываться при расчете указанных выше конструктивных элементов, присоединяемых к трубопроводу.

С целью уменьшения продольных перемещений трубопроводов и усилий от трубопроводов на примыкающие к ним узлы и конструктивные элементы следует предусматривать специальные мероприятия, в том числе установку открытых или закрытых компенсаторов, неподвижных опор, установку компенсаторов упоров и т. д.

9.1.14 При транспортировании по трубопроводу влажных или конденсирующихся продуктов должны предусматриваться меры, предупреждающие образование ледяных и гидратных пробок (ввод метанола, ингибитора, укладка трубопровода ниже глубины промерзания, путевой подогрев трубопровода и др.). Выбор метода определяется на основании технико-экономических расчетов.

## 9.2 Размещение трубопроводной арматуры

9.2.1 На трубопроводах следует предусматривать установку запорной арматуры на расстоянии, определяемом расчетом из условия обеспечения безопасности людей и объектов инфраструктуры, но не более:

- 30 км — для трубопроводов газа, не содержащих сероводорода;
- 15 км — для трубопроводов нефти, нефтепродуктов, стабильного конденсата и нефтегазопроводов, не содержащих сероводорода;
- 5 км — для указанных сред, содержащих сероводород;
- 10 км — для трубопроводов нестабильного конденсата, ингибиторов и метанола.

Кроме того, установку запорной арматуры необходимо предусматривать:

а) в начале каждого ответвления на расстоянии, допускающем установку монтажного узла, его ремонт и безопасную эксплуатацию;

б) на входе и выходе трубопроводов из УППГ, УКПГ, ДКС, ДНС, ГКС, ГНС, ГС, ГИС, ПС, ГПЗ, СПХГ, ЦПС, НПС (охранная отключающая арматура) на расстоянии от границ территории площадок не менее:

- 1) диаметром  $DN$  1000 и более — 750 м;
- 2) диаметром менее  $DN$  1000 до  $DN$  700 включительно — 500 м;
- 3) диаметром менее  $DN$  700 до  $DN$  300 включительно — 300 м;
- 4) диаметром менее  $DN$  300 — 100 м.

При наличии в пределах этих расстояний устройств для приема и пуска ВТУ дополнительная установка запорной арматуры не является обязательной;

в) на обоих концах подводного и надземного переходов через водную преграду при ширине ее более 10 м по зеркалу воды в межень и глубине более 1,5 м при пересечении:

1) нефтепроводами, метанолопроводами, ингибиторопроводами и конденсатопроводами на однониточных переходах категории В и на переходах с резервной ниткой. При этом установка запорной арматуры должна быть на отметках выше ГВВ 10 % обеспеченности;

2) переходов с резервной ниткой: газопроводом сырого газа, газопроводом-шлейфом, газопроводом «сухого» газа от УКПГ до ГС;

г) на обоих концах участков нефтепроводов и конденсатопроводов, проходящих на отметках выше зданий и сооружений населенных пунктов и промышленных объектов энергетического, диспетчерско-производственного и жилищно-бытового назначения, в т. ч. железных дорог общей сети и автодорог с I до III категорий, на расстоянии, устанавливаемом проектом в зависимости от рельефа местности и необходимости обеспечения безопасности объектов;



д) на обоих берегах болот III типа при необходимости сооружения резервной нитки протяженностью 500 м и более.

#### П р и м е ч а н и я

1 Для контроля давления в трубопроводе следует устанавливать манометры с обеих сторон запорной арматуры.

2 Допускается не устанавливать запорную арматуру в начале ответвлений незначительной протяженности (до 500 м).

9.2.2 Охранная запорная арматура, устанавливаемая на входе подключения трубопроводов к площадкам УКПГ, УППГ, ГС, КС ПХГ, ДКС, ГПЗ, ЦПС, ПС, а также на нефтепроводах, нефтегазопроводах и конденсатопроводах I и II классов, при переходе их через водные преграды и при прокладке их выше отметок зданий и сооружений, населенных пунктов и промышленных объектов энергетического, диспетчерско-производственного и жилищно-бытового назначения, должна быть оборудована системой мониторинга.

Время полного перекрытия трубопровода запорной арматурой от начала выдачи команды на экстренное перекрытие при дистанционном управлении не должно превышать значений, установленных правилами эксплуатации трубопроводов.

Тепловые укрытия на надземную часть запорной арматуры на случай пожара при авариях вблизи нее предусматриваются по требованию заказчика.

Для трубопроводов с рабочим давлением свыше 25 МПа и номинальным диаметром  $DN$  200 и более для исключения гидроударов и возможности плавного заполнения трубопровода перекачиваемым продуктом необходимо предусматривать байпас арматуры необходимого диаметра и сброс на свечу (для газопроводов).

9.2.3 При параллельной прокладке двух или более подземных трубопроводов узлы линейной запорной арматуры должны быть смещены на расстояние не менее 50 м, принимаемое по радиусу относительно друг друга. При соответствующем обосновании допускается уменьшение указанного расстояния исходя из возможности монтажа, ремонта и безопасной эксплуатации.

П р и м е ч а н и е — Требование данного пункта не распространяется на линейную запорную арматуру узлов подключения.

9.2.4 Запорная арматура диаметром  $DN$  400 и более должна устанавливаться на фундаменты. Необходимость фундаментов для запорной арматуры меньшего диаметра определяется проектом.

9.2.5 На обоих концах участков газопроводов между запорной арматурой, узлах пуска и приема ВТУ, узлах подключения следует предусматривать установку продувочных свечей на расстоянии не менее 15 м от запорной арматуры при диаметре газопровода до 1000 мм и не менее 50 м при диаметре газопровода 1000 мм и более.

На трубопроводах-шлейфах продувочные свечи не устанавливаются.

9.2.6 Диаметр продувочной свечи следует определять из условия опорожнения участка трубопровода между запорной арматурой за время не более трех часов, при этом диаметр свечи не должен превышать 300 мм. Высоту свечи следует определять на основании расчета и сравнения с нижним концентрационным пределом распространения пламени приземных концентраций углеводородных газов и паров в начальный и конечный момент времени опорожнения участка трубопровода, при этом высота продувочной свечи от уровня земли должна быть не менее 5 м.

Расстояние от свечи до зданий и сооружений, не относящихся к данному трубопроводу, следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 6.

Расстояние от вдольтрассовых ВЛ-35 (20, 10, 6) кВ, входящих в состав трубопроводов, до запорной арматуры и продувочных свечей должно быть не менее полуторократной высоты опоры.

Расстояние от вдольтрассовых автодорог, входящих в состав трубопроводов, до продувочных свечей следует принимать как для объектов группы Л в таблице 6.

9.2.7 На обоих концах участков конденсатопроводов (нестабильного конденсата) между запорной арматурой для аварийного сброса продукта следует предусматривать вместо продувочных свечей специальные ответвления. Каждое ответвление должно быть оснащено запорным устройством, иметь длину не менее 10 м, выступать на 0,5 м над поверхностью земли и заканчиваться фланцевой заглушкой.

9.2.8 Трубопроводы обвязки линейной запорной арматуры, находящиеся под давлением, байпасы, продувочные линии и перемычки следует предусматривать, как правило, в подземном исполнении с кранами бесколодезной установки. Допускается наземная и надземная установка арматуры. К приводу арматуры должен предусматриваться доступ. Проектные решения должны исключать неравномерную осадку трубопроводов и арматуры.



9.2.9 Запорная арматура с дистанционным и автоматическим управлением для аварийного перекрытия трубопровода должна быть оборудована ручным дублером.

### 9.3 Подземная прокладка трубопроводов

9.3.1 Заглубление трубопроводов до верха трубы должно быть не менее:

а) на непахотных землях вне постоянных проездов:

- 1) при диаметре менее  $DN\ 1000$  — 0,8 м;
- 2) при диаметре  $DN\ 1000$  и более — 1,0 м;

б) на пахотных и орошаемых землях — 1,0 м;

в) в скальных грунтах и болотистой местности при отсутствии проезда автотранспорта и сельскохозяйственных машин — 0,6 м;

г) при пересечении оросительных и осушительных каналов от предельной глубины профиля очистки дна канала — 1,1 м;

д) при пересечении автомобильных дорог:

1) от верха покрытия дороги до верхней образующей защитного футляра — 1,4 м;

2) от дна кювета, водоотводной канавы или дренажа до верхней образующей защитного футляра (при размещении дорожного полотна на нулевых отметках или в выемках) — 0,5 м.

9.3.2 Заглубление трубопроводов, транспортирующих среды, замерзающие при отрицательной температуре, должно быть для:

- пресной воды согласно своду правил, утвержденному Минрегионом России [1];
- сточных вод согласно своду правил, утвержденному Минрегионом России [9];
- пластовых вод и скважинной продукции согласно требованиям, изложенным в таблице 8.

**П р и м е ч а н и е** — Допускается уменьшать глубину заложения на основании теплотехнических расчетов, применения дополнительных мероприятий (теплоизоляция и др.).

9.3.3 Глубина прокладки подземного трубопровода в районах распространения ММГ определяется принятым конструктивным решением, обеспечивающим надежность работы трубопровода с учетом требований охраны окружающей среды.

Допускается уменьшать глубину заложения на основании теплотехнических расчетов, подтверждающих надлежащий температурный режим перекачиваемого продукта с обеспечением необходимого времени безопасной остановки с учетом дополнительных мероприятий по теплозащите трубопровода.

9.3.4 Прокладка трубопроводов сжатого воздуха или газа для приборов контрольно-измерительного пункта, ингибитора коррозии и гидратообразования допускается в одной траншее совместно с газопроводами-шлейфами, выкидными и нефтегазосборными трубопроводами с разрывом между ними в свету не менее 0,35 м.

**Т а б л и ц а 8** — Глубина укладки трубопроводов, транспортирующих пластовые воды и скважинную продукцию

| Плотность воды при температуре 20 °С, кг/м <sup>3</sup>                                                                                                                                 | Температура замерзания, °С | Глубина укладки водовода до верха трубы, м, для грунтовых условий |             |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                         |                            | почвенно-растительный слой                                        |             | песчаник | суглинок |
|                                                                                                                                                                                         |                            | черноземный                                                       | подзолистый |          |          |
| 1001                                                                                                                                                                                    | −0,9                       | 1,8                                                               | 1,8         | 1,8      | 1,8      |
| 1002                                                                                                                                                                                    | −1,7                       | 1,4                                                               | 1,8         | 1,4      | 1,8      |
| 1003                                                                                                                                                                                    | −2,6                       | 1,0                                                               | 1,4         | 1,4      | 1,4      |
| 1004                                                                                                                                                                                    | −3,5                       | 0,8                                                               | 1,0         | 1,0      | 1,4      |
| 1005                                                                                                                                                                                    | −4,5                       | 0,7                                                               | 0,8         | 0,8      | 1,0      |
| 1006                                                                                                                                                                                    | −5,5                       | 0,7                                                               | 0,7         | 0,7      | 1,0      |
| 1007                                                                                                                                                                                    | −6,5                       | 0,7                                                               | 0,7         | 0,7      | 0,8      |
| 1008 и более                                                                                                                                                                            | −7,6 и ниже                | 0,7                                                               | 0,7         | 0,7      | 0,7      |
| <b>П р и м е ч а н и е</b> — При определении глубины укладки трубопроводов следует учитывать возможность уменьшения минерализации пластовой воды, водонасыщенность и набухание грунтов. |                            |                                                                   |             |          |          |

9.3.5 Ширину траншеи по низу следует назначать не менее:

- $DN + 300$  мм — для трубопроводов до  $DN 700$ ;
- $1,5 DN$  — для трубопроводов  $DN 700$  и более.

При номинальных диаметрах трубопроводов  $DN 1200$  и  $DN 1400$  и при траншеях с откосом свыше 1:0,5 ширину траншеи понизу допускается уменьшать до величины  $DN$  плюс 500 мм.

При балластировке трубопроводов утяжелителями ширину траншеи следует назначать из условия обеспечения расстояния между грузом и стенкой траншеи не менее 0,1 м. Кроме того, ширина траншеи по дну при балластировке трубопровода должна быть не менее  $2,2 DN$ .

При прокладке в одной траншее нескольких трубопроводов дополнительную ширину траншеи вычисляют по формуле

$$\Delta B = \sum_{i=1}^n (DN_i + c_i), \quad (9.1)$$

где  $n$  — количество дополнительных трубопроводов;

$DN_i$  — номинальный диаметр  $i$  трубопровода;

$c_i$  — расстояние между  $i$  и предшествующим трубопроводами. В случае наличия на трубопроводах средств балластировки расстояние увеличивают на ширину от боковой образующей трубопровода до крайнего правого (левого) края средства балластировки для каждого из трубопроводов.

9.3.6 На участке трассы с резко пересеченным рельефом местности, а также в заболоченных местах допускается укладка трубопроводов в специально возводимые земляные насыпи, выполняемые с тщательным послойным уплотнением и поверхностным закреплением грунта. При пересечении водотоков в теле насыпей должны быть предусмотрены водопропускные сооружения.

9.3.7 При прокладке трубопроводов в скальных, гравийно-галечниковых, щебенистых и мерзлых грунтах и засыпке этими грунтами следует предусматривать устройство подсыпки из мягких грунтов толщиной не менее 10 см над выступами дна траншеи. При этом должно обеспечиваться сплошное прилегание трубопровода. Мягкий грунт — сыпучий минеральный грунт с размером твердых фракций в поперечнике до 5 мм.

Изоляционные покрытия в этих условиях должны быть защищены от повреждения путем присыпки трубопровода мягким грунтом на толщину 20 см или применением при засыпке специальных защитных устройств.

9.3.8 При прокладке трубопроводов по направлению уклона местности свыше 20 % следует предусматривать устройство противозрозионных экранов и перемычек как из естественного грунта (например, глинистого), так и из искусственных материалов.

9.3.9 При взаимном пересечении трубопроводов расстояние между ними в свету должно приниматься не менее 350 мм, а угол пересечения должен соответствовать требованиям 8.10. Требования к пересечениям трубопроводов, прокладываемых методом ГНБ, должны регламентироваться отдельными нормативными документами.

9.3.10 Пересечения между трубопроводами и другими инженерными сетями (водопровод, канализация, кабели и др.) должны проектироваться в соответствии с требованиями свода правил, утвержденного Минрегионом России [10]. Угол пересечения должен составлять не менее  $60^\circ$ .

9.3.11 Требования к пересечениям газопроводов кабелями связи, прокладываемыми способом ГНБ, должны регламентироваться специальными действующими нормативными документами.

9.3.12 Пересечения трубопровода с ВЛ должны проектироваться в соответствии с требованиями правил, утвержденных Минэнерго России [7].

9.3.13 По трассе трубопроводов подземной прокладки следует предусматривать установку опознавательных знаков на расстоянии не более 1 км друг от друга. В условиях Крайнего Севера и безлюдной равнинной местности допускаются увеличения расстояния между знаками до 3 км. Помимо этого, знаки устанавливаются на углах поворота в горизонтальной плоскости, на переходах трубопроводов через препятствия.

9.3.14 Укрепление склонов, переходов, откосов следует предусматривать с применением изделий, основанных на геотекстильных материалах.

9.3.15 При сооружении трубопроводов должна производиться нивелировка дна траншеи:

- на прямых участках через 50 м;
- на вертикальных кривых упругого изгиба через 10 м;

- на вертикальных кривых, выполняемых с помощью гнутых отводов, через 2 м;
- на переходах через железные и автомобильные дороги, ручьи, реки, овраги, балки и другие преграды — в соответствии с разрабатываемыми индивидуальными рабочими чертежами.

9.3.16 Для предохранения защитного покрытия от повреждений при укладке трубопровода в скальных, каменистых, щебенистых, сухих комковатых, мерзлых грунтах и грунтах с твердыми включениями более 30 мм следует предусматривать подсыпку, подбивку, присыпку трубопровода мягким грунтом и при необходимости применение изделий для предохранения защитного покрытия от механических повреждений (при соответствующем обосновании).

#### 9.4 Наземная (в насыпи) прокладка трубопроводов

9.4.1 Наземная (в насыпи) прокладка трубопроводов должна применяться на участках трассы с резко пересеченным рельефом местности, на участках, длительное время залитых водой. На болотах и в заболоченных местах наземная прокладка может применяться в виде исключения при соответствующих мероприятиях по обеспечению надежности эксплуатации трубопровода.

9.4.2 Поперечный профиль насыпи устанавливается в зависимости от грунтов и должен быть:

- по верху насыпи — не менее 1,5 *DN*;
- высотой над трубопроводом — 0,8 м;
- с откосами — не менее углов естественного откоса грунта, но не менее чем 1,00:1,25.

Земляные насыпи должны выполняться с тщательным послойным уплотнением и поверхностным укреплением грунта.

9.4.3 При пересечении водотоков в теле насыпи должны быть предусмотрены водопропускные сооружения. Дно водопропускных сооружений и примыкающие к ним откосы насыпи должны укрепляться специальными конструкциями.

9.4.4 Конструктивные решения по прокладке трубопроводов, транспортирующих среды, замерзающие при отрицательной температуре, а также трубопроводов в грунтах с льдистостью более 0,05 дол. ед. принимаются на основании теплотехнических расчетов, подтверждающих надлежащий температурный режим перекачиваемого продукта с обеспечением необходимого времени безопасной остановки, а также устойчивость грунтов основания на весь период эксплуатации трубопровода.

#### 9.5 Надземная прокладка трубопроводов

9.5.1 При надземной прокладке трубопроводов по свайному основанию (эстакаде) допускается параллельная прокладка нескольких трубопроводов-шлейфов на одних и тех же ригелях без повышения категории.

9.5.2 Минимальную высоту прокладки надземного трубопровода от поверхности грунта до низа трубопровода следует принимать с учетом совокупности факторов на участках прокладки (характеристики грунтов, уровня подъема воды во время паводка, учета теплозащитной характеристики снега, условий монтажа и др.), но не менее 0,5 м:

- в местах свободного прохода людей — 2,5 м;
- на путях миграции крупных животных — 3,0 м.

При пересечении автомобильных дорог расстояние от низа трубопровода до верха покрытия проезжей части должно приниматься по согласованию с организациями, эксплуатирующими автомобильные дороги, но не менее 5,5 м.

Конструкцию перехода через трубопровод на путях миграции крупных животных следует принимать по согласованию с местными органами исполнительной власти.

Высота прокладки трубопроводов над землей на участках ММГ должна назначаться из условия обеспечения вечномерзлого состояния грунта под опорами и трубопроводом с учетом прогноза снегонакопления возле опор.

В необходимых случаях пересечение наземными и надземными промысловыми трубопроводами промысловых автомобильных дорог разрешается выполнять с устройством мостовых переходов малой длины (в составе автодороги) и футляров на трубопроводах.

9.5.3 Теплоизоляцию трубопроводов, в том числе для горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей допускается выполнять из горючих воспламеняемых материалов с устройством противопожарных вставок из негорючих материалов, ширина вставки при этом должна быть не менее 0,5 м, а расстояние между вставками не более 24 м. При строительстве надземных трубопроводов из труб в тепловой изоляции из горючих материалов в негорючей оболочке допускается противопожарные вставки не предусматривать.

9.5.4 Опоры надземных трубопроводов должны проектироваться из негорючих материалов.

Участки трубопроводов при надземной прокладке должны быть электрически изолированы от опор. Применяемые для изоляции диэлектрические полимерные материалы должны выбираться с учетом условий эксплуатации трубопроводов.

9.5.5 На трубопроводах в местах установки арматуры необходимо предусматривать стационарные площадки обслуживания при невозможности обслуживания арматуры с земли. Площадки должны быть несгораемые и иметь конструкцию, исключающую скопление на них мусора и снега. Они должны быть искробезопасными. Конструкция площадок обслуживания должна обеспечивать свободный доступ ко всем точкам запорной арматуры для ее периодического обслуживания. На участках перехода трубопровода от подземной к надземной прокладке необходимо предусматривать постоянные ограждения из металлической сетки высотой не менее 2,2 м.

9.5.6 При проектировании надземных переходов необходимо учитывать продольные перемещения трубопроводов в местах их выхода из грунта. Для уменьшения величины продольных перемещений в местах выхода трубопроводов из грунта допускается применение подземных компенсирующих устройств или устройств поворотов вблизи перехода (компенсатора-упора) с целью восприятия продольных перемещений подземного трубопровода на участке, примыкающем к переходу.

9.5.7 При прокладке трубопроводов через естественные препятствия расстояние от низа трубы или пролетного строения должно приниматься:

- при пересечении оврагов и балок — не менее 0,5 м до уровня воды при 5 % обеспеченности;
- при пересечении несудоходных, несплавных рек и больших оврагов, где возможен ледоход, — не менее 0,5 м до уровня воды при 1 % обеспеченности и наивысшего горизонта ледохода;
- при пересечении судоходных и сплавных рек — не менее величины, установленной ГОСТ 26775.

9.5.8 На переходах трубопровода над железными дорогами общей сети расстояние от низа трубы или пролетного строения до головки рельсов должно приниматься в соответствии с требованиями габарита С по ГОСТ 9238.

Расстояние в плане от крайней опоры надземного трубопровода должно быть не менее:

- до подошвы откоса насыпи — 5 м;
- до бровки откоса выемки — 3 м;
- до крайнего рельса железной дороги — 10 м.

9.5.9 Фиксация ложементов на подвижных опорах с помощью стяжных хомутов осуществляется со смещениями от центра опор с учетом последующих продольных и поперечных перемещений трубопровода в процессе эксплуатации.

Расчетные величины продольных смещений хомутов (монтажные смещения), принимаемые при закреплении, следует определять в зависимости от максимального повышения температуры стенок труб (положительной температуры эксплуатации), внутреннего давления (удлинения трубопровода), температуры, при которой производится замыкание монтажного стыка, и расстояния между каждой конкретной подвижной и неподвижной опорами.

9.5.10 В местах переходов надземных трубопроводов через автомобильные дороги следует устанавливать защитные конструкции («отбойники») для защиты трубопроводов от несанкционированного съезда автомобильной техники.

## 9.6 Прокладка трубопроводов в многолетнемерзлых грунтах

9.6.1 На участках, где возможно развитие криогенных процессов, должны проводиться предварительные инженерные изыскания в соответствии с требованиями строительных норм и правил, утвержденных Минстроем России [11].

9.6.2 Выбор принципа использования ММГ как оснований должен проводиться в соответствии с требованиями свода правил, утвержденного Минрегионом России [12], на основании теплотехнического расчета с учетом мерзлотно-грунтовых условий, способа и конструктивного решения прокладки трубопровода, режима его эксплуатации, прогноза локальных и общих изменений инженерно-геокриологических условий и свойств грунтов основания и мероприятий по охране окружающей среды.

Выбранный принцип использования ММГ, способ прокладки и конструктивные решения должны обеспечивать работоспособность и ремонтпригодность трубопроводов в течение всего периода эксплуатации.

9.6.3 При пересечении участков пучинистых грунтов расчет на прочность, устойчивость и деформативность должен производиться с учетом дополнительных воздействий, вызванных морозным пучением грунтов. Степень пучения определяется исходя из теплотехнических расчетов сезонных колебаний температур с учетом теплового влияния трубопровода на грунты основания.

9.6.4 При прокладке трубопроводов с использованием грунтового основания по II принципу в соответствии со сводом правил, утвержденным Минрегионом России [12], при расчете трубопроводов на проч-



ность и устойчивость должны учитываться дополнительные напряжения от изгиба, вызванные неравномерной осадкой основания, определяемой исходя из расчета теплового взаимодействия трубопровода с ММГ.

9.6.5 Категории трубопроводов, прокладываемых на ММГ, должны приниматься в зависимости от категории просадочности ММГ при оттаивании и способа прокладки трубопроводов в соответствии с данными таблицы 9.

9.6.6 Категории просадочности однородных грунтов должны приниматься в зависимости от относительной осадки грунта при оттаивании в соответствии с данными таблицы 10. При отсутствии характеристики относительной осадки грунта допускается принимать категорию просадочности грунта в зависимости от величины суммарной влажности грунтов, указанной в таблице 10.

Т а б л и ц а 9 — Категории участков трубопроводов, прокладываемых на многолетнемерзлых грунтах

| Категория просадочности | Категории участков         |           |                                                  |           |                         |           |
|-------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|                         | газопроводов при прокладке |           | нефтепроводов и конденсатопроводов при прокладке |           | водоводов при прокладке |           |
|                         | подземной                  | надземной | подземной                                        | надземной | подземной               | надземной |
| I—II                    | Н                          | Н         | Н                                                | Н         | Н                       | Н         |
| III                     | С                          | Н         | С                                                | Н         | С                       | Н         |
| IV                      | С                          | С         | С                                                | С         | С                       | С         |
| V                       | С                          | С         | —                                                | С         | —                       | С         |

Т а б л и ц а 10 — Категории просадочности грунтов

| Наименование грунта по просадочности                          | Категория просадочных однородных грунтов | Относительная осадка при оттаивании | Суммарная влажность грунта, дол. ед. |                                |                         |                           | Наиболее часто встречается в зоне                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                               |                                          |                                     | песок мелкозернистый                 | песок пылеватый, супесь легкая | супесь, суглинок, глина | торф, заторфованный грунт |                                                  |
| Непросадочный (без ледяных включений)                         | I                                        | 0,00—0,01                           | Менее 0,18                           | Менее 0,20                     | Менее 0,20              | —                         | Островного распространения ММГ                   |
| Малопросадочный (малольдистый)                                | II                                       | 0,01—0,10                           | 0,18—0,25                            | 0,20—0,40                      | 0,20—0,40               | Менее 2                   | Островного и массивно-островного распространения |
| Просадочный (льдистый)                                        | III                                      | 0,10—0,4**                          | Более 0,25                           | Более 0,40                     | 0,4—1,10                | 2,0—12,0                  | Прерывистого распространения ММГ                 |
| Сильнопросадочный (сильнольдистый)                            | IV                                       | 0,4—0,60**                          | —                                    | —                              | Более 1,10              | Более 12                  | Сплошного распространения ММГ                    |
| Чрезмернопросадочный (с крупными включениями подземного льда) | V                                        | Более 0,60**                        | —                                    | —                              | Более 1,10*             | Более 12                  | Сплошного распространения ММГ                    |

\* Влажность грунта между крупными ледяными включениями.  
\*\* Для минерального грунта просадочность без нагрузки, для торфа — под нагрузкой 0,04 МПа.



9.6.7 При укладке трубопроводов на косогорах с поперечным уклоном более  $8^\circ$  следует предусмотреть срезку или подсыпку грунта и устройство полок. При этом срезку ММГ допускается предусматривать только на непросадочных или малопросадочных участках при отсутствии криогенных процессов. На участках ММГ, где возможно развитие криогенных процессов, следует предусмотреть устройство полок только путем подсыпки грунта с проведением специальных мероприятий по повышению устойчивости полок.

Для обеспечения устойчивости склонов следует предусмотреть в проекте установку георешеток и геоматов, термостабилизацию грунта, дренаж и сток вод, мероприятия по максимальному сохранению растительного покрова и др.

9.6.8 Для подземных трубопроводов в зоне распространения ММГ следует применять (на основании теплотехнических расчетов) теплоизоляцию и балластировку трубопровода, термостабилизацию грунтов и другие мероприятия.

Защиту от повреждений покрытия при подземной прокладке трубопровода в ММГ обеспечивают путем устройства подсыпки и присыпки из мягкого или мелкозернистого грунта (песка), а также применения защитных покрытий. Толщина присыпки определяется проектом. Подсыпку и присыпку выполнять в соответствии с 9.3.7.

9.6.9 При прокладке промысловых трубопроводов на свайных основаниях проектом следует предусмотреть выполнение мероприятий, препятствующих пучению и просадке свай. В местах балочных переходов через ручьи, низменности, болота и др. следует предусмотреть мероприятия, направленные на обеспечение проектного положения трубопровода.

9.6.10 В местах сопряжения надземных участков трубопроводов с подземными участками (воздушные переходы, надземные компенсаторы, выходы шлейфов с куста скважин и др.) следует предусмотреть установку регулируемых опор.

9.6.11 Высоту регулируемых опор следует принимать достаточной для исключения попадания грунта на регулирующие узлы при таянии снегов, паводках, образовании оползней.

9.6.12 Необходимость устройства подземных опор на свайном основании в подземных трубопроводах, прокладываемых в районах распространения ММГ, определяется при проектировании в зависимости от возможного прогнозируемого растепления грунта.

9.6.13 При выборе трассы трубопроводов и конструктивных решений по их прокладке на ММГ следует руководствоваться требованиями, изложенными в своде правил, утвержденном Минрегионом России [12].

## **9.7 Прокладка трубопроводов в просадочных и пучинистых грунтах**

9.7.1 Прокладка подземных трубопроводов в районах распространения грунтов II типа просадочности должна осуществляться с учетом требований свода правил, утвержденного Минрегионом России [13].

Для грунтов I типа просадочности прокладка трубопроводов должна вестись как в непросадочных грунтах.

**П р и м е ч а н и е** — Тип просадочности и величина возможной просадки грунтов определяется в соответствии с требованиями свода правил, утвержденного Минрегионом России [13].

9.7.2 При невозможности избежать возникновения просадки основания под трубопроводами при расчете трубопровода на прочность и устойчивость должны учитываться дополнительные напряжения от изгиба, вызванные просадкой основания.

9.7.3 Для уменьшения напряжения в трубопроводе при его неравномерных осадках на основании расчетов динамики теплового режима грунта в процессе эксплуатации трубопровода должны предусматриваться специальные мероприятия: устройство теплоизоляции, замена грунта, укладка трубопровода с учетом ожидаемой деформации, применение опор для фиксации положения трубопровода, применение геотекстильных материалов, охлаждение грунта или перекачиваемого продукта, прокладка по типу «труба в трубе» и др.

9.7.4 При пересечении участков пучинистых грунтов расчет «холодных» трубопроводов следует производить путем определения размеров зоны промерзания вокруг трубопровода, параметров пучения в зависимости от положения фронта промерзания и оценки прочности и устойчивости трубопровода вследствие его взаимодействия с грунтом.

9.7.5 Для уменьшения воздействия морозного пучения на трубопроводы или на их опоры следует предусмотреть замену грунта, устройство компенсационных участков, техническую мелиорацию грунтов, прокладку трубопроводов с учетом ожидаемых деформаций, применение противопучинистых устройств для обеспечения устойчивости положения трубопроводов.

## 9.8 Прокладка трубопроводов в сейсмических районах

9.8.1 Проектирование трубопроводов, предназначенных для прокладки в районах с сейсмичностью по шкале MSK–64 [14] свыше шести баллов для надземных и свыше восьми баллов для подземных трубопроводов, должно производиться с учетом сейсмических воздействий.

9.8.2 Сейсмостойкость трубопроводов должна обеспечиваться:

- выбором благоприятных в сейсмическом отношении участков трасс и площадок строительства;
- применением рациональных конструктивных решений и антисейсмических мероприятий;
- применением труб из сталей с повышенной пластичностью.

9.8.3 При выборе трассы трубопроводов в сейсмических районах необходимо избегать косогорные участки, участки с неустойчивыми и просадочными грунтами, территории горных выработок и активных тектонических разломов, а также участки, сейсмичность которых превышает 9 баллов.

9.8.4 При прохождении участка трассы с грунтами, резко отличающимися друг от друга сейсмическими свойствами, необходимо предусматривать возможность свободного перемещения и деформирования трубопровода.

При подземной прокладке трубопровода на таких участках рекомендуется устройство траншеи с пологими откосами и засыпка трубопровода крупнозернистым песком, торфом, установка на трубопровод сжимаемых пористых материалов (скорлуп) и т. д.

9.8.5 Пересечение трубопроводом зон активных тектонических разломов допускается под углом, близким к 90°. При этом следует применять, как правило, надземный способ прокладки.

Также возможно применение подземной прокладки. При этом необходимо соблюдать определенную (трапецеидальную) форму траншеи с пологими откосами (не менее 1:2), а также применять подсыпку и засыпку толщиной не менее 0,3 м крупнозернистым песком, торфом и т. д. Длина участка пересечения трубопроводом активного тектонического разлома принимается равной ширине разлома плюс 100 м в каждую сторону от границ разлома.

9.8.6 На границах пересечений трубопроводом зон активных тектонических разломов возможно применение конструкций для повышения гибкости трубопровода (устройство компенсаторов-упоров).

9.8.7 Для участков прокладки трубопроводов в сейсмических районах кроме обычных расчетов на прочность и устойчивость на стадии НУЭ должна быть выполнена проверка в соответствии с требованиями 12.8 для удовлетворения условиям сейсмостойкости.

9.8.8 На участках трассы, наиболее опасных в сейсмическом отношении, следует предусмотреть автоматическую систему контроля и отключения аварийных участков трубопроводов.

## 10 Конструктивные решения переходов трубопроводов через естественные и искусственные преграды

### 10.1 Переходы через водные преграды

10.1.1 Переходы трубопроводов через водные преграды могут проектироваться одним из трех способов прокладки:

- 1) траншейным (открытым) способом с укладкой трубопровода в подводные и береговые траншеи, разработанные землеройной техникой;
- 2) способом ГНБ, т. е. закрытым способом путем протаскивания трубопровода в предварительно пробуренные скважины;
- 3) надземным (воздушным) способом.

#### П р и м е ч а н и я

1 Проектирование переходов по материалам изысканий, срок давности которых превышает два года, без производства дополнительных изысканий не допускается.

2 Место перехода следует согласовывать с соответствующими бассейновыми управлениями речного флота, органами по регулированию использования и охране вод, охраны рыбных запасов и другими заинтересованными организациями.

10.1.2 Подводные переходы трубопроводов через водные преграды должны проектироваться на основании данных гидрологических, инженерно-геологических и топографических изысканий с учетом условий эксплуатации, в районе строительства ранее построенных подводных переходов, существующих и проектируемых гидротехнических сооружений, влияющих на режим водной преграды в месте перехода, перспективных дноуглубительных и выправительных работ в заданном районе пересечения трубопроводом водной преграды, требований по охране рыбных ресурсов и окружающей среды.

10.1.3 Прокладка переходов через водные преграды трубопроводов, транспортирующих жидкие сероводородсодержащие продукты (в русловой части рек и в границах отметок зеркала озера), осуществляется в футляре, равнопрочном рабочему трубопроводу.

10.1.4 Границами подводного перехода трубопровода, определяющими длину перехода, являются:

- для многониточных переходов — участок, ограниченный запорной арматурой, установленной на берегах;

- для однониточных переходов — участок, ограниченный ГВВ не ниже отметок 10 % обеспеченности.

10.1.5 Створы переходов через реки должны выбираться на прямолинейных устойчивых плесовых участках с пологими неразмываемыми берегами русла при минимальной ширине заливаемой поймы. Створ подводного перехода следует, как правило, предусматривать перпендикулярным динамической оси потока, избегая участков, сложенных скальными грунтами. Устройство переходов на перекатах траншейным способом, как правило, не допускается ввиду интенсивного заноса траншеи при строительстве.

10.1.6 При выборе створа перехода трубопровода следует руководствоваться методом оптимального проектирования с учетом гидролого-морфологических характеристик каждого водотока (водоема) и его изменений в течение срока эксплуатации подводного перехода.

При определении оптимального положения створа и профиля перехода расчет следует производить по критерию приведенных затрат с учетом требований, предъявляемых к прочности и устойчивости трубопровода и охране природы.

10.1.7 Прокладка подводных переходов должна предусматриваться с заглублением в дно пересекаемых водных преград. Величина заглубления устанавливается с учетом возможных деформаций русла и перспективных дноуглубительных работ.

Проектная отметка верха забалластированного трубопровода при проектировании подводных переходов должна назначаться на 0,5 м ниже прогнозируемого предельного профиля размыва русла рек, определяемого на основании инженерных изысканий с учетом возможных деформаций русла в течение 25 лет после окончания строительства перехода, но не менее 1 м от естественных отметок дна водоема.

При пересечении водных преград, дно которых сложено скальными породами, заглубление трубопровода должно приниматься не менее 0,5 м, от верха забалластированного трубопровода до дна водоема.

10.1.8 Переходы нефтепроводов через реки и каналы следует предусматривать, как правило, ниже по течению от мостов, промышленных предприятий, пристаней, речных вокзалов, гидротехнических сооружений, водозаборов и других аналогичных объектов, а также нерестилищ и мест массового обитания рыб.

При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается располагать переходы нефтепроводов через реки и каналы выше по течению от указанных объектов на расстояниях, приведенных в таблице 6, при этом должны разрабатываться дополнительные мероприятия, обеспечивающие надежность работы и пожарную безопасность переходов.

10.1.9 Минимальные расстояния от оси подводных переходов нефтепроводов при прокладке их ниже по течению от мостов, пристаней и других аналогичных объектов и от оси подводных переходов газопроводов до указанных объектов должны приниматься согласно данным таблицы 6 как для подземной прокладки.

10.1.10 При пересечении водных преград расстояние между параллельными подводными трубопроводами следует назначать исходя из инженерно-геологических и гидрологических условий, а также из условий производства работ по устройству подводных траншей, возможности укладки в них трубопроводов и сохранности трубопровода при аварии на параллельно проложенном.

Минимальные расстояния между осями газопроводов, заглубляемых в дно водоема с зеркалом воды в межень шириной свыше 25 м, должны быть:

- не менее 30 м для газопроводов диаметром до 1000 мм включительно;
- 50 м для газопроводов диаметром свыше 1000 мм.

**П р и м е ч а н и е** — Метанолопроводы и ингибиторопроводы номинальным диаметром до DN 100 включительно допускается прокладывать на пересечениях водных преград в общих траншеях с соблюдением требований 8.5—8.6. При этом расстояние между крайними нитками трубопроводов в двух смежных траншеях должно быть не менее 5 м (при одновременном строительстве).

10.1.11 Минимальное расстояние между параллельными трубопроводами на участках переходов трубопроводов, заглубляемых в дно водоема с зеркалом воды в межень шириной до 25 м, а также прокладываемыми на пойменных участках подводного перехода, следует принимать такими же, как для линейной части трубопровода.



10.1.12 Подводные трубопроводы на переходах в границах ГВВ не ниже 1 % обеспеченности должны рассчитываться против всплытия в соответствии с указаниями 14.3.

Если результаты расчета подтверждают возможность всплытия трубопровода, то следует предусмотреть:

- на русловом участке перехода — сплошные (бетонные) покрытия или специальные средства балластировки, конструкция которых должна обеспечивать надежное их крепление к трубопроводу для укладки трубопровода способом протаскивания по дну;
- на пойменных участках — одиночные средства балластировки или закрепление трубопроводов анкерными устройствами.

10.1.13 Ширину подводных траншей по дну следует назначать с учетом режима водной преграды, методов их разработки, необходимости водолазного обследования и водолазных работ рядом с уложенным трубопроводом, способа укладки и условиями прокладки кабеля данного трубопровода.

Крутизну откосов подводных траншей следует назначать в зависимости от свойств грунта.

10.1.14 Профиль трассы трубопровода следует принимать с учетом допустимого радиуса изгиба трубопровода, рельефа русла реки и расчетной деформации (предельного профиля размыва), геологического строения дна и берегов, необходимой нагрузки и способов укладки подводного трубопровода.

10.1.15 Кривые искусственного гнущья в русловой части подводных переходов допускается предусматривать в особо сложных топографических и геологических условиях. Применение сварных отводов в русловой части не допускается.

**П р и м е ч а н и е** — Кривые искусственного гнущья на переходах должны располагаться за пределами прогнозируемого размыва этих участков или находиться под защитой специального крепления берегов.

10.1.16 Запорная арматура, устанавливаемая на подводных переходах трубопроводов согласно 9.2, должна размещаться на обоих берегах на отметках не ниже отметок ГВВ 10 % обеспеченности и не менее чем на 0,2 м выше отметки наивысшего уровня ледохода.

10.1.17 Проектом должны предусматриваться решения по укреплению берегов в местах прокладки подводного перехода и по предотвращению стока воды вдоль трубопровода (устройство нагорных канав, глиняных перемычек, струенаправляющих дамб и т. д.).

10.1.18 При ширине водной преграды при меженном горизонте 75 м и более в местах пересечения ее трубопроводом при подземных способах прокладки (траншейный и ГНБ) должна предусматриваться резервная нитка. Для многониточных систем необходимость строительства дополнительной резервной нитки независимо от ширины водной преграды устанавливается проектом.

#### П р и м е ч а н и я

1 При ширине заливаемой поймы выше 500 м по уровню ГВВ 10 % обеспеченности и продолжительности затопления паводковыми водами свыше двадцати дней, а также при пересечении горных рек и соответствующем обосновании в проекте (например, труднодоступность для проведения ремонта) резервную нитку допускается предусматривать при пересечении водных преград шириной до 75 м.

2 Диаметр резервной нитки определяется проектом.

3 Допускается предусматривать прокладку перехода через водную преграду шириной свыше 75 м в одну нитку при условии обоснования в проекте.

4 При необходимости транспортирования по трубопроводу вязких нефти и нефтепродуктов, временное прекращение подачи которых не допускается, следует предусмотреть прокладку нефтепроводов через водные преграды шириной менее 75 м с резервной ниткой.

10.1.19 При проектировании подводных переходов, прокладываемых на глубине свыше 20 м из труб диаметром 1000 мм и более, должна производиться проверка устойчивости поперечного сечения трубы на действие гидростатического давления воды с учетом изгиба трубопровода.

10.1.20 Подводные переходы через реки и каналы шириной 50 м и менее допускается проектировать с учетом изгибной жесткости труб, обеспечивая крепления перехода против всплытия на береговых неразмываемых участках установкой средств балластировки и крепления.

10.1.21 На обоих берегах судоходных и лесосплавных рек и каналов при пересечении их трубопроводами должны предусматриваться сигнальные знаки согласно правилам, утвержденным Минтопэнерго России и Госгортехнадзором России (в настоящее время Ростехнадзор) [15], и правилам, утвержденным Минтрансом России [16].

10.1.22 При пересечении водных преград шириной зеркала воды в межень до 1000 м, пересечении водопропускных и водонакопительных каналов, а также в зонах распространения ММГ предпочтительным является способ ГНБ при условии отсутствия на дне преграды следующих геологических структур:

- гравийно-галечных грунтов (гравия и гальки 30 %);

- грунтов с включением валунов и булыжника;
- материковой прочной скалы (доломиты, базальт, диабаз, гранит и т. д.);
- карстообразующих пород (без предусмотренных проектом мероприятий по исключению или стабилизации карстообразования в зоне пород, примыкающих к проложенному ГНБ трубопроводу).

10.1.23 Проектные отметки верха трубопровода на переходе с использованием ГНБ должны быть более чем на 2 м ниже прогнозного предельного профиля деформации русла и берегов.

10.1.24 При сооружении переходов «труба в трубе» сооружение резервной нитки не требуется.

## 10.2 Переходы через болота

10.2.1 Типы болот принимаются в зависимости от характера передвижения по ним строительной техники:

I тип — болота, целиком заполненные торфом, допускающие работу и неоднократное передвижение болотной техники с удельным давлением 0,02—0,03 МПа или работу обычной техники с помощью щитов, сланей или дорог, обеспечивающих снижение удельного давления на поверхность залежи до 0,02 МПа;

II тип — болота, целиком заполненные торфом, допускающие работу и передвижение строительной техники только по щитам, сланям или дорогам, обеспечивающим снижение удельного давления на поверхность залежи до 0,01 МПа;

III тип — болота, заполненные растекающимся торфом и водой с плавающей торфяной коркой, допускающие работу только специальной техники на понтонах или обычной техники с плавучих средств.

**П р и м е ч а н и е** — Болото — избыточно увлажненный участок земли, на котором происходит накопление неразложившегося органического вещества, превращающегося в дальнейшем в торф. В более узком понимании болото отождествляют с торфяником — избыточно увлажненным участком земли, покрытым слоем торфа глубиной не менее 30 см (в неосушенном виде). Избыточно увлажненные участки земли, не имеющие торфа или покрытые слоем торфа менее 30 см, называются заболоченными землями.

10.2.2 На болотах и заболоченных участках должна предусматриваться подземная прокладка трубопроводов непосредственно в торфяном слое или на минеральном основании.

Как исключение при соответствующем обосновании допускается укладка трубопроводов на поверхности болота в теле насыпи (наземная прокладка) или на опорах (надземная прокладка). При этом должна быть обеспечена прочность трубопровода, общая устойчивость его в продольном направлении и против всплытия, а также защита от теплового воздействия в случае разрыва одной из ниток (при параллельной прокладке трубопроводов).

10.2.3 При соответствующем обосновании при подземной прокладке трубопроводов через болота II и III типов длиной свыше 500 м допускается предусматривать прокладку резервной нитки.

10.2.4 Прокладку трубопроводов на болотах следует предусматривать, как правило, прямолинейной с минимальным числом поворотов.

В местах поворота должны применяться отводы радиусом, допускающим пропуск ВТУ, а также упругий изгиб трубопроводов. Если необходимо, следует устанавливать компенсаторы в начале и конце перехода через болото. Надземную прокладку на болотах следует предусматривать в соответствии с требованиями, изложенными в 9.5.

10.2.5 Участки трубопроводов, прокладываемые в подводной траншее через болота или заливаемые поймы, а также в обводненных районах должны быть рассчитаны против всплытия (на устойчивость положения). Для обеспечения устойчивости положения следует предусматривать средства балластировки и закрепления.

10.2.6 При закреплении трубопровода анкерными устройствами лопасть анкера должна находиться в грунтах, обеспечивающих надежное закрепление анкера.

## 10.3 Подземные переходы трубопроводов через автомобильные и железные дороги

10.3.1 Переходы трубопроводов через железные и автомобильные дороги должны предусматриваться в местах прохождения дорог по насыпям либо в местах с нулевыми отметками и в исключительных случаях при соответствующем обосновании в выемках дорог.

Прокладка трубопровода через тело насыпи не допускается.

10.3.2 Угол пересечения трубопровода с железными и категоризованными автомобильными дорогами должен быть, как правило, 90°, но не менее 60°. При соответствующем обосновании пересечение с автомобильными дорогами общего пользования и подъездными дорогами к промышленным предприятиям категорий IV, V, а также с внутренними автомобильными дорогами промышленных предприятий и организаций категорий III-в, IV-в, III-к, IV-к допускается снижение минимального значения угла до 35°.



10.3.3 Участки трубопроводов на переходах через железные дороги общей сети, подъездные железные дороги промышленных предприятий и автомобильные дороги должны прокладываться следующими способами:

- открытым (траншейным);
- методом продавливания;
- методом горизонтального бурения;
- микротоннелированием;
- методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ).

Первые три из указанных способов переходов трубопроводов через железные и автомобильные дороги должны выполняться с устройством защитных футляров (кожухов) из стальных труб.

10.3.3.1 При открытом (траншейном) способе защитный футляр укладывается в траншею с временным перекрытием движения с устройством объезда. Рабочая трубная плетть протаскивается через футляр или укладка футляра может производиться совместно с трубной плетью.

10.3.3.2 При методе продавливания разрабатываются рабочий и приемный котлованы на расстоянии не менее 5 м от подошвы насыпи ж/д и автодорог, используется гидродомкратная установка для продавливания кожуха и водоотливная установка для понижения грунтовых вод на глубину не менее 0,5 м от низа защитного кожуха.

10.3.3.3 При методе горизонтального бурения разрабатываются рабочий и приемный котлованы на расстоянии не менее 5 м от подошвы насыпи ж/д и автодорог, используется установка горизонтального бурения и водоотливная установка для понижения грунтовых вод на глубину не менее 0,5 м от низа защитного кожуха, устанавливается защитный кожух.

10.3.3.4 Переход способом микротоннелирования выполняется с использованием специализированных проходческих комплексов.

10.3.3.5 Способ ГНБ состоит в протаскивании трубопровода в предварительно пробуренные скважины.

10.3.4 Участки трубопроводов, прокладываемых на переходах через подъездные железные дороги промышленных предприятий и автомобильные дороги всех категорий с усовершенствованным покрытием капитального и облегченного типов, могут прокладываться в защитном футляре из стальных труб с устройством теплоизоляции между трубопроводом и футляром на участках транспортирования продукта с положительной температурой в районах распространения ММГ. Необходимость устройства теплоизоляции должна быть обусловлена теплотехническим расчетом.

**П р и м е ч а н и е** — На участках, указанных в 10.3.4, допускается прокладка без устройства защитного футляра на участках транспортирования продукта с отрицательной температурой и в районах распространения ММГ из-за возможности попадания воды в межтрубное пространство и замерзания ее.

10.3.5 Категории участков переходов трубопроводов через железные и автомобильные дороги следует принимать в соответствии с таблицами 4 и 5.

10.3.6 Для участков переходов трубопроводов, выполняемых с устройством защитных футляров из стальных труб или прокладываемых методом микротоннелирования, внутренний диаметр футляра или тоннеля должен определяться из условия производства работ и конструкции переходов и должен быть больше наружного диаметра трубопровода не менее чем на 200 мм.

Требования к материалу стальных труб футляров должны соответствовать своду правил, утвержденному Минрегионом России [17], как к стальным конструкциям общего назначения.

Толщину стенки стальной трубы футляра следует принимать не менее  $1/70 DN$ , но не менее 10 мм.

Концы футляра должны выводиться на расстояние:

- при прокладке трубопровода через железные дороги от осей крайних путей — 50 м, но не менее 5 м от подошвы откоса насыпи и 3 м от бровки откоса выемки; от крайнего водоотводного сооружения земляного полотна (кювета, нагорной канавы, резерва) — 3 м;

- при прокладке трубопровода через автомобильные дороги — от бровки земляного полотна — 25 м, но не менее 2 м от подошвы насыпи.

Концы футляров, устанавливаемые на участках переходов нефтепроводов, нефтегазопроводов, конденсатопроводов и трубопроводов систем заводнения через автомобильные дороги III, IV, V, III-в, IV-в, III-к, IV-к категорий, должны выводиться на 5 м от бровки земляного полотна.

10.3.7 Прокладка кабеля связи на участках его перехода трубопровода через железные и автомобильные дороги должна производиться в отдельной трубе. Возможна раздельная прокладка кабеля связи с трубопроводом или совместно с трубопроводом. В последнем случае кабель связи или крепится к футляру трубопровода с наружной стороны, или помещается в защитном футляре.

10.3.8 На подземных переходах трубопроводов через железные и автомобильные дороги концы защитных футляров должны иметь уплотнения из диэлектрического материала.

На одном из концов футляра или тоннеля следует предусматривать вытяжную свечу на расстоянии по горизонтали, не менее:

- для железных дорог — от подошвы откоса насыпи или бровки откоса выемки, а при наличии водоотводных сооружений — от крайнего водоотводного сооружения — 50 м;
- для автомобильных дорог — от подошвы земляного полотна — 25 м.
- высота вытяжной свечи от уровня земли должна быть не менее 5 м.

#### 10.3.9 Заглубление участков переходов трубопроводов

10.3.9.1 Для переходов, выполняемых с устройством защитных кожухов и микротоннелированием:

- для переходов под железными дорогами общего пользования — в соответствии со строительными нормами и правилами, утвержденными Минстроем России [18];

- для переходов через железные дороги промышленных предприятий расстояние по вертикали от верха защитной трубы (тоннеля) до подошвы рельса принимается не менее 3 м, при этом верх защитной трубы должен располагаться не менее чем на 1,5 м ниже дна водоотводного сооружения или подошвы насыпи;

- для переходов под автомобильными дорогами всех категорий — не менее 1,4 м от верха покрытия дороги до верхней образующей защитного футляра, а в выемках и на нулевых отметках, кроме того, не менее 0,5 м от дна кювета, водоотводной канавы или дренажа.

10.3.9.2 Заглубление при прокладке способом ГНБ должно определяться в зависимости от грунтовых условий, но при этом составлять для железных дорог общей сети и автомобильных дорог всех категорий не менее 3 м от подошвы рельса или от верха покрытия автомобильной дороги до верхней образующей трубопровода и не менее 1,5 м от дна водоотводных сооружений.

10.3.10 Для участков переходов трубопроводов через железные дороги промышленных предприятий и автомобильные дороги с усовершенствованным покрытием капитального и облегченного типов, выполняемых без устройства защитных футляров, следует на расстоянии не менее 15 м в обе стороны от подошвы насыпи или бровки земляного полотна дороги предусмотреть защиту трубопровода от падения транспортных средств одним из двух способов:

- увеличения заглубления трубопровода (не менее 1,7 м до верха трубопровода);
- укладкой железобетонных плит над трубопроводом.

Кроме того, следует уложить железобетонные плиты по верху автомобильной дороги на длине по 10 м в каждую сторону от оси трубопровода.

**П р и м е ч а н и е** — В поперечном направлении ширину полосы, защищаемой железобетонными плитами, следует принять не менее 3 DN. На этих участках бетонные плиты следует уложить на глубине 0,5 м и засыпать грунтом до уровня верха траншеи.

10.3.11 Расстояние между параллельными трубопроводами на участках их переходов под железными и автомобильными дорогами следует назначать исходя из грунтовых условий и условий производства работ, но во всех случаях это расстояние должно быть не менее расстояний, принятых при подземной прокладке трубопроводов.

10.3.12 Пересечение трубопроводов с рельсовыми путями электрифицированного транспорта под стрелками и крестовинами, а также в местах присоединения к рельсам отсасывающих кабелей не допускается.

10.3.13 Минимальное расстояние по горизонтали в свету от подземного трубопровода в местах его перехода через железные дороги общей сети должно приниматься, м:

- до стрелок и крестовин железнодорожного пути и мест присоединения отсасывающих кабелей к рельсам электрифицированных железных дорог — 20;
- до труб, тоннелей и других искусственных сооружений на железных дорогах — 30 (для газопроводов — 100).

10.3.14 Положение трубопровода в футляре должно быть зафиксировано по всей длине перехода опорно-центрирующими устройствами с диэлектрическим покрытием, обеспечивающими сохранность изоляционного покрытия труб.

10.3.15 При прокладке в футляре трубопровода с положительной температурой транспортируемого продукта в районе распространения ММГ необходимо предусматривать мероприятия, исключающие растепление грунта (теплоизоляция футляра, устройство двух вытяжных свечей, термостабилизаторы и др.).

10.3.16 Прокладку методом микротоннелирования следует применять на переходах, на которые распространяются ограничения по применению способа ГНБ.

10.3.17 При проектировании и строительстве переходов трубопроводов методом микротоннелирования следует избегать участков пересечений активных тектонических разломов.

10.3.18 На переходах через автомобильные и железные дороги трубопроводов, транспортирующих сероводородсодержащие жидкости, следует предусматривать герметичную закрытую дренажную систему для полного слива этих жидкостей.

10.3.19 На промысловых автодорогах, обеспечивающих производственные связи между месторождениями, а также на дорогах внутри месторождения, при невозможности подземного способа прокладки трубопроводов из-за сложности обеспечения необходимого температурного режима системы «трубопровод—грунт» возможно применение варианта пересечения в виде мостового перехода автодороги через эстакады трубопроводов с учетом их прокладки в защитном футляре. При этом зазор между низом пролетного строения и верхней точкой эстакады должен быть не менее 0,50 м, расстояние до опор мостового перехода от опор эстакады должно составлять не менее 3,00 м.

## 11 Нагрузки и воздействия

11.1 Расчетные нагрузки, воздействия и их сочетания должны приниматься в соответствии с требованиями свода правил, утвержденного Минрегионом России [19].

При расчете трубопроводов следует учитывать нагрузки и воздействия, возникающие при их сооружении, испытании и эксплуатации. Коэффициенты надежности по нагрузке следует принимать согласно данным таблицы 11.

11.2 При расчете элементов промыслового трубопровода на прочность рабочее давление  $p$ , МПа, применяется в сочетании с коэффициентом надежности по внутреннему давлению  $\gamma_{fp}$  в виде произведения  $\gamma_{fp} \cdot p$ , которое представляет собой расчетное давление.

Значение коэффициента надежности по внутреннему давлению допускается принимать менее значения, указанного в таблице 11, при соответствующем обосновании в зависимости от системы регулирования внутреннего давления.

**П р и м е ч а н и е** — В качестве расчетного давления в промысловых трубопроводах следует принимать:

- для трубопроводов, защищенных предохранительным клапаном, — давление настройки клапана;
- для трубопроводов, не защищенных предохранительным клапаном, — максимально возможное давление источника давления (компрессора, насоса, статическое давление на устье скважины и т. д.).

11.3 Нормативные весовые нагрузки определяются с учетом веса труб, транспортируемого продукта, противокоррозионного, теплоизоляционного и утяжеляющего покрытий, а также веса грунта засыпки.

Погонные весовые нагрузки определяют для:

- собственного веса трубы,  $q_{wgt}$ , МН/м, по формуле

$$q_{wgt} = 7,85 \cdot 10^{-3} \cdot A \cdot g; \quad (11.1)$$

- веса изоляционного (противокоррозионного) покрытия,  $q_{ins}$ , МН/м, по формуле

$$q_{ins} = \frac{\pi}{4} \cdot 10^{-6} \cdot (D_{ins}^2 - D^2) \cdot \gamma_{ins} \cdot g, \quad (11.2)$$

$$D_{ins} = D + 2 \cdot t_{ins}; \quad (11.3)$$

- веса теплоизоляционного слоя,  $q_{t.p.}$ , МН/м, по формуле

$$q_{t.p.} = \frac{\pi}{4} \cdot 10^{-6} \cdot (D_{t.p.}^2 - D_{ins}^2) \cdot \gamma_{t.p.} \cdot g, \quad (11.4)$$

$$D_{t.p.} = D + 2 \cdot t_{ins} + 2 \cdot t_{t.p.}; \quad (11.5)$$

- веса перекачиваемого газа,  $q_{gas}$ , МН/м, по формуле

$$q_{gas} = \frac{\pi \cdot g \cdot p_a}{4 \cdot R_g \cdot Z \cdot T_g} \cdot D_i^2, \quad (11.6)$$

$$D_i = D - 2 \cdot t_{nom}, \quad (11.7)$$

для природного газа допускается вычислять погонный вес по приближенной формуле

$$q_{gas} = 10^2 \cdot p \cdot D_i^2;$$
 (11.8)

- веса заполняющего трубопровод конденсата (при возможном его образовании),  $q_{cond}$ , МН/м, по формуле

$$q_{cond} = 10^{-6} \cdot \gamma_{cond} \cdot g \cdot \frac{\pi \cdot D_i^2}{4};$$
 (11.9)

- выталкивающей силы воды для полностью погруженного в воду трубопровода при отсутствии течения воды,  $q_w$ , МН/м, по формуле

$$q_w = 10^{-6} \cdot \gamma_w \cdot g \cdot \frac{\pi \cdot D_{lin}^2}{4},$$
 (11.10)

- где  $A$  — площадь поперечного сечения трубы (стали), м<sup>2</sup>;  
 $g$  — ускорение свободного падения, м/с<sup>2</sup>;  
 $D$  — диаметр трубопровода наружный, м;  
 $D_{ins}$  — диаметр трубопровода с учетом слоя изоляционного (противокоррозионного) покрытия, м;  
 $\gamma_{ins}$  — плотность изоляционного покрытия, кг/м<sup>3</sup>;  
 $t_{ins}$  — толщина слоя изоляционного покрытия, м;  
 $t_{t.p.}$  — толщина слоя теплоизоляции, м;  
 $D_{t.p.}$  — диаметр трубопровода с учетом слоев изоляционного покрытия и теплоизоляции, м;  
 $\gamma_{t.p.}$  — плотность теплоизоляционного материала, кг/м<sup>3</sup>;  
 $p_a$  — абсолютное давление газа в газопроводе, МПа;  
 $R_g$  — газовая постоянная, Дж/(кг·К);  
 $Z$  — коэффициент сжимаемости газа;  
 $T_g$  — температура (абсолютная) газа, К;  
 $D_i$  — внутренний диаметр трубопровода, м;  
 $t_{nom}$  — толщина стенки трубы, номинальная, м;  
 $\gamma_{cond}$  — плотность конденсата, кг/м<sup>3</sup>;  
 $D_{lin}$  — наружный диаметр трубы с учетом изоляционного покрытия и футеровки, м;  
 $\gamma_w$  — плотность воды с учетом растворенных в ней солей, кг/м<sup>3</sup>.

Т а б л и ц а 11 — Нагрузки и воздействия на промысловые трубопроводы

| Характер нагрузок и воздействий | Нагрузка и воздействие                                                        | Способ прокладки трубопровода  |           | Коэффициент надежности по нагрузке $\gamma_{fp}$ |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
|                                 |                                                                               | подземный, наземный (в насыпи) | надземный |                                                  |
| Постоянные                      | Масса (собственный вес) трубопровода и устройств                              | +                              | +         | 1,10 (0,95)                                      |
|                                 | Воздействие предварительного напряжения трубопровода (упругий изгиб и др.)    | +                              | +         | 1,00 (0,90)                                      |
|                                 | Давление (вес) грунта                                                         | +                              | —         | 1,20 (0,80)                                      |
|                                 | Гидростатическое давление воды                                                | +                              | —         | 1,00                                             |
| Временные длительные            | Внутреннее давление для трубопроводов, транспортирующих газообразные продукты | +                              | +         | 1,10                                             |
|                                 | Внутреннее давление для трубопроводов, транспортирующих жидкие продукты       | +                              | +         | 1,15                                             |

Т а б л и ц а 11 — Нагрузки и воздействия на промышленные трубопроводы

| Характер нагрузок и воздействий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Нагрузка и воздействие                                                                                                                                                      | Способ прокладки трубопровода  |           | Коэффициент надежности по нагрузке $\gamma_{fp}$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | подземный, наземный (в насыпи) | надземный |                                                  |
| Временные длительные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Масса продукта или воды                                                                                                                                                     | +                              | +         | 1,00 (0,95)                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Температурные воздействия                                                                                                                                                   | +                              | +         | 1,00                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Воздействия неравномерных деформаций грунта, не сопровождающиеся изменением его структуры                                                                                   | +                              | +         | 1,50                                             |
| Кратко-временные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Снеговая нагрузка                                                                                                                                                           | —                              | +         | 1,40                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ветровая нагрузка                                                                                                                                                           | —                              | +         | 1,20                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Гололедная нагрузка                                                                                                                                                         | —                              | +         | 1,30                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Нагрузка, вызываемая морозным растрескиванием грунта                                                                                                                        | +                              | —         | 1,20                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Нагрузки и воздействия, возникающие при пропуске очистных устройств                                                                                                         | +                              | +         | 1,20                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Нагрузки и воздействия, возникающие при испытании трубопроводов                                                                                                             | +                              | +         | 1,00                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Воздействие селевых потоков и оползней                                                                                                                                      | +                              | +         | 1,00                                             |
| Особые                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Воздействие деформаций земной поверхности в районах горных выработок и карстовых районах                                                                                    | +                              | +         | 1,00                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Воздействие деформаций грунта, сопровождающихся изменением его структуры (например, деформация просадочных грунтов при замачивании или вечномерзлых грунтов при оттаивании) | +                              | +         | 1,00                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Воздействия, вызываемые развитием солифлюкционных и термокарстовых процессов                                                                                                | +                              | —         | 1,05                                             |
| <p>П р и м е ч а н и я</p> <p>1 Знак «+» означает, что нагрузки и воздействия учитываются, знак «—» — не учитываются.</p> <p>2 Значения коэффициентов надежности по нагрузке, указанные в скобках, следует принимать при расчете трубопроводов на общую устойчивость и устойчивость положения, а также в других случаях, когда уменьшение нагрузки ухудшает условия работы конструкции.</p> <p>3 Плотность воды следует принимать с учетом засоленности и наличия в ней взвешенных частиц.</p> <p>4 Когда по условиям испытания, ремонта или эксплуатации в трубопроводах возможно полное или частичное заполнение внутренней полости водой или конденсатом, следует учитывать изменения нагрузки от веса продукта.</p> |                                                                                                                                                                             |                                |           |                                                  |

П р и м е ч а н и е — При проектировании трубопроводов на участках переходов, сложенных грунтами, которые могут перейти в жидко-пластическое состояние, при определении выталкивающей силы следует вместо плотности воды принимать плотность разжиженного грунта, определяемую по данным изысканий.



11.4 Нормативную погонную ветровую нагрузку на одиночный надземный трубопровод  $q_{wind}$ , МН/м, вычисляют как горизонтальную нагрузку от статического действия ветра по формуле

$$q_{wind} = (q_s + q_d) \cdot D_{t.p.}, \quad (11.11)$$

где  $q_s$  — нормативное значение статической составляющей ветровой нагрузки, МПа, определяемое согласно своду правил, утвержденному Минрегионом России [19];

$q_d$  — нормативное значение динамической составляющей ветровой нагрузки, МПа, определяемое согласно своду правил, утвержденному Минрегионом России [19], как для сооружений с равномерно распределенной массой и постоянной жесткостью;

$D_{t.p.}$  — диаметр трубопровода с учетом слоев изоляционного покрытия и теплоизоляции, м, определяемый по формуле (11.5).

11.5 Нормативную погонную вертикальную нагрузку на надземный трубопровод от веса снега или обледенения  $q_{s.i.}$ , МН/м, вычисляют по формуле

$$q_{s.i.} = \max \{q_s; q_i\}, \quad (11.12)$$

где  $q_s$  — погонная нагрузка от снега, МН/м;

$q_i$  — погонная нагрузка от обледенения, МН/м.

Нагрузку от снега  $q_s$ , МН/м, вычисляют по формуле

$$q_s = C^c \cdot s_0 \cdot D_{t.p.}, \quad (11.13)$$

где  $C^c$  — коэффициент перехода от веса снегового покрова на единицу поверхности земли к снеговой нагрузке на единицу поверхности трубопровода, который принимается равным 0,4 для одиночно прокладываемого трубопровода;

$s_0$  — нормативное значение распределенного веса снегового покрова, МПа, принимаемое согласно своду правил, утвержденному Минрегионом России [19];

$D_{t.p.}$  — диаметр трубопровода с учетом слоев изоляционного покрытия и теплоизоляции, м.

Нагрузку от возможного обледенения трубопровода  $q_i$ , МН/м, вычисляют по формуле

$$q_i = 1,7 \cdot 10^{-2} \cdot b \cdot D_{t.p.}, \quad (11.14)$$

где  $b$  — толщина слоя гололеда, м, принимаемая согласно своду правил, утвержденному Минрегионом России [19];

$D_{t.p.}$  — диаметр трубопровода с учетом слоев изоляционного покрытия и теплоизоляции, м.

11.6 Температурный перепад в металле стенок труб следует принимать равным разнице между максимально или минимально возможной температурой стенок в процессе эксплуатации и наименьшей или наибольшей температурой, при которой фиксируется расчетная схема трубопровода (свариваются захлесты, привариваются компенсаторы, производится засыпка трубопровода и т. п., т. е. когда фиксируется положение статически неопределимой системы). При этом допустимый температурный перепад для расчета балластировки и температуры замыкания должен определяться отдельно для участков различных категорий.

11.7 Максимальную или минимальную температуру стенок труб в процессе эксплуатации трубопровода следует определять в зависимости от температуры транспортируемого продукта, грунта, наружного воздуха, а также скорости ветра, солнечной радиации и теплового взаимодействия трубопровода с окружающей средой.

Принятые в расчете максимальная и минимальная температуры, при которых фиксируется расчетная схема трубопровода, максимально и минимально допустимая температура продукта в трубопроводе должны указываться в проекте.

11.8 При расчете трубопровода на прочность и устойчивость и выборе типа изоляции следует учитывать температуру продукта, поступающего в трубопровод, и ее изменение по длине трубопровода в процессе транспортирования продукта.

11.9 Напряжения от упругого изгиба следует учитывать при проверке прочности трубопровода.

11.10 Для надземных трубопроводов, подвергающихся пропуску ВТУ, рекомендуется дополнительно производить расчет на динамические воздействия от ВТУ.

11.11 Нагрузки и воздействия, связанные с осадками и пучениями грунта, оползнями, перемещением опор и т. д., должны определяться на основании анализа грунтовых условий и их возможного изменения в процессе строительства и эксплуатации трубопровода.

11.12 Для трубопроводов, прокладываемых в сейсмических районах, расчетная интенсивность возможных землетрясений для различных участков трубопроводов определяется согласно своду правил, ут-

вержденному Минрегионом России [20], по картам сейсмического районирования и списку населенных пунктов, расположенных в сейсмических районах, с учетом данных сейсмомикрорайонирования.

11.13 При проведении сейсмического микрорайонирования необходимо уточнить данные о тектонике района вдоль всего опасного участка трассы в коридоре, границы которого отстоят от трубопровода не менее чем на 15 км.

11.14 Расчетная интенсивность землетрясения для наземных и надземных трубопроводов назначается согласно своду правил, утвержденному Минрегионом России [20].

Расчетную сейсмичность для подземных трубопроводов и параметры сейсмических колебаний грунта назначают без учета заглубления трубопровода как для сооружений, расположенных на поверхности земли.

11.15 На участках трубопроводов, примыкающих к скважинам и кустам скважин, может действовать или устьевое давление динамическое  $P_{dyn}$ , или устьевое давление статическое  $P_{st}$  в зависимости от режима отбора содержимого скважины. Для этих участков трубопроводов величина рабочего давления  $p$  должна приниматься из условия максимума двух величин  $\max \{P_{dyn}, P_{st}/\gamma_{fp}\}$ , где  $\gamma_{fp}$  — коэффициент надежности по внутреннему давлению, определяемый согласно данным таблицы 11. Полученное из этого условия значение рабочего давления должно использоваться при определении толщины стенки трубы и при назначении величины испытательного давления для рассматриваемого участка трубопровода.

## 12 Расчет трубопроводов на прочность и устойчивость

### 12.1 Нормативные и расчетные сопротивления материала труб и соединительных деталей

12.1.1 При определении напряжений и в расчетах трубопроводов на прочность и устойчивость необходимо принимать следующие значения физических характеристик материала труб и соединительных деталей (в упругой области работы материала труб):

- модуль упругости  $E_0$  равным 206000 МПа;
- коэффициент Пуассона  $\mu_0$  равным 0,3;
- коэффициент линейного расширения  $\alpha$  равным  $1,2 \cdot 10^{-5} (^{\circ}\text{C})^{-1}$ .

12.1.2 При анализе НДС подземного трубопровода в процессе его укладки и эксплуатации следует учитывать упруго-пластические свойства материала труб. В этом случае модуль деформации и коэффициент поперечной деформации следует определять в соответствии с диаграммой деформирования материала труб в зависимости от уровня эквивалентных напряжений (интенсивности напряжений).

12.1.3 Значения нормативных сопротивлений материала труб и сварных соединений — нормативного предела текучести и нормативного предела прочности (временного сопротивления) стали — следует принимать по указанным в проекте стандартам и ТУ на трубы и соединительные детали.

12.1.4 При определении расчетных сопротивлений в настоящем стандарте используется система коэффициентов надежности согласно ГОСТ Р 54257.

12.1.5 Расчетные сопротивления растяжению (сжатию) по прочности  $R_u$  и по текучести  $R_y$  материала труб для трубопроводов, транспортирующих продукты, не содержащие сероводорода, следует определять по формулам:

$$R_u = \frac{\gamma_d}{\gamma_{mu} \cdot \gamma_n} \cdot \sigma_u; \quad (12.1)$$

$$R_y = \frac{\gamma_d}{\gamma_{my} \cdot \gamma_n} \cdot \sigma_y, \quad (12.2)$$

где  $\gamma_d$  — коэффициент условий работы трубопровода;

$\gamma_{mu}$  — коэффициент надежности по материалу труб при расчете по прочности;

$\gamma_{my}$  — коэффициент надежности по материалу труб при расчете по текучести;

$\gamma_n$  — коэффициент надежности по ответственности трубопровода;

$\sigma_u$  — нормативное сопротивление материала труб и сварных соединений — нормативный предел прочности (временное сопротивление), МПа;

$\sigma_y$  — нормативное сопротивление материала труб и сварных соединений — нормативный предел текучести, МПа;

12.1.6 Коэффициент надежности по ответственности трубопровода  $\gamma_n$  следует принимать равным 1,10.

12.1.7 Коэффициент надежности по материалу труб при расчете по прочности  $\gamma_{mu}$  следует принимать в зависимости от характеристик труб согласно данным таблицы 12.

Т а б л и ц а 12 — Значения коэффициента надежности по материалу труб  $\gamma_{mu}$

| № №<br>п/п | Характеристика труб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Значение $\gamma_{mu}$ |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1          | Сварные трубы из стали контролируемой прокатки и термически упрочненных труб, изготовленных двухсторонней электродуговой сваркой под флюсом по сплошному технологическому шву с минусовым допуском по толщине стенки не более 5 % и подвергнутых контролю в объеме 100 % на сплошность основного металла и сварных соединений неразрушающими методами                                     | 1,34                   |
| 2          | Сварные трубы из нормализованной, термически упрочненной стали и стали контролируемой прокатки, изготовленных двухсторонней электродуговой сваркой под флюсом и подвергнутых контролю в объеме 100 % на сплошность основного металла и сварных соединений неразрушающими методами. Для труб бесшовных, подвергнутых контролю в объеме 100 % на сплошность металла неразрушающими методами | 1,40                   |
| 3          | Сварные трубы, изготовленные двухсторонней электродуговой сваркой под флюсом и подвергнутые контролю в объеме 100 % сварных соединений неразрушающими методами. Для сварных труб, изготовленных электроконтактной сваркой токами высокой частоты, сварные соединения которых термически обработаны и подвергнуты контролю в объеме 100 % неразрушающими методами                          | 1,47                   |
| 4          | Прочие бесшовные и сварные трубы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,55                   |

12.1.8 Коэффициент надежности по материалу труб при расчете по текучести  $\gamma_{my}$  следует принимать равным 1,15.

12.1.9 Значения коэффициента условий работы  $\gamma_d$  для трубопроводов, транспортирующих продукты, не содержащие сероводорода, следует принимать в зависимости от категории участка согласно данным таблицы 13.

Т а б л и ц а 13 — Значения коэффициента условий работы трубопровода (для трубопроводов, транспортирующих продукты, не содержащие сероводорода)

| Категория участка трубопровода | Коэффициент условий работы<br>трубопровода $\gamma_d$ |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Н                              | 0,921                                                 |
| С                              | 0,767                                                 |
| В                              | 0,637                                                 |

12.1.10 Расчетное сопротивление растяжению (сжатию) по текучести  $R_{ys}$  материала труб для трубопроводов, транспортирующих сероводородсодержащие продукты, следует определять по формуле

$$R_{ys} = \frac{\gamma_{ds}}{\gamma_{my} \cdot \gamma_n} \cdot \sigma_y, \tag{12.3}$$

где  $\gamma_{ds}$  — коэффициент условий работы для трубопроводов, транспортирующих сероводородсодержащие продукты.

12.1.11 Значения коэффициентов условий работы трубопровода  $\gamma_{ds}$  для трубопроводов, транспортирующих сероводородсодержащие продукты, следует принимать в зависимости от категории участка трубопровода и содержания сероводорода согласно данным таблицы 14.

Т а б л и ц а 14 — Значения коэффициента условий работы трубопровода  $\gamma_{ds}$  для трубопроводов, транспортирующих сероводородсодержащие продукты

| Категория участка трубопровода | Содержание сероводорода |         |
|--------------------------------|-------------------------|---------|
|                                | низкое                  | среднее |
| Н                              | 0,820                   | 0,767   |
| С                              | 0,767                   | 0,637   |
| В                              | 0,637                   | 0,510   |

## 12.2 Определение толщины стенки труб и соединительных деталей

### 12.2.1 Трубопроводы, транспортирующие продукты, не содержащие сероводорода

12.2.1.1 Расчетная толщина стенки трубы  $t_d$ , мм, определяется как большее из двух значений, каждое из которых зависит от нормативных значений, соответственно, предела текучести и предела прочности (временного сопротивления) материала труб

$$t_d = \max \{t_u; t_y\}. \quad (12.4)$$

Толщина стенки, определяемая по пределу прочности,  $t_u$ , мм, вычисляется по формуле

$$t_u = \frac{\gamma_{fp} \cdot p \cdot D}{2 \cdot R_u}, \quad (12.5)$$

а толщина стенки, определяемая по пределу текучести,  $t_y$ , мм, вычисляется по формуле

$$t_y = \frac{\gamma_{fp} \cdot p \cdot D}{2 \cdot R_y}, \quad (12.6)$$

где  $p$  — рабочее давление, МПа;

$\gamma_{fp}$  — коэффициент надежности по нагрузке (внутреннему давлению);

$D$  — наружный диаметр трубы, мм;

$R_u$  — расчетное сопротивление материала труб по прочности, МПа;

$R_y$  — расчетное сопротивление материала труб по текучести, МПа.

12.2.1.2 Расчетное значение толщины стенки трубы округляется в большую сторону с точностью 0,1 мм. В качестве номинальной толщины стенки трубы следует взять указанное выше или ближайшее большее значение толщины стенки по используемым в проекте стандартам или иным нормативным документам на трубы.

Номинальную толщину стенки труб следует принимать равной не менее 1/100 номинального диаметра трубы, но не менее 3 мм для труб номинальным диаметром до  $DN$  200 включительно и не менее 4 мм для труб номинальным диаметром свыше  $DN$  200.

12.2.1.3 Кроме того, расчетная толщина стенки трубы должна удовлетворять требованиям раздела 13 в части назначения уровней испытательного давления в верхней и нижней точках испытываемого участка трубопровода.

12.2.1.4 Увеличение толщины стенки трубы по сравнению с расчетным значением из-за конструктивной схемы прокладки для припуска на коррозию должно быть обосновано (при необходимости) расчетом. В отдельных случаях допускается учитывать прибавку на компенсацию коррозионного износа в 0,1 мм/год для расчетного срока службы трубопровода.

### 12.2.2 Трубопроводы, транспортирующие сероводородсодержащие продукты

12.2.2.1 Расчетную толщину стенки трубы трубопровода, транспортирующего сероводородсодержащие продукты,  $t_d$ , мм, следует вычислять по формуле

$$t_d = \frac{\gamma_{fp} \cdot p \cdot D}{2 \cdot R_{ys}} + C, \quad (12.7)$$

где  $R_{ys}$  — расчетное сопротивление материала труб по пределу текучести для трубопроводов, транспортирующих сероводородсодержащие продукты, определяемое по формуле (12.3);



С — добавка к толщине стенки трубы на общую коррозию, определяемая экспериментально или расчетом исходя из расчетной скорости коррозии трубной стали в данной среде с учетом проектируемых средств защиты (ингибиторы коррозии, осушка газа, применение защитных покрытий и др.), проектируемого срока эксплуатации трубопровода.

При отсутствии возможности определения скорости общей коррозии на заданном объекте расчетным или опытным путем допускается определение значения С по аналогии с другими, ранее запроектированными объектами с близкими условиями эксплуатации труб. Во всех случаях добавка С должна быть не менее 2 мм.

12.2.2.2 Все положения 12.2.1.2—12.2.1.4 относятся также к трубопроводам, транспортирующим сероводородсодержащие продукты.

12.2.3 Определение толщин стенок СДТ

12.2.3.1 Расчетную толщину стенки СДТ  $T_{fit}$ , мм, следует определять для:

- а) тройниковых соединений по:
  - 1) методике, приведенной в приложении А, — для ТШ и ТШС;
  - 2) методике, приведенной в приложении Б, — для ТС без усиливающих элементов;
- б) отводов (кроме отводов холодногнутых и вставок кривых, изготовленных из бесшовных или электросварных труб в заводских условиях или на трассе строительства трубопровода), конических переходов, переходных колец и заглушек по формуле

$$T_{fit} = \eta \cdot t_d, \tag{12.8}$$

где  $\eta$  — коэффициент несущей способности соединительной детали;  
 $t_d$  — расчетная толщина стенки условной трубы, имеющей диаметр и материал соединительной детали, мм, определяемая в соответствии с требованиями 12.2.1.1 (или 12.2.2.1).

Расчетную толщину стенки отводов холодногнутых и вставок кривых, изготовленных из бесшовных или электросварных труб в заводских условиях или на трассе строительства трубопровода, следует определять в соответствии с требованиями 12.2.1.1 (или 12.2.2.1).

Примечание — Толщину стенки переходов следует рассчитывать по большему диаметру.

- 12.2.3.2 Значения коэффициента несущей способности  $\eta$  следует принимать равным:
  - для отводов — согласно данным таблицы 15 в зависимости от кривизны отвода;
  - для заглушек, переходных колец и для конических переходов с углом наклона образующей менее 12°:  $\eta = 1$ .

Таблица 15 — Значения коэффициента несущей способности отводов

| Отношение радиуса кривизны отвода к его номинальному диаметру | Коэффициент несущей способности отвода $\eta$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1,0                                                           | 1,30                                          |
| 1,5                                                           | 1,15                                          |
| 2,0 и более                                                   | 1,00                                          |

12.2.3.3 Толщина стенки соединительной детали, кроме отводов холодногнутых и вставок кривых, изготовленных из бесшовных или электросварных труб в заводских условиях или на трассе строительства трубопровода, должна быть не менее расчетной.

Номинальная толщина стенки детали устанавливается изготовителем с учетом технологического утонения толщины стенки в процессе изготовления детали и допускаемых минусовых отклонений на толщину стенки исходной трубы или листового проката с округлением до ближайшей большей толщины по соответствующим стандартам или ТУ.

Номинальная толщина стенки отводов холодногнутых и вставок кривых, изготовленных из бесшовных или электросварных труб в заводских условиях или на трассе строительства трубопровода, устанавливается равной номинальной толщине прямых труб, из которых изготовлены данные отводы.

Примечание — Номинальная толщина стенки соединительной детали — не менее 4 мм.



12.2.3.4 Минимальная толщина стенки отводов холодногнутых и вставок кривых, изготовленных из бесшовных или электросварных труб в заводских условиях или на трассе строительства трубопровода, должна быть в пределах минусового предельного отклонения на трубы, из которых они изготовлены.

12.2.3.5 Толщина кромки под сварку соединительной детали должна удовлетворять условиям 12.2.1.1 (или 12.2.2.1), в которых используются присоединяемый диаметр и нормативные свойства материала детали.

### 12.3 Проверка условий прочности

12.3.1 Расчет трубопровода на прочность состоит в выполнении следующих проверок:

- кольцевых напряжений;
- продольных напряжений;
- эквивалентных напряжений.

12.3.2 Поверочный расчет трубопровода на прочность следует производить после выбора его основных размеров с учетом всех нагрузок и воздействий для всех расчетных случаев.

12.3.3 Определение усилий от нагрузок и воздействий, возникающих в отдельных элементах трубопроводов, необходимо производить методами строительной механики расчета статически неопределимых стержневых систем.

12.3.4 Расчетная схема трубопровода должна отражать действительные условия его работы, а метод расчета — учитывать возможность использования компьютерных программ.

12.3.5 В качестве расчетной схемы трубопровода следует рассматривать статически неопределимые плоские или пространственные, простые или разветвленные стержневые системы переменной жесткости с учетом взаимодействия трубопровода с опорными устройствами и окружающей средой (при укладке непосредственно в грунт). При этом коэффициенты повышения гибкости отводов и тройниковых соединений определяются в соответствии с 12.4.

**П р и м е ч а н и е** — В расчетной схеме трубопровода электроизолирующие вставки следует рассматривать как неравнопрочные элементы.

12.3.6 Арматуру, расположенную на трубопроводе (краны, обратные клапаны и т. д.), следует рассматривать в расчетной схеме как твердое недеформируемое тело.

12.3.7 Условие прочности для кольцевых напряжений выполняется, если кольцевое напряжение  $\sigma_h$ , МПа, вычисляемое по формуле

$$\sigma_h = \frac{\gamma_{fp} \cdot p \cdot D}{2 \cdot t_n}, \quad (12.9)$$

где  $\sigma_h$  — кольцевое напряжение от внутреннего давления;

$p$  — рабочее давление, МПа;

$\gamma_{fp}$  — коэффициент надежности по нагрузке (внутреннему давлению);

$D$  — наружный диаметр трубы, мм;

$t_n$  — толщина стенки трубы номинальная, мм,

удовлетворяет условиям:

- для трубопроводов, транспортирующих продукты, не содержащие сероводорода

$$\sigma_h \leq \min \{R_u; R_y\}; \quad (12.10)$$

- для трубопроводов, транспортирующих сероводородсодержащие продукты

$$\sigma_h \leq R_{ys}, \quad (12.11)$$

где  $R_u$  — расчетное сопротивление растяжению (сжатию) по прочности, МПа;

$R_y$  — расчетное сопротивление растяжению (сжатию) по текучести, МПа;

$R_{ys}$  — расчетное сопротивление растяжению (сжатию) по текучести материала труб для трубопроводов, транспортирующих сероводородсодержащие продукты.

12.3.8 Проверку условий прочности для продольных и эквивалентных напряжений следует выполнять по формулам:

$$\sigma_l \leq f_l \sigma_y, \quad \text{если } \sigma_l \geq 0; \quad (12.12)$$

$$\sigma_{eq} \leq f_{eq} \sigma_y, \text{ если } \sigma_l < 0, \quad (12.13)$$

где  $\sigma_l$  — продольное напряжение, МПа;  
 $\sigma_{eq}$  — эквивалентное напряжение по теории Мизеса, МПа;  
 $\sigma_y$  — нормативный предел текучести материала труб, МПа;  
 $f_l, f_{eq}$  — расчетные коэффициенты для проверки соответственно продольных и эквивалентных напряжений, принимаемые в зависимости от стадии «жизни» трубопровода в соответствии с данными таблицы 16.

Т а б л и ц а 16 — Значения расчетных коэффициентов для проверки продольных и эквивалентных напряжений

| Расчетный коэффициент | Строительство | Гидростатические испытания | Эксплуатация трубопроводов, транспортирующих продукты |                   |
|-----------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
|                       |               |                            | не содержащие $H_2S$                                  | содержащие $H_2S$ |
| $f_l$                 | 0,70          | 0,80                       | 0,60                                                  | 0,45              |
| $f_{eq}$              | 0,96          | 1,00                       | 0,90                                                  | 0,65              |

12.3.9 Эквивалентное напряжение, соответствующее теории Мизеса  $\sigma_{eq}$ , МПа, следует вычислять по формуле

$$\sigma_{eq} = \sqrt{\sigma_h^2 - \sigma_h \sigma_l + \sigma_l^2}, \quad (12.14)$$

где  $\sigma_h$  — кольцевое напряжение от внутреннего давления, МПа, определяемое по формуле (12.9);  
 $\sigma_l$  — продольное напряжение, МПа.

Соответствующая эквивалентному напряжению (12.14) эквивалентная деформация  $\varepsilon_{eq}$  вычисляется по формуле

$$\varepsilon_{eq} = \varepsilon - \frac{1 - 2 \cdot \mu_0}{3 \cdot E_0} \cdot \sigma; \quad \sigma = \sigma_{eq}, \quad (12.15)$$

где  $\varepsilon$  — деформация, определяемая по диаграмме «напряжения — деформации» при одноосном растяжении в зависимости от величины напряжения;

$\sigma$  — напряжение при одноосном растяжении, равное по величине эквивалентному напряжению, МПа;

$\mu_0$  — коэффициент Пуассона материала труб;

$E_0$  — модуль упругости материала труб, МПа.

12.3.10 Продольные напряжения в подземных и наземных (в насыпи) трубопроводах следует определять с учетом упругопластической работы материала труб. Расчетная схема участка трубопровода должна отражать условия работы трубопровода и взаимодействие его с грунтом. Для наземных трубопроводов продольные напряжения следует определять по правилам строительной механики стержневых статически неопределимых систем с дополнительным учетом напряжений, вызванных действием внутреннего давления.

12.3.11 Продольные напряжения  $\sigma_l$ , МПа, для подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов при отсутствии продольных и поперечных перемещений вычисляют по формуле

$$\sigma_l = \mu \cdot \sigma_h - E \cdot \alpha \cdot \Delta T \pm \frac{E \cdot D}{2 \cdot R}, \quad (12.16)$$

где  $\mu$  — коэффициент поперечной деформации материала труб (переменный);

$\sigma_h$  — кольцевое напряжение, МПа;

$E$  — модуль деформации материала труб (переменный), МПа;

$D$  — наружный диаметр трубы, номинальный, м;

$R$  — радиус упругого изгиба, м;

$\alpha$  — коэффициент линейного температурного расширения,  $(^{\circ}\text{C})^{-1}$ ;

$\Delta T$  — температурный перепад,  $^{\circ}\text{C}$ .

**П р и м е ч а н и е** — Температурный перепад в металле стенок труб следует принимать равным разнице между максимально или минимально возможной температурой стенок в процессе эксплуатации и наименьшей или наибольшей температурой, при которой фиксируется расчетная схема трубопровода (свариваются захлесты, привариваются компенсаторы, производится засыпка трубопровода и т. п., т. е. когда фиксируется статически неопределимая система). Минимальная температура стенок трубопровода принимается на основании прогноза с учетом времени строительства трубопровода. Максимальная температура принимается на основании теплотехнического расчета для эксплуатируемого трубопровода.

12.3.12 Модуль деформации  $E$  и коэффициент поперечной деформации  $\mu$  материала труб следует определять в зависимости от действующих в конкретной элементарной площадке сечения трубопровода эквивалентных напряжений и деформаций с учетом диаграммы деформирования материала труб.

12.3.13 При проверке продольных и эквивалентных напряжений следует учитывать функциональные и природные нагрузки. Для стадии строительства учитываются также строительные нагрузки, при этом из функциональных следует учитывать только весовые нагрузки.

12.3.14 Для трубопроводов, прокладываемых в районах горных выработок, дополнительные продольные осевые растягивающие напряжения  $\sigma_l^{m.w.}$ , МПа, вызываемые горизонтальными деформациями грунта от горных выработок, вычисляются по формуле

$$\sigma_l^{m.w.} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{E_0 \cdot \lambda_0}{l_m}, \quad (12.17)$$

где  $E_0$  — модуль упругости материала труб, МПа;

$\lambda_0$  — максимальные перемещения трубопровода на участке, вызываемые сдвижением грунта, м, вычисляются по формуле

$$\lambda_0 = \frac{1}{2} \cdot \left( \psi - \sqrt{\psi^2 - 3,75 \cdot \frac{\tau_s^* \cdot l^2}{E_0 \cdot t_{nom}} \cdot \Phi_1 \cdot \xi_0} \right), \quad (12.18)$$

где  $l_m$  — длина участка деформации трубопровода с учетом его работы за пределами мульды сдвижения, м;

$\psi$  — сдвиг земной поверхности в полумульде, определяющей деформацию трубопровода, м, и вычисляемый по формуле

$$\psi = \xi_0 + 0,2 \cdot u_{\max} + \frac{\tau_s^* \cdot l^2}{E_0 \cdot t_{nom}} \cdot \Phi_1, \quad (12.19)$$

$$\Phi_1 = 0,9 - 0,65 \cdot \sin(l/l_m - 0,5),$$

где  $\tau_s^*$  — предельное сопротивление грунта продольным перемещениям трубопровода, МПа;

$l$  — длина участка однозначных деформаций земной поверхности в полумульде сдвижения, пересекаемого трубопроводом, м;

$\Phi_1$  — коэффициент, учитывающий соотношение зон деформаций грунта и трубопровода в полумульде;

$\xi_0$  — максимальное сдвижение земной поверхности в полумульде, пересекаемой трубопроводом, м;

$t_{nom}$  — толщина стенки трубопровода, номинальная, м;

$u_{\max}$  — перемещение, соответствующее наступлению предельного значения  $\tau_s^*$ , м.

12.3.15 Трубопроводы, прокладываемые в ММГ при использовании их по II принципу, когда ММГ основания используются в оттаянном или оттаивающем состоянии (с их предварительным оттаиванием на расчетную глубину до начала возведения сооружения или с допущением их оттаивания в период эксплуатации сооружения), необходимо рассчитывать на просадки и пучения.

## 12.4 Прочность и жесткость отводов и тройниковых соединений

12.4.1 При проверке прочности отводов необходимо учитывать продольные напряжения от действия внутреннего давления, а также от изменения длины трубопровода под действием внутреннего давления продукта и от изменения температуры стенок труб и изгиба при компенсации продольных деформаций.

12.4.2 При определении жесткости и напряженного состояния отводов следует учитывать условия их сопряжения с трубой и влияние внутреннего давления.

12.4.3 При расчете трубопровода жесткость участков на длине отводов  $(E_0 I)_{p.b.}$ , МН·м<sup>2</sup>, должна вычисляться по формуле

$$(E_0 I)_{p.b.} = \frac{E_0 \cdot I}{k_p}, \quad (12.20)$$

где  $E_0 I$  — изгибная жесткость сечения отвода, МН·м<sup>2</sup>;

$k_p$  — коэффициент повышения гибкости отвода.

12.4.4 Значения коэффициента повышения гибкости отводов  $k_p$  следует вычислять в зависимости от центрального угла отвода  $\varphi$  и коэффициента гибкости длинных отводов:

- при  $0 < \varphi \leq 45^\circ$   $k_p^*$  следует вычислять по формуле

$$k_p = 1 + (k_p^* - 1) \cdot \frac{\varphi}{45}; \quad (12.21)$$

- при  $\varphi > 45^\circ$   $k_p^*$  следует вычислять по формуле

$$k_p = k_p^* \cdot k_p^* = 1 - \frac{3}{4} \cdot f_1, \quad (12.22)$$

где  $k_p^*$  — коэффициент гибкости длинных отводов, который следует определять с учетом действия внутреннего давления;

$f_1$  — параметр перемещений срединной поверхности отвода.

Радиус средней линии сечения отвода  $r$ , м, следует вычислять по формуле

$$r = (D - t_{nom})/2, \quad (12.23)$$

где  $D$  — диаметр отвода наружный, м;

$t_{nom}$  — номинальная толщина стенки отвода, м.

12.4.5 Входящий в формулу (12.22) параметр перемещений  $f_1$ , а также другие параметры перемещений  $f_i$ , необходимые для определения коэффициента увеличения напряжений в отводах, находятся на основании следующих рекуррентных формул:

$$\left. \begin{aligned} f_1 &= -\frac{12}{a_1}; \\ f_2 &= -\frac{2,5}{a_2} \cdot f_1; \\ f_3 &= -\frac{3,5}{a_3} \cdot f_2; \\ f_4 &= -\frac{3,75}{a_4} \cdot f_3; \\ f_5 &= -\frac{3,85}{a_5} \cdot f_4 \end{aligned} \right\}. \quad (12.24)$$

12.4.6 В формулы (12.24) входят вспомогательные коэффициенты  $a_i (i = \overline{1,5})$ , которые вычисляют по формулам, в которые входит параметр кривизны отвода  $\lambda$  и параметр внутреннего давления  $p^*$ :

$$\left. \begin{aligned} a_5 &= 8,080 + 14360 \cdot (1 + 0,121 \cdot p^*) \cdot \lambda^2; \\ a_4 &= 8,125 + 5908 \cdot (1 + 0,1875 \cdot p^*) \cdot \lambda^2 - \frac{14,823}{a_5}; \\ a_3 &= 8,222 + 1795 \cdot (1 + 0,343 \cdot p^*) \cdot \lambda^2 - \frac{14,063}{a_4}; \\ a_2 &= 8,5 + 329,7 \cdot (1 + 0,8 \cdot p^*) \cdot \lambda^2 - \frac{12,250}{a_3}; \\ a_1 &= 1 + 13,187 \cdot (1 + 4 \cdot p^*) \cdot \lambda^2 - \frac{6,25}{a_2} \end{aligned} \right\}. \quad (12.25)$$

$$\lambda = \frac{R \cdot t_{nom}}{r^2}, \quad (12.26)$$

$$p^* = \left(1 - \mu_0^2\right) \cdot \left(\frac{r}{t_{nom}}\right)^3 \cdot \left(\frac{P_d}{E_0}\right), \quad (12.27)$$

где  $P_d$  — давление расчетное, МПа;

$E_0$  — модуль упругости материала отвода, МПа;

$\mu_0$  — коэффициент Пуассона материала отвода.

12.4.7 Коэффициент гибкости тройниковых соединений следует принимать равным единице.

12.4.8 При расчете на прочность отводов расчетный момент  $M$ , МН·м, вычисляется в зависимости от изгибающих моментов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях и от коэффициента увеличения продольных напряжений по формуле

$$M = m_s \cdot \sqrt{M_i^2 + M_o^2}, \quad (12.28)$$

где  $m_s$  — коэффициент увеличения напряжений;

$M_i$  — изгибающий момент, действующий в плоскости отвода, МН·м;

$M_o$  — изгибающий момент, действующий из плоскости отвода, МН·м.

12.4.9 Коэффициент увеличения напряжений в отводах  $m$  следует вычислять в зависимости от центрального угла отвода  $\varphi$ :

- при  $0 < \varphi \leq 45^\circ$  коэффициент увеличения напряжений следует вычислять по формуле

$$m_s = 1 + (m_s^* - 1) \cdot \frac{\varphi}{45}; \quad (12.29)$$

- при  $\varphi > 45^\circ$  коэффициент увеличения напряжений следует вычислять по формуле

$$m_s = m_s^*, \quad (12.30)$$

где  $m_s^*$  — коэффициент увеличения напряжений в длинных отводах.

12.4.10 Коэффициент увеличения напряжений в длинных отводах  $m_s^*$  следует определять с учетом действия внутреннего давления по формуле

$$m_s^* = k_p^* + \frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^5 \left[ \frac{1}{i} \cdot (-1)^{i+1} \cdot f_i \right], \quad (12.31)$$

где  $k_p^*$  — коэффициент гибкости принимается по формуле (12.22);

$f_i$  — значения параметров перемещений по формулам (12.24).

12.4.11 Результирующий изгибающий момент  $M$ , МН·м, действующий на ответвление тройника, следует вычислять по формуле

$$M = \sqrt{(m_i \cdot M_i)^2 + (m_o \cdot M_o)^2}, \quad (12.32)$$

где  $M_i$  — изгибающий момент на ответвление тройника, действующий в плоскости тройника, МН·м;

$M_o$  — изгибающий момент на ответвление тройника, действующий из плоскости тройника, МН·м;



$m_i, m_o$  — коэффициенты увеличения напряжений при изгибе, соответственно в плоскости и из плоскости тройника, вычисляемые по формулам:

$$m_o = \max \left\{ \zeta \cdot \frac{0,9}{h^{2/3}}; 1 \right\}; \quad \zeta = d/D; \quad (12.33)$$

$$m_i = 0,75 \cdot m_o + 0,25, \quad (12.34)$$

где  $d, D$  — соответственно диаметры наружного ответвления и магистрали тройника, м.

12.4.12 Входящий в формулу (12.33) безразмерный параметр тройника  $h$  следует вычислять:

- для ТС без усиливающих элементов по формуле

$$h = \frac{(T_h)_n}{r}; \quad (12.35)$$

- для ТШ и ТШС по формулам:

$$h = \left( 1 + \frac{r_0}{r} \right) \cdot \frac{(T_h)_n}{r}; \quad (12.36)$$

$$r = [D - (T_h)_n]/2, \quad (12.37)$$

где  $D$  — диаметр наружный основной трубы (магистрали) тройника, м;

$(T_h)_n$  — номинальная толщина стенки магистрали тройника, м;

$r_0$  — радиус закругления наружной поверхности сечения тройника в продольной плоскости симметрии, м.

## 12.5 Проверка общей устойчивости подземных трубопроводов

12.5.1 Общую устойчивость участка трубопровода следует проверять в плоскости наименьшей жесткости системы. Общая устойчивость участка трубопровода выполняется в случае, если удовлетворяется условие

$$S \leq \frac{1}{k_{u.b.}} \cdot N_{cr}, \quad (12.38)$$

где  $S$  — эквивалентное продольное усилие в сечении трубопровода, МН;

$N_{cr}$  — критическое продольное усилие, которое определяется с учетом радиуса кривизны оси, высоты засыпки, свойств грунта, балластировки и закрепления анкерами, возможного обводнения, МН;

$k_{u.b.}$  — коэффициент запаса общей устойчивости, принимаемый равным:

- 1,10 — для участков трубопроводов категории Н;

- 1,30 — для участков трубопроводов категорий С и В.

12.5.2 Общую устойчивость следует проверять для криволинейных участков в плоскости изгиба трубопровода. Общую устойчивость на прямолинейных участках подземных участков следует проверять в вертикальной плоскости с радиусом начальной кривизны 5000 м.

12.5.3 Эквивалентное продольное осевое усилие в сечении трубопровода  $S$  следует определять с учетом нагрузок и воздействий, продольных и поперечных перемещений трубопровода в соответствии с правилами строительной механики.

Для прямолинейных участков трубопроводов и участков, выполненных упругим изгибом, при отсутствии компенсации продольных деформаций, просадок и пучения грунта эквивалентное продольное усилие в сечении трубопровода  $S$ , МН, вычисляется по формуле

$$S = \alpha \cdot E_0 \cdot \Delta T \cdot A_s + (1 - 2 \cdot \mu_0) \cdot A_i \cdot \gamma_p \cdot p, \quad (12.39)$$

где  $\alpha$  — коэффициент линейного расширения материала труб,  $(^\circ\text{C})^{-1}$ ;

$E_0$  — модуль упругости материала труб, МПа;

$\Delta T$  — температурный перепад,  $^\circ\text{C}$ ;

$\mu_0$  — коэффициент Пуассона материала труб;

$A_s$  — площадь поперечного сечения трубы (стали),  $\text{м}^2$ ;

$A_i$  — площадь поперечного сечения трубопровода «в свету», м<sup>2</sup>;

$p$  — рабочее давление, МПа;

$\gamma_{fp}$  — коэффициент надежности по внутреннему давлению.

12.5.4 Для приближенной оценки общей устойчивости участка трубопровода может быть использован порядок расчета, приведенный в 12.5.5—12.5.9.

12.5.5 Значение критического продольного усилия  $N_{cr}$ , МН, следует вычислять по формуле

$$N_{cr} = 0,372 \cdot q^* \cdot \rho_0, \quad (12.40)$$

где  $q^*$  — предельное погонное сопротивление перемещениям трубопровода вверх, МН/м;

$\rho_0$  — расчетный радиус кривизны оси трубопровода, м.

12.5.6 Предельное сопротивление перемещениям трубопровода вверх  $q^*$ , МН/м, вычисляется по формуле

$$q^* = w + q_s^*, \quad (12.41)$$

где  $w$  — погонный вес трубопровода, МН/м;

$q_s^*$  — предельная несущая способность грунта при выпучивании трубопровода, МН/м.

Предельная несущая способность грунта при выпучивании трубопровода  $q_s^*$  должна вычисляться:

- для песчаных и других несвязных грунтов по формуле

$$q_s^* = \gamma \cdot H \cdot D \cdot \left( 1 + k_{H.s.} \cdot \frac{H}{D} \right); \quad (12.42)$$

- для глинистых и других связных грунтов по формулам:

$$q_s^* = k_{H.c.} \cdot c \cdot D, \quad (12.43)$$

$$k_{H.c.} = \min \left\{ 3,0; \frac{H}{D} \right\}, \quad (12.44)$$

где  $\gamma$  — расчетный удельный вес грунта засыпки, МН/м<sup>3</sup>;

$H$  — глубина засыпки от поверхности грунта до верха трубы, м;

$D$  — диаметр наружный трубопровода, м;

$k_{H.s.}$  — коэффициент учета высоты засыпки для песчаных грунтов определяется экспериментальным способом; если отсутствуют надежные данные, то следует принимать равным 0,5 для плотных грунтов и 0,1 для слабонесущих грунтов;

$k_{H.c.}$  — коэффициент учета высоты засыпки для глинистых грунтов;

$c$  — сцепление грунта засыпки (репрезентативное, характерное), МПа.

12.5.7 Для вертикальных углов поворота выпуклостью вверх, образованных в результате упругого изгиба с радиусом кривизны  $\rho$ , расчетный радиус кривизны  $\rho_0$  принимается равным

$$\rho_0 = \rho. \quad (12.45)$$

Допускается упругий изгиб, удовлетворяющий условию

$$\rho \geq 1000 \cdot D. \quad (12.46)$$

При более крутых поворотах трассы следует использовать вставки холодного гнутья и заводские отводы с радиусом кривизны оси, удовлетворяющему условию

$$R \geq 5D. \quad (12.47)$$

12.5.8 Прямолинейные участки трубопровода рассматриваются как изогнутые (выпуклостью вверх), для них расчетный радиус кривизны принимается равным  $\rho_0 = 5000$  м.

12.5.9 Для вертикальных углов поворота трассы, образованных с помощью вставок холодного гнутья и заводских отводов, расчетный радиус кривизны  $\rho_0$  подземного трубопровода определяется в зависимости от конструктивной схемы угла поворота трассы, приведенной в приложении В.

12.5.10 Если условие общей устойчивости участка трубопровода (12.38) не соблюдается, то необходимо выполнить одно или несколько следующих мероприятий:

- увеличить глубину засыпки грунтом;
- изменить схему выполнения угла поворота трассы;

- применить балластировку (закрепление) участка трубопровода;
- применить закрепление участка трубопровода анкерными устройствами.

12.5.11 Методика оценки устойчивости формы поперечных сечений трубопровода (местной устойчивости стенки трубы) приведена в приложении Д.

## 12.6 Устойчивость положения трубопровода

12.6.1 Под устойчивостью положения (против всплытия) подразумевается обеспечение проектного положения участков трубопроводов, прокладываемых на обводненных отрезках трассы и подверженных воздействию выталкивающих сил. Устойчивость положения трубопровода обеспечивается в случае соблюдения неравенства

$$Q_{act} \leq \frac{Q_{pas}}{k_{n.f}}, \quad (12.48)$$

где  $Q_{act}$  — суммарная расчетная нагрузка на единицу длины трубопровода, действующая вверх, включая упругий отпор при прокладке свободным изгибом, МН;

$Q_{pas}$  — суммарная расчетная нагрузка на единицу длины трубопровода, действующая вниз, включая собственный вес трубопровода, МН;

$k_{n.f}$  — коэффициент запаса устойчивости положения трубопровода, принимаемый равным для участков прокладки трубопровода (по отношению к русловой части рек и водоемов):

- через болота, поймы, водоемы при отсутствии течения, обводненные и заливаемые участки в пределах ГВВ 1 % обеспеченности — 1,05;
- русловых через реки шириной до 200 м по среднему меженному уровню, включая прибрежные участки в границах производства подводно-технических работ — 1,10;
- через реки и водохранилища шириной свыше 200 м, а также горные реки — 1,15.

12.6.2 Для определения интенсивности балластировки (вес на воздухе  $q_{bal}^n$ ) при обеспечении устойчивости положения в частном случае укладки трубопровода свободным изгибом и его равномерной по длине пригрузки следует использовать зависимость

$$q_{bal}^n = \frac{1}{n_{bal}} \cdot (k_{n.f} q_w + q_b - q_{pip} - q_{liq}) \cdot \frac{\gamma_{bal}}{\gamma_{bal} - \gamma_w k_{n.f}}, \quad (12.49)$$

где  $n_{bal}$  — коэффициент запаса по нагрузке, принимаемый равным:

- для железобетонных средств балластировки — 0,9;
- для чугунных средств балластировки — 1,0;

$q_w$  — погонная выталкивающая сила воды, действующая на трубопровод, МН/м;

$q_b$  — интенсивность нагрузки от упругого отпора при свободном изгибе, МН/м;

$q_{pip}$  — погонная нагрузка от веса трубы, МН/м;

$q_{liq}$  — погонная нагрузка от веса продукта, МН/м;

$\gamma_{bal}$  — плотность материала средства балластировки, кг/м<sup>3</sup>;

$\gamma_w$  — плотность воды, принимаемая по данным изысканий, кг/м<sup>3</sup>.

12.6.3 При определении расчетной интенсивности нагрузки от упругого отпора при свободном изгибе следует учитывать знак кривизны оси изогнутого участка — выпуклость или вогнутость:

- для выпуклых кривых по формуле

$$q_b = \frac{8 \cdot E_0 \cdot I}{9 \cdot \beta^2 \cdot \rho^3}; \quad (12.50)$$

- для вогнутых кривых по формуле

$$q_b = \frac{32 \cdot E_0 \cdot I}{9 \cdot \beta^2 \cdot \rho^3}, \quad (12.51)$$

где  $E_0$  — модуль упругости материала трубы, МПа;

$I$  — момент инерции сечения трубопровода на рассматриваемом участке, м<sup>4</sup>;

$\beta$  — угол поворота оси трубопровода, радиан;

$\rho$  — радиус кривизны упругого изгиба, м.

12.6.4 Для случая применения обетонированных труб при отсутствии нагрузки от упругого отпора при свободном изгибе толщину слоя обетонирования  $t_c$ , м, следует определять, используя следующие зависимости

$$t_c = \frac{1}{2} \cdot (D_c - D - 2 \cdot t_{ins}), \quad (12.52)$$

$$D_c = \sqrt{\frac{D_{ins}^2 - (D^2 - D_i^2) \cdot \gamma_{st}^* - (D_{ins}^2 - D^2) \cdot \gamma_{ins}^*}{1 - k_{n.f} \cdot \gamma_w^*}}, \quad (12.53)$$

$$D_i = D - 2 \cdot t_{nom}, \quad (12.54)$$

$$D_{ins} = D + 2 \cdot t_{ins}, \quad (12.55)$$

$$\gamma_{()}^* = \frac{\gamma_{()}}{\gamma_c}, \quad (12.56)$$

где  $D_c$  — диаметр наружный обетонированной трубы (с учетом толщины слоя обетонирования), м;  
 $D$  — диаметр наружный трубы, м;  
 $D_i$  — диаметр внутренний трубы, м;  
 $D_{ins}$  — диаметр наружный трубы с учетом изоляционного слоя, м;  
 $t_{ins}$  — толщина изоляционного слоя, м;  
 $t_{nom}$  — толщина стенки трубы номинальная, м;  
 $\gamma_{st}$ ,  $\gamma_c$ ,  $\gamma_{ins}$ ,  $\gamma_w$  — плотности соответственно стали, бетона, материала изоляционного слоя, воды, кг/м<sup>3</sup>;  
 $k_{n.f}$  — коэффициент запаса устойчивости положения трубопровода, принимаемый по 12.6.1.

12.6.5 Вес грунта засыпки при расчете балластировки трубопроводов на русловых участках переходов через реки и водохранилища не учитывается. При проверке общей устойчивости трубопровода как сжатого стержня допускается учитывать вес грунта засыпки толщиной 1,0 м при обязательном соблюдении требований в части заглубления трубопровода в дно не менее 1 м.

12.6.6 Расчетная несущая способность анкерного устройства  $B_{anc}$ , МН, вычисляется по формуле

$$B_{anc} = z \cdot m_{anc} \cdot P_{anc}, \quad (12.57)$$

где  $z$  — количество анкеров в одном анкерном устройстве;  
 $m_{anc}$  — коэффициент, зависящий от количества анкеров в устройстве и относительного размера анкера, принимаемый равным:

$$\left. \begin{array}{l} \text{— при } z = 1 \text{ или при } z \geq 2 \text{ и } D/D_{anc} \geq 3: \quad m_{anc} = 1. \\ \text{— при } z \geq 2 \text{ и } 1 \leq D/D_{anc} < 3: \quad m_{anc} = 0,25 \cdot \left(1 + \frac{D}{D_{anc}}\right) \end{array} \right\}. \quad (12.58)$$

где  $D$  — наружный диаметр трубопровода, м;  
 $D_{anc}$  — максимальный линейный размер габарита проекции одного анкера на горизонтальную плоскость, м.

Расчетная несущая способность анкера  $P_{anc}$ , МН, по грунту основания вычисляется по формуле

$$P_{anc} < \frac{\Phi_{anc}}{k_{anc}}, \quad (12.59)$$

где  $\Phi_{anc}$  — несущая способность анкера, МН, определяемая расчетом или по результатам полевых испытаний;

$k_{anc}$  — коэффициент запаса по несущей способности анкера, принимаемый равным 2,2.

## 12.7 Расчет надземных трубопроводов

12.7.1 Надземные трубопроводы могут представлять собой следующие конструкции:

- балочные;
- шпренгельные;
- арочные;
- висячие;

- вантовые;
- мостовые фермы.

12.7.2 Надземные (открытые) трубопроводы следует проверять на прочность, общую устойчивость и выносливость (при колебаниях в ветровом потоке).

12.7.3 Надземные трубопроводы должны проектироваться с учетом возможного пропуска по ним ВТУ, а также заполнения водой при гидравлических испытаниях.

12.7.4 Продольные усилия, изгибающие и крутящие моменты в надземных трубопроводах различных систем прокладки (балочных, шпренгельных, вантовых, висячих, арочных и др.) следует определять в соответствии с общими правилами строительной механики. При этом трубопровод рассматривается как стержень (прямолинейный или криволинейный).

При наличии изгибающих моментов в вертикальной и горизонтальной плоскостях расчет следует производить по их равнодействующей. В расчетах необходимо учитывать геометрическую нелинейность системы.

12.7.5 При определении продольных усилий и изгибающих моментов в надземных трубопроводах следует учитывать изменения расчетной схемы в зависимости от метода монтажа трубопровода. Изгибающие моменты в бескомпенсаторных переходах трубопроводов необходимо определять с учетом продольно-поперечного изгиба. Расчет надземных трубопроводов должен производиться с учетом перемещений трубопровода на примыкающих подземных участках трубопроводов.

12.7.6 Балочные системы надземных трубопроводов должны рассчитываться с учетом трения на опорах, при этом принимается меньшее или большее из возможных значений коэффициента трения в зависимости от того, что опаснее для данного расчетного случая.

12.7.7 Трубопроводы балочных, шпренгельных, арочных и висячих систем с воспринимаемым трубопроводом распором должны быть рассчитаны на общую устойчивость в плоскости наименьшей жесткости системы.

12.7.8 Расчетные величины продольных перемещений надземных участков трубопровода следует определять от максимального повышения температуры стенок труб (положительного расчетного температурного перепада) и внутреннего давления (удлинение трубопровода), а также от наибольшего понижения температуры стенок труб (отрицательного температурного перепада) при отсутствии внутреннего давления в трубопроводе (укорочение трубопровода).

12.7.9 С целью уменьшения размеров компенсаторов рекомендуется применять предварительную их растяжку или сжатие, при этом на чертежах должны указываться величины растяжки или сжатия в зависимости от температуры воздуха, при которой производится сварка замыкающих стыков.

12.7.10 Оценку общей устойчивости надземных участков трубопроводов следует выполнять в соответствии с правилами строительной механики для стержневых систем.

12.7.11 Пролет надземного балочного многопролетного участка трубопровода должен удовлетворять условиям статической прочности и аэродинамической устойчивости (условию отсутствия резонансных колебаний трубопровода в ветровом потоке).

12.7.12 Пролет надземного трубопровода следует определять для стадии его эксплуатации. В случае гидростатических испытаний трубопровода необходимо определить пролет для стадии испытаний или предусмотреть монтаж дополнительных временных опор на период испытаний.

12.7.13 Пролет надземного балочного многопролетного участка трубопровода  $L$  должен приниматься как меньшее из двух значений пролета:

- из условия статической прочности  $L_{sta}$ ;
- из условия аэродинамической устойчивости  $L_{dyn}$

$$L = \min \{L_{sta}; L_{dyn}\}. \quad (12.60)$$

#### 12.7.14 Определение пролета из условия статической прочности

12.7.14.1 Пролет из условия статической прочности должен приниматься как меньшее из двух значений пролета, определяемых для растянутой  $L_{sta}^+$ , м, и сжатой  $L_{sta}^-$ , м, зон поперечного сечения, в котором действует максимальный изгибающий момент

$$L_{sta} = \min \{L_{sta}^+; L_{sta}^-\}. \quad (12.61)$$



12.7.14.2 Значения пролетов из условия статической прочности для растянутой и сжатой зон вычисляют соответственно по формулам:

$$L_{sta}^+ = + \sqrt{12 \cdot \left(R_y - \frac{1}{2} \cdot \sigma_h\right) \cdot \frac{W}{q_{sta}}}; \quad (12.62)$$

$$L_{sta}^- = + \sqrt{12 \cdot \left(\psi \cdot R_y + \frac{1}{2} \cdot \sigma_h\right) \cdot \frac{W}{q_{sta}}}; \quad (12.63)$$

$$\psi = + \sqrt{1 - \frac{3}{4} \cdot (\sigma_h^*)^2} - \frac{1}{2} \cdot (\sigma_h^*); \quad (12.64)$$

$$\sigma_h^* = \frac{\sigma_h}{R_y}, \quad (12.65)$$

где  $R_y$  — расчетное сопротивление растяжению (сжатию) материала труб по текучести, определяемое по формуле (12.2);

$\psi$  — понижающий коэффициент, учитывающий сложное напряженное состояние в соответствии с теорией Мизеса;

$\sigma_h$  — кольцевое напряжение от внутреннего давления, определяемое по формуле (12.9), МПа;

$W$  — момент сопротивления сечения трубопровода, м<sup>3</sup>;

$q_{sta}$  — погонная нагрузка на трубопровод в расчете на статические нагрузки и воздействия, МН/м.

12.7.14.3 Погонная нагрузка на трубопровод  $q_{sta}$ , МН/м, в расчете на статические нагрузки и воздействия определяется как равнодействующая вертикальной  $q_{sta}^V$  и горизонтальной  $q_{sta}^H$  составляющих

$$q_{sta} = \sqrt{(q_{sta}^V)^2 + (q_{sta}^H)^2}. \quad (12.66)$$

12.7.14.4 Вертикальная составляющая погонной нагрузки  $q_{sta}^V$ , МН/м, вычисляется по формуле

$$q_{sta}^V = q_{wgt} + q_{ins} + q_{t.p.} + q_{s.i.} + q_{liq}, \quad (12.67)$$

где  $q_{wgt}$  — погонный вес трубы, МН/м;

$q_{ins}$  — погонный вес изоляционного (противокоррозионного) покрытия, МН/м;

$q_{t.p.}$  — погонный вес теплоизоляционного слоя, МН/м;

$q_{s.i.}$  — погонный вес снега (или обледенения), МН/м;

$q_{liq}$  — погонный вес перекачиваемого продукта, МН/м.

12.7.14.5 Для определения нагрузок, входящих в выражения (12.66) и (12.67), следует использовать формулы, приведенные в разделе 11.

### 12.7.15 Определение пролета из условий аэродинамической устойчивости

12.7.15.1 Пролет из условий аэродинамической устойчивости  $L_{dyn}$ , м, следует вычислять по формуле

$$L_{dyn} = k \cdot \sqrt{\frac{\delta/K_\delta}{c \cdot \rho \cdot D_{t.p.} \cdot v_0}} \cdot \sqrt[4]{E_0 I \cdot m}, \quad (12.68)$$

где  $k$  — коэффициент учета числа пролетов (для многопролетной системы с числом пролетов более трех равен  $\pi$ );

$\delta$  — конструкционный декремент колебаний (может принимать значения примерно от 0,1 до 0,001);

$K_\delta$  — коэффициент запаса по декременту колебаний ( $> 1$ );

$c$  — аэродинамический коэффициент ( $\approx 1,15$ );

$\rho$  — плотность воздуха в ветровом потоке ( $\approx 1,25$  кг/м<sup>3</sup>);

$D_{t.p.}$  — диаметр трубопровода с учетом слоев изоляционного покрытия и теплоизоляции, м;

$v_0$  — скорость ветра нормативная, м/с;

$E_0 I$  — изгибная жесткость сечения трубопровода, МН·м<sup>2</sup>;

$m$  — погонная масса трубопровода, кг/м.

12.7.15.2 Значения конструкционного декремента колебаний  $\delta$  и коэффициента запаса по декременту колебаний  $K_\delta$  следует определять на основании экспериментальных данных для конструктивных решений надземного трубопровода, идентичных с проектируемым.

**П р и м е ч а н и е** — При отсутствии экспериментальных данных значения конструкционного декремента колебаний рекомендуется принимать равными  $\delta = 0,020$  для трубопроводов  $DN \leq 200$  и  $\delta = 0,007$  для трубопроводов  $DN > 200$ , а значение коэффициента запаса по декременту колебаний рекомендуется принимать равным  $K_\delta = 1,33$  независимо от диаметра трубопровода.

12.7.15.3 Нормативная скорость ветра  $v_0$ , м/с, вычисляется по формуле

$$v_0 = \sqrt{2 \cdot K \cdot w_0 / \rho}, \quad (12.69)$$

где  $K$  — поправочный коэффициент, принимаемый равным  $K = 0,75$ , если ось трубопровода находится на высоте над поверхностью земли  $\leq 5$  м, и  $K = 1$  при большей высоте;

$w_0$  — нормативное значение ветрового давления, Па, которое следует принимать согласно данным таблицы 11.1 свода правил, утвержденного Минрегионом России [19], в зависимости от ветрового района;

$\rho$  — плотность воздуха в ветровом потоке ( $\approx 1,25$  кг/м<sup>3</sup>).

12.7.15.4 Погонную массу трубопровода  $m$ , кг/м, следует вычислять для опорожненного трубопровода по формуле

$$m = 10^6 \cdot \frac{1}{g} \cdot (q_{wgt} + q_{ins} + q_{t.p.}), \quad (12.70)$$

где  $q_{wgt}$  — погонный вес трубы, МН/м;

$q_{ins}$  — погонный вес изоляционного (противокоррозионного) покрытия, МН/м;

$q_{t.p.}$  — погонный вес теплоизоляционного слоя, МН/м.

#### 12.7.16 Требования к расчету опор трубопроводов

12.7.16.1 Расчет оснований, фундаментов и самих опор следует производить по потере несущей способности (прочности и устойчивости положения) или непригодности к нормальной эксплуатации, связанной с разрушением их элементов или недопустимо большими деформациями опор, опорных частей, элементов пролетных строений или трубопровода.

12.7.16.2 Опоры (включая основания и фундаменты) и опорные части следует рассчитывать на передаваемые трубопроводом и вспомогательными конструкциями вертикальные и горизонтальные (продольные и поперечные) усилия и изгибающие моменты, определяемые от нагрузок и воздействий в наиболее невыгодных их сочетаниях с учетом возможных смещений опор и опорных частей в процессе эксплуатации.

При расчете опор следует учитывать глубину промерзания или оттаивания грунта, деформации грунта (пучение и просадка), а также возможные изменения свойств грунта (в пределах восприятия нагрузок) в зависимости от времени года, температурного режима, осушения или обводнения участков, прилегающих к трассе, и других условий.

12.7.16.3 Нагрузки на опоры, возникающие от воздействия ветра и от изменений длины трубопроводов под влиянием внутреннего давления и изменения температуры стенок труб, должны определяться в зависимости от принятой системы прокладки и компенсации продольных деформаций трубопроводов с учетом сопротивлений перемещениям трубопровода на опорах.

12.7.16.4 Нагрузки на неподвижные («мертвые») опоры надземных балочных систем трубопроводов следует принимать равными сумме усилий, передающихся на опору от примыкающих участков трубопровода, если эти усилия направлены в одну сторону, и разности усилий, если эти усилия направлены в разные стороны. В последнем случае меньшая из нагрузок принимается с коэффициентом, равным 0,8. При равенстве усилий, направленных в разные стороны, горизонтальную нагрузку следует принимать с коэффициентом, равным 0,2.

12.7.16.5 Продольно-подвижные и свободно-подвижные опоры балочных надземных систем трубопроводов следует рассчитывать на совместное действие вертикальной нагрузки и горизонтальных сил или расчетных перемещений (при неподвижном закреплении трубопроводов к опоре, когда его перемещение происходит за счет изгиба стойки). При определении горизонтальных усилий на подвижные опоры необходимо принимать максимальное значение коэффициента трения.

В прямолинейных балочных системах без компенсации продольных деформаций необходимо учитывать возможное отклонение трубопровода от прямой. Возникающее в результате этого расчетное горизонтальное усилие от воздействия температуры и внутреннего давления, действующее на промежуточную опору перпендикулярно оси трубопровода, следует принимать равным 0,01 величины максимального эквивалентного продольного усилия в трубопроводе.

12.7.16.6 При расчете опор арочных систем, анкерных опор висячих и других систем следует производить расчет на возможность опрокидывания и сдвиг этих систем.

## 12.8 Проверка прочности и работоспособности трубопроводов при сейсмических воздействиях

12.8.1 Участки трубопроводов, прокладываемые в сейсмических районах, указанных в 9.8.1, должны быть проверены расчетом на прочность и работоспособность в соответствии с требованиями настоящего раздела и с учетом сейсмических воздействий согласно своду правил, утвержденному Минрегионом России [20].

12.8.2 Сейсмическая опасность зоны прокладки трубопровода предварительно оценивается по картам ОСП–97 [21]. Интенсивность возможного землетрясения следует оценивать по шкале MSK–64 [14]. Окончательная оценка сейсмической опасности зоны прокладки трубопровода должна быть выполнена на основании сейсмического микрорайонирования зоны прокладки трубопровода.

12.8.3 Участки подземных трубопроводов, прокладываемые в сейсмических районах, подразделяются на две категории:

- участки повышенной сейсмической опасности — участки с сейсмичностью свыше 8 баллов до 9 баллов включительно;
- участки особой сейсмической опасности — участки пересечения активных тектонических разломов.

### 12.8.4 Участки повышенной сейсмической опасности

12.8.4.1 Для каждого элемента рассчитываемого подземного участка трубопровода определяют продольные напряжения  $\sigma_{N,sei}$ , МПа, от действия сейсмических сил, направленных вдоль продольной оси трубопровода по формуле

$$\sigma_{N,sei} = \pm \frac{0,04 \cdot m_0 \cdot k_0 \cdot k_n \cdot a_c \cdot E_0 \cdot T_0}{c_p}, \quad (12.71)$$

где  $m_0$  — коэффициент заземления трубопровода в грунте;

$k_0$  — коэффициент, учитывающий ответственность трубопровода;

$k_n$  — коэффициент повторяемости землетрясения;

$a_c$  — сейсмическое ускорение, м/с<sup>2</sup>;

$E_0$  — модуль упругости материала труб, МПа;

$T_0$  — преобладающий период сейсмических колебаний грунтового массива, определяемый при изысканиях, с;

$c_p$  — скорость распространения в грунтовом массиве продольной сейсмической волны вдоль продольной оси трубопровода, м/с.

12.8.4.2 Коэффициент заземления трубопровода в грунте  $m_0$  следует определять на основании материалов изысканий. Для предварительных расчетов допускается принимать данные таблицы 17.

При выборе значения коэффициента  $m_0$  необходимо учитывать изменения состояния грунта, окружающего трубопровод в процессе эксплуатации.

12.8.4.3 Скорость распространения в грунтовом массиве продольной сейсмической волны вдоль продольной оси трубопровода  $c_p$  следует определять при изысканиях. На стадии разработки проекта допускается принимать данные таблицы 17.

12.8.4.4 Коэффициент  $k_0$ , учитывающий степень ответственности трубопровода, зависит от характеристики трубопровода и определяется согласно данным таблицы 18.

12.8.4.5 Повторяемость сейсмических воздействий следует принимать по картам ОСП–97 [21] и согласно своду правил, утвержденному Минрегионом России [20]. Значения коэффициентов повторяемости землетрясений  $k_n$  следует принимать согласно данным таблицы 19.

12.8.4.6 Сейсмическое ускорение  $a_c$  следует определять по данным сейсмического районирования и микрорайонирования, получаемым на основании анализа записей сейсмометрических станций ранее имевших место землетрясений в районе строительства или в аналогичных по сейсмическим условиям местностях. Величины принимаемых максимальных расчетных ускорений по акселерограммам должны быть не менее указанных в таблице 20.

Т а б л и ц а 17 — Характеристики грунтов при расчете трубопроводов на сейсмические воздействия

| Грунты                                                                                                                                                                                                                     | Скорость распространения продольной сейсмической волны $c_p$ , м/с | Коэффициент защемления трубопровода в грунте $m_0$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Насыпные, рыхлые пески, супеси, суглинки и другие, кроме водонасыщенных                                                                                                                                                    | 120                                                                | 0,50                                               |
| Песчаные маловлажные                                                                                                                                                                                                       | 150                                                                | 0,50                                               |
| Песчаные средней влажности                                                                                                                                                                                                 | 250                                                                | 0,45                                               |
| Песчаные водонасыщенные                                                                                                                                                                                                    | 350                                                                | 0,45                                               |
| Супеси и суглинки                                                                                                                                                                                                          | 300                                                                | 0,60                                               |
| Глинистые влажные, пластичные                                                                                                                                                                                              | 500                                                                | 0,35                                               |
| Глинистые, полутвердые и твердые                                                                                                                                                                                           | 2000                                                               | 0,70                                               |
| Лёсс и лёссовидные                                                                                                                                                                                                         | 400                                                                | 0,50                                               |
| Торф                                                                                                                                                                                                                       | 100                                                                | 0,20                                               |
| Низкотемпературные мерзлые (песчаные, глинистые, насыпные)                                                                                                                                                                 | 2200                                                               | 1,00                                               |
| Высокотемпературные мерзлые (песчаные, глинистые, насыпные)                                                                                                                                                                | 1500                                                               | 1,00                                               |
| Гравий, щебень и галечник                                                                                                                                                                                                  | 1100                                                               | См. примечание 2                                   |
| Известняки, сланцы, песчаники (слабовыветренные, выветренные и сильно выветренные)                                                                                                                                         | 1500                                                               |                                                    |
| Скальные породы (монолитные)                                                                                                                                                                                               | 2200                                                               |                                                    |
| <p>Примечания</p> <p>1 В таблице приведены наименьшие значения <math>c_p</math>, которые следует уточнять при изысканиях.</p> <p>2 Значения коэффициентов защемления трубопровода следует принимать по грунту засыпки.</p> |                                                                    |                                                    |

Т а б л и ц а 18 — Значения коэффициента  $k_0$ , учитывающего степень ответственности трубопровода

| Характеристика трубопровода                                                                                                                                                                                                                                                           | Значение коэффициента $k_0$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Трубопроводы при рабочем давлении свыше 10,0 МПа                                                                                                                                                                                                                                      | 2,0                         |
| Трубопроводы при рабочем давлении от 2,5 до 10,0 МПа включительно.<br>Трубопроводы независимо от величины рабочего давления, обеспечивающие функционирование особо ответственных объектов.<br>Переходы трубопроводов через водные преграды с шириной по зеркалу в межень 25 м и более | 1,5                         |
| Трубопроводы при рабочем давлении от 1,2 до 2,5 МПа                                                                                                                                                                                                                                   | 1,2                         |
| <p>П р и м е ч а н и е — При сейсмичности площадки 9 баллов и выше коэффициент <math>k_0</math> для трубопроводов, указанных в позициях 1 и 2, умножается дополнительно на коэффициент 1,5.</p>                                                                                       |                             |

Т а б л и ц а 19 — Значения коэффициента повторяемости землетрясений  $k_n$ 

| Повторяемость землетрясений, один раз в | Коэффициент повторяемости $k_n$ |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 100 лет                                 | 1,15                            |
| 1000 лет                                | 1,0                             |
| 10 000 лет                              | 0,9                             |

Т а б л и ц а 20 — Значения сейсмического ускорения  $a_c$ 

| Сила землетрясения, баллы | Сейсмическое ускорение $a_c$ , м/с <sup>2</sup> |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 7                         | 1                                               |
| 8                         | 2                                               |
| 9                         | 4                                               |
| 10                        | 8                                               |

12.8.4.7 Полученные продольные напряжения от действия сейсмических сил (12.71) в сумме с продольными осевыми напряжениями для НУЭ должны удовлетворять условию

$$|\sigma_{N.sei} + \mu \cdot \sigma_h - E \cdot \alpha \cdot \Delta T| \leq \sigma_y, \quad (12.72)$$

где  $\sigma_{N.sei}$  — продольные осевые напряжения, вызванные сейсмическими воздействиями и определяемые по формуле (12.71), МПа;

$\sigma_h$  — кольцевое напряжение, МПа;

$\mu$  — коэффициент поперечной деформации материала труб (переменный);

$E$  — модуль деформации материала труб (переменный), МПа;

$\alpha$  — линейный коэффициент температурного расширения, (°C)<sup>-1</sup>;

$\Delta T$  — температурный перепад, °C;

$\sigma_y$  — нормативный предел текучести материала труб, МПа.

### 12.8.5 Участки особой сейсмической опасности

12.8.5.1 Расчет с учетом сейсмических воздействий состоит из двух последовательных этапов. На первом этапе выполняется расчет и все проверки для состояния НУЭ в соответствии с требованиями 12.3 и 12.5. В случае, если рассчитываемый участок не удовлетворяет каким-либо требованиям для НУЭ, вводят поправки в конструктивную схему участка трубопровода или изменяют условия его нагружения.

12.8.5.2 Если рассчитываемый участок трубопровода удовлетворяет всем критериям прочности и устойчивости для НУЭ, выполняют второй этап расчета — на сейсмические воздействия. Данный расчет должен выполняться на основе двухуровневого подхода, который характеризуется следующими требованиями:

- трубопровод должен выдерживать воздействие проектного землетрясения при минимальных повреждениях или полном отсутствии таковых.

**П р и м е ч а н и е** — В этом случае трубопровод продолжает работать при минимальных перерывах в нормальной эксплуатации без необходимости в ремонтных работах значительного объема;

- трубопровод должен выдерживать воздействие максимального расчетного землетрясения без разрывов; в этом случае трубопроводу могут быть нанесены значительные повреждения, в результате которых будет прервана эксплуатация и для устранения которых потребуется провести ремонтные работы в одном или нескольких местах.

12.8.5.3 Полученные по формуле (12.71) осевые напряжения суммируют (поочередно с разными знаками) с наибольшими и наименьшими (в алгебраическом смысле) продольными напряжениями (12.13), полученными для каждого расчетного элемента участка трубопровода на стадии НУЭ. Затем определяют соответствующие эквивалентные напряжения и далее (с учетом диаграммы деформирования материала труб) находят продольные деформации в тех же точках сечений, в которых были определены наибольшие и наименьшие продольные напряжения.



12.8.5.4 Полученные в 12.8.5.3 значения продольных деформаций следует проверить на соответствие допускаемому уровню. При отсутствии других нормативных требований эти значения деформаций должны соответствовать критериям сейсмостойкого проектирования, приведенным в приложении Г.

12.8.5.5 Кроме проверок продольных деформаций должны быть выполнены проверки других критериев сейсмостойкого проектирования участка трубопровода:

- разрыв трубопровода;
- местная потеря устойчивости стенки трубопровода;
- гофрообразование по телу трубы;
- образование трещин в кольцевых и продольных сварных швах, ЗТВ, по телу трубы;
- общая потеря устойчивости трубопровода.

12.8.5.6 При проверке условия общей устойчивости участка трубопровода при продольном изгибе в вертикальной плоскости (для проектного землетрясения) необходимо учитывать нелинейное поведение материала трубы, недостатки геометрии профиля трубопровода в фактическом состоянии укладки и сопротивление засыпки над трубой вертикальному перемещению трубопровода вверх.

12.8.5.7 Расчет подземных трубопроводов и трубопроводов в насыпи на действие сейсмических нагрузок, направленных по нормали к продольной оси трубопровода, не производится.

12.8.5.8 Расчет надземных трубопроводов на сейсмические воздействия следует производить согласно своду правил, утвержденному Минрегионом России [20].

12.8.5.9 Расчет надземных трубопроводов на опорах следует производить на действие сейсмических сил, направленных:

- вдоль оси трубопровода, при этом определяют величины напряжений в трубопроводе, а также производят проверку конструкций опор на действие горизонтальных сейсмических нагрузок;
- по нормали к продольной оси трубопровода (в вертикальной и горизонтальной плоскостях), при этом следует определять величины смещений трубопровода и достаточность длины ригелей, при которой не произойдет сброса трубопровода с опоры, дополнительные напряжения в трубопроводе, а также проверять конструкции опор на действие горизонтальных и вертикальных сейсмических нагрузок.

Дополнительно необходимо проводить поверочный расчет трубопровода на нагрузки, возникающие при взаимном смещении опор.

### 13 Испытания трубопроводов внутренним давлением

13.1 Трубопроводы испытывают на прочность и герметичность гидравлическим или пневматическим способом. Требования к испытаниям на прочность участков трубопроводов принимают согласно данным таблицы 21. Пневматические испытания вновь построенных трубопроводов с рабочим давлением выше 11,8 МПа не допускаются.

13.2 Испытание промысловых трубопроводов на прочность и проверку на герметичность следует проводить после полной готовности участка или всего трубопровода (полной засыпки, обвалования или крепления на опорах, очистки полости, установки арматуры и приборов, катодных выводов и представления исполнительной документации на испытываемый объект).

13.3 Внутренняя поверхность труб непосредственно перед монтажом трубопровода должна быть очищена от снега, льда, воды и загрязнений. До начала испытаний на прочность проводят очистку трубопроводов промывкой при гидравлическом способе испытаний и продувкой при пневматическом. На трубопроводах диаметром менее 219 мм промывку или продувку допускается выполнять без использования очистных поршней.

Технологию и средства очистки и испытания предусматривают в специальной рабочей инструкции, разрабатываемой генеральной строительно-монтажной организацией. Инструкция должна быть согласована с заказчиком и проектной организацией.

13.4 Категории участков трубопроводов определяют в соответствии с 7.1.

13.5 При надземной и наземной прокладке участков трубопроводов первый этап при испытании в два этапа выполняют только гидравлическим способом.

13.6 При температуре окружающей среды трубопровода ниже 0 °С допускается проводить гидравлические испытания подогретой водой (при наличии теплотехнического расчета, выполненного проектной организацией) или жидкостями с пониженной температурой замерзания. Технология приготовления и утилизации жидкости должна быть указана в специальной инструкции по испытаниям.

13.7 Для гидравлического испытания могут быть использованы подземные воды, имеющие пониженную температуру замерзания. Если необходимо, в воду добавляют ингибиторы коррозии.

Пневматические испытания трубопроводов должны проводиться воздухом, азотом или инертным газом, пневматические испытания трубопроводов, ранее транспортировавших углеводородные взрывоопасные среды, следует выполнять инертным газом.

13.8 Проверку на герметичность участка или трубопровода в целом проводят после испытания на прочность при снижении испытательного давления до проектного рабочего ( $p$ ) и выдержки трубопровода в течение времени, необходимого для осмотра трассы, но не менее 12 ч.

13.9 В случае разрыва трубопровода во время испытаний на прочность или обнаружения утечек после ликвидации разрыва или утечки трубопровод подлежит повторному испытанию на прочность и проверке на герметичность.

Т а б л и ц а 21 — Требования к испытаниям на прочность участков трубопроводов

| Тип испытания и характеристика его этапов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Давление испытания в верхней точке, МПа |                | Продолжительность, ч |                | Категория участка | Характеристики участков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Способ испытаний                        |                |                      |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | гидравлический                          | пневматический | гидравлический       | пневматический |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 Испытание в три этапа<br>Первый этап:<br>- для подводных переходов трубопроводов с прилегающими к ним прибрежными участками (после сварки на стапеле или на площадке), но до изоляции;<br><br>- для переходов через железные дороги общей сети и автомобильные дороги с прилегающими участками (после укладки на проектные отметки).<br><br>Второй этап:<br>- для подводных переходов трубопроводов с прилегающими к ним прибрежными участками. Испытания проводят после укладки, но до засыпки при гидравлических испытаниях и после укладки и засыпки при пневматических испытаниях;<br>- для переходов через железные и автомобильные дороги с прилегающими участками одновременно с примыкающими участками (испытания проводят только гидравлическим способом). | 1,5 р для категории В                   | Не применяется | 6                    | —              | В, С              | Переходы трубопроводов через водные преграды шириной зеркала воды в межень 25 м и более в русловой части с прилегающими к ним прибрежными участками длиной не менее 25 м каждый (от среднемеженного горизонта воды).<br><br>Переходы через железные дороги общей сети (на перегонах) с прилегающими по обе стороны дороги участками длиной 50 м от подошвы насыпи земляного полотна или от края водоотводного сооружения дороги и примыкающими к переходам участками категории С в пределах расстояний, указанных в 7.2. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,25 р для категории С                  |                |                      |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 1,25 р         | 1,25 р               | 12             | 12                | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Продолжение таблицы 21

| Тип испытания и характеристика его этапов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Давление испытания в верхней точке, МПа | Продолжительность, ч |                | Категория участка | Характеристики участков |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Способ испытаний                        |                      |                |                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | гидравлический                          | пневматический       | гидравлический |                   |                         | пневматический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Третий этап:<br>одновременно с испытанием трубопровода<br>- для трубопроводов категории С согласно 7.1.5;<br>- для трубопроводов категории Н согласно 7.1.5<br><br>2 Испытание в два этапа<br>Первый этап:<br>после укладки и засыпки или крепления на опорах.<br><br>Второй этап:<br>одновременно с испытанием трубопровода<br>- для трубопроводов категории С согласно 7.1.5;<br>- для трубопроводов категории Н согласно 7.1.5; | 1,25 p                                  | 1,25 p               | 12             | 12                | В                       | Переходы трубопроводов через водные преграды:<br>- участки по пойме рек по ГВВ 10 % обеспеченности водных преград шириной зеркала воды в межень 25 м и более в русловой части;<br>- несудоходные шириной зеркала воды в межень до 25 м в русловой части с поймами по ГВВ 10 % обеспеченности;<br>- деривационные каналы оросительные;<br>- переходы трубопроводов через горные потоки (реки) при подземной прокладке с поймами по ГВВ 10 % обеспеченности;<br>- переходы через болота типа III;<br>- переходы трубопроводов через железные дороги промышленного железнодорожного транспорта (внешние, внутренние железнодорожные пути) с прилегающими по обе стороны дороги участками длиной 50 м каждый (от осей крайних путей) и примыкающими к переходам участками категории С, в пределах расстояний, указанных в 7.2.<br><br>Переходы трубопроводов через автомобильные дороги с прилегающими по обе стороны дороги участками, длиной 25 м каждый от подошвы насыпи или бровки выемки земляного полотна дороги, и примыкающими к переходам |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,1 p                                   | 1,1 p                | 12             | 12                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,5 p для категории В                   | 1,25p                | 6              | 12                | С                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,25 p для категории С                  |                      |                |                   | В, С                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,25 p                                  | 1,25 p               | 12             | 12                | В, С                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,1 p                                   | 1,1 p                | 12             | 12                | В, С                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                      |                |                   | С                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                      |                |                   | С                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                      |                |                   | С                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                      |                |                   | С                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Продолжение таблицы 21

| Тип испытания и характеристика его этапов | Давление испытания в верхней точке, МПа |                | Продолжительность, ч |                | Категория участка | Характеристики участков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Способ испытаний                        |                |                      |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           | гидравлический                          | пневматический | гидравлический       | пневматический |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           |                                         |                |                      |                | В, С              | участками категории С в пределах расстояний, указанных в 7.2, для следующих автомобильных дорог:<br>- автомобильные дороги общего пользования и подъездные дороги к промышленным предприятиям IV, V категорий;<br>- внутренние автомобильные дороги промышленных предприятий и организаций всех категорий;<br>- внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохозяйственных предприятиях и организациях I-с категории. |
|                                           |                                         |                |                      |                | В, С              | Участки газопроводов, примыкающие к площадкам скважин на расстоянии 150 м от ограждения (предварительный этап испытаний гидравлическим способом).                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           |                                         |                |                      |                | В, С              | Газопроводы на длине 250 м от гребенок подводных переходов, подключения трубопроводов друг к другу и участки от охранных кранов до площадок УКПГ, УППГ, ДКС, КС ПХГ (предварительный этап испытаний гидравлическим способом).                                                                                                                                                                                              |
|                                           |                                         |                |                      |                | В, С              | Трубопроводы, прокладываемые по поливным и орошаемым землям хлопковых и рисовых плантаций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           |                                         |                |                      |                | В, С              | Участки трубопроводов, транспортирующие продукты в жидкой фазе и токсичные продукты, расположенные выше населенных пунктов и промышленных предприятий на расстоянии от них до:<br>- 300 м — для труб DN 700 и менее;                                                                                                                                                                                                       |

Продолжение таблицы 21

| Тип испытания и характеристика его этапов | Давление испытания в верхней точке, МПа |                | Продолжительность, ч |                | Категория участка                                                | Характеристики участков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Способ испытаний                        |                |                      |                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                           | гидравлический                          | пневматический | гидравлический       | пневматический |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                           |                                         |                |                      |                | <div>В</div> <div>С</div> <div>С</div> <div>С</div> <div>С</div> | <p>- 500 м — для труб свыше <i>DN</i> 700 до <i>DN</i> 1000 включительно;</p> <p>1000 м — для труб свыше <i>DN</i> 1000.</p> <p>Пересечения (в обе стороны) в пределах расстояний, указанных в позиции 14 таблицы 6, с ВЛ напряжением 330 кВ и более.</p> <p>Выкидные трубопроводы нефтяных скважин, прокладываемые параллельно рекам с зеркалом воды в межень 25 м и более, каналам, озерам и другим водоемам, имеющим рыбохозяйственное значение на расстояниях согласно требованиям санитарных норм и правил, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации [3].</p> <p>Узлы пуска и приема ВТУ, узлы линейной запорной арматуры, а также примыкающие к ним участки трубопроводов длиной 250 м.</p> <p>Трубопроводы на участках подхода к НС, НПС, ГПЗ в пределах 250 м от ограждения (предварительный этап испытаний гидравлическим способом).</p> <p>Пересечения с нефтепроводами, нефтепродуктопроводами, газопроводами и канализационными коллекторами на длине 20 м по обе стороны от пересечения (предварительный этап испытаний гидравлическим способом)</p> |



Окончание таблицы 21

| Тип испытания и характеристика его этапов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Давление испытания в верхней точке, МПа |                | Продолжительность, ч |                | Категория участка | Характеристики участков                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Способ испытаний                        |                |                      |                |                   |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | гидравлический                          | пневматический | гидравлический       | пневматический |                   |                                                                                            |
| 3 Испытание в один этап одновременно с испытанием трубопровода<br>- для трубопроводов категории С согласно 7.1.5;<br>- для трубопроводов категории Н согласно 7.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,25 <i>p</i>                           | 1,25 <i>p</i>  | 12                   | 12             | С                 | Участки трубопровода:<br><br>- категории С, кроме указанных выше;<br>- участки категории Н |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,1 <i>p</i>                            | 1,1 <i>p</i>   | 12                   | 12             | Н                 |                                                                                            |
| <p><b>П р и м е ч а н и я</b></p> <p>1 <i>p</i> — рабочее давление, устанавливаемое проектом.</p> <p>2 На всех этапах испытаний в любой точке испытываемого участка трубопровода испытательное давление на прочность не превышает наименьшего из гарантированных заводами заводских испытательных давлений на трубы, арматуру, фитинги, узлы и оборудование, установленных на испытываемом участке.</p> <p>3 Временные трубопроводы для подключения опрессовочных агрегатов и компрессоров следует предварительно подвергнуть гидравлическому испытанию на давление, составляющее 125 % от испытательного давления испытываемых трубопроводов.</p> <p>4 Напряжения в надземных участках трубопровода при воздействии испытательного давления следует проверить расчетом и определить соответствие требованиям 12.3.9.</p> <p>5 Переходы через водные преграды шириной не более 10 м и глубиной не свыше 1,5 м допускается испытывать в один этап одновременно с трубопроводом.</p> <p>6 Участки категории С, приведенные в позиции 3, могут по усмотрению проектной организации (в зависимости от конкретных условий) подвергаться испытаниям в два этапа, что следует отразить в проекте.</p> <p>7 При укладке подводных трубопроводов способом последовательного наращивания с трубоукладочной баржи или с береговой монтажной площадки первый этап испытаний при испытаниях в три этапа не производят.</p> <p>8 Участок трубопровода категории С, включающий отдельные участки, подлежащие испытаниям в два этапа, допускается испытывать в один этап на давление, соответствующее давлению испытаний первого этапа. Такой способ испытания в один этап отражают в проекте.</p> |                                         |                |                      |                |                   |                                                                                            |

13.10 Заполнение трубопровода воздухом (инертным газом) при проведении пневматических испытаний выполняют с осмотром трассы при давлении, равном 0,3 от испытательного давления на прочность  $P_{исп}$ , но не выше 2 МПа. Осмотр трассы при увеличении давления от 0,3  $P_{исп}$  до  $P_{исп}$  и в течение времени испытания на прочность запрещается.

13.11 При испытании систем трубопроводов должны быть предусмотрены технологические схемы, обеспечивающие последовательное испытание участков с многократным использованием испытательной среды.

13.12 Промысловые трубопроводы, предназначенные для транспортирования природного газа или газового конденсата, содержащего сероводород, подлежат осушке до заполнения их продуктом.

14 Материалы, трубы и соединительные детали

14.1 Трубы и соединительные детали трубопроводов

14.1.1 Трубы и СДТ, применяемые для строительства промысловых трубопроводов, область применения которых указана в разделе 1, должны соответствовать требованиям национальных и международных стандартов на трубы и СДТ, а также иных нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

14.1.2 Для строительства трубопроводов должны применяться:

- трубы стальные бесшовные;

- трубы стальные электросварные прямошовные, сваренные токами высокой частоты;  
 - трубы стальные электросварные прямошовные одношовные или спиральношовные, сваренные двусторонней дуговой сваркой под флюсом по сплошному технологическому шву, номинальным диаметром до  $DN\ 1400$  включительно.

**Примечание** — Допускается применение электросварных прямошовных двухшовных труб, сваренных двусторонней дуговой сваркой под флюсом по сплошному технологическому шву, номинальным диаметром от 1000 до 1400 включительно. Допускается применение электросварных прямошовных труб, сваренных двусторонней дуговой сваркой под флюсом в жесткой клети трубосварочного стана, номинальным диаметром до 800 включительно.

14.1.3 Бесшовные трубы изготавливают из непрерывнолитой, литой, ковanej или катаной заготовки углеродистых и низколегированных спокойных сталей и подвергают контролю неразрушающими методами.

14.1.4 Трубы электросварные изготавливают из листового или рулонного проката углеродистых и низколегированных спокойных сталей, поставляемого в горячекатаном состоянии, после контролируемой или нормализующей прокатки, контролируемой прокатки с ускоренным охлаждением, а также в термически обработанном состоянии по режимам изготовителя. Электросварные трубы или рулонный, листовой прокат подвергают контролю неразрушающими методами.

14.1.5 Временное сопротивление сварного соединения должно быть не ниже норм, установленных для основного металла.

14.1.6 Оценка свариваемости труб и СДТ должна определяться расчетом эквивалента углерода по формулам:

$$C_{\Sigma} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Cu + Ni}{15}; \quad (14.1)$$

$$P_{cm} = C + \frac{Si}{30} + \frac{Cr + Mn + Cu}{20} + \frac{Ni}{60} + \frac{Mo}{15} + \frac{V}{10} + 5B, \quad (14.2)$$

где  $C$ ,  $Mn$ ,  $Cr$ ,  $Mo$ ,  $V$ ,  $Ni$ ,  $Cu$ ,  $Si$ ,  $B$  — массовые доли углерода, марганца, хрома, молибдена, ванадия, никеля, меди, кремния, бора в основном металле труб и СДТ.

Если массовая доля бора меньше 0,0005 %, то в расчете  $P_{cm}$  по формуле (14.2) бор не учитывается.

Расчет эквивалента углерода по формуле (14.2) производится при массовой доле углерода в основном металле труб и СДТ не более 0,12 %.

Предельное (максимальное) значение эквивалента углерода, рассчитываемого по формулам (14.1) и (14.2), определяется в национальных, межгосударственных и международных стандартах, а также в иных нормативных документах, утвержденных в установленном порядке.

14.1.7 Ударная вязкость основного металла и металла сварных соединений труб с номинальной толщиной стенки 6 мм и более при температуре, равной минимальной температуре стенки трубопровода при эксплуатации, должна удовлетворять требованиям, приведенным в национальных, межгосударственных и международных стандартах, а также в иных нормативных документах, утвержденных в установленном порядке.

Для обеспечения сопротивления растяженным разрушениям количество вязкой составляющей в изломе образца ИПГ основного металла труб (наружным диаметром 500 мм и более) должно удовлетворять требованиям, приведенным в национальных, региональных, международных и иностранных стандартах, используемых на территории Российской Федерации, а также в иных нормативных документах, утвержденных в установленном порядке.

14.1.8 Каждая труба должна выдерживать испытание гидравлическим давлением. Заводское испытательное давление  $P_t$ , МПа, без учета осевого подпора следует определять по формуле

$$P_t = \frac{2 \cdot t_{\min} \cdot R}{D}, \quad (14.3)$$

где  $t_{\min}$  — минимальная толщина стенки трубы, мм;

$R$  — напряжение в стенке трубы при испытании; регламентируется в национальных, межгосударственных и международных стандартах на трубы, а также в иных нормативных документах, утвержденных в установленном порядке, МПа;

$D$  — наружный диаметр трубы, мм.

14.1.9 Для трубопроводов должны применяться следующие конструкции СДТ:

- ТШ горячей штамповки и гидроштампованные;
- ТШС с цельноштампованными ответвлениями горячей штамповки;
- ТС (без специальных усиливающих элементов);
- переходы конические, концентрические и эксцентрические штампованные или штампосварные, а также сварные из листового проката;
- отводы гнутые гладкие, изготовленные из труб путем протяжки в горячем состоянии, гнутые при индукционном нагреве или штампосварные из двух половин;
- отводы холодногнутые и вставки кривые, изготовленные из бесшовных или электросварных труб в заводских условиях или на трассе строительства трубопровода;
- заглушки эллиптические.

14.1.10 Соединительные детали (кроме отводов холодногнутых и вставок кривых) должны испытываться на заводе-изготовителе гидравлическим способом, давлением, равным 1,3 рабочего давления для деталей, монтируемых на участках категорий Н и С, и 1,5 рабочего давления — для деталей участков категории В.

14.1.11 Разделка кромок присоединительных концов СДТ должна удовлетворять условиям сварки. Толщина кромки под сварку соединительной детали должна удовлетворять условиям (12.1) — (12.5), в которых используются присоединяемый диаметр и нормативные свойства материала детали.

14.1.12 Если основной металл соединяемых трубы и соединительной детали имеет разные значения временного сопротивления, то для обеспечения равнопрочности монтажных соединений необходимо соблюдать условие

$$t_{fit} \cdot \sigma_{u\_fit} \geq t_p \cdot \sigma_u \quad (14.4)$$

где  $t_{fit}$ ,  $t_p$  — толщина кромки под сварку соединительной детали и толщина стенки присоединяемой трубы соответственно, мм;

$\sigma_{u\_fit}$ ,  $\sigma_u$  — нормативный предел прочности (временное сопротивление) соединительной детали и присоединяемой трубы соответственно, МПа.

14.1.13 При невозможности выполнения этих требований, а также при разности толщин стенок присоединяемых концов детали и трубы, отличающихся более чем в 1,5 раза, необходимо предусматривать переходные кольца. Переходные кольца могут привариваться на заводе-изготовителе или в трассовых условиях.

## 14.2 Сварные соединения и сварочные материалы

14.2.1 При выборе технологий сварки предпочтение должно отдаваться высокопроизводительным методам сварки (технологиям автоматической сварки), обеспечивающим необходимый темп строительства, требуемое качество сварных соединений и выполнение нормативных требований к свойствам сварных соединений.

14.2.2 Методы, объемы и нормы оценки качества сварных соединений трубопроводов должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

14.2.3 Механические свойства кольцевых стыковых сварных соединений трубопроводов при отсутствии в проектной документации специальных требований должны отвечать следующим требованиям:

- при испытаниях на статическое растяжение плоских образцов со снятым усилением сварного шва временное сопротивление разрыву должно быть не ниже нормативного значения временного сопротивления разрыву основного металла труб, определяемому на продольных образцах (по ТУ на трубы);

- при испытаниях на статический изгиб образцов со снятым усилением сварного шва соединений труб с классом прочности до К60 включительно среднее арифметическое значение угла изгиба должно быть не менее 120°, при этом минимальное значение угла изгиба должно быть не менее 100°, соединений труб с классом прочности выше К60 до К65 включительно значение угла изгиба должно быть не менее 180° при условии, что этот показатель получен по методике стандарта API 1104 [22]. Нормы оценки устанавливаются в специальных нормативных документах;

- при измерении твердости (HV<sub>10</sub>) твердость металла шва и ЗТВ не должна превышать значений, приведенных в таблице 22.

Т а б л и ц а 22 — Максимально допустимые значения твердости ( $HV_{10}$ ) металла шва и ЗТВ сварных соединений

| Место определения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Твердость ( $HV_{10}$ ) |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | до K55 включ.           | св. K55 до K60 включ. | св. K60 до K65 включ. |
| Металл шва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 280                     | 280                   | 300<br>(325)*         |
| ЗТВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300                     | 325                   | 325<br>(350)**        |
| <p>* Для сварных соединений, выполненных РДС, включая специальные сварные соединения и участки сварных соединений, отремонтированных РДС.</p> <p>** Для облицовочного и подварочного слоев шва.</p> <p>П р и м е ч а н и е — Для сварных соединений труб с классом прочности K65 требования к твердости, которые отражены в нормативных и (или) проектных документах, следует уточнить после проведения комплексных испытаний опытной партии труб. Для сварных соединений труб и СДТ в сероводородостойком исполнении максимально допустимые значения твердости не должны превышать 240 <math>HV_{10}</math>.</p> |                         |                       |                       |

14.2.4 Механические свойства угловых и нахлесточных сварных соединений трубопроводов при отсутствии в проектной документации специальных требований должны соответствовать следующим требованиям:

- испытания на излом должны продемонстрировать полный провар, сплавление между слоями шва, отсутствие внутренних дефектов, имеющих размеры, превышающие значения, указанные в нормативных документах;

- твердость металла шва и ЗТВ угловых сварных соединений должна соответствовать требованиям, приведенным для стыковых сварных соединений.

14.2.5 Для сварки трубопроводов применяются:

- электроды с основным и целлюлозным видом покрытия для РДС;
- проволоки сплошного сечения для механизированной и автоматической дуговой сварки в защитных газах и под флюсом;

- порошковые проволоки для автоматической сварки в защитных газах;

- самозащитные порошковые проволоки для механизированной сварки;

- проволоки сплошного сечения для газовой сварки;

- вольфрамовые электроды для аргонодуговой сварки;

- флюсы плавные и керамические (агломерированные) для автоматической и механизированной сварки проволокой сплошного сечения;

- защитные газы и их смеси для ручной аргонодуговой сварки, автоматической дуговой сварки неплавящимся электродом, механизированной и автоматической сварки проволокой сплошного сечения и порошковой проволокой;

- горючие газы для газовой сварки.

14.2.6 Сварочные материалы (электроды, проволоки, флюсы, защитные газы и их смеси, горючие газы) должны изготавливаться в соответствии с требованиями национальных стандартов и специальных технических условий, быть аттестованы в соответствии с требованиями нормативных документов в области аттестации (сертификации) сварочных материалов и иметь свидетельство об аттестации с областью применения для сварки трубопроводов.

14.2.7 Сочетания марок проволок сплошного сечения и флюсов, проволок сплошного сечения и защитных (горючих) газов, порошковых проволок и защитных газов должны назначаться в соответствии с нормативными документами по производству сварочных работ исходя из прочностных свойств свариваемых деталей и дополнительных требований к вязко-пластическим свойствам сварных соединений. Выбор и назначение типа сварочных материалов осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по производству строительно-монтажных (сварочных) работ и инструкциями по технологиям сварки труб (трубопроводов). Нормативные документы по сварке могут дополняться сварочными материалами по результатам исследований и проведения их аттестации в установленном порядке.



### 14.3 Средства балластировки и закрепления трубопроводов на проектных отметках

14.3.1 Для балластировки трубопроводов, прокладываемых через водные преграды, на заболоченных и обводненных участках, должны предусматриваться сплошные утяжеляющие покрытия, утяжеляющие навесные (бетонные, грунтозаполняемые) и кольцевые (бетонные, чугунные) одиночные средства балластировки.

14.3.2 Анкерные устройства для закрепления трубопроводов на проектных отметках следует использовать, учитывая физико-механические свойства грунтов, в которые необходимо их устанавливать, поскольку от этого зависит удерживающая способность.

14.3.3 Все средства балластировки, применяемые для закрепления трубопроводов, должны обладать химической и механической стойкостью по отношению к воздействиям среды, в которой они устанавливаются.

14.3.4 Навесные утяжеляющие одиночные средства балластировки должны изготавливаться из бетона, с плотностью не менее  $2300 \text{ кг/м}^3$ , из чугуна марки не ниже Сч15 по ГОСТ 1412 либо из полимеров (в том числе из ткани) с последующим заполнением полости грунтом.

Каждое средство балластировки должно содержать маркировку, обеспечивающую четкую идентификацию с указанием массы и объема средства балластировки, а средства балластировки, предназначенные для укладки в агрессивную среду, маркируются дополнительным индексом.

**П р и м е ч а н и е** — Агрессивность среды и требования к защите бетонных средств балластировки и сплошного обетонирования труб определяются в соответствии с требованиями свода правил, утвержденного Минрегионом России [23].

14.3.5 Шаг средств балластировки устанавливается проектом.

14.3.6 Анкерные устройства изготавливаются из материалов, обеспечивающих механическую прочность и возможность наращивания удлинительных элементов по мере заглубления анкера. После установки пары анкеров на глубину, обеспечивающую необходимую несущую способность, необходимо установить соединительный силовой пояс с натягом.

14.3.7 На обводненных и заболоченных участках допускается балластировка трубопроводов комбинированными методами с применением различных средств балластировки.

### 14.4 Теплоизоляционные покрытия

14.4.1 Материал и толщина теплоизоляционного покрытия должны назначаться на основе теплотехнических расчетов из условий обеспечения необходимой температуры трубопровода в процессе его эксплуатации. Проектирование тепловой изоляции трубопроводов должно соответствовать основным требованиям ГОСТ 30732.

14.4.2 Теплоизоляционное покрытие холодного трубопровода, укладываемого в траншею в пучинистых грунтах, должно быть рассчитано исходя из условия недопущения промерзания окружающего талого грунта вблизи трубопровода, транспортирующего продукт при отрицательных температурах.

14.4.3 В качестве теплоизоляционного покрытия рекомендуется применять материалы на основе экструдированного пенополистирола, обладающего при низкой плотности и малой теплопроводности высокой прочностью на сжатие, что позволяет устанавливать покрытие под кольцевые утяжелители без дополнительного усиления. Диапазон рабочих температур указанных материалов составляет от минус  $50^\circ\text{C}$  до плюс  $75^\circ\text{C}$ .

### 14.5 Геотекстильные материалы

14.5.1 Геотекстильные материалы рекомендуются к применению в конструкциях балластировки подземных трубопроводов, противозерозионных конструкциях и конструкциях притрассовых дорог и технологических проездов и насыпей.

14.5.2 Нетканые синтетические материалы применяются на участках слабых грунтов для снижения неравномерности осадок насыпей, возводимых на сжимаемых основаниях.

14.5.3 Для армирования грунтов следует применять материалы из полимеров и стекловолокна (геосетки и геокомпозиты).

14.5.4 Материалы с относительным удлинением более 15 % возможно использовать только в качестве разделительной или дренирующей прослойки.



14.5.5 Требования к физико-механическим показателям геосинтетических материалов приведены в таблице 23.

Т а б л и ц а 23 — Физико-механические показатели геосинтетических материалов

| Область применения       | Прочность, кН/м | Удлинение при разрыве, % | Допустимая потеря прочности на растяжение после 25 циклов промораживания-оттаивания, не более, % |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Армирование              | Не менее 30     | До 15                    | 10                                                                                               |
| Разделение               | Не менее 15     | —                        | 10                                                                                               |
| Противоэрозионная защита | Не менее 0,5    | —                        | 10                                                                                               |

14.5.6 Скальный лист рекомендуется к применению при укладке трубопроводов в скальных и в ММГ для защиты изоляционного слоя трубы.

14.5.7 Допускается использование геотекстильных материалов, прошедших соответствующие испытания в установленном порядке и рекомендованных к применению. Требования к применяемым геотекстильным материалам при проектировании трубопроводов должны соответствовать действующим нормативным документам.

#### 14.6 Термостабилизаторы

Термостабилизаторы необходимо применять при прокладке трубопроводов в условиях криолитозоны для обеспечения несущей способности грунтовых и свайных оснований фундаментов зданий промплощадок, крановых узлов, узлов пуска и приема ВТУ, вдольтрассовых ВЛ, опор трубопроводов и мостов, сохранения мерзлого состояния грунтов под трубопроводом при подземной прокладке, а также при сооружении и эксплуатации притрассовых дорог, для создания «мерзлотных стенок» и противофильтрационных завес, дамб, ледовых островов, дорог и переправ.

### 15 Защита промышленных трубопроводов от коррозии

#### 15.1 Защитные покрытия подземных трубопроводов

15.1.1 Защита трубопроводов от подземной коррозии должна осуществляться комплексно: защитными покрытиями и средствами ЭХЗ. При соответствующем обосновании допускается применение только защитных покрытий.

15.1.2 Трубы с наружным защитным или внутренним покрытием должны соответствовать нормативной документации, согласованной в установленном порядке.

15.1.3 Защитное покрытие зоны сварных стыков изолированных труб, монтажных и крановых узлов выполняется материалами, разрешенными к применению действующими нормативными документами. Уровень показателей свойств этих материалов должен быть максимально приближен к свойствам основного покрытия.

При сварке труб, СДТ с внутренним противокоррозионным покрытием должны предусматриваться меры по защите от внутренней коррозии кольцевых сварных соединений (защитные втулки, покрытия и т. д.).

15.1.4 Интегральный показатель переходного сопротивления изоляционного покрытия трубопровода на участке, законченным строительством, по результатам контроля должен быть не менее  $3 \cdot 10^5$  Ом·м<sup>2</sup> для труб с заводской изоляцией и не менее  $1 \cdot 10^5$  Ом·м<sup>2</sup> для труб с изоляцией трассового и базового нанесения. Контроль качества изоляционного покрытия осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51164.

15.1.5 Основные положения по применению защитных покрытий определяются условиями строительства и эксплуатации трубопровода, которые включают:

- диаметр трубопровода;
- проектную эксплуатационную температуру трубопровода;
- условия прокладки трубопровода;
- сезонный график проведения строительно-монтажных работ;
- условия транспортирования и хранения монтажных изделий для строительства трубопровода;
- проектный назначенный срок службы трубопровода;
- степень агрессивного воздействия транспортируемых продуктов.

## 15.2 Электрохимическая защита подземных трубопроводов

15.2.1 Подземные трубопроводы, температура металла которых за весь период эксплуатации ниже 268 К (минус 5 °С), не подлежат ЭХЗ при отсутствии негативного влияния блуждающих и индуцированных токов, вызванных сторонними источниками. ЭХЗ промышленных трубопроводов допускается не применять в грунтах низкой коррозионной агрессивности при соответствующем технико-экономическом обосновании и обеспечении безаварийной эксплуатации трубопроводов.

15.2.2 Система ЭХЗ может включать в себя:

- УКЗ (в т. ч. преобразователи катодной защиты, анодные заземления, кабельные и воздушные линии к точкам дренажа и анодным заземлениям);
- УПЗ;
- УДЗ;
- контрольно-измерительные пункты;
- изолирующие вставки;
- электроперемычки;
- устройства регулирования защитного тока;
- автономные источники электроэнергии для катодной защиты;
- средства телеконтроля и телеуправления УКЗ и средства коррозионного мониторинга.

В зависимости от конкретных условий эксплуатации трубопровода система ЭХЗ может включать все или некоторые из этих элементов, выбор оборудования для системы ЭХЗ производится на основании технико-экономического сравнения различных вариантов с учетом коррозионной активности среды, срока службы трубопровода и методов мониторинга его коррозионного состояния.

15.2.3 Все проектируемые элементы ЭХЗ трубопровода конструктивно и технологически должны обеспечивать минимальный объем монтажных и пусконаладочных работ на трассе трубопровода.

15.2.4 Проектируемые средства ЭХЗ должны обеспечивать необходимую степень защиты (поляризации), соответствующую степени коррозионной агрессивности грунтов и влиянию блуждающих токов. При этом система ЭХЗ должна обеспечивать катодную поляризацию на всем протяжении трубопровода в интервале потенциалов, регламентированных ГОСТ Р 51164.

15.2.5 При расчете параметров ЭХЗ следует учитывать температуру транспортируемого продукта (трубопровода). Для трубопроводов, температура транспортируемого продукта которых не выше 278 К (5 °С), минимальный защитный потенциал должен быть положительнее значений, нормируемых ГОСТ Р 51164, на 0,05 В.

15.2.6 Средства ЭХЗ трубопроводов, предусмотренные проектом, следует включать в работу в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602 в зонах блуждающего тока в течение периода не более месяца после укладки и засыпки участка трубопровода, а в остальных случаях — в течение периода не позднее 3-х месяцев после укладки и засыпки участка трубопровода. Если проектом предусматриваются более поздние сроки окончания строительства средств электрохимической защиты и ввода их в эксплуатацию, то необходимо предусмотреть временную электрохимическую защиту со сроками ввода в эксплуатацию, соответствующими указанным в данном пункте.

15.2.7 При строительстве трубопровода до ввода в строй основных средств ЭХЗ в качестве временной защиты следует использовать системы защиты на основе протекторов или от систем ЭХЗ находящихся поблизости подземных сооружений.

15.2.8 Систему ЭХЗ необходимо проектировать с учетом действующих систем ЭХЗ эксплуатируемых соседних трубопроводов и перспективного строительства подземных металлических сооружений вдоль трассы проектируемого трубопровода. При проектировании системы ЭХЗ трубопровода, располагающегося рядом с другими подземными коммуникациями, следует предусматривать мероприятия по исключению негативного влияния на соседние коммуникации.

### 15.2.9 Установки катодной защиты

15.2.9.1 Места монтажа УКЗ следует предусматривать рядом с линейными кранами трубопровода, на площадках скважин (кустов скважин), площадках и производственных помещениях УКПГ (УППГ, ППГ). УКЗ должны быть блочно-комплектного исполнения и предусматривать минимум строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

15.2.9.2 Преобразователи катодной защиты должны монтироваться в индивидуальных блок-боксах, защищающих преобразователи от воздействия низких температур, обледенения, заноса снегом в районах с арктическим климатом. Блок-боксы с преобразователями и другими элементами ЭХЗ по возможности следует устанавливать в одном ограждении с крановой площадкой. В остальных случаях преобразователи можно монтировать в блочных устройствах. Допускается проектировать монтаж преобразователей на специальных фундаментах, анкерных опорах анодных линий и линий электроснабжения. Конструкции для размещения преобразователей в районах с густой и умеренной заселенностью должны ограничивать несанкционированный доступ к оборудованию ЭХЗ.

15.2.9.3 Электроснабжение УКЗ промышленных трубопроводов протяженностью до 20 км и шлейфов кустов скважин осуществляется, как правило, по категории III надежности. Электроснабжение по категории II надежности должно быть обеспечено на участках высокой коррозионной опасности, высокой коррозионной агрессивности грунтов, воздействия блуждающих токов и для трубопроводов протяженностью свыше 20 км.

15.2.9.4 При проектировании катодной защиты подземных трубопроводов на участках высокой и повышенной коррозионной опасности следует предусматривать резервирование УКЗ.

15.2.9.5 В системе ЭХЗ трубопровода должен быть предусмотрен дистанционный контроль и регулирование параметров всех проектируемых УКЗ. Проектом ЭХЗ должен быть предусмотрен коррозионный мониторинг трубопровода в точках дренажа УКЗ, в середине зон защиты соседних УКЗ и на участках высокой коррозионной опасности.

15.2.9.6 Проектная документация должна содержать сведения о расстановке средств ЭХЗ по трассе трубопровода, длине защитной зоны УКЗ или УПЗ, необходимой силе тока катодного преобразователя на начальный и конечный моменты эксплуатации трубопровода. Расчет следует выполнять с учетом старения изоляции трубопровода. Выбор преобразователя катодной защиты должен осуществляться с учетом 50 % запаса по выходному напряжению и току на начальный момент эксплуатации трубопровода.

#### **15.2.10 Анодные заземления**

15.2.10.1 Анодные заземления в УКЗ могут быть как глубинными, так и поверхностными (поверхностно распределенные, в том числе протяженные). В глубинных заземлениях, состоящих из нескольких заземлителей, расстояние между скважинами с глубинными заземлителями должно быть  $0,3 L$ , где  $L$  — глубина скважины.

15.2.10.2 Конструкция и тип анодного заземления, глубина заложения должны определяться по результатам вертикального электрического зондирования грунта в процессе проведения проектно-исследовательских работ. При проектировании заземления следует учитывать условия землеотвода. Электроды анодных заземлений должны монтироваться преимущественно в пластах с минимальным удельным электрическим сопротивлением и ниже глубины промерзания грунта.

15.2.10.3 Конструкция анодных заземлений (включая дренажные линии и узлы подключения) независимо от условий их эксплуатации должна обеспечивать срок эксплуатации, предусмотренный заданием на проектирование.

15.2.10.4 При проектировании анодных заземлений в скальных грунтах необходимо использовать результаты исследований кернов из параметрических скважин.

15.2.10.5 Анодные линии следует проектировать, как правило, кабелем с медной токоведущей жилой и двойной изоляцией; допускается применение воздушных линий из сталеалюминиевого изолированного провода. При проектировании анодных ВЛ следует учитывать ветровые нагрузки.

15.2.10.6 Коммутация кабелей к элементам анодных заземлений должна осуществляться на клеммной колодке контрольно-измерительного пункта, обеспечивающей возможность контроля работоспособности каждого элемента анодного заземления или скважины. При наличии на одну УКЗ нескольких скважин глубинных анодных заземлителей или протяженных заземлителей коммутация с УКЗ должна осуществляться с применением устройств регулирования стекающего тока с заземлителя (скважины). Места монтажа глубинных анодных заземлений следует обозначать специальными знаками, высота которых определяется исходя из толщины снежного покрова, характерного для данной местности.

15.2.10.7 На горных участках, участках со скальным грунтом и в условиях вечной мерзлоты возможно применение протяженных анодных заземлений, уложенных в одной траншее с трубопроводом.

#### **15.2.11 Установки протекторной защиты**

15.2.11.1 В проекте ЭХЗ трубопровода протекторы следует предусматривать:

- для основной защиты футляров (патронов) на переходах под авто- и железными дорогами;
- для временной защиты от коррозии строящегося трубопровода;
- для осуществления локальной защиты трубопровода, экранированного другими коммуникациями,

в дополнение к основным средствам ЭХЗ.

15.2.11.2 Для защиты подземного трубопровода должны применяться протекторы из магниевых сплавов по ГОСТ 26251.

15.2.11.3 Необходимое количество и масса протекторов определяются расчетом исходя из установленного срока эксплуатации УПЗ, удельного электрического сопротивления грунтов на участке трубопровода, диаметра и типа изоляционного покрытия трубопровода.

#### **15.2.12 Установки дренажной защиты**

15.2.12.1 Необходимость применения дренажной защиты трубопровода следует определять по результатам изысканий.

15.2.12.2 УДЗ следует проектировать в районах тяговых подстанций и местах пересечения трубопровода с электрифицированной железной дорогой. При удалении трубопровода от электрифицированной же-



лезной дороги на расстояние более 1 км для защиты от коррозии блуждающими токами следует проектировать УКЗ с автоматическим поддержанием потенциала.

#### **15.2.13 Контрольно-измерительные пункты**

15.2.13.1 Контрольно-измерительные пункты располагаются:

- на каждом километре в обычных условиях и не реже чем через 500 м при пересечении трубопроводом зоны повышенной коррозионной опасности;
- в точках дренажа трубопровода;
- с обеих сторон крановых площадок, на расстоянии не ближе 30 м;
- с обеих сторон подводных переходов (на каждом дюкере);
- с обеих сторон переходов через авто- и железные дороги;
- у пересечения с другими трубопроводами, не далее 10 м от пересечения;
- в местах максимального сближения трубопровода с анодным заземлением.

15.2.13.2 Проектом должен быть предусмотрен объем работ по нанесению маркировки контрольно-измерительных пунктов с привязкой к протяженности и наименованию трубопровода.

15.2.13.3 Контрольно-измерительные пункты для измерения силы тока в трубопроводе должны быть установлены в точках дренажа УКЗ на каждом плече защитной зоны, с обеих сторон ВЭИ и на участках подводных переходов на обоих берегах на границе водоохранной зоны шириной более 500 м.

15.2.13.4 Электроды сравнения в контрольно-измерительных пунктах должны быть длительного действия со сроком службы в условиях эксплуатации не менее 10 лет.

15.2.13.5 Контрольно-измерительные пункты подключаются к трубопроводу медным двужильным кабелем с двойной полимерной изоляцией с обязательным резервированием контактного узла. Каждая жила кабеля присоединяется на одну отдельную клемму на клеммном щитке контрольно-измерительного пункта.

15.2.13.6 На участках трубопроводов, проложенных в неустойчивых грунтах (болотах, в зонах распространения ММГ), крепление стоек контрольно-измерительного пункта необходимо предусматривать на свайном основании с разработкой мероприятий по исключению пучения свай. Допускается установка контрольно-измерительного пункта с закреплением на трубопроводе при обеспечении необходимых мероприятий, предусмотренных проектными решениями, по обеспечению сохранности защитного покрытия трубопровода в течение всего срока службы контрольно-измерительного пункта.

### **15.3 Защита надземных трубопроводов от атмосферной коррозии**

15.3.1 Трубопроводы при надземной прокладке должны защищаться от атмосферной коррозии атмосферостойкими покрытиями.

15.3.2 Лакокрасочные покрытия (системы покрытий), применяемые для защиты от атмосферной коррозии, должны соответствовать техническим требованиям, обеспечивающим качество и долговечность покрытия.

Данные о соответствии лакокрасочных покрытий техническим требованиям предоставляет производитель покрытий (систем покрытий) в виде сертификата и (или) заключения организации, имеющей подтверждение компетенции.

15.3.3 Для защиты от коррозии рекомендуется применять системы атмосферостойких лакокрасочных покрытий на основе эпоксидных, полиуретановых и других лакокрасочных материалов, обеспечивающих необходимый срок службы. Выбор противокоррозионных покрытий производится на стадии проектирования в соответствии с ГОСТ 9.039 и с учетом степени коррозионной агрессивности атмосферы по ГОСТ 15150, а также с учетом необходимого срока службы покрытия согласно требованиям принятой нормативной документации, согласованной в установленном порядке.

15.3.4 Антикоррозионные покрытия, применяемые для защиты от атмосферной коррозии надземных участков трубопроводов, конструкций и оборудования объектов магистральных трубопроводов, должны быть устойчивыми к нагрузкам, возникающим в результате перепадов температур в процессе эксплуатации; иметь прочное сцепление с металлической поверхностью; быть сплошными и обеспечивать сохранность защитных и декоративных свойств.

15.3.5 Для временной защиты на период транспортирования, хранения и монтажа элементов трубопроводов допускается применение средств в соответствии с ГОСТ 9.014.

15.3.5 Противокоррозионную защиту опор и других металлических конструкций надземных трубопроводов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил, утвержденного Минрегионом России [23].

### **15.4 Требования к внутренним защитным покрытиям труб и соединительных деталей трубопроводов**

Для защиты от коррозии допускается наносить на внутреннюю поверхность труб и СДТ покрытия на основе эпоксидных или модифицированных эпоксидных лакокрасочных материалов. Защитные покрытия,

применяемые для защиты от коррозии внутренней поверхности трубопроводов, должны соответствовать техническим требованиям проектной документации.

### **15.5 Ингибиторная защита промысловых трубопроводов**

15.5.1 Для защиты внутренней поверхности промысловых трубопроводов должна быть предусмотрена ингибиторная защита.

15.5.2 Необходимость применения ингибиторов коррозии определяется в ходе проведения испытаний по определению опытным путем скорости коррозии в реальных или модельных (наиболее приближенных к реальным) эксплуатационных средах. Испытания в зависимости от эксплуатационных сред проводятся в соответствии с ГОСТ 9.502, ГОСТ 9.506, ГОСТ 9.514 или другой нормативной документацией, согласованной в установленном порядке, в соответствии с рекомендациями, приведенными в ГОСТ Р 9.905. При моделировании испытаний по определению коррозионной агрессивности сред, транспортируемых по промысловым трубопроводам, и эффективности в них ингибиторов коррозии должны быть учтены следующие эксплуатационные условия, влияющие на их коррозионную активность: минерализация, pH, температура, давление, агрессивные газы ( $H_2S$ ,  $CO_2$ ,  $O_2$  и др.), механические примеси, органические кислоты, обводненность (влажность) углеводородов и др.

15.5.3 Ингибитор коррозии необходимо применять, если измеренная опытным путем скорость коррозии транспортируемых по промысловым трубопроводам сред превышает 0,1 мм/год, что в соответствии со шкалой из ГОСТ 9.502 позволяет относить коррозионную активность эксплуатируемой системы к средней и более высоким степеням.

15.5.4 Ингибитор коррозии должен обеспечивать защиту, гарантирующую эксплуатацию промысловых трубопроводов в течение всего проектного срока их службы, при средней скорости общей коррозии не более 0,1 мм/год.

## **16 Охрана окружающей среды**

16.1 В проектах на строительство трубопроводов необходимо предусмотреть решения по охране окружающей среды при сооружении трубопроводов и последующей их эксплуатации.

16.2 Требования по охране окружающей среды следует включать в проект отдельным разделом, а в сметах предусматривать необходимые затраты.

16.3 Проектирование трубопровода должно выполняться в соответствии с требованиями национальных стандартов, правил, нормативных актов в области охраны окружающей среды.

16.4 В проектной документации на строительство и эксплуатацию трубопровода необходимо предусмотреть рекультивацию плодородного слоя почвы.

16.5 Требования к рекультивации должны регламентироваться в проекте в виде самостоятельного подраздела.

16.6 Для трубопроводов, прокладываемых в районах Крайнего Севера и морских районах, прилегающих к северному побережью Российской Федерации, в проекте должны предусматриваться дополнительные мероприятия по охране природы в этих районах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об охране природы, законодательством об экономической зоне Российской Федерации и о континентальном шельфе Российской Федерации.

16.7 При выполнении проектных работ для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки следует проводить инженерно-экологические изыскания и исследования в соответствии с действующими нормативными документами, а также оценивать воздействия на окружающую среду (ОВОС).

## **17 Вывод из эксплуатации**

17.1 Для вывода трубопровода из эксплуатации необходимо разработать документы по выводу трубопровода из эксплуатации.

17.2 Трубопроводные системы, которые планируется вывести из эксплуатации, должны быть остановлены и отсоединены от других частей трубопроводной системы, остающихся в эксплуатации.

17.3 Предварительно должны быть выполнены следующие операции:

- отключение (перекрытие) трубопровода;
- опорожнение трубопровода;
- продувка или промывка.

17.4 Выведенные из эксплуатации трубопроводы, за исключением подлежащих ликвидации, должны обслуживаться, и на них должна поддерживаться катодная защита.

17.5 Выведенные из эксплуатации участки трубопровода должны быть оставлены в безопасном состоянии до полной утилизации или использования по другому назначению.



**Приложение А**  
**(рекомендуемое)**

**Методика определения толщин стенок штампованных  
и штампосварных тройников**

**А.1 Условные обозначения**

$D$  — наружный диаметр основной (магистральной) трубы тройника;  
 $D_0$  — внутренний диаметр ответвления тройника, измеряемый в продольной плоскости симметрии на уровне образующей наружной поверхности основной трубы;  
 $d$  — наружный диаметр ответвления тройника;  
 $H_1$  — высота расчетной зоны усиления тройника;  
 $t_h$  — расчетная толщина стенки условной трубы, имеющей диаметр присоединяемой трубы к магистрали тройника и материал тройника; определяется в соответствии с требованиями 12.2.1.1, 12.2.1.2;  
 $t_b$  — расчетная толщина стенки условной трубы, имеющей диаметр присоединяемой трубы к ответвлению тройника и материал тройника; определяется в соответствии с требованиями 12.2.1.1, 12.2.1.2;  
 $T_h$  — расчетная толщина стенки основной трубы тройника;  
 $T_b$  — расчетная толщина стенки ответвления;  
 $T_0$  — толщина стенки ответвления, измеряемая в продольной плоскости симметрии на расстоянии  $r_0$  от образующей наружной поверхности основной трубы;  
 $r_0$  — радиус закругления наружной поверхности сечения тройника в продольной плоскости симметрии;  
 $L_1$  — полудлина расчетной зоны усиления тройника.

**А.2 Исходное условие прочности тройника**

Условие прочности тройника, которое соответствует принципу замещения площадей, представляется в виде

$$A_1 + A_2 + A_3 \geq A. \quad (\text{А.1})$$

Входящие в неравенство (А.1) составляющие расчетной площади усиления тройника определяются на основании геометрических размеров на рисунке А.1 по формулам:

$$A = K \cdot (t_h \cdot D_0); \quad (\text{А.2})$$

$$A_1 = (2 \cdot L_1 - D_0) \cdot (T_h - t_h); \quad (\text{А.3})$$

$$A_2 = 2 \cdot H_1 \cdot (T_b - t_b); \quad (\text{А.4})$$

$$A_3 = 2 \cdot r_0 \cdot (T_0 - t_b), \quad (\text{А.5})$$

в которых коэффициент  $K$  и геометрические размеры вычисляют по формулам:

$$\left. \begin{array}{l} \text{— при } \frac{d}{D} \leq 0,15: \quad K = 0,7; \\ \text{— при } 0,15 < \frac{d}{D} \leq 0,60: \quad K = 0,6 + \frac{2}{3} \cdot \frac{d}{D}; \\ \text{— при } \frac{d}{D} > 0,60: \quad K = 1 \end{array} \right\} \quad (\text{А.6})$$

$$L_1 = D_0; \quad (\text{А.7})$$

$$H_1 = 0,7 \cdot \sqrt{d \cdot T_0}; \quad (\text{А.8})$$

$$D_0 = d - 2 \cdot T_0; \quad (\text{А.9})$$

$$T_h = \eta \cdot t_h; \quad (\text{А.10})$$

$$T_0 = k \cdot T_h; \quad (\text{А.11})$$

$$T_b = \xi \cdot T_h, \quad (\text{А.12})$$

где  $\eta$  — коэффициент несущей способности тройника;

$k, \xi$  — коэффициенты, значения которых следует принимать в зависимости от конкретной технологии изготовления тройников.

Для предварительных расчетов допускается принимать значения коэффициентов  $k$ ,  $\xi$  равными  $k = 0,8$ ,  $\xi = 0,7$ .

Значения радиуса закругления  $r_0$ , мм, могут находиться в следующих пределах

$$(r_0)_{min} = \min\{0,05 \cdot d; 38\}. \quad (A.13)$$

Для предварительных расчетов величина  $r_0$ , мм, может быть принята равной

$$r_0 = 0,075 \cdot d + 7. \quad (\text{A.14})$$




Рисунок А.1 — Сечение тройника продольной плоскостью симметрии (фрагмент)

### А.3 Определение коэффициента несущей способности тройника

Коэффициент несущей способности тройника  $\eta$  определяется из приближенного равенства, полученного на основании выражений (А.1) — (А.14), и допущения о том, что расчетные толщины стенок  $t_b$  и  $t_h$  пропорциональны соответствующим диаметрам

$$\frac{t_b}{t_h} = \frac{d}{D}, \quad (\text{А.15})$$

$$(\eta - 1) \cdot \left( 2 \cdot L_1 + 2 \cdot k \cdot \eta \cdot t_h - d \right) + 1,4 \cdot \left( \xi \cdot \eta - \frac{d}{D} \right) \cdot \sqrt{k \cdot \eta \cdot d \cdot t_h} + 2 \cdot \eta \cdot (k - \xi) \cdot r_0 - K \cdot (d - 2 \cdot k \cdot \eta \cdot t_h) = 0. \quad (\text{А.16})$$

Равенство (А.16) является нелинейным относительно искомого неизвестного  $\eta$ . Решение следует выполнять методом последовательных приближений, задаваясь каким-либо значением  $\eta > 1$  и проверяя выполнение условия (А.16). В качестве конечного значения  $\eta$  следует принять минимальное значение (при заданной точности вычислений), при котором удовлетворяется условие (А.16).

### А.4 Расчетные и номинальные толщины магистрали и ответвления тройника

Расчетная толщина магистрали  $T_h$  тройника находится по формуле (А.10), а расчетная толщина ответвления  $T_b$  — по формуле (А.12).

Номинальные толщины стенок магистрали и ответвления тройника устанавливаются в соответствии с 12.2.3.1.

#### П р и м е ч а н и я

1 Допускается выполнять расчет по уравнению (А.16) при конкретных значениях радиуса закругления  $r_0$ , полудлины  $L_1$  и высоты  $H_1$ , указанных в ТУ организации предприятия-изготовителя. При этом принятые в расчете значения  $L_1$  и  $H_1$  не могут превышать значений, получаемых из выражений (А.7) и (А.8) соответственно.

2 Допускается конструкция тройника без удлинительного кольца при условии, что высота  $H_1$  удовлетворяет требованиям прочности тройника.

3 При решении уравнения (А.16) в качестве расчетных диаметров тройника следует принимать диаметры присоединяемых труб к магистрали и ответвлению тройника соответственно.

**Приложение Б**  
**(рекомендуемое)**

**Методика определения толщин стенок сварных тройников  
без усиливающих элементов**

**Б.1 Условные обозначения**

$D$  — наружный диаметр основной трубы (магистральной) тройника;  
 $d$  — наружный диаметр ответвления тройника;  
 $d_i$  — внутренний диаметр ответвления тройника;  
 $L$  — высота расчетной зоны усиления тройника в направлении ответвления;  
 $t_h$  — расчетная толщина стенки условной трубы, имеющей диаметр и материал магистрали тройника;  
 $t_b$  — расчетная толщина стенки условной трубы, имеющей диаметр и материал ответвления тройника;  
 $T_h$  — расчетная толщина стенки магистрали тройника;  
 $T_b$  — расчетная толщина стенки ответвления;  
 $\sigma_{y,h}$  — нормативный предел текучести материала магистрали тройника;  
 $\sigma_{y,b}$  — нормативный предел текучести материала ответвления тройника.

**Б.2 Исходное условие прочности тройника**

$$A_1 + A_2 \geq A. \quad (\text{Б.1})$$

Расчетная площадь усиления тройника  $A$  и входящие в неравенство (Б.1) составляющие  $A_1$  и  $A_2$  показаны на рисунке Б.1, их вычисляют по формулам:

$$A = d_i \cdot t_h; \quad (\text{Б.2})$$

$$A_1 = d_i \cdot (T_h^* - t_h); \quad (\text{Б.3})$$

$$A_2 = 2 \cdot L \cdot (T_b^* - t_b); \quad (\text{Б.4})$$

$$d_i = d - 2 \cdot T_b^*; \quad (\text{Б.5})$$

$$L = 2,5 \cdot T_h^*, \quad (\text{Б.6})$$

где  $T_h^*$ ,  $T_b^*$  — предварительные значения расчетных толщин стенок соответственно магистрали и ответвления тройника.




Рисунок Б.1 — Схема для расчета ТС  
(сечение продольной плоскостью симметрии — фрагмент)

**Б.3 Основные допущения при решении неравенства (Б.1)**

$$T_h^* = \eta \cdot t_h; \quad (\text{Б.7})$$

$$T_b^* = \xi \cdot T_h^*; \quad (\text{Б.8})$$

$$\xi = 0,45 + 0,55 \cdot \frac{d}{D}, \quad (\text{Б.9})$$

где  $\eta$  — коэффициент несущей способности тройника.

**Б.4 Определение коэффициента несущей способности тройника**

Коэффициент несущей способности тройника  $\eta$  находится из решения квадратного уравнения относительно  $\eta$ , получаемого при подстановке в равенство (Б.1) выражений для составляющих (Б.2) — (Б.4) при учете зависимостей (Б.5) — (Б.9):

$$a \cdot \eta^2 + b \cdot \eta + c = 0, \quad (\text{Б.10})$$

$$a = 3 \cdot \xi \cdot t_h, \quad (\text{Б.11})$$

$$b = d + 4 \cdot \xi \cdot t_h - 5 \cdot t_b, \quad (\text{Б.12})$$

$$c = -2 \cdot d. \quad (\text{Б.13})$$

Расчетная толщина  $t_h$  магистрали тройника определяется для условной прямой трубы, имеющей диаметр и материал магистрали тройника в соответствии с требованиями 12.2.

Расчетная толщина  $t_b$  ответвления тройника определяется для условной прямой трубы, имеющей диаметр и материал ответвления тройника, в соответствии с требованиями 12.2.

**П р и м е ч а н и е** — Расчетная толщина стенки ответвления тройника составляет не менее 6 мм.

В результате получается решение для коэффициента несущей способности тройника в виде формулы

$$\eta = \left( \frac{1}{2a} \right) \cdot \left( -b + \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c} \right). \quad (\text{Б.14})$$

**Б.5 Расчетные и номинальные толщины стенок магистрали и ответвления тройника**

Расчетные толщины стенок магистрали и ответвления тройника получаются из выражений:

$$T_h = \eta \cdot t_h; \quad (\text{Б.15})$$

$$T_b = \xi \cdot T_h. \quad (\text{Б.16})$$

Номинальные толщины стенок магистрали и ответвления тройника устанавливаются в соответствии с 12.2.3.1.



**Приложение В**  
**(рекомендуемое)**

**Методика определения расчетного радиуса кривизны**  
**участка подземного трубопровода**

В.1 Данная методика определения расчетного радиуса кривизны подземного трубопровода предназначена для применения при оценке общей устойчивости участка трубопровода с выпуклыми углами поворота трассы в вертикальной плоскости.

В.2 Расчетный радиус кривизны  $\rho_0$  является характеристикой начального изгиба заглубленного в грунт трубопровода. Под расчетным радиусом  $\rho_0$  понимается минимальный радиус кривизны оси трубы, если изгиб имеет место на всей длине волны выпучивания. Это обычно наблюдается при свободном (упругом) изгибе трубопровода. Таким образом, если длина хорды кривой больше или равна критической длине волны выпучивания, то в качестве расчетного радиуса принимается фактический радиус кривизны оси трубы, т. е.

$$\text{при } L_{cr} \leq 2 \cdot \rho \cdot \sin \frac{\alpha}{2}: \quad \rho_0 = \rho, \quad (\text{В.1})$$

где  $L_{cr}$  — критическая длина волны выпучивания, м;

$\rho$  — минимальный радиус кривизны оси трубопровода, м;

$\alpha$  — угол поворота оси трассы трубопровода, градусы.

В.3 Поворот трубопроводов может выполняться с применением отводов (колен) машинного гнутья или заводских отводов с радиусом кривизны оси не менее  $5D$  ( $D$  — наружный диаметр трубопровода) (см. рисунок В.1). В этом случае условие (В.1) обычно не соблюдается, т. е. перемещение трубопровода происходит на длине, включающей и примыкающие к отводам первоначально прямолинейные участки. Тогда, зная длину волны выпучивания, расчетный радиус можно определить как радиус кривой, проходящей через начало и конец волны выпучивания и вершину угла поворота.




Рисунок В.1 — Расчетная схема вертикальных выпуклых углов поворота

В.4 Так как длина волны выпучивания зависит от расчетного радиуса кривизны оси, то решение выполняется методом последовательных приближений. Сначала нужно задаться возможной длиной волны выпучивания, примерно в  $(40—70) D$ . В зависимости от схемы угла поворота трассы (см. рисунок В.1) в первом приближении определяем расчетный радиус  $\rho_0$  по приведенным ниже формулам.

В.4.1 Схема а) рисунка В.1

Считается, что угол поворота трассы  $\alpha \leq 9^\circ$ , длина хорды кривой  $L_0$  менее длины волны выпучивания и длина каждого из прямолинейных примыкающих участков  $L_{s.l.}$  такова, что выполняется неравенство

$$L_{s.l.} + \frac{L_0}{2} \geq \frac{L_{cr}}{2}. \quad (B.2)$$

Расчетный радиус кривизны вычисляют по формуле

$$\rho_0 = \frac{2 \cdot L_{cr}^2 \cdot \cos \frac{\alpha}{2}}{\pi^2 \cdot \left[ L_{cr} \cdot \sin \frac{\alpha}{2} - 2 \cdot \rho \cdot \left( 1 - \cos \frac{\alpha}{2} \right) \right]}, \quad (B.3)$$

где  $\alpha$  — угол поворота трубопровода в вертикальной плоскости, градусы;

$\rho$  — радиус кривизны оси (кривой), м;

$L_{cr}$  — расчетная (критическая) длина волны выпучивания, м.

В.4.2 Схема б) рисунка В.1

Расчетный участок состоит из двух кривых вставок с углами поворота  $\alpha_1$  и  $\alpha_2$  и прямолинейного участка между ними, причем каждый из углов менее  $9^\circ$ . Также выполняется неравенство

$$\rho_1 \cdot \sin \frac{\alpha_1}{2} + \rho_2 \cdot \sin \frac{\alpha_2}{2} + L_{s.l.} \leq L_{cr}. \quad (B.4)$$

Расчетный радиус кривизны вычисляют по формуле

$$\rho_0 = \frac{2}{\pi^2} \cdot L_{cr}^2 \cdot \left[ \frac{L_{cr} \cdot \operatorname{tg} \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} + \left( L_{s.l.} + \rho_1 \cdot \operatorname{tg} \frac{\alpha_1}{2} + \rho_2 \cdot \operatorname{tg} \frac{\alpha_2}{2} \right) \times}{\times \left( \sin \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2} - \operatorname{tg} \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} \cdot \cos \frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2} \right)} \right]^{-1}. \quad (B.5)$$

В.4.3 Схема в) рисунка В.1

Расчетный участок состоит из одного угла поворота, выполненного с помощью колен радиусом не менее  $5D$ . Расчетный радиус кривизны вычисляют по формуле

$$\rho_0 = \frac{2 \cdot L_{cr}}{\pi^2 \cdot \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}. \quad (B.6)$$

В.4.4 Схема г) рисунка В.1

Расчетный участок состоит из двух углов поворота, выполненных с помощью колен ( $\rho_k \geq 5D$ ). Расчетный радиус кривизны вычисляют по формуле

$$\rho_0 = \frac{2}{\pi^2} \cdot L_{cr}^2 \cdot \left[ L_{cr} \cdot \operatorname{tg} \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} + L_{cr} \cdot \left( \sin \frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2} - \operatorname{tg} \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} \cdot \cos \frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2} \right) \right]^{-1}. \quad (B.7)$$

В.4.5 Схема д) рисунка В.1

Расчетный участок представляет собой кривую угла поворота, замененную ломаной линией с одинаковыми углами, образованными коленами с радиусом кривизны ( $\rho_k \geq 5D$ ) и углами  $\alpha_1 = (3—6)^\circ$ , и с равными расстояниями между ними. Общее число углов поворота равно  $n$ . Расчетный радиус кривизны вычисляют по формуле

$$\rho_0 = \frac{2}{\pi^2} \cdot L_{cr}^2 \cdot \cos \frac{n \cdot \alpha_1}{2} \cdot \left[ L_{cr} \cdot \sin \frac{n \cdot \alpha_1}{2} - L_0 \cdot (n - 1) \cdot \sin \alpha_1 \right]^{-1}. \quad (B.8)$$

В.5 Определив расчетный радиус кривизны для выбранной рассматриваемой схемы поворота оси трубопровода по одной из приведенных выше формул (В.3), (В.5) — (В.8), далее вычисляют расчетную длину волны выпучивания  $L_{cr}$ , м, по формуле

$$L_{cr} = 11,511 \cdot \sqrt{\frac{EI}{q^* \cdot \rho_0}}, \quad (\text{В.9})$$

где  $EI$  — изгибная жесткость сечения трубопровода, Н·м<sup>2</sup>;

$q^*$  — предельное погонное сопротивление перемещениям трубопровода вверх, Н/м;

$\rho_0$  — расчетный радиус кривизны оси трубопровода.

В.6 Во втором приближении принимаем длину волны выпучивания как среднее значение между предшествующим и вычисленным значениями.

Таким образом, в результате нескольких приближений определяется расчетный радиус кривизны  $\rho_0$ .

**Приложение Г**  
**(обязательное)**

**Критерии сейсмостойкого проектирования трубопроводов**

Г.1 Периоды повторяемости в соответствии со сводом правил, утвержденным Минрегионом России [20], проектного и максимального расчетного землетрясений следует принять следующими:

- для проектного землетрясения — 100 лет;
- для максимального расчетного землетрясения — 1000 лет.

Г.2 Для оценки сейсмостойкости трубопровода должны быть проведены расчеты, аналогичные расчетам при НУЭ с учетом сейсмических воздействий, а также выполнены проверки в соответствии с критериальными требованиями, соответствующими различным видам отказов трубопровода при землетрясениях.

Г.3 Рассматриваются следующие виды предельных состояний трубопровода:

- разрыв трубопровода;
- местная потеря устойчивости стенки трубопровода;
- гофрообразование по телу трубы;
- образование трещин в кольцевых и продольных сварных швах, ЗТВ, по телу трубы;
- общая потеря устойчивости трубопровода.

Г.4 Разрыв трубопровода связан, как правило, с действием внутреннего давления, когда происходит раскрытие стенки трубопровода под действием кольцевых напряжений.

Г.5 Для исключения разрывов необходимо ограничивать уровень кольцевых напряжений по отношению как к пределу текучести, так и к пределу прочности материала труб (указанные ограничения выполняются согласно требованиям 14.3). Увеличивать толщину стенки трубы следует лишь в случае, если невозможны другие пути снижения напряжений до уровня допустимых.

Г.6 Местная потеря устойчивости стенки трубопровода (местное смятие) происходит при общем изгибе трубопровода в зоне действия сжимающих продольных напряжений.

Г.7 Для предотвращения местного смятия необходимо ограничивать уровень изгибных деформаций в сечении трубопровода. Для относительных и абсолютных значений изгибных деформаций должно выполняться условие:

- на стадии проектного землетрясения

$$\frac{\varepsilon_{изг}}{\varepsilon_{M \max}} \leq 0,90; \quad (Г.1)$$

- на стадии максимального расчетного землетрясения

$$\varepsilon_{изг} \leq 0,025 \text{ (2,5 \%)}, \quad (Г.2)$$

где  $\varepsilon_{изг}$  — общая изгибная деформация;

$\varepsilon_{M \max}$  — деформация, соответствующая максимуму на диаграмме «изгибающий момент — изгибная деформация».

Г.8 Гофрообразование происходит при высоких уровнях осевых деформаций сжатия.

Г.9 Для предотвращения гофрообразования необходимо нормировать уровни осевых деформаций сжатия в трубопроводе по условию

$$\frac{\varepsilon_{пр.N}^-}{\varepsilon_{гофр}} \leq [k_{гофр}], \quad (Г.3)$$

где  $\varepsilon_{пр.N}^-$  — осевая деформация сжатия;

$\varepsilon_{гофр}$  — осевая деформация сжатия, при которой начинается гофрообразование;

$[k_{гофр}]$  — относительная допустимая осевая деформация сжатия, которая принимается равной:

- 0,80 — для стадии проектного землетрясения;
- 1,00 — для стадии максимального расчетного землетрясения.

Г.10 Осевая деформация сжатия  $\varepsilon_{гофр}$ , при которой начинается гофрообразование, представляет собой деформацию, соответствующую точке начала потери устойчивости (точке максимума диаграммы «продольная сжимающая сила — осевая деформация»). Эту диаграмму необходимо рассчитывать с учетом нелинейного поведения материала трубы и с учетом всех нагрузок (осевых, изгибных, внутреннего давления), действующих на трубопровод в рассматриваемом варианте расчета.

Г.11 Образование трещин в кольцевых сварных швах происходит при высоких уровнях осевых деформаций растяжения.

Г.12 Для исключения данного вида отказа требуется обеспечить достаточно высокий относительный (в сравнении с основным материалом труб) уровень предела текучести материала сварного шва (условие

является одинаковым как для стадии проектного землетрясения, так и для стадии максимального расчетного землетрясения), а также ограничить абсолютные продольные деформации растяжения в трубопроводе согласно условиям:

$$\frac{(\sigma_y)_{св}}{\sigma_y} \geq 1,10; \quad (Г.4)$$

$$\varepsilon_{пр}^+ \leq [\varepsilon_{пр}^+], \quad (Г.5)$$

где  $\sigma_y$  — минимальный нормативный предел текучести основного металла трубы;

$(\sigma_y)_{св}$  — минимальный нормативный предел текучести материала сварного шва/ЗТВ;

$\varepsilon_{пр}^+$  — деформация растяжения в сечении трубопровода;

$[\varepsilon_{пр}^+]$  — допустимая деформация растяжения в сечении трубопровода, которая принимается равной:

- 0,02 (2 %) — для стадии проектного землетрясения;
- 0,04 (4 %) — для стадии максимального расчетного землетрясения.

Г.13 Общая потеря устойчивости трубопровода в вертикальной плоскости происходит при действии значительных сжимающих осевых усилий и недостаточной балластировке.

Г.14 Для обеспечения общей устойчивости трубопровода при сейсмических воздействиях необходимо нормировать величину заглубления трубопровода с достаточным запасом по отношению к глубине, рассчитанной при НУЭ. Данное условие должно соблюдаться только для стадии проектного землетрясения

$$\frac{H}{H_{НУЭ}} \geq 1,10, \quad (Г.6)$$

где  $H$  — требуемая величина заглубления (засыпки) трубопровода (от поверхности земли до верха трубопровода);

$H_{НУЭ}$  — расчетная величина заглубления, обеспечивающая общую устойчивость трубопровода на стадии НУЭ.

Г.15 Расчетную величину заглубления  $H_{НУЭ}$ , обеспечивающую общую устойчивость трубопровода на стадии НУЭ, необходимо рассчитывать с учетом диаграмм взаимодействия трубопровода с грунтом, физической нелинейности материала труб и возможной выпуклости участков трубопровода в вертикальной плоскости.

Г.16 Методы определения общей изгибной деформации, осевой деформации сжатия, деформаций растяжения в сечении трубопровода должны базироваться на применении моделей МКЭ, учитывающих упруго-пластические деформации материала труб (физическую нелинейность), а также геометрическую нелинейность в поведении системы «трубопровод — грунт» при сейсмических воздействиях.



**Приложение Д**  
**(рекомендуемое)**

**Методика оценки устойчивости формы поперечных сечений трубопровода**

Д.1 Условие обеспечения местной устойчивости стенки трубы трубопровода может быть выполнено за счет назначения соответствующей толщины стенки при известных изгибных деформациях и начальной овальности сечений труб.

Д.2 При совместном действии изгибающего момента и продольной сжимающей силы местная устойчивость стенки трубопровода обеспечивается при выполнении условия

$$\frac{\varepsilon_b}{\varepsilon_{1cr}} \leq \theta^*, \quad (\text{Д.1})$$

где  $\varepsilon_b$  — предельно допустимая изгибная деформация;

$\varepsilon_{1cr}$  — критическая продольная деформация только при изгибе трубопровода;

$\theta^*$  — параметр овальности сечений труб.

В неравенстве (Д.1) все деформации сжатия условно считаются положительными.

Д.3 Предельно допустимая изгибная деформация  $\varepsilon_b$  задается в проекте. Она не должна превышать значения  $4 \cdot 10^{-3}$ .

Д.4 Критическая продольная деформация при изгибе трубопровода принимается из получивших достаточное экспериментальное подтверждение теоретических разработок теории устойчивости цилиндрических оболочек по формуле

$$\varepsilon_{1cr} = \frac{t}{2 \cdot D}. \quad (\text{Д.2})$$

Д.5 Правая часть неравенства (Д.1) представляет собой параметр овальности, вычисляемый по формуле

$$\theta^* = \sqrt{\frac{1 + (\sigma_{cr}^*)^2}{1 + (\sigma_{cr}^*/f)^2}}, \quad (\text{Д.3})$$

где  $f$  вычисляется по формуле

$$f = \sqrt{1 + \left( \frac{\theta_0/100 \cdot D}{t_{nom}} \right)^2} - \frac{(\theta_0/100) \cdot D}{t_{nom}}. \quad (\text{Д.4})$$

Д.6 В формуле (Д.4) расчетная начальная овальность сечений труб  $\theta_0$ , %, определяется по формуле

$$\theta_0 = \frac{D_{max} - D_{min}}{(D_{max} + D_{min})/2} \cdot 100, \quad (\text{Д.5})$$

где  $D_{max}$ ,  $D_{min}$  — соответственно максимальный и минимальный диаметры в рассматриваемом сечении трубопровода, м, принимаемые по условиям изготовления трубы на заводе.

Д.7 Расчетную начальную овальность при отсутствии фактических данных измерения диаметров трубы следует принять равной 2,0 %.

Д.8 Параметр критического напряжения в формуле (Д.3) вычисляется по формуле

$$\sigma_{cr}^* = \frac{\sigma_{cr}}{\psi_N \sigma_y}, \quad (\text{Д.6})$$

где  $\sigma_{cr}$  — критическое напряжение в цилиндрической оболочке при действии наружного давления (напряжение коллапса), МПа; вычисляется по формуле

$$\sigma_{cr} = \frac{E_0}{1 - \mu_0^2} \left( \frac{t}{D} \right)^2, \quad (\text{Д.7})$$

$\psi_N$  — понижающий коэффициент, учитывающий влияние продольной силы;

$\sigma_y$  — нормативный предел текучести материала труб, МПа.

Д.9 Понижающий коэффициент  $\psi_N$  вычисляют по формуле

$$\psi_N = \sqrt{1 - \frac{3}{4} \cdot \left( \frac{\sigma_N}{\sigma_y} \right)^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sigma_N}{\sigma_y}, \quad (\text{Д.8})$$

где  $\sigma_N$  — осевые сжимающие продольные напряжения, условно считающиеся положительными, МПа.

## Библиография

- |      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1]  | Свод правил<br>СП 31.13330.2012                                                                                                                                 | Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02—84*                                                                                                                         |
| [2]  | Строительные нормы и правила Российской Федерации<br>СНиП 3.05.04—85*                                                                                           | Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации                                                                                                                                                         |
| [3]  | Санитарные правила и нормы Российской Федерации<br>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200—03                                                                                   | Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов                                                                                                                   |
| [4]  | Руководящий документ<br>РД 39-132—94                                                                                                                            | Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов. Утверждены Минтопэнерго России 30 декабря 1993 г. Согласованы с Госгортехнадзором России 27 декабря 1993 г. № 10-03/337 |
| [5]  | Свод правил<br>СП 34-116—97                                                                                                                                     | Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов. Утверждена Приказом Минтопэнерго России от 23 декабря 1997 г. № 441                                                 |
| [6]  | Ведомственные строительные нормы<br>ВСН 51-3—85/ВСН 51-2.38—85                                                                                                  | Проектирование промысловых стальных трубопроводов. Согласованы с Госстроем СССР 17 апреля 1985 г. № ДП-1657-1                                                                                                  |
| [7]  | Правила устройства электроустановок, глава 2.5 ПУЭ—7 (утверждена Минэнерго России, приказ от 20 мая 2003 г. N 187)                                              |                                                                                                                                                                                                                |
| [8]  | Правила безопасности<br>ПБ 08-624—03                                                                                                                            | Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. N 56                                                                             |
| [9]  | Свод правил<br>СП 32.13330.2012                                                                                                                                 | Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03—85                                                                                                                            |
| [10] | Свод правил<br>СП 18.13330.2011                                                                                                                                 | Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II—89—80*                                                                                                                          |
| [11] | Строительные нормы и правила Российской Федерации<br>СНиП 11—02—96                                                                                              | Инженерные изыскания для строительства. Основные положения                                                                                                                                                     |
| [12] | Свод правил<br>СП 25.13330.2012                                                                                                                                 | Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04—88                                                                                                                     |
| [13] | Свод правил<br>СП 22.13330.2011                                                                                                                                 | Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01—83*                                                                                                                                     |
| [14] | Шкала сейсмической интенсивности MSK—64, 1964 г.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |
| [15] | Правила охраны магистральных трубопроводов (утверждены Минтопэнерго России 29 апреля 1992 г. и постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. № 9) |                                                                                                                                                                                                                |
| [16] | Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации (утверждены приказом Минтранса России от 14 октября 2002 г. № 129)                             |                                                                                                                                                                                                                |
| [17] | Свод правил<br>СП 16.13330.2011                                                                                                                                 | Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II—23—81*                                                                                                                                                |
| [18] | Строительные нормы и правила Российской Федерации<br>СНиП 32—01—95                                                                                              | Железные дороги колеи 1520 мм                                                                                                                                                                                  |
| [19] | Свод правил<br>СП 20.13330.2011                                                                                                                                 | Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07—85*                                                                                                                                            |
| [20] | Свод правил<br>СП 14.13330.2011                                                                                                                                 | Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II—7—81*                                                                                                                                 |
| [21] | Комплект карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР—97, Институт физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, 1991—1997 гг.             |                                                                                                                                                                                                                |
| [22] | Стандарт Американского нефтяного института<br>API 1104:2001                                                                                                     | Сварка трубопроводов и связанного с ними оборудования (Welding of pipelines and related facilities)                                                                                                            |
| [23] | Свод правил<br>СП 28.13330.2012                                                                                                                                 | Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11—85                                                                                                                        |

---

УДК 725.74:628.161:006.354

ОКС 75.200

У57

ОКП 01 3000

Ключевые слова: промышленный трубопровод, классификация, конструктивные требования, нагрузка, воздействие, прочность, устойчивость, давление, труба, соединительные детали

---

Технический редактор *Е. В. Беспрозованная*  
Корректор *В. Г. Гришунина*  
Компьютерная верстка *Т. Ф. Кузнецовой*

Сдано в набор 03.12.2014. Подписано в печать 20.02.2015. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,70. Уч.-изд. л. 8,57. Тираж 38 экз. Зак. 2174.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано и отпечатано в Калужской типографии стандартов, 248021 Калуга, ул. Московская, 256.

**Изменение № 1 ГОСТ Р 55990—2014 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования****Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.04.2024 № 462-ст****Дата введения — 2024—06—30**

Содержание. Подраздел 14.5. Заменить слово: «Геотекстильные» на «Геосинтетические».

Пункт 1.1 дополнить абзацем:

«Неметаллические трубы, применяемые для промысловых трубопроводов, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 59834, ГОСТ Р 59411, ГОСТ Р 59910».

Пункт 1.2.1 дополнить перечислением 7):

«7) газопроводы для транспортирования газа от УКПГ, УППГ до сооружения магистрального транспорта газа».

Пункт 1.2.2. Перечисления 2), 7) и 10) изложить в новой редакции:

«2) нефтегазосборные трубопроводы для транспортирования продукции нефтяных скважин от замерных установок до узлов дополнительных работ дожимных насосных станций и установок сепарации нефти для предварительного сброса воды (нефтегазопроводы)»;

«7) трубопроводы систем заводнения нефтяных пластов и систем захоронения пластовых и сточных вод в глубокие поглощающие горизонты, за исключением участков, расположенных на кустовых площадках (на кустах скважин)»;»;

«10) ингибиторопроводы для подачи ингибиторов к скважинам или другим объектам обустройства нефтяных и газонефтяных месторождений, за исключением участков, расположенных на кустовых площадках (на кустах скважин)»;».

Пункт 1.2.3. Примечания изложить в новой редакции.

«П р и м е ч а н и е — Границей промыслового трубопровода является запорная арматура, установленная на входе (трубопровода) на технологическую площадку или на выходе с технологической площадки, но в пределах не более 5 м от границы площадки, если иное не предусмотрено внутренними документами эксплуатирующей организации или утвержденными схемами разграничения зон ответственности. В последнем случае границей можно считать условную границу площадки, согласованную с владельцем площадки».

Пункт 1.3 дополнить перечислениями 8) и 9):

«8) газопроводы подключения, входящие в состав магистральных газопроводов в соответствии с требованиями СП 36.13330;

9) трубопроводы из неметаллических труб. Проектирование промысловых трубопроводов из стеклопластиковых труб выполняют согласно ГОСТ Р 59411, ГОСТ Р 59834, ГОСТ Р 59910».

Раздел 2 изложить в новой редакции:

«В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 9.014 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 9.107 Единая система защиты от коррозии и старения. Коррозионная агрессивность атмосферы. Основные положения

ГОСТ 9.502 Единая система защиты от коррозии и старения. Ингибиторы коррозии металлов для водных систем. Методы коррозионных испытаний

ГОСТ 9.506 Единая система защиты от коррозии и старения. Ингибиторы коррозии металлов в водно-нефтяных средах. Методы определения защитной способности

ГОСТ 9.514 Единая система защиты от коррозии и старения. Ингибиторы коррозии металлов для водных систем. Электрохимический метод определения защитной способности

ГОСТ 9.602—2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 1412 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки

ГОСТ 9238 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды



ГОСТ 26251 Протекторы для защиты от коррозии. Технические условия  
ГОСТ 26775 Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов на внутренних водных путях.  
Нормы и технические требования  
ГОСТ 27751 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения  
ГОСТ 30244 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть  
ГОСТ 30402 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость  
ГОСТ 30732 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия  
ГОСТ 33382 Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация  
ГОСТ Р 9.905 (ИСО 7384:2001, ИСО 11845:1995) Единая система защиты от коррозии и старения. Методы коррозионных испытаний. Общие требования  
ГОСТ Р 51164—98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии  
ГОСТ Р 59411 Трубопроводы промышленные из стеклопластиковых труб. Правила проектирования и эксплуатации  
ГОСТ Р 59834 Промысловые трубопроводы. Трубы гибкие полимерные армированные и соединительные детали к ним. Общие технические условия  
ГОСТ Р 59910 Трубы полимерные, армированные металлическим каркасом, и соединительные детали к ним. Общие технические условия  
СП 14.13330 «СНиП II-7-81\* Строительство в сейсмических районах»  
СП 16.13330 «СНиП II-23-81\* Стальные конструкции»  
СП 20.13330 «Нагрузки и воздействия»  
СП 22.13330 «Основания зданий и сооружений»  
СП 25.13330 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»  
СП 28.13330 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии»  
СП 31.13330 «СНиП 2.04.02-84\* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  
СП 32.13330 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»  
СП 34.13330 «СНиП 2.05.02-84\* Автомобильные дороги»  
СП 35.13330 «СНиП 2.05.03-84\* Мосты и трубы»  
СП 36.13330 «СНиП 2.05.06-85\* Магистральные трубопроводы»  
СП 37.13330 «СНиП 2.05.07-91\* Промышленный транспорт»  
СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»  
СП 99.13330 «СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях»  
СП 119.13330 «СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм»  
СП 129.13330 «СНиП 3.05.04-85\* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»  
СП 284.1325800 «Трубопроводы промышленные для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ»

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов».

Раздел 3. Пункты 3.2, 3.29 исключить.

Пункт 3.6 после слова «река,» дополнить словом: «ручей,».

Пункт 3.9 изложить в новой редакции:

«3.9 **газопровод-шлейф**: Трубопровод, предназначенный для транспортирования пластовой смеси от границы площадки одиночной скважины (куста скважин) месторождений и подземных хранилищ газа до установок комплексной подготовки газа, установок предварительной подготовки газа, пунктов сбора и от компрессорных станций подземных хранилищ газа до границы площадки одиночной скважины (куста скважин) для закачки газа в пласт».

Пункт 3.10 дополнить примечанием:

Примечание — Требования к проектированию газосборного коллектора аналогичны требованиям к газопроводам-шлейфам, за исключением положений, не предусматривающих продувочную обвязку в составе узла запорной арматуры».

Пункты 3.24, 3.38 изложить в новой редакции:

«3.24 **кран охранный**: Охранная запорная арматура на входе или выходе площадочного объекта (УППГ, УКПГ, ДКС, ДНС, ГКС, ГНС, ГС, ГИС, ПС, ГПЗ, СПХГ, ЦПС, НПС), устанавливаемая на промысловом трубопроводе и служащая для экстренного отключения площадочного объекта от линейного трубопровода.

Примечание — Размещение трубопроводной арматуры должно соответствовать требованиям 9.2.1»;

«3.38

**предельное состояние строительного объекта**: Состояние строительного объекта, при превышении характерных параметров которого эксплуатация строительного объекта недопустима, затруднена или нецелесообразна.

Примечание — К характерным параметрам объекта относятся: рабочее давление, толщина стенки трубы, овальность сечения трубы, радиус упругого изгиба, температурный перепад.

[Адаптировано из ГОСТ 27751—2014, пункт 2.2.8]

».

Пункт 3.55 дополнить примечанием:

Примечание — Расчетная толщина стенки трубы учитывает минусовый допуск».

Раздел 3 дополнить пунктами 3.26а, 3.52а и 3.64:

«3.26а

**мягкий грунт**: Сыпучий минеральный грунт, не нарушающий целостность защитного покрытия в процессе строительства и эксплуатации трубопровода, с размером твердых фракций в поперечнике до 50 мм.

Примечание — В качестве мягкого грунта для подсыпки и присыпки используется:

- песок мелкий, средней крупности, крупный, гравелистый (классификация по ГОСТ 25100);
- песок для строительных работ по ГОСТ 8736;
- глинистые непучинистые, малопучинистые грунты (супеси, суглинки, глины) с размером комьев не более 50 мм в поперечнике, в т. ч. мерзлых;
- гравийно-галечниковые грунты с размером частиц не более 50 мм (не применяется к магистральным газопроводам);
- щебень и гравий по ГОСТ 8267 с размерами фракций не более 50 мм (не применяется к магистральным газопроводам).

[СП 86.13330.2022, пункт 3.25]

»;

«3.52а **стесненные условия**: Сложившаяся ситуация на участке трассы промыслового трубопровода, когда существующие условия расположения зданий и сооружений, не относящихся к проектируемому промысловому трубопроводу, не позволяют выполнить требования норм по соблюдению минимальных расстояний от проектируемого промыслового трубопровода до объектов, зданий и сооружений»;

«3.64 **сооружения магистрального транспорта**: Сооружения магистрального трубопровода (линейная часть, насосные и компрессорные станции и др.), предназначенные для транспортирования жидких и газообразных углеводородов».

Раздел 4 дополнить сокращениями:

«АТР — активный тектонический разлом;

ВИК — визуально-измерительный контроль;

ЗА — запорная арматура;

МРЗ — максимальное расчетное землетрясение;

НДС — напряженно-деформированное состояние;

ПАЗ — противоаварийная защита;

ПЗ — проектное землетрясение;

ППД — поддержание пластового давления (на нефтяных месторождениях);

СИКГ — система измерения количества и показателей качества газа;

СИКН — система измерения количества и показателей качества нефти».

Пункт 5.2. Первый абзац. Заменить слова: «В районах распространения ММГ применяется, как правило, надземный способ прокладки трубопроводов» на «В районах распространения льдистых, высокольдистых и просадочных ММГ способ прокладки трубопроводов определяется на основе теплотехнических расчетов»;

второй абзац изложить в новой редакции:

«Прокладку трубопроводов систем заводнения и захоронения пластовых и сточных вод следует выполнять, как правило, подземным способом. Надземная и наземная прокладки водоводов допускаются только при наличии эффективной системы обогрева и/или теплоизоляции трубопроводов, расчетов, подтверждающих отсутствие застывания транспортируемых продуктов (в том числе при остановке перекачки) за время, необходимое для опорожнения трубопровода. При соответствующем обосновании допускается в виде исключения надземная прокладка высоконапорных водоводов. Для данного способа прокладки также должны быть проведены расчеты, подтверждающие отсутствие застывания транспортируемых продуктов за время, необходимое для возобновления перекачки продукта при возможных неисправностях. Тепловые расчеты водоводов должны соответствовать требованиям [1]».

Пункт 5.4. Заменить слово: «изоляционных» на «защитных».

Пункт 5.7. Заменить слова: «требованиями действующих норм и правил [1] и [2]» на «СП 31.13330 и СП 129.13330».

Пункт 5.8. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Для уменьшения гидравлических потерь при транспортировании нестабильных газонасыщенных жидкостей рабочее давление во всех точках трубопровода должно быть выше давления насыщения транспортируемого продукта не менее чем на 0,5 МПа, если иное не оговорено в проекте».

Раздел 5 дополнить пунктом 5.10:

«5.10 Срок службы промышленного трубопровода устанавливается заказчиком в задании на проектирование, подтверждается расчетом в проектной документации».

Пункт 6.1. Заменить ссылку: «[3]» на «[2]».

Пункт 6.2 дополнить абзацем (перед таблицей 1):

«К токсичным продуктам относятся продукты, содержащие вредное вещество — сероводород 2-го класса опасности согласно ГОСТ 12.1.007».

Пункт 7.1.4. Первое перечисление изложить в новой редакции:

«- трубопроводы системы ППД с давлением 10 МПа и выше;».

Пункт 7.1.5. Второй и третий абзацы исключить.

Пункт 7.1.6. Последний абзац изложить в новой редакции:

«Имеется следующее соответствие между категориями участков трубопроводов по настоящему стандарту, СП 284.1325800 и СП 36.13330:

| Настоящий стандарт | СП 284.1325800 | СП 36.13330 |
|--------------------|----------------|-------------|
| В                  | I              | В           |
| С                  | II             | I, II       |
| Н                  | III            | III, IV     |

»;

таблицы 3, 4, 5 изложить в новой редакции:

«Таблица 3 — Категории трубопроводов в зависимости от их назначения

| Назначение и характеристики трубопровода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Категория трубопровода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Трубопроводы, транспортирующие среды с парциальным давлением сероводорода более 300 Па<br>Трубопроводы нестабильного конденсата при рабочем давлении от 10 до 32 МПа<br>Ингибиторопроводы, метанолопроводы, трубопроводы моноэтиленгликоля<br>Газосборные коллекторы, газопроводы-шлейфы I и II классов<br>Газопроводы I класса<br>Нефтегазопроводы I класса с газовым фактором 300 м <sup>3</sup> /т и более<br>Газопроводы систем закачки газа в продуктивные пласты с давлением 10 МПа и выше<br>Нефтепроводы I класса<br>Водоводы, транспортирующие пресные, пластовые и сточные воды с давлением 10 МПа и выше | С                      |
| Нефтегазопроводы I класса с газовым фактором менее 300 м <sup>3</sup> /т<br>Нефтегазопроводы II и III классов независимо от газового фактора<br>Газопроводы-шлейфы III и IV классов<br>Газопроводы II, III и IV классов<br>Выкидные линии нефтяных скважин<br>Нефтепроводы II и III классов<br>Водоводы, транспортирующие пресные, пластовые и сточные воды давлением менее 10 МПа                                                                                                                                                                                                                                  | Н                      |
| Примечание — Для трубопроводов, транспортирующих среды с парциальным давлением сероводорода 300 Па и менее, категория назначается так же, как для трубопроводов со средами, не содержащими сероводорода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |

Таблица 4 — Категории участков трубопроводов, транспортирующих нетоксичные продукты

| Характеристика участка трубопровода                                                                                                                                                                                                                                      | Категория продукта         |      |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                          | 4, 5 | 7 | 9 |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | при категории трубопровода |      |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | С                          | С    | Н | Н | С | Н |
| 1 Переходы через водные преграды                                                                                                                                                                                                                                         |                            |      |   |   |   |   |
| 1.1 Судоходные и несудоходные шириной зеркала воды в межень 25 м и более в русловой части и прибрежные участки длиной не менее 25 м каждый (от среднемеженного горизонта воды)                                                                                           | В                          | С    | С | С | С | С |
| 1.2 Несудоходные шириной зеркала воды в межень от 10 до 25 м включительно в русловой части и глубиной свыше 1,5 м, прибрежные участки длиной не менее 25 м каждый (от среднемеженного горизонта воды), оросительные и деривационные каналы                               | В                          | С    | С | С | С | Н |
| 1.3 Горные потоки (реки) при подземной прокладке                                                                                                                                                                                                                         | В                          | С    | С | С | С | Н |
| 1.4 Поймы рек по ГВВ 10 % обеспеченности                                                                                                                                                                                                                                 | В                          | С    | С | С | С | Н |
| 1.5 Участки трубопроводов протяженностью 1000 м от границ ГВВ 10 % обеспеченности                                                                                                                                                                                        | С                          | С    | Н | С | С | С |
| 2 Переходы через болота                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |      |   |   |   |   |
| 2.1 Тип II                                                                                                                                                                                                                                                               | С                          | С    | С | С | С | Н |
| 2.2 Тип III                                                                                                                                                                                                                                                              | В                          | С    | С | С | С | С |
| 3 Переходы через                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |      |   |   |   |   |
| 3.1 Железнодорожные пути общего пользования (на перегонах), включая участки по обе стороны дороги на расстоянии не менее 50 м от подошвы насыпи земляного полотна или от края водоотливного сооружения дороги.                                                           | В                          | В    | В | В | С | С |
| Автомобильные дороги общего пользования и подъездные автомобильные дороги к промышленным предприятиям I—а, I—б, II, III категорий, включая участки по обе стороны дороги на расстоянии не менее 25 м каждый от подошвы насыпи или бровки выемки земляного полотна дороги |                            |      |   |   |   |   |



Продолжение таблицы 4

| Характеристика участка трубопровода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Категория продукта         |      |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                          | 4, 5 | 7 | 9 |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | при категории трубопровода |      |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | С                          | С    | Н | Н | С | Н |
| 3.2 Подъездные железнодорожные пути необщего пользования и технологические железнодорожные пути (внутренние), включая участки по обе стороны дороги длиной 50 м каждый от осей крайних путей.<br>Автомобильные дороги, включая участки по обе стороны дороги длиной 25 м каждый от подошвы насыпи или бровки выемки земляного полотна дороги:<br>- автомобильные дороги общего пользования и подъездные автомобильные дороги к промышленным предприятиям IV, V категорий;<br>- внутриплощадочные автомобильные дороги и межплощадочные автомобильные дороги промышленных предприятий и организаций всех категорий;<br>- внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохозяйственных предприятиях и организациях I-вс категории | В                          | С    | С | С | С | С |
| 4 Участки трубопроводов, примыкающие к переходам через все железные и категоризированные автомобильные дороги, в пределах расстояний, указанных в 7.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | В                          | С    | С | С | С | С |
| 5 Трубопроводы, прокладываемые в слабо связанных барханных песках в условиях пустынь; участки газопроводов, примыкающие к площадкам скважин на расстоянии 150 м от ограждения; газопроводы на длине 250 м от линейной запорной арматуры и гребенок подводных переходов; узлы подключения трубопровода к межпромысловому коллектору и примыкающие к ним участки длиной не менее 15 м в каждую сторону от границ монтажного узла; участки от охранных кранов до площадок УКПГ, УППГ, ДКС, КС ПХГ                                                                                                                                                                                                                                     | С                          | С    | С | Н | С | Н |
| 6 Трубопроводы, прокладываемые по поливным и орошаемым землям хлопковых и рисовых плантаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | В                          | С    | С | С | С | Н |
| 7 Участки трубопроводов, транспортирующие продукты в жидкой фазе, расположенные выше населенных пунктов и промышленных предприятий на расстоянии от них до:<br>- 300 м — при диаметре труб 700 мм и менее;<br>- 500 м — при диаметре труб до 1000 мм включительно;<br>- 1000 м — при диаметре труб более 1000 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | В                          | —    | — | В | С | С |
| 8 Переходы через селевые потоки, конусы выносов и солончаковые грунты, нефтепроводы, нефтегазопроводы, конденсатопроводы, выкидные трубопроводы нефтяных скважин, прокладываемые параллельно рекам с зеркалом воды в межень 25 м и более, каналам, озерам и другим водоемам, имеющим рыбохозяйственное значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | С                          | С    | С | С | С | Н |
| 9 Узлы пуска и приема ВТУ, узлы линейной запорной арматуры, а также участки трубопроводов по 250 м, примыкающие к ним.<br>Трубопроводы, прокладываемые по подрабатываемым территориям и территориям, подверженным карстовым явлениям.<br>Трубопроводы на участках подхода к площадкам НС, НПС, УКПГ, УППГ, ГПЗ, ДКС и СПХГ в пределах 250 м от ограждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | С                          | С    | С | С | С | С |
| 10 Пересечения с коммуникациями (канализационными коллекторами, нефтепроводами, нефтегазопроводами, конденсатопроводами, газопроводами, силовыми кабелями и кабелями связи, оросительными системами) в пределах 20 м по обе стороны пересекаемой коммуникации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | С                          | С    | С | С | С | Н |
| 11 Пересечения (в обе стороны) в пределах расстояний, указанных в позиции 14 таблицы 6, с ВЛ напряжением 330 кВ и более                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | В                          | В    | В | В | В | С |
| 12 Участки трубопроводов в зонах активных тектонических разломов и прилегающие участки на расстоянии 100 м от границ разлома                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | С                          | С    | С | С | С | С |



Окончание таблицы 4

| Характеристика участка трубопровода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Категория продукта         |      |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                          | 4, 5 |   | 7 | 9 |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | при категории трубопровода |      |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | С                          | С    | Н | Н | С | Н |
| 13 Трубопроводы, прокладываемые по территории распространения ММГ, имеющих при оттаивании относительную осадку свыше 0,1, а также трубопроводы, прокладываемые в сильнозасоленных грунтах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | С                          | С    | С | С | С | С |
| <p>Примечания</p> <p>1 Участки трубопроводов, не указанные в таблице, следует отнести к категории Н.</p> <p>2 Указанные категории участков следует принимать независимо от вида прокладки (подземная, наземная, надземная).</p> <p>3 Категории участков трубопроводов надземной прокладки могут быть приняты при соответствующем обосновании категории не ниже С в зависимости от конкретных природно-климатических условий и свойств грунтов оснований.</p> <p>4 Типы болот следует принимать в соответствии с 10.2.1.</p> <p>5 Категорию участков трубопроводов, прокладываемых в поймах рек, подлежащих затоплению водохранилищем, следует принимать как для переходов через судоходные водные преграды.</p> <p>6 При небольшой продолжительности подтопления паводковыми водами (менее двадцати дней) и незначительной глубине этого подтопления, позволяющей оперативное проведение аварийно-восстановительных работ на трубопроводах в случае их повреждения, выполнение требований позиций 1.3 и 1.4 для газопроводов на поймах необязательно.</p> <p>7 Участки трубопроводов одного или различного назначения, прокладываемые при одновременном строительстве совместно в одной траншее, в одной насыпи (при наземной прокладке) или на общих опорах (на эстакаде), следует принимать не ниже категории С.</p> |                            |      |   |   |   |   |

Таблица 5 — Категории участков трубопроводов, транспортирующих токсичные продукты категорий 1, 3, 6, 8

| Характеристика участка трубопровода                                                                                                                                                                                                                                      | Категория участка |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 Переходы через водные преграды                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 1.1 Судоходные и несудоходные шириной зеркала воды в межень 25 м и более в русловой части и прибрежные участки длиной не менее 25 м каждый (от среднемеженного горизонта воды)                                                                                           | В                 |
| 1.2 Несудоходные шириной зеркала воды в межень от 10 до 25 м включительно в русловой части и глубиной свыше 1,5 м, прибрежные участки длиной не менее 25 м каждый (от среднемеженного горизонта воды), оросительные и деривационные каналы                               | В                 |
| 1.3 Горные потоки (реки) при подземной прокладке                                                                                                                                                                                                                         | В                 |
| 1.4 Поймы рек по ГВВ 10 % обеспеченности                                                                                                                                                                                                                                 | В                 |
| 1.5 Участки трубопроводов протяженностью 1000 м от границ ГВВ 10 % обеспеченности                                                                                                                                                                                        | С                 |
| 2 Переходы через болота                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 2.1 Тип II                                                                                                                                                                                                                                                               | С                 |
| 2.2 Тип III                                                                                                                                                                                                                                                              | В                 |
| 3 Переходы через железные и автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 3.1 Железнодорожные пути общего пользования (на перегонах), включая участки по обе стороны дороги на расстоянии не менее 50 м от подошвы насыпи земляного полотна или от края водоотливного сооружения дороги.                                                           | В                 |
| Автомобильные дороги общего пользования и подъездные автомобильные дороги к промышленным предприятиям I-а, I-б, II, III категорий, включая участки по обе стороны дороги на расстоянии не менее 25 м каждый от подошвы насыпи или бровки выемки земляного полотна дороги |                   |
| 3.2 Подъездные железнодорожные пути необщего пользования и технологические железнодорожные пути (внутренние), включая участки по обе стороны дороги длиной 50 м каждый от осей крайних путей.                                                                            | С                 |
| Автомобильные дороги, включая участки по обе стороны дороги длиной 25 м каждый от подошвы насыпи или бровки выемки земляного полотна дороги:                                                                                                                             |                   |
| - автомобильные дороги общего пользования и подъездные автомобильные дороги к промышленным предприятиям IV, V категорий;                                                                                                                                                 |                   |

Продолжение таблицы 5

| Характеристика участка трубопровода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Категория участка |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- внутриплощадочные автомобильные дороги и межплощадочные автомобильные дороги промышленных предприятий и организаций всех категорий;</li> <li>- внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохозяйственных предприятиях и организациях I-вс категории</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 4 Участки трубопроводов в пределах расстояний, указанных в 7.2, примыкающие к переходам через все железные и категоризованные автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C                 |
| 5 Трубопроводы, прокладываемые в слабо связанных барханных песках в условиях пустынь; участки газопроводов, примыкающие к площадкам скважин на расстоянии 150 м от ограждения; газопроводы на длине 250 м от гребенки подводных переходов, подключения трубопроводов друг к другу и участки от охранных кранов до площадок УКПГ, УППГ, ДКС, КС ПХГ, трубопроводы топливного и импульсного газа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B                 |
| 6 Трубопроводы, прокладываемые по поливным и орошаемым землям хлопковых и рисовых плантаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B                 |
| 7 Участки трубопроводов, расположенные выше населенных пунктов и промышленных предприятий на расстоянии от них до: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 300 м — при диаметре труб 700 мм и менее;</li> <li>- 500 м — при диаметре труб до 1000 мм включительно;</li> <li>- 1000 м — при диаметре труб более 1000 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B                 |
| 8 Переходы через селевые потоки, конусы выносов и солончаковые грунты и нефтепроводы, нефтегазопроводы, конденсатопроводы, выкидные трубопроводы нефтяных скважин, прокладываемые параллельно рекам с зеркалом воды в межень 25 м и более, каналам, озерам и другим водоемам, имеющим рыбохозяйственное значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C                 |
| 9 Узлы пуска и приема очистных устройств, узлы линейной запорной арматуры, а также участки трубопроводов по 250 м, примыкающие к ним.<br>Трубопроводы, прокладываемые по подрабатываемым территориям, подверженным карстовым явлениям.<br>Трубопроводы на участках подхода к НС, НПС, ГПЗ в пределах 250 м от ограждения и узлы линейной запорной арматуры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B                 |
| 10 Пересечения с подземными коммуникациями (канализационными коллекторами, нефтепроводами, нефтегазопроводами, конденсатопроводами, газопроводами, силовыми кабелями и кабелями связи, подземными, наземными и надземными оросительными системами) в пределах 20 м по обе стороны пересекаемой коммуникации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C                 |
| 11 Пересечения (в обе стороны) в пределах расстояний, указанных в позиции 14 таблицы 6, с ВЛ напряжением 330 кВ и более                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B                 |
| 12 Участки трубопроводов в зонах активных тектонических разломов и прилегающие участки на расстоянии 100 м от границ разлома                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C                 |
| 13 Трубопроводы, прокладываемые по территории распространения ММГ, имеющих при оттаивании относительную осадку свыше 0,1, а также трубопроводы, прокладываемые в сильнозасоленных грунтах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C                 |
| <p><b>Примечания</b></p> <p>1 Участки трубопроводов, транспортирующие токсичные продукты и не указанные в таблице, следует отнести к категории С.</p> <p>2 Для трубопроводов, транспортирующих среды с парциальным давлением сероводорода 300 Па и менее, категория назначается так же, как для трубопроводов со средами, не содержащими сероводорода.</p> <p>3 Указанные категории участков следует принимать независимо от вида прокладки (подземная, наземная, надземная).</p> <p>4 Категории участков трубопроводов надземной прокладки могут быть приняты не ниже категории С в зависимости от конкретных природно-климатических условий и свойств грунтов оснований.</p> <p>5 Типы болот следует принимать в соответствии с 10.2.1.</p> <p>6 Категорию участков трубопроводов, прокладываемых в поймах рек, подлежащих затоплению водохранилищем, следует принимать как для переходов через судоходные водные преграды.</p> |                   |

## Окончание таблицы 5

7 При небольшой продолжительности подтопления паводковыми водами (менее двадцати дней) и незначительной глубине этого подтопления, позволяющей оперативное проведение аварийно-восстановительных работ на трубопроводах в случае их повреждения, выполнение требований позиций 1.3 и 1.4 для газопроводов на поймах необязательно.

».

Подраздел 7.1 дополнить пунктами 7.1.9 и 7.1.10:

«7.1.9 Классификацию железнодорожных путей следует принимать в соответствии с:

а) СП 119.13330:

- железнодорожные пути общего пользования;
- внешние железнодорожные подъездные пути;

б) СП 37.13330:

- подъездные железнодорожные пути необщего пользования;
- технологические железнодорожные пути (внутренние).

7.1.10 Классификацию автомобильных дорог следует принимать в соответствии с:

а) ГОСТ 33382 и СП 34.13330:

- автомобильные дороги общего пользования;
- подъездные автомобильные дороги к промышленным предприятиям;

б) СП 37.13330:

- внутриплощадочные автомобильные дороги;
- межплощадочные автомобильные дороги промышленных предприятий и организаций;

в) СП 99.13330:

- внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохозяйственных предприятиях и организациях».

Пункт 7.2.1. Таблицу 6 изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а 6 — Минимальные расстояния от трубопроводов до объектов, зданий и сооружений

| Объекты, здания и сооружения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Минимальные расстояния от оси трубопровода, м |                     |                     |                      |                  |                      |                                                          |                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | газопроводы                                   |                     |                     |                      |                  |                      | нефтепроводы,<br>нефтегазопроводы и<br>конденсатопроводы |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | класса                                        |                     |                     |                      |                  |                      |                                                          |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III                                           |                     |                     | IV                   |                  |                      |                                                          |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | номинальным диаметром                         |                     |                     |                      |                  |                      | класса                                                   |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300 и менее                                   | свыше 300<br>до 600 | свыше 600<br>до 800 | свыше 800<br>до 1400 | 300 и менее      | свыше 300<br>до 1400 | I                                                        | II                 | III               |
| 1 Группа А:<br>- города и другие населенные пункты;<br>- коллективные сады с садовыми домиками более 50 штук, дачные поселки;<br>- отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия с численностью работающих свыше 50 человек;<br>- тепличные комбинаты и хозяйства;<br>- птицефабрики;<br>- молокозаводы;<br>- карьеры разработки полезных ископаемых;<br>- гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей свыше 20;<br>- отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т. д.) с максимальной численностью менее 100 человек;<br>- вахтовые жилые комплексы;<br>- отдельные жилые здания | <u>100</u><br>200                             | <u>150</u><br>300   | <u>200</u><br>400   | <u>350</u><br>700    | <u>75</u><br>150 | <u>125</u><br>250    | <u>150</u><br>ДПВО                                       | <u>100</u><br>ДПВО | <u>75</u><br>ДПВО |

Продолжение таблицы 6

| Объекты, здания и сооружения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Минимальные расстояния от оси трубопровода, м |                   |                   |                   |                  |                   |                                                          |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | газопроводы                                   |                   |                   |                   |                  |                   | нефтепроводы,<br>нефтегазопроводы и<br>конденсатопроводы |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | класса                                        |                   |                   |                   |                  |                   |                                                          |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III                                           |                   |                   | IV                |                  |                   |                                                          |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | номинальным диаметром                         |                   |                   |                   |                  |                   | класса                                                   |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300 и менее                                   | свыше 300 до 600  | свыше 600 до 800  | свыше 800 до 1400 | 300 и менее      | свыше 300 до 1400 | I                                                        | II                 | III               |
| 2 Группа Б:<br>- железнодорожные и автобусные станции;<br>- аэропорты;<br>- морские и речные порты и пристани;<br>- мосты (однопролетные и многопролетные) железнодорожных путей общего пользования и подъездных железнодорожных путей необщего пользования, автомобильных дорог общего пользования и подъездных автомобильных дорог к промышленным предприятиям I—А, I—Б, I—В, II и III категорий, внутриплощадочных автомобильных дорог и межплощадочных автомобильных дорог промышленных предприятий и организаций I-в, II-в, I-н, II-н и I-к, II-к категорий с пролетом свыше 20 м, путепроводы (при прокладке нефтепроводов ниже мостов по течению);<br><br>- отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т. д.) с численностью более 100 человек;<br><br>- мосты и путепроводы группы Б при прокладке нефтепроводов выше по течению                                                                                                                   | <u>120</u><br>240                             | <u>180</u><br>360 | <u>240</u><br>480 | <u>420</u><br>840 | <u>75</u><br>100 | <u>100</u><br>150 | <u>180</u><br>ДПВО                                       | <u>120</u><br>ДПВО | <u>90</u><br>ДПВО |
| 3 Группа В:<br>- гидроэлектростанции;<br>- гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I—IV классов;<br>- очистные сооружения и НС водопроводные, не относящиеся к объектам промысла;<br>- железнодорожные пути общего пользования (на перегонах) и подъездные железнодорожные пути необщего пользования;<br>- автомобильные дороги общего пользования и подъездные автомобильные дороги к промышленным предприятиям I—А, I—Б, I—В, II и III категорий;<br>- склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м <sup>3</sup> ;<br>- территории КС, УКПГ, СПХГ и ГРС, поставляющих газ в тупиковую распределительную сеть;<br>- административно-хозяйственные блоки газовых и нефтяных промыслов;<br>- автозаправочные станции; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов;<br>- мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи Минцифры России и других ведомств;<br>- телевизионные башни; | <u>75</u><br>150                              | <u>125</u><br>250 | <u>150</u><br>300 | <u>250</u><br>500 | <u>20</u><br>40  | <u>50</u><br>100  | <u>150</u><br>ДПВО                                       | <u>100</u><br>ДПВО | <u>75</u><br>ДПВО |

Продолжение таблицы 6

| Объекты, здания и сооружения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Минимальные расстояния от оси трубопровода, м |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | газопроводы                                   |                     |                     |                      |                 |                      | нефтепроводы,<br>нефтегазопроводы и<br>конденсатопроводы |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | класса                                        |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | III                                           |                     |                     | IV                   |                 |                      |                                                          |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | номинальным диаметром                         |                     |                     |                      |                 |                      | класса                                                   |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300 и менее                                   | свыше 300<br>до 600 | свыше 600<br>до 800 | свыше 800<br>до 1400 | 300 и менее     | свыше 300<br>до 1400 | I                                                        | II                 | III               |
| - отдельно стоящие жилые здания одно-, двух-этажные; садовые домики, дачи, сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса скота                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                    |                   |
| 4 Группа Г:<br>- мосты (однопролетные и многопролетные) подъездных железнодорожных путей (внешних и внутренних), подъездных автомобильных дорог к промышленным предприятиям IV и V категорий, внутриплощадочных автомобильных дорог и межплощадочных автомобильных дорог промышленных предприятий и организаций III-в, III-н, III-к, IV-в, IV-н и IV-к категорий с пролетом свыше 20 м, трубопроводы (при прокладке нефтепроводов ниже мостов по течению);<br>- канализационные сооружения;<br>- вертодромы с парком вертолетов численностью до 10;<br>- мосты и трубопроводы группы Г при прокладке нефтепроводов выше по течению | <u>30</u><br>60                               | <u>50</u><br>100    | <u>100</u><br>200   | <u>200</u><br>400    | <u>20</u><br>40 | <u>125</u><br>250    | <u>75</u><br>ДПВО                                        | <u>50</u><br>ДПВО  | <u>30</u><br>ДПВО |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                             | -                   | -                   | -                    | -               | -                    | <u>150</u><br>ДПВО                                       | <u>100</u><br>ДПВО | <u>60</u><br>ДПВО |
| 5 Группа Д:<br>- железнодорожные сливноналивные устройства;<br>- внешние железнодорожные подъездные пути;<br>- автомобильные дороги общего пользования и подъездные автомобильные дороги к промышленным предприятиям IV, V категорий;<br>- внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохозяйственных предприятиях и организациях I-вс категории                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>50</u><br>50                               | <u>75</u><br>75     | <u>75</u><br>75     | <u>75</u><br>75      | <u>15</u><br>15 | <u>15</u><br>15      | <u>75</u><br>ДПВО                                        | <u>50</u><br>ДПВО  | <u>30</u><br>ДПВО |
| 6 Группа Е:<br>- территории групповых и сборных пунктов промыслов, ПГРС, промысловых установок очистки и осушки газа;<br>- территории ГРС, поставляющих газ в кольцевую распределительную сеть, ГРП, в том числе шкафного типа, ГРУ;<br>- земляной амбар для сбора конденсата при очистке полости трубопровода;<br>- открытые емкости для парафина, нефтеловушки, отстойные пруды и др.;<br>- НС водоснабжения, очистные сооружения, КНС для ППД, градирни, котельные и др.;<br>- вспомогательные и производственные здания категории Д;<br>- здания и сооружения линейной службы эксплуатации;                                    | 30                                            | 30                  | 30                  | 30                   | 30              | 30                   | 30                                                       | 30                 | 30                |



Продолжение таблицы 6

| Объекты, здания и сооружения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Минимальные расстояния от оси трубопровода, м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                      |             |                      |                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | газопроводы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                      |             |                      | нефтепроводы,<br>нефтегазопроводы и<br>конденсатопроводы |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | класса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                      |             |                      |                                                          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     | IV                   |             |                      |                                                          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | номинальным диаметром                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                      |             |                      | класса                                                   |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300 и менее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | свыше 300<br>до 600 | свыше 600<br>до 800 | свыше 800<br>до 1400 | 300 и менее | свыше 300<br>до 1400 | I                                                        | II       | III      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- вертолетные посадочные площадки без базирования на них вертолетов;</li><li>- закрытые подземные емкости для хранения и разгазирования конденсата при узлах пуска и приема очистных устройств, кроме изготавливаемых из труб конденсатоприемников, входящих в состав узлов, для которых расстояние определяется конструктивно;</li><li>- отдельные электростанции и распределительные устройства, предназначенные для питания объектов промысла:</li></ul> открытых;<br>закрытых                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40<br>20            | 50<br>25            | 50<br>25             | 30<br>15    | 30<br>15             | 50<br>25                                                 | 50<br>25 | 50<br>25 |
| 7 Группа Ж: <ul style="list-style-type: none"><li>- кабели междугородной связи и силовые электрокабели (за исключением силовых электрокабелей, кабелей связи, кабелей телемеханики и автоматики, предназначенных для обслуживания трубопровода);</li><li>- мачты (башни) и сооружения необслуживаемой малокабельной радиорелейной связи трубопроводов, электрогенераторы;</li><li>- пункты редуцирования для газоснабжения электрогенераторов;</li><li>- замерные сепарационные установки, нефтяные НС, газозамерные ГРП, установки предварительного сброса пластовой воды и др.;</li><li>- необслуживаемые усилительные пункты кабельной связи в подземных термокамерах;</li><li>- объекты связи, телемеханики и автоматики, предназначенные для обслуживания трубопровода;</li><li>- кабели местной телефонной связи, кабели зонной и сельской связи</li></ul> | 15<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |                     |                     |                      |             |                      |                                                          |          |          |

Продолжение таблицы 6

| Объекты, здания и сооружения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Минимальные расстояния от оси трубопровода, м                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | газопроводы                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                      |                 |                      | нефтепроводы,<br>нефтегазопроводы и<br>конденсатопроводы |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | класса                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | III                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     | IV                   |                 |                      |                                                          |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | номинальным диаметром                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                      |                 |                      | класса                                                   |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300 и менее                                                                                                                                                                                                                                | свыше 300<br>до 600 | свыше 600<br>до 800 | свыше 800<br>до 1400 | 300 и менее     | свыше 300<br>до 1400 | I                                                        | II              | III             |
| 11 Группа М<br>Резервуары конденсата, гликолей, метанола, этаноламинов и других горючих жидкостей, дренажные емкости на кустах скважин                                                                                                                                                                                                                                                        | 75                                                                                                                                                                                                                                         | 100                 | 125                 | 150                  | 50              | 75                   | 30                                                       | 25              | 25              |
| 12 Объекты:<br>- магистральные оросительные каналы и коллекторы, реки и водоемы, вдоль которых прокладывается трубопровод;<br>- водозаборные сооружения и станции оросительных систем, артезианские скважины                                                                                                                                                                                  | <u>25</u><br>40                                                                                                                                                                                                                            | <u>25</u><br>60     | <u>50</u><br>80     | <u>75</u><br>100     | <u>25</u><br>40 | <u>25</u><br>60      | 100                                                      | 70              | 50              |
| 13 Специальные предприятия, сооружения, площадки, охраняемые зоны, склады взрывчатых и взрывоопасных веществ, карьеры полезных ископаемых, добыча на которых производится с применением взрывных работ, склады сжиженных горючих газов                                                                                                                                                        | В соответствии с требованиями специальных нормативных документов, утвержденных в установленном порядке, и по согласованию с органами государственного надзора, министерствами и ведомствами, в ведении которых находятся указанные объекты |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |
| 14 Объекты:<br>- ВЛ высокого напряжения, параллельно которым прокладывается трубопровод;<br>- ВЛ высокого напряжения, параллельно которым прокладывается трубопровод в стесненных условиях трассы;<br>- опоры ВЛ высокого напряжения при пересечении их трубопроводом;<br>- открытые и закрытые трансформаторные подстанции и закрытые распределительные устройства напряжением 35 кВ и более | В соответствии с требованиями правил, утвержденных Минэнерго России [3], пункты 2.5.284—2.5.290                                                                                                                                            |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |
| 15 Устье одиночной или отсыпка куста бурящихся и эксплуатирующихся нефтяных, газовых, водозаборных и нагнетательных скважин, предназначенных для нужд систем ППД                                                                                                                                                                                                                              | <u>50</u><br>50                                                                                                                                                                                                                            | <u>100</u><br>100   | <u>100</u><br>100   | <u>100</u><br>100    | <u>50</u><br>50 | <u>100</u><br>100    | <u>50</u><br>50                                          | <u>30</u><br>30 | <u>30</u><br>30 |
| Примечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |
| 1 Расстояния, указанные над чертой, относятся к трубопроводам, транспортирующим продукты категорий 2, 4, 5, 7, 9, под чертой — к трубопроводам, транспортирующим продукты категорий 1, 3, 6, 8.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |
| 2 Расстояния, указанные в таблице, следует принимать:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |
| - для городов и других населенных пунктов — от проектной городской черты на расчетный срок от двадцати до двадцати пяти лет;                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |
| - для отдельных промышленных предприятий, железнодорожных станций, аэродромов, морских и речных портов и пристаней, гидротехнических сооружений, складов горючих и легковоспламеняющихся материалов, артезианских скважин — от границ отведенных им территорий с учетом их развития;                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |
| - для железных дорог — от подошвы насыпи или бровки выемки со стороны трубопровода, но не менее 10 м от границы полосы отвода дороги;                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |
| - для автомобильных дорог — от подошвы насыпи земляного полотна;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |
| - для всех мостов — от подошвы конусов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |
| - для отдельно стоящих зданий и строений — от ближайших выступающих их частей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |

Окончание таблицы 6

3 Под отдельно стоящим зданием или строением следует понимать здание или строение, расположенное вне населенного пункта на расстоянии не менее 50 м от ближайших к нему зданий или сооружений.

4 Для объектов группы А минимальные расстояния можно уменьшить на 20 % в случае, если количество людей, попадающих в пределы зоны, ограниченной минимальным расстоянием, составляет менее 10 человек.

5 Минимальные расстояния от оси трубопроводов до однопролетных и многопролетных мостов железных и автомобильных дорог с пролетом 20 м и менее следует принимать такими же, как и до дорог, составной частью которых они являются.

6 Минимальные расстояния от оси трубопроводов до объектов, зданий и сооружений при надземной прокладке, предусмотренные в позициях 1—4, следует принимать увеличенными в 1,5 раза. Данное требование относится к участкам надземной прокладки протяженностью свыше 150 м.

7 Расстояния до объектов, отсутствующих в данной таблице, следует принимать по согласованию с соответствующими органами государственного надзора и заинтересованными организациями.

8 Для газопроводов, прокладываемых в лесных районах, минимальные расстояния от железных и автомобильных дорог допускается сокращать на 30 % без повышения категории участка газопровода.

9 Газопроводы, конденсатопроводы и другие объекты, из которых возможен выброс или утечка газа в атмосферу, следует располагать за пределами полос воздушных подходов к аэродромам и вертодромам.

10 Расстояния до железных и автомобильных дорог, а также до мостов и путепроводов на дорогах указаны для трубопроводов, прокладываемых параллельно дорогам.

11 Расстояния от трубопроводов до БКЭС, а также от кранового узла до БКЭС принимаются согласно позиции 6 как для закрытых устройств.

12 Расстояния от скважин и кустов скважин до площадок ГРП, СП, КС, УКПГ, СОГ, ГРС, УППГ принимаются аналогично расстояниям от указанных объектов до трубопроводов.

13 Расстояния до объектов группы Е (КТП-10(6)/0,4 кВ) не относятся к трубопроводам внутри куста скважин, а также к трубопроводам, подходящим к площадке данного куста скважин или выходящим от нее.

14 Расстояния от технологических площадок, указанные в позициях 3, 6, 7, 15, не относятся к входящим и выходящим трубопроводам данной технологической площадки. Расстояния определяются с учетом фактической возможности производства строительно-монтажных работ.

15 Минимальные расстояния от комплектных трансформаторных подстанций КТП-10(6)/0,4 кВ, предназначенных для обслуживания линейных коммуникаций и содержащих в своем составе распределительные устройства, до подземных промысловых нефтепроводов следует принимать согласно позиции 7.

16 При строительстве трубопроводов допускается их совместная прокладка на общей эстакаде с кабелями связи и электроснабжения, предназначенными для электроснабжения объектов проектируемого трубопровода (или объектов, обеспечивающих работу трубопровода), на непротяженных участках от источника электроснабжения до потребителя (узел запорной арматуры, узел подключения, СИКГ, СИКН и т. п.) длиной до 1500 м при следующих условиях:

- прокладка кабелей непосредственно над трубопроводами не допускается, расстояние между кабелями и трубопроводами должно составлять по вертикали не менее 1 м, по горизонтали — не менее 0,5 м;
- кабели размещаются в защитном футляре (коробе);
- футляр (короб) должен быть надежно закреплен от падения на трубопроводы;
- максимальное напряжение кабелей должно составлять не более 35 кВ включительно;
- при расположении кабельных эстакад и галерей на технологической эстакаде с трубопроводами с горючими газами и легковоспламеняющимися жидкостями должны быть выполнены противопожарные мероприятия (использование ограждающих горизонтальных или вертикальных конструкций с огнестойкостью не менее 0,75 ч). Крепление кабельных и других конструкций непосредственно к трубопроводам не допускается.

17 Для артезианских скважин питьевого назначения дополнительно следует учитывать требования [4], предъявляемые к источникам питьевого водоснабжения.

18 При прокладке проектируемого трубопровода на участках подключения к действующему трубопроводу и на участках подхода к узлам запорной арматуры, при наличии стесненных условий и сложностях выполнения строительно-монтажных работ (значительное количество пересечений, значительная глубина прокладки, невозможность соблюдения требований таблицы), допускается сократить на 50 % расстояния до объектов электроснабжения, связи, телемеханики и автоматики, предназначенных для обслуживания трубопровода (см. позицию 6).

19 Расстояния от низконапорных водоводов рабочим давлением до 2 МПа включительно следует принимать равными 50 % от минимальных расстояний для нефтепроводов и конденсатопроводов класса III. Расстояния от высоконапорных водоводов и низконапорных водоводов с рабочим давлением свыше 2 МПа следует принимать равными минимальным расстояниям для нефтепроводов и конденсатопроводов класса III.

20 Расстояния от трубопроводов до карьеров грунтовых материалов, предназначенных для заготовки (буртования) минерального грунта или торфа и располагаемых вблизи строительства, принимаются не менее 100 м.

21 К объектам связи, телемеханики и автоматики, предназначенным для обслуживания трубопровода, относятся в том числе здания блоков автоматики, блоков контроля и управления, блоков низковольтных комплектных устройств.

».

Пункт 7.2.3. Исключить слово: «подземного».

Пункт 7.2.13 исключить.

Пункт 8.4.1 дополнить примечанием 4:

«4 Допускается прокладка надземных трубопроводов разных этапов строительства и разного назначения на единой эстакаде со следующими условиями и дополнительными мероприятиями:

- опорная часть эстакады проектируется к строительству на первом этапе сразу под все трубопроводы;
- расстояния в свету между трубопроводами принимаются в соответствии с требованиями 8.8;
- необходимо предусмотреть двойной контроль всех сварных стыков всех трубопроводов: 100 %-ный радиографический контроль, 100 %-ный ультразвуковой контроль;
- необходимо обеспечить при организации строительства нового трубопровода сохранность действующего трубопровода»;

таблица 7. Примечания 2, 5 исключить;

примечание 4. Заменить слова: «В противном случае указанные расстояния следует увеличить не менее чем в четыре раза» на «В противном случае применяются расстояния, обоснованные теплотехническим расчетом. При отсутствии расчета расстояния следует увеличить не менее чем в четыре раза»;

дополнить примечанием 6:

«6 На участках сближения трубопроводов при подходе к площадкам (куста скважин, УКПГ, ЦПС и т. д.), к точкам подключения в другой трубопровод, к узлам запорной арматуры, при невозможности выполнения требований таблицы, расстояние между трубопроводами допускается уменьшать до значений, указанных в 8.7 при подземной прокладке, в 8.8 — при надземной прокладке. На стадии проектирования трубопроводов следует определить точное положение действующих трубопроводов. Данное требование должно быть указано в проектной и рабочей документации. Длина участка сближения определяется протяженностью стесненных условий».

Пункт 8.5. Заменить слова: «В целях использования несущей способности трубопроводов допускается закрепление на них ингибиторопроводов номинальным диаметром не более  $DN\ 100$ » на «В целях использования несущей способности трубопроводов допускается:

- закрепление на трубопроводах ингибиторопроводов, метанолопроводов, трубопроводов моноэтиленгликоля номинальным диаметром не более  $DN\ 100$ , кабелей связи;
- закрепление на высоконапорных водоводах газлифтных газопроводов номинальным диаметром не более  $DN\ 100$ »;

дополнить абзацем:

«При этом расстояние в свету между смежными основными и крепящимися к ним трубопроводами определяется конструктивно без учета требования 8.8. При наличии теплоизоляции на закрепляемых трубопроводах (номинальным диаметром не более  $DN\ 100$ ) их наружный диаметр не должен превышать 200 мм с учетом теплоизоляции».

Пункт 8.10 исключить.

Пункт 9.1.1 дополнить абзацем:

«При выборе диаметра труб следует руководствоваться отношением максимальной скорости потока к максимальной скорости эрозии — не более 0,8, а значения эквивалентной шероховатости труб принять равными:

- для труб без внутреннего гладкостного покрытия — 0,030 мм;
- для труб с внутренним гладкостным покрытием — 0,010 мм».

Пункт 9.1.6. Первый абзац. Заменить слова: «на которые имеется разрешение Ростехнадзора» на «аттестованными и сертифицированными в соответствии с Системой аттестации сварочного производства Ростехнадзора»;

после слов «к оборудованию» дополнить словом: «запорной»;

второй абзац. После слов «опор и др.» дополнить словами: «, кроме усиливающих накладок при прямой врезке трубопроводов».

Пункт 9.1.7 после слова «стальную» дополнить словами: «запорную и».

Подраздел 9.1 дополнить пунктом 9.1.15:

«9.1.15 Запрещается прокладка трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и трубопроводов системы ППД) транзитом по территориям эксплуатируемой и консервированной нефтяной скважины и скважины системы ППД».



Пункт 9.2.1. Первый абзац. Четвертое перечисление изложить в новой редакции:

«- 10 км — для трубопроводов нестабильного конденсата, ингибиторов и метанола, на низконапорных и высоконапорных водоводах;»;

второй абзац. Перечисление б) изложить в новой редакции:

«б) на входе и выходе трубопроводов (на/с площадке(и) нефтепроводов, газопроводов) из УКПГ, УППГ, КС, ДКС, ГС, ПХГ, ГПЗ, ГИС, ГКС, ГНС, ДНС, ГПЗ, УПСВ, УПН, ЦПС, ПС и НПС (охранная отключающая арматура) на расстоянии от границ территории площадок не более 1 500 м и не менее:»;

заменить слова: «При наличии в пределах этих расстояний устройств для приема и пуска ВТУ дополнительная установка запорной арматуры не является обязательной» на «При наличии в пределах расстояний, указанных выше, камер приема и пуска ВТУ допускается совмещение их с охранной запорной арматурой. Дополнительная установка отдельного узла охранной запорной арматуры не является обязательной»;

перечисление в) изложить в новой редакции:

«в) на обоих концах подводного и надземного переходов через водную преграду (реки, ручьи) при ширине более 10 м по зеркалу воды в межень и одновременно глубине более 1,5 м, а также через озера площадью зеркала воды (по всему водоему) более чем 10 000 м<sup>2</sup> при пересечении:»;

перечисление в). Перечисление 1) изложить в новой редакции:

«1) нефтепроводами, нефтегазопроводами, метанолопроводами, ингибиторопроводами и конденсатопроводами на односторонних переходах категории В и на переходах с резервной ниткой. При этом установка запорной арматуры должна быть на отметках выше ГВВ 10 % обеспеченности на расстоянии от водной преграды не менее 50 м и не более 300 м;»;

перечисление г). Заменить слова: «нефтепроводов и конденсатопроводов» на «нефтепроводов, нефтегазопроводов и конденсатопроводов»;

дополнить примечанием 3:

«3 При последовательном пересечении нескольких водных преград, расположенных поблизости друг от друга, допускается их объединение единым участком с установкой узлов запорной арматуры по концам участка при выполнении следующих условий:

- ширина каждой из водных преград не превышает 25 м;
- расстояние между узлами запорной арматуры должно составлять не более:
  - для трубопроводов  $DN$  300 и менее — 10 км;
  - для трубопроводов свыше  $DN$  300 — 5 км.

При пересечении водной преграды шириной не более 25 м и при наличии узлов запорной арматуры или отключающей арматуры на площадках на расстоянии не более 5 км, позволяющих отключать участок с водной преградой, установка дополнительной запорной арматуры непосредственно на переходе не требуется».

Пункт 9.2.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«9.2.2 Охранная запорная арматура, устанавливаемая на входе и выходе трубопроводов подключения к площадкам УППГ, УКПГ, ДКС, ГС, ПХГ, ГИС, ГКС, ГНС, ДНС, ГПЗ, УПСВ, УПН, ЦПС, ПС, а также запорная арматура на трубопроводах I и II классов (нефтепроводах, нефтегазопроводах и конденсатопроводах) на обоих концах подводного и надземного переходов через водную преграду (реки, ручьи) при ширине более 10 м по зеркалу воды в межень и одновременно глубине более 1,5 м, а также через озера площадью зеркала воды (по всему водоему) более чем 10 000 м<sup>2</sup> и при прокладке их выше отметок зданий и сооружений, населенных пунктов и промышленных объектов энергетического, диспетчерско-производственного и жилищно-бытового назначения, должны быть оборудованы системой телемеханики дистанционного управления ЗА и дистанционным контролем давления».

Пункт 9.2.2 дополнить подпунктами 9.2.2.1 и 9.2.2.2:

«9.2.2.1 Допускается установка запорной арматуры без оборудования системой телемеханики дистанционного управления ЗА и дистанционного контроля давления на трубопроводах I и II классов (нефтепроводах, нефтегазопроводах и конденсатопроводах) при переходе их через водные преграды при выполнении следующих условий:

- участки переходов и прибрежные участки длиной не менее 25 м должны быть категории В;
- используемые трубы должны быть класса прочности не ниже K52;
- минимальная толщина стенки участков переходов и примыкающих участков длиной не менее 25 м должна составлять не менее 8 мм для трубопроводов  $DN \leq 400$  и 12 мм для трубопроводов  $400 < DN \leq 700$ ;

- минимальная толщина стенки участков переходов и примыкающих участков в пределах границ водоохраных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов должна соответствовать



уровню кольцевых напряжений в стенках труб от рабочего давления — не выше 40 % нормативного предела текучести металла труб;

- неразрушающий контроль сварных стыков трубопроводов на участках переходов выполняют двумя независимыми методами: 100 %-ным радиографическим и 100 %-ным ультразвуковым;

- испытания участков переходов трубопроводов проводят гидравлическим способом в три этапа согласно требованиям позиции 1 таблицы 21;

- внутритрубную диагностику трубопровода выполняют до ввода в эксплуатацию.

9.2.2.2 Участки подземных промысловых трубопроводов (нефтепроводов, нефтегазопроводов и конденсатопроводов) в местах пересечения рек должны быть уложены в защитные кожухи из стальных или железобетонных труб.

В случае применения кожухов из стальных труб должны быть выполнены следующие дополнительные требования:

- материал стальных труб кожухов должен соответствовать требованиям национальных, региональных, международных стандартов, применение которых установлено в задании на проектирование, как к стальным конструкциям общего назначения. Толщину стенки стальной трубы футляра следует принимать не менее  $1/70 DN$ , но не менее 10 мм;

- концы защитного кожуха должны быть выведены на расстояние не менее 50 м от границ меженного уровня воды;

- положение трубопровода в футляре должно быть зафиксировано в соответствии с 10.3.14;

- концы футляров должны быть защищены герметизирующими манжетами, а манжеты — специальными укрытиями».

Пункт 9.2.5 изложить в новой редакции:

«9.2.5 На одном из концов участков газопроводов между запорной арматурой, узлах пуска и приема ВТУ, узлах подключения следует предусматривать установку продувочных свечей на расстоянии не менее 15 м от запорной арматуры при номинальном диаметре газопровода до  $DN < 1000$  и не менее 50 м при  $DN \geq 1000$ .

На трубопроводах-шлейфах, включая коллекторную часть трубопровода, продувочные свечи допускается не устанавливать».

Пункт 9.2.6. Третий абзац изложить в новой редакции:

«Расстояние от опор вдольтрассовых ВЛ-35 (20, 10, 6) кВ, входящих в состав трубопроводов, до ограждения запорной арматуры и оголовка продувочных свечей должно быть не менее полуторакратной высоты опоры».

Подраздел 9.2 дополнить пунктами 9.2.10 и 9.2.11:

«9.2.10 Охранная запорная арматура, размещаемая в соответствии с 9.2.1, перечисление б), должна обеспечивать возможность перекрытия потока в случаях:

- несрабатывания локальных защит и блокировок на входных технологических линиях площадочного объекта;

- возникновения аварийной ситуации на площадочном объекте и невозможности перекрытия потоков остальными исполнительными механизмами.

Охранная запорная арматура должна управляться по месту и дистанционно с пульта оператора/диспетчера.

Требования системы ПАЗ площадочного объекта к охранной запорной арматуре в составе промыслового трубопровода не применяются.

9.2.11 Категорийность электроприемников по обеспечению надежности электроснабжения электрифицированной запорной арматуры следует принимать не ниже «Вторая» (см. [3], подпункт 1.2.18) для узлов охранной запорной арматуры площадочных объектов и узлов подключения к объектам магистрального транспорта.

Примечание — Если резервирование электроснабжения не обеспечивает непрерывность технологического процесса или если оно экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения (если возможно обеспечение технологического резервирования охранной запорной арматуры)».

Пункт 9.3.2. Второе и третье перечисления изложить в новой редакции:

- « - пресной воды согласно СП 31.13330;

- сточных вод согласно СП 32.13330»;

таблица 8. Графа «Плотность воды при температуре 20 °С, кг/м<sup>3</sup>». Заменить значения: «1001» на «1010»; «1002» на «1020»; «1003» на «1030»; «1004» на «1040»; «1005» на «1050»; «1006» на «1060»; «1007» на «1070»; «1008» на «1080»;

графа «Глубина укладки водовода до верха трубы, м, для грунтовых условий». Заменить значение: «0,7» на «0,8» (11 раз);

примечание изложить в новой редакции:

**П р и м е ч а н и я**

1 При определении глубины укладки трубопроводов следует учитывать водонасыщенность и набухание грунтов согласно требованиям СП 22.13330.

2 При определении глубины укладки трубопровода при плотности воды свыше 1080 кг/м<sup>3</sup> следует использовать данные по температуре замерзания транспортируемого продукта».

Пункт 9.3.5. Третий абзац. Заменить значение: «не менее 0,1 м» на «не менее 0,2 м».

Пункт 9.3.7. Первый абзац. Исключить слова: «Мягкий грунт — сыпучий минеральный грунт с размером твердых фракций в поперечнике до 5 мм»;

второй абзац. Заменить слово: «Изоляционные» на «Защитные»;

дополнить абзацем:

«Конструкция защитного покрытия из материалов, не подверженных гниению, и способ ее выполнения в каждом конкретном случае должны определяться проектной документацией и уточняться в технологических картах».

Пункт 9.3.9. Заменить ссылку: «8.10» на «9.3.10».

Пункт 9.3.10 изложить в новой редакции:

«9.3.10 Угол пересечения между трубопроводами и другими инженерными сетями (водопровод, канализация, кабели и др.) должен составлять не менее 60° (за исключением трубопроводов бестраншейной прокладки).

Пересечение может быть выполнено под углом не менее 30° при соблюдении одного из следующих условий:

- прокладка трубопровода осуществлена способом ГНБ (ННБ);
- участок трубопровода в месте пересечения должен быть категории В на длине 50 м в каждую сторону от оси пересекаемой коммуникации.

При прокладке трубопровода бестраншейными способами угол пересечения с другими трубопроводами, электрическими кабелями и кабелями связи должен составлять не менее 30° (при прокладке нефтепроводов угол пересечения не нормируется). Точки начала и конца участка бестраншейной прокладки должны располагаться за пределами охранной зоны пересекаемого действующего трубопровода. Расстояние между действующим и проектируемым трубопроводами должно составлять не менее 3,0 м в свету (при пересечении действующего магистрального газопровода — не менее 4,0 м в свету), а при прокладке трубопровода способом ГНБ (ННБ) — не менее 5,0 м в свету.

При пересечении участка нефтепровода с водопроводом питьевого назначения водопровод следует располагать выше.

Допускается располагать участки нефтепровода выше водопровода питьевого назначения при условии прокладки нефтепровода в защитных футлярах. При этом концы футляра должны быть выведены на расстояние не менее 10 м от водопровода питьевого назначения».

Пункт 9.3.11 исключить.

Пункт 9.3.12. Заменить ссылку: «[7]» на «[3]».

Пункт 9.3.13 дополнить абзацем:

«Допускается установка щитов-указателей на опорах трубопровода (при надземной прокладке), опорах ЛЭП и линий связи, проходящих параллельно трубопроводу, и контрольно-измерительных колонках».

Пункт 9.3.16 изложить в новой редакции:

«9.3.16 Для предохранения защитного покрытия от повреждений при укладке трубопровода в скальных, каменистых, щебенистых, сухих комковатых, мерзлых грунтах и грунтах с твердыми включениями более 30 мм следует предусматривать подсыпку, подбивку, присыпку трубопровода мягким грунтом. Допускается заменять подсыпку и присыпку при соответствующем обосновании изделиями для предохранения защитного покрытия от механических повреждений согласно 9.3.7».

Пункт 9.5.2. Последний абзац. Заменить слова: «и футляров на трубопроводах» на «и обязательной установкой футляров на трубопроводах».

Пункты 9.5.3, 9.5.4 изложить в новой редакции:

«9.5.3 Теплоизоляцию трубопроводов, в том числе для горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается выполнять из материалов с группой горючести Г1, Г2 по ГОСТ 30244 и группой воспламеняемости не более В1 по ГОСТ 30402.

9.5.4 Опоры надземных трубопроводов должны проектироваться из негорючих материалов.

Опорные конструкции надземных трубопроводов должны сохранять свою работоспособность на протяжении расчетного срока службы трубопровода. Применяемые конструкции и материалы должны выбираться с учетом условий эксплуатации трубопровода.

Участки трубопроводов надземной прокладки должны быть электрически изолированы от опор и обеспечивать защиту персонала при грозовых разрядах. Общее сопротивление этой изоляции при нормальных условиях должно быть не менее 100 кОм на одной опоре».

Пункт 9.5.5 дополнить словами: «Данное требование распространяется на основную подземную прокладку трубопровода в местах перехода на надземную прокладку на переходах через естественные и искусственные препятствия для исключения возможности перехода людей по трубопроводу через препятствие».

Пункт 9.5.10 изложить в новой редакции:

«9.5.10 В местах переходов надземных трубопроводов через автомобильные дороги следует устанавливать дорожное удерживающее боковое ограждение для защиты трубопроводов от несанкционированного съезда автомобильной техники, а также предусмотреть установку дорожного знака «Ограничение высоты» для предотвращения проезда негабаритной техники и провоза негабаритного груза.

Подраздел 9.5 дополнить пунктом 9.5.11:

«9.5.11 На конструктивных (строительных) опорах надземных трубопроводов следует устанавливать устройства для предотвращения падения трубопровода».

Пункт 9.6.1. Заменить слова: «с требованиями строительных норм и правил, утвержденных Минстроем России [11]» на «с требованиями СП 47.13330».

Пункт 9.6.2. Первый абзац. Заменить слова: «свода правил, утвержденного Минрегионом России [12]» на «СП 25.13330».

Пункт 9.6.4. Заменить слова: «со сводом правил, утвержденным Минрегионом России [12]» на «с СП 47.13330».

Пункт 9.6.8. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Защиту от повреждений покрытия при подземной прокладке трубопровода в ММГ обеспечивают путем устройства подсыпки и присыпки из мягкого или мелкозернистого грунта (песка), а также применения изделий для предохранения защитного покрытия от механических повреждений. Толщина присыпки определяется проектом. Подсыпку и присыпку, а также применение изделий для предохранения защитного покрытия от механических повреждений следует выполнять в соответствии с 9.3.7».

Пункт 9.6.13. Заменить слова: «изложенными в своде правил, утвержденном Минрегионом России [12]» на «СП 47.13330».

Пункт 9.7.1. Первый абзац. Заменить слова: «свода правил, утвержденного Минрегионом России [13]» на «СП 22.13330, СП 25.13330»;

примечание. Заменить слова: «свода правил, утвержденного Минрегионом России [13]» на «СП 22.13330».

Пункт 9.8.1. Заменить ссылку: «[14]» на «[5]».

Пункт 10.1.3 изложить в новой редакции:

«10.1.3 Прокладка переходов через водные преграды трубопроводов, транспортирующих жидкие сероводородсодержащие продукты с парциальным давлением сероводорода свыше 10 000 Па (в русловой части рек), осуществляется в футляре, толщина стенок которого рассчитана по давлению в рабочем трубопроводе для участка категории Н. Концы защитного футляра должны быть выведены на расстояние не менее 50 м от границ меженного уровня воды».

Пункт 10.1.18. Примечание 3 изложить в новой редакции:

«3 Допускается предусматривать прокладку перехода через водную преграду шириной свыше 75 м в одну нитку при условии обоснования в проектной документации на основе оценки риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий».

Пункт 10.1.21 изложить в новой редакции:

«10.1.21 На обоих берегах судоходных и лесосплавных рек и каналов при пересечении их трубопроводами должны предусматриваться сигнальные знаки согласно правилам, утвержденным Минтрансом России [6]».



Подраздел 10.1 дополнить пунктами 10.1.25—10.1.28:

«10.1.25 Расстояние между параллельными газопроводами, прокладываемыми способом ГНБ, зависящее от точности системы ориентации в бурильной установке, определяется проектом и проверяется после бурения пионерной скважины. Минимальное расстояние между строящимися трубопроводами (и строящимся и действующим трубопроводами) должно быть не менее расстояний, указанных в таблице 7, и не менее 10 м.

Заданные проектом минимальные расстояния проверяются после бурения пионерной скважины до ее расширения и протаскивания рабочего трубопровода.

10.1.26 При надземном способе прокладки перехода на опорах должны быть предусмотрены мероприятия по защите выходов трубопровода из грунта от ледохода и карчехода.

10.1.27 При устройстве надземных переходов через водные преграды следует максимально использовать несущую способность самого трубопровода. В случае применения мостовых конструкций следует руководствоваться СП 35.13330, СП 16.13330.

10.1.28 При прокладке надземных трубопроводов в затопляемых поймах рек и водоемов, вне границ ледохода допускается выполнять прокладку трубопроводов на отдельных опорах без устройства дополнительной инженерной защиты. При этом допускается временное затопление их водой при обеспечении условий, предотвращающих всплытие опор трубопроводов и самих трубопроводов. Защитные покрытия таких участков должны быть усиленного типа».

Пункт 10.2.5. Заменить слова: «в обводненных районах» на «на обводненных участках».

Пункт 10.3.1 изложить в новой редакции:

«10.3.1 Переходы трубопроводов через железные и автомобильные дороги, автомобильные дороги нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений должны предусматриваться в местах прохождения дорог по насыпям либо в местах с нулевыми отметками и в исключительных случаях при соответствующем обосновании в выемках дорог.

Прокладка трубопровода через тело насыпи не допускается, за исключением прокладки трубопроводов через тело насыпи автомобильных дорог категорий III-н и IV-н по СП 37.13330 при выполнении следующих требований:

- промысловые трубопроводы на участке пересечения следует проектировать наземными в соответствии с 9.4.2;

- промысловые трубопроводы на участке перехода следует принять категории В, включая участки по обе стороны дороги длиной 150 м каждый от подошвы насыпи или бровки земляного полотна дороги;

- прокладку промысловых трубопроводов через тело насыпи автомобильных дорог следует предусмотреть в защитном футляре;

- конструктивные требования к футляру должны соответствовать 10.3.6;

- толщину стенки защитного футляра следует определить с учетом постоянной нагрузки от веса грунта и дорожного покрытия и временных нагрузок от автомобильного транспорта;

- толщина стенки защитного футляра должна быть не менее толщины промыслового трубопровода категории Н, рассчитанного на рабочее давление основного трубопровода;

- при прокладке промысловых трубопроводов через тело насыпи автомобильных дорог концы футляра следует вывести на расстояние не менее 25 м от бровки земляного полотна;

- не допускается пересечение автодорог в местах поворота трубопровода в плане;

- пересечение автомобильных дорог в теле насыпи следует выполнить под углом не менее 80°;

- минимальное расстояние между параллельно следующими трубопроводами, проложенными в теле насыпи, должно быть не менее значений, указанных в таблице 7;

- строительство промысловых трубопроводов через тело насыпи автомобильных дорог должно осуществляться открытым способом с перекрытием движения транспорта и восстановлением поврежденного дорожного полотна;

- неразрушающий контроль сварных стыков трубопроводов на участке переходов через автомобильные дороги следует предусмотреть двумя независимыми методами: 100 %-ным радиографическим и 100 %-ным ультразвуковым. Следует предусмотреть 100 %-ный контроль сварных стыков защитного кожуха одним из указанных методов;

- закрепляемые на трубопроводах ингибиторопроводы, метанолопроводы, трубопроводы моноэтиленгликоля, газлифтные газопроводы допускается прокладывать с трубопроводом, к которому они крепятся, в едином футляре;

- испытания участков переходов трубопроводов через автомобильные дороги следует выполнить гидравлическим методом в соответствии с требованиями раздела 13;

- испытания защитных футляров следует выполнить гидравлическим методом в соответствии с требованиями раздела 13 как для участка трубопровода категории Н;

- на участке пересечения автомобильных дорог трубопроводами следует предусмотреть укрепленные дорожные ограждения на расстоянии 25 м в обе стороны от оси трубопровода, способные выдержать боковой удар транспортных средств;

- в местах пересечения трубопроводами автомобильных дорог следует предусмотреть установку дорожных знаков, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств на данных участках дороги;

- в теле насыпи автомобильной дороги должны быть предусмотрены водопропускные сооружения для отвода паводковых вод на участке пересечения;

- в качестве дополнительного мероприятия для защиты промышленных трубопроводов от механических повреждений при переходах через тело насыпи может быть предусмотрена укладка железобетонных дорожных плит на всю ширину дороги. При этом ось трубопровода должна находиться посередине плиты, а глубина заложения от верхней образующей кожуха до низа плиты должна составлять не менее 1,4 м. Плиты должны быть уложены непосредственно под дорожной одеждой в теле насыпи;

- устройство вытяжной свечи следует определять в соответствии с требованиями 10.3.8.

Пункт 10.3.3. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Первые три из указанных способов переходов трубопроводов через железные и автомобильные дороги (кроме указанных в 10.3.10) должны выполняться с устройством защитных футляров (кожухов) из стальных труб. Два последних способа выполнения перехода допускается применять без устройства защитных футляров при условии обеспечения глубины от верха трубы до поверхности земли не менее 10 м в пределах следующих расстояний:

- при прокладке трубопровода через железные дороги от осей крайних путей — 50 м;

- при прокладке трубопровода через автомобильные дороги от бровки земляного полотна — 25 м»;

дополнить абзацем:

«Переходы трубопроводов через некатегорийные дороги (проселочные и лесные дороги, вдоль-трассовые проезды и прочие дороги без усовершенствованного покрытия капитального и облегченного типов) могут устраиваться без защитных кожухов. При этом должны предусматриваться решения по защите трубопроводов от повреждения (покрытие железобетонными плитами и др.). Расстояние от верха железобетонной плиты до верхней образующей трубопровода должно составлять не менее 1,6 м».

Пункт 10.3.6. Первый абзац. Заменить слова: «внутренний диаметр» на «номинальный диаметр»; «наружного диаметра» на «номинального диаметра»;

после слов «не менее чем на 200 м» дополнить словами: «с учетом толщины слоя тепловой изоляции»;

второй абзац изложить в новой редакции:

«Требования к материалу стальных труб футляров должны соответствовать требованиям национальных, региональных, международных стандартов, необходимость применения которых установлена в задании на проектирование, как к стальным конструкциям общего назначения»;

последний абзац после обозначения «IV-к» дополнить обозначениями: «III-н, IV-н».

Пункт 10.3.8. Второй абзац изложить в новой редакции:

«На одном из концов футляра или тоннеля на подземных переходах газопроводов и конденсаторов через железные и автомобильные дороги следует предусматривать вытяжную свечу на расстоянии по горизонтали, не менее:

- для железных дорог — от подошвы откоса насыпи или бровки откоса выемки, а при наличии водоотводных сооружений — от крайнего водоотводного сооружения — 50 м;

- для автомобильных дорог — от подошвы земляного полотна — 25 м;

- для вдольтрассовых автодорог, входящих в состав трубопроводов, — 10 м.

Высота вытяжной свечи от уровня земли должна быть не менее 5 м».

Подпункт 10.3.9.1. Первое перечисление изложить в редакции:

«- для переходов под железными дорогами общего пользования — в соответствии с СП 119.13330».

Пункт 10.3.10. Первый абзац после слов «автомобильные дороги» дополнить словами: «(временные и постоянные переезды, подъезды к узлам запорной арматуры, разворотные площадки, зимние автодороги)».

Пункт 10.3.14. Заменить слово: «изоляционного» на «защитного».

Пункт 10.3.18 исключить.



Пункт 11.1. Заменить слова: «свода правил, утвержденного Минрегионом России [19]» на «СП 20.13330»;

таблица 11. Графа «Нагрузка и воздействие». Исключить строку:

|                                                                                             |   |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|
| « Воздействия неравномерных деформаций грунта, не сопровождающиеся изменением его структуры | + | + | 1,50 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|

строку «Давление (вес) грунта» изложить в новой редакции:

«Давление (вес) грунта, в том числе грунта в полимерконтейнерных грунтозаполненных балластирующих устройствах»;

графа «Коэффициент надежности по нагрузке  $\gamma_{fp}$ ».

Для ветровой нагрузки заменить значение: «1,20» на «1,40»;

для гололедной нагрузки заменить значение: «1,30» на «1,80»;

для нагрузок и воздействий, возникающих при пропуске очистных устройств, заменить значение: «1,20» на «1,00»;

дополнить примечанием 5:

«5 Применительно к позиции «Нагрузка, вызываемая морозным растрескиванием грунта» коэффициент надежности по нагрузке умножается на прогнозную величину деформаций грунта или нагрузок со стороны грунта на трубопровод, вызванных этими деформациями».

Пункт 11.2. Примечание. Первое перечисление изложить в новой редакции:

«- для трубопроводов, защищенных предохранительным клапаном, клапаном отсекающим, — давление настройки клапана»;

Пункт 11.3. Второй абзац. Заменить слово: «изоляционного» на «защитного»;

обозначения после формулы (11.10). Заменить слово: «изоляционного» на «защитного» (5 раз).

Пункты 11.4, 11.5. Заменить слова: «своду правил, утвержденному Минрегионом России [19]» на «СП 20.13330» (4 раза);

«изоляционного покрытия» на «защитного покрытия» (3 раза).

Пункты 11.12, 11.14. Заменить слова: «своду правил, утвержденному Минрегионом России [20]» на «СП 14.13330».

Пункт 12.1.4. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 54257» на «ГОСТ 27751».

Пункт 12.1.7. Таблицу 12 изложить в новой редакции:

«Таблица 12 — Значения коэффициента надежности по материалу труб  $\gamma_{tu}$ »

| Характеристика труб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Значение $\gamma_{tu}$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 Сварные из стали контролируемой прокатки и термически упрочненные трубы, изготовленные двухсторонней электродуговой сваркой под флюсом по сплошному технологическому шву, с минусовым допуском по толщине стенки не более 5 % и подвергнутые автоматическому контролю в объеме 100 % на сплошность основного металла и сварных соединений неразрушающими методами.<br>После выполнения технологического шва допускается лазерная (лазерно-гибридная) сварка средней части толщины стенки, при этом часть сварного шва, выполненного лазерной (лазерно-гибридной) сваркой, остается в готовой трубе после двухсторонней электродуговой сварки под флюсом | 1,34                   |
| 2 Сварные трубы, изготовленные двухсторонней электродуговой сваркой под флюсом и подвергнутые автоматическому контролю в объеме 100% сварных соединений неразрушающими методами.<br>Бесшовные трубы, подвергнутые автоматическому контролю в объеме 100% на сплошность металла неразрушающими методами.<br>Сварные трубы, изготовленные электроконтактной сваркой токами высокой частоты, подвергнутые локальной термообработке сварных соединений и общей термообработке, а также автоматическому контролю в объеме 100 % на сплошность основного металла и сварных соединений неразрушающими методами                                                   | 1,40                   |
| 3 Сварные трубы, изготовленные электроконтактной сваркой токами высокой частоты, подвергнутые общей термообработке или локальной термообработке сварных соединений и сварные соединения которых подвергнуты автоматическому контролю в объеме 100% неразрушающими методами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,47                   |

Окончание таблицы 12

| Характеристика труб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Значение<br>$\gamma_{mi}$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 4 Прочие бесшовные и сварные трубы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,55                      |
| <p>Примечание — Допускается применять коэффициенты: 1,34 вместо 1,40; 1,40 вместо 1,47 и 1,47 вместо 1,55 для труб, изготовленных двухслойной сваркой под флюсом или электросваркой токами высокой частоты при использовании технологии производства, позволяющей получить качество труб, соответствующее данному коэффициенту <math>\gamma_{mi}</math>, что должно быть подтверждено соответствующими испытаниями и методами контроля.</p> |                           |

».

Пункт 12.2.1 дополнить подпунктом 12.2.1.5:

«12.2.1.5 Измеренная с целью контроля толщина стенки трубы должна быть не менее отбраковочной толщины стенки трубы, равной большему из значений:

- разности между расчетной толщиной стенки трубы и величиной, равной минусовому допуску от расчетной толщины стенки при изготовлении трубы;

- минимально допустимой номинальной толщины стенки, указанной в 12.2.1.2».

Пункт 12.3.8. Формулы (12.12), (12.13). Заменить обозначения: « $f_l$ », « $f_{eq}$ » на « $f$ »;

формула (12.13). Пояснение для « $f_l$ », « $f_{eq}$ » изложить в новой редакции:

« $f$  — расчетный коэффициент для проверки продольных и эквивалентных напряжений, принимаемый в соответствии с таблицей 16»;

таблицу 16 изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а 16 — Значения расчетного коэффициента для проверки продольных и эквивалентных напряжений

| Расчетный коэффициент | Трубопроводы, транспортирующие продукты |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|                       | не содержащие $H_2S$                    | содержащие $H_2S$ |
| $f$                   | 0,90                                    | 0,65              |

».

Пункт 12.5.6. Второй абзац. Первое перечисление изложить в новой редакции:

«- для песчаных, других несвязных и торфяных грунтов по формуле»;

формула (12.44). Пояснение для коэффициента « $K_{H.S.}$ ». Заменить слова: «для слабонесущих грунтов» на «для слабонесущих и торфяных грунтов».

Пункт 12.6.4. Формула (12.52). Пояснение для « $t_{ins}$ ». Заменить слово: «изоляционного» на «защитного».

Пункт 12.6.5 дополнить абзацем:

«При расчете на устойчивость положения трубопроводов (нефтепроводов, газопроводов, водоводов), прокладываемых на обводненных участках, удерживающая способность грунта не учитывается».

Подпункт 12.7.15.1. Формула (12.68). Пояснение для « $D_{t.p.}$ ». Заменить слово: «изоляционного» на «защитного»;

пояснение для « $E_0 I$ ». Заменить обозначение: « $MH \cdot m^2$ » на « $H \cdot m^2$ ».

Подпункт 12.7.15.4. Формула (12.70). Пояснение для « $q_{ins}$ ». Заменить слово: «изоляционного» на «защитного».

Пункт 12.8.1. Заменить слова: «своду правил, утвержденному Минрегионом России [20]» на «СП 14.13330».

Пункт 12.8.2. Заменить ссылки: «ОСР-97 [21]» на «ОСР-2015 [7]»; «[14]» на «[5]».

Подпункт 12.8.4.5. Заменить слова: «по картам ОСР-97 [21] и согласно своду правил, утвержденному Минрегионом России [20]» на «по картам ОСР-2015 [7] и согласно СП 14.13330».

Подпункты 12.8.5.2, 12.8.5.3 изложить в новой редакции:

«12.8.5.2 Если рассчитываемый участок трубопровода удовлетворяет всем критериям прочности и устойчивости для НУЭ, выполняют второй этап расчета — на воздействие АТР. Данный расчет должен выполняться на основе двухуровневого подхода, который характеризуется следующими требованиями:

- трубопровод должен выдерживать воздействие ПЗ при минимальных повреждениях или полном отсутствии таковых.

Примечание — В этом случае трубопровод продолжает работать при минимальных перерывах в нормальной эксплуатации без необходимости в ремонтных работах значительного объема;

- трубопровод должен выдерживать воздействие МРЗ без разрывов; в этом случае трубопроводу могут быть нанесены значительные повреждения, в результате которых будет прервана эксплуатация и для устранения которых потребуются провести ремонтные работы в одном или нескольких местах.

Примечание — Расчет на воздействие АТР необходимо проводить для пересечений разломов со степенью современной активности «Высокая».

12.8.5.3 Расчет подземного участка газопровода в зоне пересечения АТР следует выполнять на воздействия необратимых смещений грунта, обусловленных сдвигом, надвигом, сбросом или взбросом, которые характеризуются прогнозной амплитудой остаточного смещения и его направлением относительно продольной оси газопровода в зоне АТР. Расчет должен быть основан на методах строительной механики с учетом геометрической и физической нелинейности при деформациях материала труб и взаимодействии трубопровода с грунтом».

Подпункт 12.8.5.5 дополнить примечанием:

«Примечание — При наличии данных только о максимальных прогнозных смещениях без привязки к периоду повторяемости расчет на воздействие АТР проводится по критериям для ПЗ».

Подпункт 12.8.5.6. Заменить слова: «(для проектного землетрясения)» на «(для ПЗ)».

Подпункт 12.8.5.8. Заменить слова: «своду правил, утвержденному Минрегионом России [20]» на «СП 14.13330».

Пункт 13.1. Таблица 21. Графа «Характеристики участков». Позиция 2. Второй этап. Для категорий участка «В, С» заменить слова: «предварительный этап» на «первый этап» (2 раза);

заменить ссылку: «[3]» на «[2]»;

графы «Категория участка» и «Характеристики участков». Заменить строки:

|   |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                                                          |
|---|--|--|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « |  |  |  |  | С | Узлы пуска и приема ВТУ, узлы линейной запорной арматуры, а также примыкающие к ним участки трубопроводов длиной 250 м.                                                                                  |
|   |  |  |  |  | С | Трубопроводы на участках подхода к НС, НПС, ГПЗ в пределах 250 м от ограждения (предварительный этап испытаний гидравлическим способом).                                                                 |
|   |  |  |  |  | С | Пересечения с нефтепроводами, нефтепродуктопроводами, газопроводами и канализационными коллекторами на длине 20 м по обе стороны от пересечения (предварительный этап испытаний гидравлическим способом) |

на

|   |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                         |
|---|--|--|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « |  |  |  |  | В, С | Узлы пуска и приема ВТУ, узлы линейной запорной арматуры, а также примыкающие к ним участки трубопроводов длиной 250 м (первый этап испытаний гидравлическим способом)  |
|   |  |  |  |  | В, С | Трубопроводы на участках подхода к НС, НПС, ГПЗ в пределах 250 м от ограждения (первый этап испытаний гидравлическим способом)                                          |
|   |  |  |  |  | В, С | Пересечения с нефтепроводами, газопроводами и канализационными коллекторами на длине 20 м по обе стороны от пересечения (первый этап испытаний гидравлическим способом) |

примечание 4. Заменить ссылку: «12.3.9» на «12.3»;

примечание 8 изложить в новой редакции:

«8 Участок трубопровода категории С, включающий отдельные участки, подлежащие испытаниям в два этапа, допускается испытывать в один этап в течение 12 ч с параметрами испытаний (испытательная среда, давление), соответствующими первому этапу для категории С. Такой способ испытания в один этап отражают в проекте»;

дополнить примечанием 9:

«9 Участки трубопроводов категории Н и смежные с ними участки категории С допускается испытывать на прочность совместно в один этап в течение 12 ч с параметрами испытаний (испытательная среда, давление), соответствующими первому этапу для категории С, при условии, что толщины стенок участков категории Н соответствуют требованиям, предъявляемым к категории С. Такой способ испытания в один этап отражают в проекте».

Пункт 14.1.1 изложить в новой редакции:

«14.1.1 Трубы и СДТ, применяемые для строительства промышленных трубопроводов, должны соответствовать требованиям национальных и международных стандартов на трубы и СДТ, а также иных нормативных и технических документов, утвержденных в установленном порядке».

Пункт 14.1.2. Последнее перечисление изложить в новой редакции:

«- трубы стальные электросварные прямошовные одношовные или спиральношовные, сваренные двусторонней дуговой сваркой под флюсом по сплошному технологическому шву. После выполнения технологического шва допускается лазерная (лазерно-гибридная) сварка средней части толщины стенки. Часть сварного шва, выполненного лазерной (лазерно-гибридной) сваркой, остается в готовой трубе после двухсторонней электродуговой сварки под флюсом»;

примечание исключить.

Пункт 14.1.7. Первый абзац. Заменить слова: «а также в иных нормативных документах, утвержденных в установленном порядке» на «необходимость применения которых установлена в задании на проектирование»;

второй абзац изложить в новой редакции:

«Для обеспечения сопротивления протяженным разрушениям количество вязкой составляющей в изломе образца ИПГ основного металла труб  $DN \geq 500$  должно удовлетворять требованиям, приведенным в национальных, региональных, международных стандартах, необходимость применения которых установлена в задании на проектирование».

Пункт 14.2.3. Заменить ссылку: «[22]» на «[8]».

Подраздел 14.2 дополнить пунктом 14.2.8:

«14.2.8 Все 100 % сварных соединений должны быть проконтролированы физическими методами. По требованию заказчика объемы контроля отдельных участков трубопроводов могут быть увеличены».

Пункт 14.3.1 дополнить абзацем:

«Кольцевые (чугунные, бетонные) и бетонные навесные средства балластировки необходимо устанавливать на трубопровод с применением средств футеровки из материалов, не подверженных гниению. Выбор конструкции средств футеровки устанавливается в проектной документации».

Пункты 14.3.4, 15.3.5. Заменить слова: «свода правил, утвержденного Минрегионом России [23]» на «СП 28.13330».

Подраздел 14.3 дополнить пунктом 14.3.8:

«14.3.8 Заполнение грунтозаполняемых балластирующих устройств должно осуществляться сыпучим минеральным грунтом естественной влажности с размерами фракций не более 50 мм в поперечнике. В зимнее время должны быть предусмотрены мероприятия для заполнения грузов талым или размельченным мерзлым минеральным грунтом. В грунте не допускается наличия посторонних включений, в том числе льда и снега, а также пылеватых и органических грунтов».

Подраздел 14.5. Заменить слово: «Геотекстильные» на «Геосинтетические».

Пункт 14.5.1. Заменить слово: «Геотекстильные» на «Геосинтетические».

Пункт 14.5.3. Заменить слова: «(геосетки и геокомпозиты)» на «(геосетки, георешетки, геоматы, геокомпозиты)».

Пункт 14.5.6. Заменить слово: «изоляционного» на «защитного».

Пункт 15.1.2 изложить в новой редакции:

«15.1.2 Трубы с наружным защитным покрытием должны соответствовать требованиям национальных стандартов или технических условий, согласованным в установленном порядке».

Пункт 15.1.3. Второй абзац исключить.

Пункт 15.1.4. Заменить слово: «изоляционного» на «защитного»;

после ссылки «ГОСТ Р 51164» дополнить ссылкой: «и/или ГОСТ 9.602».

Пункт 15.2.1 изложить в новой редакции:

«15.2.1 Подземные трубопроводы, температура металла которых за весь период эксплуатации ниже 268 К (минус 5 °С), не требуют ЭХЗ при отсутствии негативного влияния блуждающих и индуцированных токов, вызванных сторонними источниками. ЭХЗ промышленных трубопроводов допускается не применять при соответствующем обосновании и обеспечении безаварийной эксплуатации трубопрово-



дов. Принятие решения об отказе от применения ЭХЗ промышленного трубопровода осуществляется с учетом требований ГОСТ Р 51164—98 (пункт 3.6) и/или ГОСТ 9.602—2016 (пункт 8.1.4)».

Подпункт 15.2.11.3. Заменить слово: «изоляционного» на «защитного».

Пункт 15.3.3. Заменить ссылку: «ГОСТ 9.039» на «ГОСТ 9.107».

Пункт 15.3.4. Заменить слово: «магистральных» на «промышленных».

Подраздел 15.4 изложить в новой редакции:

**«15.4 Требования к внутренним защитным покрытиям труб и соединительных деталей трубопроводов**

15.4.1 Для защиты от коррозии допускается наносить на внутреннюю поверхность труб и СДТ покрытия на основе эпоксидных или модифицированных эпоксидных лакокрасочных материалов. Защитные покрытия, применяемые для защиты от коррозии внутренней поверхности трубопроводов, должны соответствовать техническим требованиям проектной документации.

15.4.2 При сварке труб для СДТ с внутренним противокоррозионным покрытием должны предусматриваться меры по защите от внутренней коррозии кольцевых сварных соединений (защитные втулки, покрытия и т. д.)».

Подраздел 15.5 дополнить пунктом 15.5.5:

«15.5.5 При установлении фактора высокой коррозионной агрессивности рабочей среды необходимо предусматривать систему коррозионного мониторинга. При подтверждении необходимости ингибиторной защиты система коррозионного мониторинга должна обеспечивать контроль эффективности ингибиторной защиты».

Приложение А. Формулы (А.5) и (А.16) изложить в новой редакции:

$$\ll A_3 = 2 \cdot r_0 \cdot (T_0 - T_b), \quad (A.5) \gg;$$

$$\begin{aligned} &\ll (\eta - 1) \cdot (2 \cdot L_1 - (d - 2 \cdot \eta \cdot \gamma \cdot \xi \cdot t_h)) + 1,4 \cdot \sqrt{\eta \cdot \gamma \cdot \xi \cdot d \cdot t_h} \cdot \left( \eta \cdot \xi - \frac{d}{D} \right) + \\ &+ 2 \cdot \eta \cdot (\gamma - 1) \cdot \xi \cdot r_0 - K \cdot (d - 2 \cdot \eta \cdot \gamma \cdot \xi \cdot t_h) = 0. \quad (A.16) \gg. \end{aligned}$$

Приложение Г. Пункт Г.1 изложить в новой редакции:

«Г.1 Периоды повторяемости ПЗ и МРЗ в соответствии с СП 14.13330 следует принять следующими:

- для ПЗ — 100 лет;
- для МРЗ — 1000 лет».

Пункты Г.7, Г.9, Г.12, Г.14. Заменить слова: «проектного землетрясения» на «ПЗ»; «максимального расчетного землетрясения» на «МРЗ».

Пункт Г.16. После слов «моделей МКЭ» дополнить словами: «(метода конечных элементов)».

Элемент стандарта «Библиография» изложить в новой редакции:

- |                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «[1] СН 510-78                                                                                                                                        | Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения вечномёрзлых грунтов |
| [2] СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03                                                                                                                        | Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов                    |
| [3] Правила устройства электроустановок. Издание 7 (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 8 июля 2002 г. № 204)         |                                                                                                                 |
| [4] СанПиН 2.1.4.1110-02                                                                                                                              | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения                             |
| [5] Шкала сейсмической интенсивности MSK—64, 1964 г.                                                                                                  |                                                                                                                 |
| [6] Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации (утверждены приказом Минтранса Российской Федерации от 14 октября 2002 г. № 129) |                                                                                                                 |
| [7] Комплект карт ОСП-2015 территории Российской Федерации. — М.: Институт физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН                                         |                                                                                                                 |
| [8] API 1104:2001                                                                                                                                     | Сварка трубопроводов и связанного с ними оборудования (Welding of pipelines and related facilities)».           |



**Изменение № 1 ГОСТ Р 55990—2014 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования****Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.04.2024 № 462-ст****Дата введения — 2024—06—30**

Содержание. Подраздел 14.5. Заменить слово: «Геотекстильные» на «Геосинтетические».

Пункт 1.1 дополнить абзацем:

«Неметаллические трубы, применяемые для промысловых трубопроводов, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 59834, ГОСТ Р 59411, ГОСТ Р 59910».

Пункт 1.2.1 дополнить перечислением 7):

«7) газопроводы для транспортирования газа от УКПГ, УППГ до сооружения магистрального транспорта газа».

Пункт 1.2.2. Перечисления 2), 7) и 10) изложить в новой редакции:

«2) нефтегазосборные трубопроводы для транспортирования продукции нефтяных скважин от замерных установок до узлов дополнительных работ дожимных насосных станций и установок сепарации нефти для предварительного сброса воды (нефтегазопроводы)»;

«7) трубопроводы систем заводнения нефтяных пластов и систем захоронения пластовых и сточных вод в глубокие поглощающие горизонты, за исключением участков, расположенных на кустовых площадках (на кустах скважин)»;»;

«10) ингибиторопроводы для подачи ингибиторов к скважинам или другим объектам обустройства нефтяных и газонефтяных месторождений, за исключением участков, расположенных на кустовых площадках (на кустах скважин)»;».

Пункт 1.2.3. Примечания изложить в новой редакции.

«П р и м е ч а н и е — Границей промыслового трубопровода является запорная арматура, установленная на входе (трубопровода) на технологическую площадку или на выходе с технологической площадки, но в пределах не более 5 м от границы площадки, если иное не предусмотрено внутренними документами эксплуатирующей организации или утвержденными схемами разграничения зон ответственности. В последнем случае границей можно считать условную границу площадки, согласованную с владельцем площадки».

Пункт 1.3 дополнить перечислениями 8) и 9):

«8) газопроводы подключения, входящие в состав магистральных газопроводов в соответствии с требованиями СП 36.13330;

9) трубопроводы из неметаллических труб. Проектирование промысловых трубопроводов из стеклопластиковых труб выполняют согласно ГОСТ Р 59411, ГОСТ Р 59834, ГОСТ Р 59910».

Раздел 2 изложить в новой редакции:

«В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 9.014 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 9.107 Единая система защиты от коррозии и старения. Коррозионная агрессивность атмосферы. Основные положения

ГОСТ 9.502 Единая система защиты от коррозии и старения. Ингибиторы коррозии металлов для водных систем. Методы коррозионных испытаний

ГОСТ 9.506 Единая система защиты от коррозии и старения. Ингибиторы коррозии металлов в водно-нефтяных средах. Методы определения защитной способности

ГОСТ 9.514 Единая система защиты от коррозии и старения. Ингибиторы коррозии металлов для водных систем. Электрохимический метод определения защитной способности

ГОСТ 9.602—2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 1412 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки

ГОСТ 9238 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 26251 Протекторы для защиты от коррозии. Технические условия  
ГОСТ 26775 Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов на внутренних водных путях.  
Нормы и технические требования  
ГОСТ 27751 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения  
ГОСТ 30244 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть  
ГОСТ 30402 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость  
ГОСТ 30732 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия  
ГОСТ 33382 Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация  
ГОСТ Р 9.905 (ИСО 7384:2001, ИСО 11845:1995) Единая система защиты от коррозии и старения. Методы коррозионных испытаний. Общие требования  
ГОСТ Р 51164—98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии  
ГОСТ Р 59411 Трубопроводы промышленные из стеклопластиковых труб. Правила проектирования и эксплуатации  
ГОСТ Р 59834 Промышленные трубопроводы. Трубы гибкие полимерные армированные и соединительные детали к ним. Общие технические условия  
ГОСТ Р 59910 Трубы полимерные, армированные металлическим каркасом, и соединительные детали к ним. Общие технические условия  
СП 14.13330 «СНиП II-7-81\* Строительство в сейсмических районах»  
СП 16.13330 «СНиП II-23-81\* Стальные конструкции»  
СП 20.13330 «Нагрузки и воздействия»  
СП 22.13330 «Основания зданий и сооружений»  
СП 25.13330 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»  
СП 28.13330 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии»  
СП 31.13330 «СНиП 2.04.02-84\* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  
СП 32.13330 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»  
СП 34.13330 «СНиП 2.05.02-84\* Автомобильные дороги»  
СП 35.13330 «СНиП 2.05.03-84\* Мосты и трубы»  
СП 36.13330 «СНиП 2.05.06-85\* Магистральные трубопроводы»  
СП 37.13330 «СНиП 2.05.07-91\* Промышленный транспорт»  
СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»  
СП 99.13330 «СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях»  
СП 119.13330 «СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм»  
СП 129.13330 «СНиП 3.05.04-85\* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»  
СП 284.1325800 «Трубопроводы промышленные для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ»

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов».

Раздел 3. Пункты 3.2, 3.29 исключить.

Пункт 3.6 после слова «река,» дополнить словом: «ручей,».

Пункт 3.9 изложить в новой редакции:

«3.9 **газопровод-шлейф**: Трубопровод, предназначенный для транспортирования пластовой смеси от границы площадки одиночной скважины (куста скважин) месторождений и подземных хранилищ газа до установок комплексной подготовки газа, установок предварительной подготовки газа, пунктов сбора и от компрессорных станций подземных хранилищ газа до границы площадки одиночной скважины (куста скважин) для закачки газа в пласт».

Пункт 3.10 дополнить примечанием:

«П р и м е ч а н и е — Требования к проектированию газосборного коллектора аналогичны требованиям к газопроводам-шлейфам, за исключением положений, не предусматривающих продувочную обвязку в составе узла запорной арматуры».

Пункты 3.24, 3.38 изложить в новой редакции:

«3.24 **кран охранный**: Охранная запорная арматура на входе или выходе площадочного объекта (УППГ, УКПГ, ДКС, ДНС, ГКС, ГНС, ГС, ГИС, ПС, ГПЗ, СПХГ, ЦПС, НПС), устанавливаемая на промысловом трубопроводе и служащая для экстренного отключения площадочного объекта от линейного трубопровода.

П р и м е ч а н и е — Размещение трубопроводной арматуры должно соответствовать требованиям 9.2.1»;

«3.38

**предельное состояние строительного объекта**: Состояние строительного объекта, при превышении характерных параметров которого эксплуатация строительного объекта недопустима, затруднена или нецелесообразна.

П р и м е ч а н и е — К характерным параметрам объекта относятся: рабочее давление, толщина стенки трубы, овальность сечения трубы, радиус упругого изгиба, температурный перепад.

[Адаптировано из ГОСТ 27751—2014, пункт 2.2.8]

».

Пункт 3.55 дополнить примечанием:

«П р и м е ч а н и е — Расчетная толщина стенки трубы учитывает минусовый допуск».

Раздел 3 дополнить пунктами 3.26а, 3.52а и 3.64:

«3.26а

**мягкий грунт**: Сыпучий минеральный грунт, не нарушающий целостность защитного покрытия в процессе строительства и эксплуатации трубопровода, с размером твердых фракций в поперечнике до 50 мм.

П р и м е ч а н и е — В качестве мягкого грунта для подсыпки и присыпки используется:

- песок мелкий, средней крупности, крупный, гравелистый (классификация по ГОСТ 25100);
- песок для строительных работ по ГОСТ 8736;
- глинистые непучинистые, малопучинистые грунты (супеси, суглинки, глины) с размером комьев не более 50 мм в поперечнике, в т. ч. мерзлых;
- гравийно-галечниковые грунты с размером частиц не более 50 мм (не применяется к магистральным газопроводам);
- щебень и гравий по ГОСТ 8267 с размерами фракций не более 50 мм (не применяется к магистральным газопроводам).

[СП 86.13330.2022, пункт 3.25]

»;

«3.52а **стесненные условия**: Сложившаяся ситуация на участке трассы промыслового трубопровода, когда существующие условия расположения зданий и сооружений, не относящихся к проектируемому промысловому трубопроводу, не позволяют выполнить требования норм по соблюдению минимальных расстояний от проектируемого промыслового трубопровода до объектов, зданий и сооружений»;

«3.64 **сооружения магистрального транспорта**: Сооружения магистрального трубопровода (линейная часть, насосные и компрессорные станции и др.), предназначенные для транспортирования жидких и газообразных углеводородов».

Раздел 4 дополнить сокращениями:

«АТР — активный тектонический разлом;

ВИК — визуально-измерительный контроль;

ЗА — запорная арматура;

МРЗ — максимальное расчетное землетрясение;

НДС — напряженно-деформированное состояние;

ПАЗ — противоаварийная защита;

ПЗ — проектное землетрясение;

ППД — поддержание пластового давления (на нефтяных месторождениях);

СИКГ — система измерения количества и показателей качества газа;

СИКН — система измерения количества и показателей качества нефти».

Пункт 5.2. Первый абзац. Заменить слова: «В районах распространения ММГ применяется, как правило, надземный способ прокладки трубопроводов» на «В районах распространения льдистых, высокольдистых и просадочных ММГ способ прокладки трубопроводов определяется на основе теплотехнических расчетов»;

второй абзац изложить в новой редакции:

«Прокладку трубопроводов систем заводнения и захоронения пластовых и сточных вод следует выполнять, как правило, подземным способом. Надземная и наземная прокладки водоводов допускаются только при наличии эффективной системы обогрева и/или теплоизоляции трубопроводов, расчетов, подтверждающих отсутствие застывания транспортируемых продуктов (в том числе при остановке перекачки) за время, необходимое для опорожнения трубопровода. При соответствующем обосновании допускается в виде исключения надземная прокладка высоконапорных водоводов. Для данного способа прокладки также должны быть проведены расчеты, подтверждающие отсутствие застывания транспортируемых продуктов за время, необходимое для возобновления перекачки продукта при возможных неисправностях. Тепловые расчеты водоводов должны соответствовать требованиям [1]».

Пункт 5.4. Заменить слово: «изоляционных» на «защитных».

Пункт 5.7. Заменить слова: «требованиями действующих норм и правил [1] и [2]» на «СП 31.13330 и СП 129.13330».

Пункт 5.8. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Для уменьшения гидравлических потерь при транспортировании нестабильных газонасыщенных жидкостей рабочее давление во всех точках трубопровода должно быть выше давления насыщения транспортируемого продукта не менее чем на 0,5 МПа, если иное не оговорено в проекте».

Раздел 5 дополнить пунктом 5.10:

«5.10 Срок службы промышленного трубопровода устанавливается заказчиком в задании на проектирование, подтверждается расчетом в проектной документации».

Пункт 6.1. Заменить ссылку: «[3]» на «[2]».

Пункт 6.2 дополнить абзацем (перед таблицей 1):

«К токсичным продуктам относятся продукты, содержащие вредное вещество — сероводород 2-го класса опасности согласно ГОСТ 12.1.007».

Пункт 7.1.4. Первое перечисление изложить в новой редакции:

«- трубопроводы системы ППД с давлением 10 МПа и выше;».

Пункт 7.1.5. Второй и третий абзацы исключить.

Пункт 7.1.6. Последний абзац изложить в новой редакции:

«Имеется следующее соответствие между категориями участков трубопроводов по настоящему стандарту, СП 284.1325800 и СП 36.13330:

| Настоящий стандарт | СП 284.1325800 | СП 36.13330 |
|--------------------|----------------|-------------|
| В                  | I              | В           |
| С                  | II             | I, II       |
| Н                  | III            | III, IV     |

»;



таблицы 3, 4, 5 изложить в новой редакции:

«Таблица 3 — Категории трубопроводов в зависимости от их назначения

| Назначение и характеристики трубопровода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Категория трубопровода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Трубопроводы, транспортирующие среды с парциальным давлением сероводорода более 300 Па<br>Трубопроводы нестабильного конденсата при рабочем давлении от 10 до 32 МПа<br>Ингибиторопроводы, метанолопроводы, трубопроводы моноэтиленгликоля<br>Газосборные коллекторы, газопроводы-шлейфы I и II классов<br>Газопроводы I класса<br>Нефтегазопроводы I класса с газовым фактором 300 м <sup>3</sup> /т и более<br>Газопроводы систем закачки газа в продуктивные пласты с давлением 10 МПа и выше<br>Нефтепроводы I класса<br>Водоводы, транспортирующие пресные, пластовые и сточные воды с давлением 10 МПа и выше | С                      |
| Нефтегазопроводы I класса с газовым фактором менее 300 м <sup>3</sup> /т<br>Нефтегазопроводы II и III классов независимо от газового фактора<br>Газопроводы-шлейфы III и IV классов<br>Газопроводы II, III и IV классов<br>Выкидные линии нефтяных скважин<br>Нефтепроводы II и III классов<br>Водоводы, транспортирующие пресные, пластовые и сточные воды давлением менее 10 МПа                                                                                                                                                                                                                                  | Н                      |
| Примечание — Для трубопроводов, транспортирующих среды с парциальным давлением сероводорода 300 Па и менее, категория назначается так же, как для трубопроводов со средами, не содержащими сероводорода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |

Таблица 4 — Категории участков трубопроводов, транспортирующих нетоксичные продукты

| Характеристика участка трубопровода                                                                                                                                                                                                                                      | Категория продукта         |      |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                          | 4, 5 | 7 | 9 |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | при категории трубопровода |      |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | С                          | С    | Н | Н | С | Н |
| 1 Переходы через водные преграды                                                                                                                                                                                                                                         |                            |      |   |   |   |   |
| 1.1 Судоходные и несудоходные шириной зеркала воды в межень 25 м и более в русловой части и прибрежные участки длиной не менее 25 м каждый (от среднемеженного горизонта воды)                                                                                           | В                          | С    | С | С | С | С |
| 1.2 Несудоходные шириной зеркала воды в межень от 10 до 25 м включительно в русловой части и глубиной свыше 1,5 м, прибрежные участки длиной не менее 25 м каждый (от среднемеженного горизонта воды), оросительные и деривационные каналы                               | В                          | С    | С | С | С | Н |
| 1.3 Горные потоки (реки) при подземной прокладке                                                                                                                                                                                                                         | В                          | С    | С | С | С | Н |
| 1.4 Поймы рек по ГВВ 10 % обеспеченности                                                                                                                                                                                                                                 | В                          | С    | С | С | С | Н |
| 1.5 Участки трубопроводов протяженностью 1000 м от границ ГВВ 10 % обеспеченности                                                                                                                                                                                        | С                          | С    | Н | С | С | С |
| 2 Переходы через болота                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |      |   |   |   |   |
| 2.1 Тип II                                                                                                                                                                                                                                                               | С                          | С    | С | С | С | Н |
| 2.2 Тип III                                                                                                                                                                                                                                                              | В                          | С    | С | С | С | С |
| 3 Переходы через                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |      |   |   |   |   |
| 3.1 Железнодорожные пути общего пользования (на перегонах), включая участки по обе стороны дороги на расстоянии не менее 50 м от подошвы насыпи земляного полотна или от края водоотливного сооружения дороги.                                                           | В                          | В    | В | В | С | С |
| Автомобильные дороги общего пользования и подъездные автомобильные дороги к промышленным предприятиям I—а, I—б, II, III категорий, включая участки по обе стороны дороги на расстоянии не менее 25 м каждый от подошвы насыпи или бровки выемки земляного полотна дороги |                            |      |   |   |   |   |



Продолжение таблицы 4

| Характеристика участка трубопровода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Категория продукта         |      |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                          | 4, 5 | 7 | 9 |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | при категории трубопровода |      |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | С                          | С    | Н | Н | С | Н |
| 3.2 Подъездные железнодорожные пути необщего пользования и технологические железнодорожные пути (внутренние), включая участки по обе стороны дороги длиной 50 м каждый от осей крайних путей.<br>Автомобильные дороги, включая участки по обе стороны дороги длиной 25 м каждый от подошвы насыпи или бровки выемки земляного полотна дороги:<br>- автомобильные дороги общего пользования и подъездные автомобильные дороги к промышленным предприятиям IV, V категорий;<br>- внутриплощадочные автомобильные дороги и межплощадочные автомобильные дороги промышленных предприятий и организаций всех категорий;<br>- внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохозяйственных предприятиях и организациях I-вс категории | В                          | С    | С | С | С | С |
| 4 Участки трубопроводов, примыкающие к переходам через все железные и категоризированные автомобильные дороги, в пределах расстояний, указанных в 7.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | В                          | С    | С | С | С | С |
| 5 Трубопроводы, прокладываемые в слабо связанных барханных песках в условиях пустынь; участки газопроводов, примыкающие к площадкам скважин на расстоянии 150 м от ограждения; газопроводы на длине 250 м от линейной запорной арматуры и гребенок подводных переходов; узлы подключения трубопровода к межпромысловому коллектору и примыкающие к ним участки длиной не менее 15 м в каждую сторону от границ монтажного узла; участки от охранных кранов до площадок УКПГ, УППГ, ДКС, КС ПХГ                                                                                                                                                                                                                                     | С                          | С    | С | Н | С | Н |
| 6 Трубопроводы, прокладываемые по поливным и орошаемым землям хлопковых и рисовых плантаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | В                          | С    | С | С | С | Н |
| 7 Участки трубопроводов, транспортирующие продукты в жидкой фазе, расположенные выше населенных пунктов и промышленных предприятий на расстоянии от них до:<br>- 300 м — при диаметре труб 700 мм и менее;<br>- 500 м — при диаметре труб до 1000 мм включительно;<br>- 1000 м — при диаметре труб более 1000 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | В                          | —    | — | В | С | С |
| 8 Переходы через селевые потоки, конусы выносов и солончаковые грунты, нефтепроводы, нефтегазопроводы, конденсатопроводы, выкидные трубопроводы нефтяных скважин, прокладываемые параллельно рекам с зеркалом воды в межень 25 м и более, каналам, озерам и другим водоемам, имеющим рыбохозяйственное значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | С                          | С    | С | С | С | Н |
| 9 Узлы пуска и приема ВТУ, узлы линейной запорной арматуры, а также участки трубопроводов по 250 м, примыкающие к ним.<br>Трубопроводы, прокладываемые по подрабатываемым территориям и территориям, подверженным карстовым явлениям.<br>Трубопроводы на участках подхода к площадкам НС, НПС, УКПГ, УППГ, ГПЗ, ДКС и СПХГ в пределах 250 м от ограждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | С                          | С    | С | С | С | С |
| 10 Пересечения с коммуникациями (канализационными коллекторами, нефтепроводами, нефтегазопроводами, конденсатопроводами, газопроводами, силовыми кабелями и кабелями связи, оросительными системами) в пределах 20 м по обе стороны пересекаемой коммуникации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | С                          | С    | С | С | С | Н |
| 11 Пересечения (в обе стороны) в пределах расстояний, указанных в позиции 14 таблицы 6, с ВЛ напряжением 330 кВ и более                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | В                          | В    | В | В | В | С |
| 12 Участки трубопроводов в зонах активных тектонических разломов и прилегающие участки на расстоянии 100 м от границ разлома                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | С                          | С    | С | С | С | С |

Окончание таблицы 4

| Характеристика участка трубопровода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Категория продукта         |      |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                          | 4, 5 |   | 7 | 9 |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | при категории трубопровода |      |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | С                          | С    | Н | Н | С | Н |
| 13 Трубопроводы, прокладываемые по территории распространения ММГ, имеющих при оттаивании относительную осадку свыше 0,1, а также трубопроводы, прокладываемые в сильнозасоленных грунтах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | С                          | С    | С | С | С | С |
| <p>Примечания</p> <p>1 Участки трубопроводов, не указанные в таблице, следует отнести к категории Н.</p> <p>2 Указанные категории участков следует принимать независимо от вида прокладки (подземная, наземная, надземная).</p> <p>3 Категории участков трубопроводов надземной прокладки могут быть приняты при соответствующем обосновании категории не ниже С в зависимости от конкретных природно-климатических условий и свойств грунтов оснований.</p> <p>4 Типы болот следует принимать в соответствии с 10.2.1.</p> <p>5 Категорию участков трубопроводов, прокладываемых в поймах рек, подлежащих затоплению водохранилищем, следует принимать как для переходов через судоходные водные преграды.</p> <p>6 При небольшой продолжительности подтопления паводковыми водами (менее двадцати дней) и незначительной глубине этого подтопления, позволяющей оперативное проведение аварийно-восстановительных работ на трубопроводах в случае их повреждения, выполнение требований позиций 1.3 и 1.4 для газопроводов на поймах необязательно.</p> <p>7 Участки трубопроводов одного или различного назначения, прокладываемые при одновременном строительстве совместно в одной траншее, в одной насыпи (при наземной прокладке) или на общих опорах (на эстакаде), следует принимать не ниже категории С.</p> |                            |      |   |   |   |   |

Таблица 5 — Категории участков трубопроводов, транспортирующих токсичные продукты категорий 1, 3, 6, 8

| Характеристика участка трубопровода                                                                                                                                                                                                                                      | Категория участка |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 Переходы через водные преграды                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 1.1 Судоходные и несудоходные шириной зеркала воды в межень 25 м и более в русловой части и прибрежные участки длиной не менее 25 м каждый (от среднемеженного горизонта воды)                                                                                           | В                 |
| 1.2 Несудоходные шириной зеркала воды в межень от 10 до 25 м включительно в русловой части и глубиной свыше 1,5 м, прибрежные участки длиной не менее 25 м каждый (от среднемеженного горизонта воды), оросительные и деривационные каналы                               | В                 |
| 1.3 Горные потоки (реки) при подземной прокладке                                                                                                                                                                                                                         | В                 |
| 1.4 Поймы рек по ГВВ 10 % обеспеченности                                                                                                                                                                                                                                 | В                 |
| 1.5 Участки трубопроводов протяженностью 1000 м от границ ГВВ 10 % обеспеченности                                                                                                                                                                                        | С                 |
| 2 Переходы через болота                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 2.1 Тип II                                                                                                                                                                                                                                                               | С                 |
| 2.2 Тип III                                                                                                                                                                                                                                                              | В                 |
| 3 Переходы через железные и автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 3.1 Железнодорожные пути общего пользования (на перегонах), включая участки по обе стороны дороги на расстоянии не менее 50 м от подошвы насыпи земляного полотна или от края водоотливного сооружения дороги.                                                           | В                 |
| Автомобильные дороги общего пользования и подъездные автомобильные дороги к промышленным предприятиям I-а, I-б, II, III категорий, включая участки по обе стороны дороги на расстоянии не менее 25 м каждый от подошвы насыпи или бровки выемки земляного полотна дороги |                   |
| 3.2 Подъездные железнодорожные пути необщего пользования и технологические железнодорожные пути (внутренние), включая участки по обе стороны дороги длиной 50 м каждый от осей крайних путей.                                                                            | С                 |
| Автомобильные дороги, включая участки по обе стороны дороги длиной 25 м каждый от подошвы насыпи или бровки выемки земляного полотна дороги:                                                                                                                             |                   |
| - автомобильные дороги общего пользования и подъездные автомобильные дороги к промышленным предприятиям IV, V категорий;                                                                                                                                                 |                   |

Продолжение таблицы 5

| Характеристика участка трубопровода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Категория участка |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- внутриплощадочные автомобильные дороги и межплощадочные автомобильные дороги промышленных предприятий и организаций всех категорий;</li> <li>- внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохозяйственных предприятиях и организациях I-вс категории</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 4 Участки трубопроводов в пределах расстояний, указанных в 7.2, примыкающие к переходам через все железные и категоризированные автомобильные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C                 |
| 5 Трубопроводы, прокладываемые в слабо связанных барханных песках в условиях пустынь; участки газопроводов, примыкающие к площадкам скважин на расстоянии 150 м от ограждения; газопроводы на длине 250 м от гребенок подводных переходов, подключения трубопроводов друг к другу и участки от охранных кранов до площадок УКПГ, УППГ, ДКС, КС ПХГ, трубопроводы топливного и импульсного газа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B                 |
| 6 Трубопроводы, прокладываемые по поливным и орошаемым землям хлопковых и рисовых плантаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B                 |
| 7 Участки трубопроводов, расположенные выше населенных пунктов и промышленных предприятий на расстоянии от них до: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 300 м — при диаметре труб 700 мм и менее;</li> <li>- 500 м — при диаметре труб до 1000 мм включительно;</li> <li>- 1000 м — при диаметре труб более 1000 мм</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B                 |
| 8 Переходы через селевые потоки, конусы выносов и солончаковые грунты и нефтепроводы, нефтегазопроводы, конденсатопроводы, выкидные трубопроводы нефтяных скважин, прокладываемые параллельно рекам с зеркалом воды в межень 25 м и более, каналам, озерам и другим водоемам, имеющим рыбохозяйственное значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C                 |
| 9 Узлы пуска и приема очистных устройств, узлы линейной запорной арматуры, а также участки трубопроводов по 250 м, примыкающие к ним.<br>Трубопроводы, прокладываемые по подрабатываемым территориям, подверженным карстовым явлениям.<br>Трубопроводы на участках подхода к НС, НПС, ГПЗ в пределах 250 м от ограждения и узлы линейной запорной арматуры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B                 |
| 10 Пересечения с подземными коммуникациями (канализационными коллекторами, нефтепроводами, нефтегазопроводами, конденсатопроводами, газопроводами, силовыми кабелями и кабелями связи, подземными, наземными и надземными оросительными системами) в пределах 20 м по обе стороны пересекаемой коммуникации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C                 |
| 11 Пересечения (в обе стороны) в пределах расстояний, указанных в позиции 14 таблицы 6, с ВЛ напряжением 330 кВ и более                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B                 |
| 12 Участки трубопроводов в зонах активных тектонических разломов и прилегающие участки на расстоянии 100 м от границ разлома                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C                 |
| 13 Трубопроводы, прокладываемые по территории распространения ММГ, имеющих при оттаивании относительную осадку свыше 0,1, а также трубопроводы, прокладываемые в сильнозасоленных грунтах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C                 |
| <p><b>Примечания</b></p> <p>1 Участки трубопроводов, транспортирующие токсичные продукты и не указанные в таблице, следует отнести к категории С.</p> <p>2 Для трубопроводов, транспортирующих среды с парциальным давлением сероводорода 300 Па и менее, категория назначается так же, как для трубопроводов со средами, не содержащими сероводорода.</p> <p>3 Указанные категории участков следует принимать независимо от вида прокладки (подземная, наземная, надземная).</p> <p>4 Категории участков трубопроводов надземной прокладки могут быть приняты не ниже категории С в зависимости от конкретных природно-климатических условий и свойств грунтов оснований.</p> <p>5 Типы болот следует принимать в соответствии с 10.2.1.</p> <p>6 Категорию участков трубопроводов, прокладываемых в поймах рек, подлежащих затоплению водохранилищем, следует принимать как для переходов через судоходные водные преграды.</p> |                   |

## Окончание таблицы 5

7 При небольшой продолжительности подтопления паводковыми водами (менее двадцати дней) и незначительной глубине этого подтопления, позволяющей оперативное проведение аварийно-восстановительных работ на трубопроводах в случае их повреждения, выполнение требований позиций 1.3 и 1.4 для газопроводов на поймах необязательно.

».

Подраздел 7.1 дополнить пунктами 7.1.9 и 7.1.10:

«7.1.9 Классификацию железнодорожных путей следует принимать в соответствии с:

а) СП 119.13330:

- железнодорожные пути общего пользования;
- внешние железнодорожные подъездные пути;

б) СП 37.13330:

- подъездные железнодорожные пути необщего пользования;
- технологические железнодорожные пути (внутренние).

7.1.10 Классификацию автомобильных дорог следует принимать в соответствии с:

а) ГОСТ 33382 и СП 34.13330:

- автомобильные дороги общего пользования;
- подъездные автомобильные дороги к промышленным предприятиям;

б) СП 37.13330:

- внутриплощадочные автомобильные дороги;
- межплощадочные автомобильные дороги промышленных предприятий и организаций;

в) СП 99.13330:

- внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохозяйственных предприятиях и организациях».

Пункт 7.2.1. Таблицу 6 изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а 6 — Минимальные расстояния от трубопроводов до объектов, зданий и сооружений

| Объекты, здания и сооружения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Минимальные расстояния от оси трубопровода, м |                     |                     |                      |                  |                      |                                                          |                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | газопроводы                                   |                     |                     |                      |                  |                      | нефтепроводы,<br>нефтегазопроводы и<br>конденсатопроводы |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | класса                                        |                     |                     |                      |                  |                      |                                                          |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | III                                           |                     |                     | IV                   |                  |                      |                                                          |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | номинальным диаметром                         |                     |                     |                      |                  |                      | класса                                                   |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300 и менее                                   | свыше 300<br>до 600 | свыше 600<br>до 800 | свыше 800<br>до 1400 | 300 и менее      | свыше 300<br>до 1400 | I                                                        | II                 | III               |
| 1 Группа А:<br>- города и другие населенные пункты;<br>- коллективные сады с садовыми домиками бо-<br>лее 50 штук, дачные поселки;<br>- отдельные промышленные и сельскохозяй-<br>ственные предприятия с численностью работаю-<br>щих свыше 50 человек;<br>- тепличные комбинаты и хозяйства;<br>- птицефабрики;<br>- молокозаводы;<br>- карьеры разработки полезных ископаемых;<br>- гаражи и открытые стоянки для автомобилей<br>индивидуальных владельцев на количество авто-<br>мобилей свыше 20;<br>- отдельно стоящие здания с массовым скопле-<br>нием людей (школы, больницы, клубы, детские<br>сады и ясли, вокзалы и т. д.) с максимальной чис-<br>ленностью менее 100 человек;<br>- вахтовые жилые комплексы;<br>- отдельные жилые здания | <u>100</u><br>200                             | <u>150</u><br>300   | <u>200</u><br>400   | <u>350</u><br>700    | <u>75</u><br>150 | <u>125</u><br>250    | <u>150</u><br>ДПВО                                       | <u>100</u><br>ДПВО | <u>75</u><br>ДПВО |

Продолжение таблицы 6

| Объекты, здания и сооружения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Минимальные расстояния от оси трубопровода, м |                   |                   |                   |                  |                   |                                                          |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | газопроводы                                   |                   |                   |                   |                  |                   | нефтепроводы,<br>нефтегазопроводы и<br>конденсатопроводы |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | класса                                        |                   |                   |                   |                  |                   |                                                          |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III                                           |                   |                   | IV                |                  |                   |                                                          |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | номинальным диаметром                         |                   |                   |                   |                  |                   | класса                                                   |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300 и менее                                   | свыше 300 до 600  | свыше 600 до 800  | свыше 800 до 1400 | 300 и менее      | свыше 300 до 1400 | I                                                        | II                 | III               |
| 2 Группа Б:<br>- железнодорожные и автобусные станции;<br>- аэропорты;<br>- морские и речные порты и пристани;<br>- мосты (однопролетные и многопролетные) железнодорожных путей общего пользования и подъездных железнодорожных путей необщего пользования, автомобильных дорог общего пользования и подъездных автомобильных дорог к промышленным предприятиям I—А, I—Б, I—В, II и III категорий, внутриплощадочных автомобильных дорог и межплощадочных автомобильных дорог промышленных предприятий и организаций I-в, II-в, I-н, II-н и I-к, II-к категорий с пролетом свыше 20 м, путепроводы (при прокладке нефтепроводов ниже мостов по течению);<br><br>- отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т. д.) с численностью более 100 человек;<br><br>- мосты и путепроводы группы Б при прокладке нефтепроводов выше по течению                                                                                                                   | <u>120</u><br>240                             | <u>180</u><br>360 | <u>240</u><br>480 | <u>420</u><br>840 | <u>75</u><br>100 | <u>100</u><br>150 | <u>180</u><br>ДПВО                                       | <u>120</u><br>ДПВО | <u>90</u><br>ДПВО |
| 3 Группа В:<br>- гидроэлектростанции;<br>- гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I—IV классов;<br>- очистные сооружения и НС водопроводные, не относящиеся к объектам промысла;<br>- железнодорожные пути общего пользования (на перегонах) и подъездные железнодорожные пути необщего пользования;<br>- автомобильные дороги общего пользования и подъездные автомобильные дороги к промышленным предприятиям I—А, I—Б, I—В, II и III категорий;<br>- склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м <sup>3</sup> ;<br>- территории КС, УКПГ, СПХГ и ГРС, поставляющих газ в тупиковую распределительную сеть;<br>- административно-хозяйственные блоки газовых и нефтяных промыслов;<br>- автозаправочные станции; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов;<br>- мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи Минцифры России и других ведомств;<br>- телевизионные башни; | <u>75</u><br>150                              | <u>125</u><br>250 | <u>150</u><br>300 | <u>250</u><br>500 | <u>20</u><br>40  | <u>50</u><br>100  | <u>150</u><br>ДПВО                                       | <u>100</u><br>ДПВО | <u>75</u><br>ДПВО |



Продолжение таблицы 6

| Объекты, здания и сооружения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Минимальные расстояния от оси трубопровода, м |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | газопроводы                                   |                     |                     |                      |                 |                      | нефтепроводы,<br>нефтегазопроводы и<br>конденсатопроводы |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | класса                                        |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III                                           |                     |                     | IV                   |                 |                      |                                                          |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | номинальным диаметром                         |                     |                     |                      |                 |                      | класса                                                   |                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300 и менее                                   | свыше 300<br>до 600 | свыше 600<br>до 800 | свыше 800<br>до 1400 | 300 и менее     | свыше 300<br>до 1400 | I                                                        | II                 | III               |
| - отдельно стоящие жилые здания одно-, двух-этажные; садовые домики, дачи, сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса скота                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                    |                   |
| 4 Группа Г:<br>- мосты (однопролетные и многопролетные) подъездных железнодорожных путей (внешних и внутренних), подъездных автомобильных дорог к промышленным предприятиям IV и V категорий, внутриплощадочных автомобильных дорог и межплощадочных автомобильных дорог промышленных предприятий и организаций III-в, III-н, III-к, IV-в, IV-н и IV-к категорий с пролетом свыше 20 м, путепроводы (при прокладке нефтепроводов ниже мостов по течению);<br>- канализационные сооружения;<br>- вертодромы с парком вертолетов численностью до 10;<br>- мосты и путепроводы группы Г при прокладке нефтепроводов выше по течению | <u>30</u><br>60                               | <u>50</u><br>100    | <u>100</u><br>200   | <u>200</u><br>400    | <u>20</u><br>40 | <u>125</u><br>250    | <u>75</u><br>ДПВО                                        | <u>50</u><br>ДПВО  | <u>30</u><br>ДПВО |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                             | -                   | -                   | -                    | -               | -                    | <u>150</u><br>ДПВО                                       | <u>100</u><br>ДПВО | <u>60</u><br>ДПВО |
| 5 Группа Д:<br>- железнодорожные сливноналивные устройства;<br>- внешние железнодорожные подъездные пути;<br>- автомобильные дороги общего пользования и подъездные автомобильные дороги к промышленным предприятиям IV, V категорий;<br>- внутрихозяйственные автомобильные дороги в сельскохозяйственных предприятиях и организациях I-вс категории                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>50</u><br>50                               | <u>75</u><br>75     | <u>75</u><br>75     | <u>75</u><br>75      | <u>15</u><br>15 | <u>15</u><br>15      | <u>75</u><br>ДПВО                                        | <u>50</u><br>ДПВО  | <u>30</u><br>ДПВО |
| 6 Группа Е:<br>- территории групповых и сборных пунктов промыслов, ПГРС, промысловых установок очистки и осушки газа;<br>- территории ГРС, поставляющих газ в кольцевую распределительную сеть, ГРП, в том числе шкафного типа, ГРУ;<br>- земляной амбар для сбора конденсата при очистке полости трубопровода;<br>- открытые емкости для парафина, нефтеловушки, отстойные пруды и др.;<br>- НС водоснабжения, очистные сооружения, КНС для ППД, градирни, котельные и др.;<br>- вспомогательные и производственные здания категории Д;<br>- здания и сооружения линейной службы эксплуатации;                                  | 30                                            | 30                  | 30                  | 30                   | 30              | 30                   | 30                                                       | 30                 | 30                |

Продолжение таблицы 6

| Объекты, здания и сооружения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Минимальные расстояния от оси трубопровода, м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                      |             |                      |                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | газопроводы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                      |             |                      | нефтепроводы,<br>нефтегазопроводы и<br>конденсатопроводы |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | класса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                      |             |                      |                                                          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     | IV                   |             |                      |                                                          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | номинальным диаметром                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                      |             |                      | класса                                                   |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300 и менее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | свыше 300<br>до 600 | свыше 600<br>до 800 | свыше 800<br>до 1400 | 300 и менее | свыше 300<br>до 1400 | I                                                        | II       | III      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- вертолетные посадочные площадки без базирования на них вертолетов;</li><li>- закрытые подземные емкости для хранения и разгазирования конденсата при узлах пуска и приема очистных устройств, кроме изготавливаемых из труб конденсатоприемников, входящих в состав узлов, для которых расстояние определяется конструктивно;</li><li>- отдельные электростанции и распределительные устройства, предназначенные для питания объектов промысла:</li></ul> открытых;<br>закрытых                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40<br>20            | 50<br>25            | 50<br>25             | 30<br>15    | 30<br>15             | 50<br>25                                                 | 50<br>25 | 50<br>25 |
| 7 Группа Ж: <ul style="list-style-type: none"><li>- кабели междугородной связи и силовые электрокабели (за исключением силовых электрокабелей, кабелей связи, кабелей телемеханики и автоматики, предназначенных для обслуживания трубопровода);</li><li>- мачты (башни) и сооружения необслуживаемой малокабельной радиорелейной связи трубопроводов, электрогенераторы;</li><li>- пункты редуцирования для газоснабжения электрогенераторов;</li><li>- замерные сепарационные установки, нефтяные НС, газозамерные ГРП, установки предварительного сброса пластовой воды и др.;</li><li>- необслуживаемые усилительные пункты кабельной связи в подземных термокамерах;</li><li>- объекты связи, телемеханики и автоматики, предназначенные для обслуживания трубопровода;</li><li>- кабели местной телефонной связи, кабели зонной и сельской связи</li></ul> | 15<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |                     |                     |                      |             |                      |                                                          |          |          |

Продолжение таблицы 6

| Объекты, здания и сооружения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Минимальные расстояния от оси трубопровода, м                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | газопроводы                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                      |                 |                      | нефтепроводы,<br>нефтегазопроводы и<br>конденсатопроводы |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | класса                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | III                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     | IV                   |                 |                      |                                                          |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | номинальным диаметром                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                      |                 |                      | класса                                                   |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300 и менее                                                                                                                                                                                                                                | свыше 300<br>до 600 | свыше 600<br>до 800 | свыше 800<br>до 1400 | 300 и менее     | свыше 300<br>до 1400 | I                                                        | II              | III             |
| 11 Группа М<br>Резервуары конденсата, гликолей, метанола, этаноламинов и других горючих жидкостей, дренажные емкости на кустах скважин                                                                                                                                                                                                                                                        | 75                                                                                                                                                                                                                                         | 100                 | 125                 | 150                  | 50              | 75                   | 30                                                       | 25              | 25              |
| 12 Объекты:<br>- магистральные оросительные каналы и коллекторы, реки и водоемы, вдоль которых прокладывается трубопровод;<br>- водозаборные сооружения и станции оросительных систем, артезианские скважины                                                                                                                                                                                  | <u>25</u><br>40                                                                                                                                                                                                                            | <u>25</u><br>60     | <u>50</u><br>80     | <u>75</u><br>100     | <u>25</u><br>40 | <u>25</u><br>60      | 100                                                      | 70              | 50              |
| 13 Специальные предприятия, сооружения, площадки, охраняемые зоны, склады взрывчатых и взрывоопасных веществ, карьеры полезных ископаемых, добыча на которых производится с применением взрывных работ, склады сжиженных горючих газов                                                                                                                                                        | В соответствии с требованиями специальных нормативных документов, утвержденных в установленном порядке, и по согласованию с органами государственного надзора, министерствами и ведомствами, в ведении которых находятся указанные объекты |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |
| 14 Объекты:<br>- ВЛ высокого напряжения, параллельно которым прокладывается трубопровод;<br>- ВЛ высокого напряжения, параллельно которым прокладывается трубопровод в стесненных условиях трассы;<br>- опоры ВЛ высокого напряжения при пересечении их трубопроводом;<br>- открытые и закрытые трансформаторные подстанции и закрытые распределительные устройства напряжением 35 кВ и более | В соответствии с требованиями правил, утвержденных Минэнерго России [3], пункты 2.5.284—2.5.290                                                                                                                                            |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |
| 15 Устье одиночной или отсыпка куста бурящихся и эксплуатирующихся нефтяных, газовых, водозаборных и нагнетательных скважин, предназначенных для нужд систем ППД                                                                                                                                                                                                                              | <u>50</u><br>50                                                                                                                                                                                                                            | <u>100</u><br>100   | <u>100</u><br>100   | <u>100</u><br>100    | <u>50</u><br>50 | <u>100</u><br>100    | <u>50</u><br>50                                          | <u>30</u><br>30 | <u>30</u><br>30 |
| Примечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |
| 1 Расстояния, указанные над чертой, относятся к трубопроводам, транспортирующим продукты категорий 2, 4, 5, 7, 9, под чертой — к трубопроводам, транспортирующим продукты категорий 1, 3, 6, 8.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |
| 2 Расстояния, указанные в таблице, следует принимать:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |
| - для городов и других населенных пунктов — от проектной городской черты на расчетный срок от двадцати до двадцати пяти лет;                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |
| - для отдельных промышленных предприятий, железнодорожных станций, аэродромов, морских и речных портов и пристаней, гидротехнических сооружений, складов горючих и легковоспламеняющихся материалов, артезианских скважин — от границ отведенных им территорий с учетом их развития;                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |
| - для железных дорог — от подошвы насыпи или бровки выемки со стороны трубопровода, но не менее 10 м от границы полосы отвода дороги;                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |
| - для автомобильных дорог — от подошвы насыпи земляного полотна;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |
| - для всех мостов — от подошвы конусов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |
| - для отдельно стоящих зданий и строений — от ближайших выступающих их частей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                      |                 |                      |                                                          |                 |                 |

Окончание таблицы 6

3 Под отдельно стоящим зданием или строением следует понимать здание или строение, расположенное вне населенного пункта на расстоянии не менее 50 м от ближайших к нему зданий или сооружений.

4 Для объектов группы А минимальные расстояния можно уменьшить на 20 % в случае, если количество людей, попадающих в пределы зоны, ограниченной минимальным расстоянием, составляет менее 10 человек.

5 Минимальные расстояния от оси трубопроводов до однопролетных и многопролетных мостов железных и автомобильных дорог с пролетом 20 м и менее следует принимать такими же, как и до дорог, составной частью которых они являются.

6 Минимальные расстояния от оси трубопроводов до объектов, зданий и сооружений при надземной прокладке, предусмотренные в позициях 1—4, следует принимать увеличенными в 1,5 раза. Данное требование относится к участкам надземной прокладки протяженностью свыше 150 м.

7 Расстояния до объектов, отсутствующих в данной таблице, следует принимать по согласованию с соответствующими органами государственного надзора и заинтересованными организациями.

8 Для газопроводов, прокладываемых в лесных районах, минимальные расстояния от железных и автомобильных дорог допускается сокращать на 30 % без повышения категории участка газопровода.

9 Газопроводы, конденсатопроводы и другие объекты, из которых возможен выброс или утечка газа в атмосферу, следует располагать за пределами полос воздушных подходов к аэродромам и вертодромам.

10 Расстояния до железных и автомобильных дорог, а также до мостов и путепроводов на дорогах указаны для трубопроводов, прокладываемых параллельно дорогам.

11 Расстояния от трубопроводов до БКЭС, а также от кранового узла до БКЭС принимаются согласно позиции 6 как для закрытых устройств.

12 Расстояния от скважин и кустов скважин до площадок ГРП, СП, КС, УКПГ, СОГ, ГРС, УППГ принимаются аналогично расстояниям от указанных объектов до трубопроводов.

13 Расстояния до объектов группы Е (КТП-10(6)/0,4 кВ) не относятся к трубопроводам внутри куста скважин, а также к трубопроводам, подходящим к площадке данного куста скважин или выходящим от нее.

14 Расстояния от технологических площадок, указанные в позициях 3, 6, 7, 15, не относятся к входящим и выходящим трубопроводам данной технологической площадки. Расстояния определяются с учетом фактической возможности производства строительно-монтажных работ.

15 Минимальные расстояния от комплектных трансформаторных подстанций КТП-10(6)/0,4 кВ, предназначенных для обслуживания линейных коммуникаций и содержащих в своем составе распределительные устройства, до подземных промысловых нефтепроводов следует принимать согласно позиции 7.

16 При строительстве трубопроводов допускается их совместная прокладка на общей эстакаде с кабелями связи и электроснабжения, предназначенными для электроснабжения объектов проектируемого трубопровода (или объектов, обеспечивающих работу трубопровода), на непротяженных участках от источника электроснабжения до потребителя (узел запорной арматуры, узел подключения, СИКГ, СИКН и т. п.) длиной до 1500 м при следующих условиях:

- прокладка кабелей непосредственно над трубопроводами не допускается, расстояние между кабелями и трубопроводами должно составлять по вертикали не менее 1 м, по горизонтали — не менее 0,5 м;
- кабели размещаются в защитном футляре (коробе);
- футляр (короб) должен быть надежно закреплен от падения на трубопроводы;
- максимальное напряжение кабелей должно составлять не более 35 кВ включительно;
- при расположении кабельных эстакад и галерей на технологической эстакаде с трубопроводами с горючими газами и легковоспламеняющимися жидкостями должны быть выполнены противопожарные мероприятия (использование ограждающих горизонтальных или вертикальных конструкций с огнестойкостью не менее 0,75 ч). Крепление кабельных и других конструкций непосредственно к трубопроводам не допускается.

17 Для артезианских скважин питьевого назначения дополнительно следует учитывать требования [4], предъявляемые к источникам питьевого водоснабжения.

18 При прокладке проектируемого трубопровода на участках подключения к действующему трубопроводу и на участках подхода к узлам запорной арматуры, при наличии стесненных условий и сложностях выполнения строительно-монтажных работ (значительное количество пересечений, значительная глубина прокладки, невозможность соблюдения требований таблицы), допускается сократить на 50 % расстояния до объектов электроснабжения, связи, телемеханики и автоматики, предназначенных для обслуживания трубопровода (см. позицию 6).

19 Расстояния от низконапорных водоводов рабочим давлением до 2 МПа включительно следует принимать равными 50 % от минимальных расстояний для нефтепроводов и конденсатопроводов класса III. Расстояния от высоконапорных водоводов и низконапорных водоводов с рабочим давлением свыше 2 МПа следует принимать равными минимальным расстояниям для нефтепроводов и конденсатопроводов класса III.

20 Расстояния от трубопроводов до карьеров грунтовых материалов, предназначенных для заготовки (буртования) минерального грунта или торфа и располагаемых вблизи строительства, принимаются не менее 100 м.

21 К объектам связи, телемеханики и автоматики, предназначенным для обслуживания трубопровода, относятся в том числе здания блоков автоматики, блоков контроля и управления, блоков низковольтных комплектных устройств.

».

Пункт 7.2.3. Исключить слово: «подземного».

Пункт 7.2.13 исключить.

Пункт 8.4.1 дополнить примечанием 4:

«4 Допускается прокладка надземных трубопроводов разных этапов строительства и разного назначения на единой эстакаде со следующими условиями и дополнительными мероприятиями:

- опорная часть эстакады проектируется к строительству на первом этапе сразу под все трубопроводы;
- расстояния в свету между трубопроводами принимаются в соответствии с требованиями 8.8;
- необходимо предусмотреть двойной контроль всех сварных стыков всех трубопроводов: 100 %-ный радиографический контроль, 100 %-ный ультразвуковой контроль;
- необходимо обеспечить при организации строительства нового трубопровода сохранность действующего трубопровода»;

таблица 7. Примечания 2, 5 исключить;

примечание 4. Заменить слова: «В противном случае указанные расстояния следует увеличить не менее чем в четыре раза» на «В противном случае применяются расстояния, обоснованные теплотехническим расчетом. При отсутствии расчета расстояния следует увеличить не менее чем в четыре раза»;

дополнить примечанием 6:

«6 На участках сближения трубопроводов при подходе к площадкам (куста скважин, УКПГ, ЦПС и т. д.), к точкам подключения в другой трубопровод, к узлам запорной арматуры, при невозможности выполнения требований таблицы, расстояние между трубопроводами допускается уменьшать до значений, указанных в 8.7 при подземной прокладке, в 8.8 — при надземной прокладке. На стадии проектирования трубопроводов следует определить точное положение действующих трубопроводов. Данное требование должно быть указано в проектной и рабочей документации. Длина участка сближения определяется протяженностью стесненных условий».

Пункт 8.5. Заменить слова: «В целях использования несущей способности трубопроводов допускается закрепление на них ингибиторопроводов номинальным диаметром не более  $DN\ 100$ » на «В целях использования несущей способности трубопроводов допускается:

- закрепление на трубопроводах ингибиторопроводов, метанолопроводов, трубопроводов моноэтиленгликоля номинальным диаметром не более  $DN\ 100$ , кабелей связи;
- закрепление на высоконапорных водоводах газлифтных газопроводов номинальным диаметром не более  $DN\ 100$ »;

дополнить абзацем:

«При этом расстояние в свету между смежными основными и крепящимися к ним трубопроводами определяется конструктивно без учета требования 8.8. При наличии теплоизоляции на закрепляемых трубопроводах (номинальным диаметром не более  $DN\ 100$ ) их наружный диаметр не должен превышать 200 мм с учетом теплоизоляции».

Пункт 8.10 исключить.

Пункт 9.1.1 дополнить абзацем:

«При выборе диаметра труб следует руководствоваться отношением максимальной скорости потока к максимальной скорости эрозии — не более 0,8, а значения эквивалентной шероховатости труб принять равными:

- для труб без внутреннего гладкостного покрытия — 0,030 мм;
- для труб с внутренним гладкостным покрытием — 0,010 мм».

Пункт 9.1.6. Первый абзац. Заменить слова: «на которые имеется разрешение Ростехнадзора» на «аттестованными и сертифицированными в соответствии с Системой аттестации сварочного производства Ростехнадзора»;

после слов «к оборудованию» дополнить словом: «запорной»;

второй абзац. После слов «опор и др.» дополнить словами: «, кроме усиливающих накладок при прямой врезке трубопроводов».

Пункт 9.1.7 после слова «стальную» дополнить словами: «запорную и».

Подраздел 9.1 дополнить пунктом 9.1.15:

«9.1.15 Запрещается прокладка трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и трубопроводов системы ППД) транзитом по территориям эксплуатируемой и консервированной нефтяной скважины и скважины системы ППД».



Пункт 9.2.1. Первый абзац. Четвертое перечисление изложить в новой редакции:

«- 10 км — для трубопроводов нестабильного конденсата, ингибиторов и метанола, на низконапорных и высоконапорных водоводах;»;

второй абзац. Перечисление б) изложить в новой редакции:

«б) на входе и выходе трубопроводов (на/с площадке(и) нефтепроводов, газопроводов) из УКПГ, УППГ, КС, ДКС, ГС, ПХГ, ГПЗ, ГИС, ГКС, ГНС, ДНС, ГПЗ, УПСВ, УПН, ЦПС, ПС и НПС (охранная отключающая арматура) на расстоянии от границ территории площадок не более 1 500 м и не менее:»;

заменить слова: «При наличии в пределах этих расстояний устройств для приема и пуска ВТУ дополнительная установка запорной арматуры не является обязательной» на «При наличии в пределах расстояний, указанных выше, камер приема и пуска ВТУ допускается совмещение их с охранной запорной арматурой. Дополнительная установка отдельного узла охранной запорной арматуры не является обязательной»;

перечисление в) изложить в новой редакции:

«в) на обоих концах подводного и надземного переходов через водную преграду (реки, ручьи) при ширине более 10 м по зеркалу воды в межень и одновременно глубине более 1,5 м, а также через озера площадью зеркала воды (по всему водоему) более чем 10 000 м<sup>2</sup> при пересечении:»;

перечисление в). Перечисление 1) изложить в новой редакции:

«1) нефтепроводами, нефтегазопроводами, метанолопроводами, ингибиторопроводами и конденсатопроводами на односторонних переходах категории В и на переходах с резервной ниткой. При этом установка запорной арматуры должна быть на отметках выше ГВВ 10 % обеспеченности на расстоянии от водной преграды не менее 50 м и не более 300 м;»;

перечисление г). Заменить слова: «нефтепроводов и конденсатопроводов» на «нефтепроводов, нефтегазопроводов и конденсатопроводов»;

дополнить примечанием 3:

«3 При последовательном пересечении нескольких водных преград, расположенных поблизости друг от друга, допускается их объединение единым участком с установкой узлов запорной арматуры по концам участка при выполнении следующих условий:

- ширина каждой из водных преград не превышает 25 м;
- расстояние между узлами запорной арматуры должно составлять не более:
  - для трубопроводов  $DN$  300 и менее — 10 км;
  - для трубопроводов свыше  $DN$  300 — 5 км.

При пересечении водной преграды шириной не более 25 м и при наличии узлов запорной арматуры или отключающей арматуры на площадках на расстоянии не более 5 км, позволяющих отключать участок с водной преградой, установка дополнительной запорной арматуры непосредственно на переходе не требуется».

Пункт 9.2.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«9.2.2 Охранная запорная арматура, устанавливаемая на входе и выходе трубопроводов подключения к площадкам УППГ, УКПГ, ДКС, ГС, ПХГ, ГИС, ГКС, ГНС, ДНС, ГПЗ, УПСВ, УПН, ЦПС, ПС, а также запорная арматура на трубопроводах I и II классов (нефтепроводах, нефтегазопроводах и конденсатопроводах) на обоих концах подводного и надземного переходов через водную преграду (реки, ручьи) при ширине более 10 м по зеркалу воды в межень и одновременно глубине более 1,5 м, а также через озера площадью зеркала воды (по всему водоему) более чем 10 000 м<sup>2</sup> и при прокладке их выше отметок зданий и сооружений, населенных пунктов и промышленных объектов энергетического, диспетчерско-производственного и жилищно-бытового назначения, должны быть оборудованы системой телемеханики дистанционного управления ЗА и дистанционным контролем давления».

Пункт 9.2.2 дополнить подпунктами 9.2.2.1 и 9.2.2.2:

«9.2.2.1 Допускается установка запорной арматуры без оборудования системой телемеханики дистанционного управления ЗА и дистанционного контроля давления на трубопроводах I и II классов (нефтепроводах, нефтегазопроводах и конденсатопроводах) при переходе их через водные преграды при выполнении следующих условий:

- участки переходов и прибрежные участки длиной не менее 25 м должны быть категории В;
- используемые трубы должны быть класса прочности не ниже K52;
- минимальная толщина стенки участков переходов и примыкающих участков длиной не менее 25 м должна составлять не менее 8 мм для трубопроводов  $DN \leq 400$  и 12 мм для трубопроводов  $400 < DN \leq 700$ ;

- минимальная толщина стенки участков переходов и примыкающих участков в пределах границ водоохраных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов должна соответствовать

уровню кольцевых напряжений в стенках труб от рабочего давления — не выше 40 % нормативного предела текучести металла труб;

- неразрушающий контроль сварных стыков трубопроводов на участках переходов выполняют двумя независимыми методами: 100 %-ным радиографическим и 100 %-ным ультразвуковым;
- испытания участков переходов трубопроводов проводят гидравлическим способом в три этапа согласно требованиям позиции 1 таблицы 21;
- внутритрубную диагностику трубопровода выполняют до ввода в эксплуатацию.

9.2.2.2 Участки подземных промысловых трубопроводов (нефтепроводов, нефтегазопроводов и конденсатопроводов) в местах пересечения рек должны быть уложены в защитные кожухи из стальных или железобетонных труб.

В случае применения кожухов из стальных труб должны быть выполнены следующие дополнительные требования:

- материал стальных труб кожухов должен соответствовать требованиям национальных, региональных, международных стандартов, применение которых установлено в задании на проектирование, как к стальным конструкциям общего назначения. Толщину стенки стальной трубы футляра следует принимать не менее  $1/70 DN$ , но не менее 10 мм;
- концы защитного кожуха должны быть выведены на расстояние не менее 50 м от границ меженного уровня воды;
- положение трубопровода в футляре должно быть зафиксировано в соответствии с 10.3.14;
- концы футляров должны быть защищены герметизирующими манжетами, а манжеты — специальными укрытиями».

Пункт 9.2.5 изложить в новой редакции:

«9.2.5 На одном из концов участков газопроводов между запорной арматурой, узлах пуска и приема ВТУ, узлах подключения следует предусматривать установку продувочных свечей на расстоянии не менее 15 м от запорной арматуры при номинальном диаметре газопровода до  $DN < 1000$  и не менее 50 м при  $DN \geq 1000$ .

На трубопроводах-шлейфах, включая коллекторную часть трубопровода, продувочные свечи допускается не устанавливать».

Пункт 9.2.6. Третий абзац изложить в новой редакции:

«Расстояние от опор вдольтрассовых ВЛ-35 (20, 10, 6) кВ, входящих в состав трубопроводов, до ограждения запорной арматуры и оголовка продувочных свечей должно быть не менее полуторакратной высоты опоры».

Подраздел 9.2 дополнить пунктами 9.2.10 и 9.2.11:

«9.2.10 Охранная запорная арматура, размещаемая в соответствии с 9.2.1, перечисление б), должна обеспечивать возможность перекрытия потока в случаях:

- несрабатывания локальных защит и блокировок на входных технологических линиях площадочного объекта;
- возникновения аварийной ситуации на площадочном объекте и невозможности перекрытия потоков остальными исполнительными механизмами.

Охранная запорная арматура должна управляться по месту и дистанционно с пульта оператора/диспетчера.

Требования системы ПАЗ площадочного объекта к охранной запорной арматуре в составе промыслового трубопровода не применяются.

9.2.11 Категорийность электроприемников по обеспечению надежности электроснабжения электрифицированной запорной арматуры следует принимать не ниже «Вторая» (см. [3], подпункт 1.2.18) для узлов охранной запорной арматуры площадочных объектов и узлов подключения к объектам магистрального транспорта.

Примечание — Если резервирование электроснабжения не обеспечивает непрерывность технологического процесса или если оно экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения (если возможно обеспечение технологического резервирования охранной запорной арматуры)».

Пункт 9.3.2. Второе и третье перечисления изложить в новой редакции:

- « - пресной воды согласно СП 31.13330;
- сточных вод согласно СП 32.13330»;

таблица 8. Графа «Плотность воды при температуре 20 °С, кг/м<sup>3</sup>». Заменить значения: «1001» на «1010»; «1002» на «1020»; «1003» на «1030»; «1004» на «1040»; «1005» на «1050»; «1006» на «1060»; «1007» на «1070»; «1008» на «1080»;

графа «Глубина укладки водовода до верха трубы, м, для грунтовых условий». Заменить значение: «0,7» на «0,8» (11 раз);

примечание изложить в новой редакции:

«П р и м е ч а н и я

1 При определении глубины укладки трубопроводов следует учитывать водонасыщенность и набухание грунтов согласно требованиям СП 22.13330.

2 При определении глубины укладки трубопровода при плотности воды свыше 1080 кг/м<sup>3</sup> следует использовать данные по температуре замерзания транспортируемого продукта».

Пункт 9.3.5. Третий абзац. Заменить значение: «не менее 0,1 м» на «не менее 0,2 м».

Пункт 9.3.7. Первый абзац. Исключить слова: «Мягкий грунт — сыпучий минеральный грунт с размером твердых фракций в поперечнике до 5 мм»;

второй абзац. Заменить слово: «Изоляционные» на «Защитные»;

дополнить абзацем:

«Конструкция защитного покрытия из материалов, не подверженных гниению, и способ ее выполнения в каждом конкретном случае должны определяться проектной документацией и уточняться в технологических картах».

Пункт 9.3.9. Заменить ссылку: «8.10» на «9.3.10».

Пункт 9.3.10 изложить в новой редакции:

«9.3.10 Угол пересечения между трубопроводами и другими инженерными сетями (водопровод, канализация, кабели и др.) должен составлять не менее 60° (за исключением трубопроводов бестраншейной прокладки).

Пересечение может быть выполнено под углом не менее 30° при соблюдении одного из следующих условий:

- прокладка трубопровода осуществлена способом ГНБ (ННБ);
- участок трубопровода в месте пересечения должен быть категории В на длине 50 м в каждую сторону от оси пересекаемой коммуникации.

При прокладке трубопровода бестраншейными способами угол пересечения с другими трубопроводами, электрическими кабелями и кабелями связи должен составлять не менее 30° (при прокладке нефтепроводов угол пересечения не нормируется). Точки начала и конца участка бестраншейной прокладки должны располагаться за пределами охранной зоны пересекаемого действующего трубопровода. Расстояние между действующим и проектируемым трубопроводами должно составлять не менее 3,0 м в свету (при пересечении действующего магистрального газопровода — не менее 4,0 м в свету), а при прокладке трубопровода способом ГНБ (ННБ) — не менее 5,0 м в свету.

При пересечении участка нефтепровода с водопроводом питьевого назначения водопровод следует располагать выше.

Допускается располагать участки нефтепровода выше водопровода питьевого назначения при условии прокладки нефтепровода в защитных футлярах. При этом концы футляра должны быть выведены на расстояние не менее 10 м от водопровода питьевого назначения».

Пункт 9.3.11 исключить.

Пункт 9.3.12. Заменить ссылку: «[7]» на «[3]».

Пункт 9.3.13 дополнить абзацем:

«Допускается установка щитов-указателей на опорах трубопровода (при надземной прокладке), опорах ЛЭП и линий связи, проходящих параллельно трубопроводу, и контрольно-измерительных колонках».

Пункт 9.3.16 изложить в новой редакции:

«9.3.16 Для предохранения защитного покрытия от повреждений при укладке трубопровода в скальных, каменистых, щебенистых, сухих комковатых, мерзлых грунтах и грунтах с твердыми включениями более 30 мм следует предусматривать подсыпку, подбивку, присыпку трубопровода мягким грунтом. Допускается заменять подсыпку и присыпку при соответствующем обосновании изделиями для предохранения защитного покрытия от механических повреждений согласно 9.3.7».

Пункт 9.5.2. Последний абзац. Заменить слова: «и футляров на трубопроводах» на «и обязательной установкой футляров на трубопроводах».

Пункты 9.5.3, 9.5.4 изложить в новой редакции:

«9.5.3 Теплоизоляцию трубопроводов, в том числе для горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается выполнять из материалов с группой горючести Г1, Г2 по ГОСТ 30244 и группой воспламеняемости не более В1 по ГОСТ 30402.

9.5.4 Опоры надземных трубопроводов должны проектироваться из негорючих материалов.

Опорные конструкции надземных трубопроводов должны сохранять свою работоспособность на протяжении расчетного срока службы трубопровода. Применяемые конструкции и материалы должны выбираться с учетом условий эксплуатации трубопровода.

Участки трубопроводов надземной прокладки должны быть электрически изолированы от опор и обеспечивать защиту персонала при грозовых разрядах. Общее сопротивление этой изоляции при нормальных условиях должно быть не менее 100 кОм на одной опоре».

Пункт 9.5.5 дополнить словами: «Данное требование распространяется на основную подземную прокладку трубопровода в местах перехода на надземную прокладку на переходах через естественные и искусственные препятствия для исключения возможности перехода людей по трубопроводу через препятствие».

Пункт 9.5.10 изложить в новой редакции:

«9.5.10 В местах переходов надземных трубопроводов через автомобильные дороги следует устанавливать дорожное удерживающее боковое ограждение для защиты трубопроводов от несанкционированного съезда автомобильной техники, а также предусмотреть установку дорожного знака «Ограничение высоты» для предотвращения проезда негабаритной техники и провоза негабаритного груза.

Подраздел 9.5 дополнить пунктом 9.5.11:

«9.5.11 На конструктивных (строительных) опорах надземных трубопроводов следует устанавливать устройства для предотвращения падения трубопровода».

Пункт 9.6.1. Заменить слова: «с требованиями строительных норм и правил, утвержденных Минстроем России [11]» на «с требованиями СП 47.13330».

Пункт 9.6.2. Первый абзац. Заменить слова: «свода правил, утвержденного Минрегионом России [12]» на «СП 25.13330».

Пункт 9.6.4. Заменить слова: «со сводом правил, утвержденным Минрегионом России [12]» на «с СП 47.13330».

Пункт 9.6.8. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Защиту от повреждений покрытия при подземной прокладке трубопровода в ММГ обеспечивают путем устройства подсыпки и присыпки из мягкого или мелкозернистого грунта (песка), а также применения изделий для предохранения защитного покрытия от механических повреждений. Толщина присыпки определяется проектом. Подсыпку и присыпку, а также применение изделий для предохранения защитного покрытия от механических повреждений следует выполнять в соответствии с 9.3.7».

Пункт 9.6.13. Заменить слова: «изложенными в своде правил, утвержденном Минрегионом России [12]» на «СП 47.13330».

Пункт 9.7.1. Первый абзац. Заменить слова: «свода правил, утвержденного Минрегионом России [13]» на «СП 22.13330, СП 25.13330»;

примечание. Заменить слова: «свода правил, утвержденного Минрегионом России [13]» на «СП 22.13330».

Пункт 9.8.1. Заменить ссылку: «[14]» на «[5]».

Пункт 10.1.3 изложить в новой редакции:

«10.1.3 Прокладка переходов через водные преграды трубопроводов, транспортирующих жидкие сероводородсодержащие продукты с парциальным давлением сероводорода свыше 10 000 Па (в русловой части рек), осуществляется в футляре, толщина стенок которого рассчитана по давлению в рабочем трубопроводе для участка категории Н. Концы защитного футляра должны быть выведены на расстояние не менее 50 м от границ меженного уровня воды».

Пункт 10.1.18. Примечание 3 изложить в новой редакции:

«3 Допускается предусматривать прокладку перехода через водную преграду шириной свыше 75 м в одну нитку при условии обоснования в проектной документации на основе оценки риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий».

Пункт 10.1.21 изложить в новой редакции:

«10.1.21 На обоих берегах судоходных и лесосплавных рек и каналов при пересечении их трубопроводами должны предусматриваться сигнальные знаки согласно правилам, утвержденным Минтрансом России [6]».



Подраздел 10.1 дополнить пунктами 10.1.25—10.1.28:

«10.1.25 Расстояние между параллельными газопроводами, прокладываемыми способом ГНБ, зависящее от точности системы ориентации в бурильной установке, определяется проектом и проверяется после бурения пионерной скважины. Минимальное расстояние между строящимися трубопроводами (и строящимся и действующим трубопроводами) должно быть не менее расстояний, указанных в таблице 7, и не менее 10 м.

Заданные проектом минимальные расстояния проверяются после бурения пионерной скважины до ее расширения и протаскивания рабочего трубопровода.

10.1.26 При надземном способе прокладки перехода на опорах должны быть предусмотрены мероприятия по защите выходов трубопровода из грунта от ледохода и карчехода.

10.1.27 При устройстве надземных переходов через водные преграды следует максимально использовать несущую способность самого трубопровода. В случае применения мостовых конструкций следует руководствоваться СП 35.13330, СП 16.13330.

10.1.28 При прокладке надземных трубопроводов в затопляемых поймах рек и водоемов, вне границ ледохода допускается выполнять прокладку трубопроводов на отдельных опорах без устройства дополнительной инженерной защиты. При этом допускается временное затопление их водой при обеспечении условий, предотвращающих всплытие опор трубопроводов и самих трубопроводов. Защитные покрытия таких участков должны быть усиленного типа».

Пункт 10.2.5. Заменить слова: «в обводненных районах» на «на обводненных участках».

Пункт 10.3.1 изложить в новой редакции:

«10.3.1 Переходы трубопроводов через железные и автомобильные дороги, автомобильные дороги нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений должны предусматриваться в местах прохождения дорог по насыпям либо в местах с нулевыми отметками и в исключительных случаях при соответствующем обосновании в выемках дорог.

Прокладка трубопровода через тело насыпи не допускается, за исключением прокладки трубопроводов через тело насыпи автомобильных дорог категорий III-н и IV-н по СП 37.13330 при выполнении следующих требований:

- промысловые трубопроводы на участке пересечения следует проектировать наземными в соответствии с 9.4.2;

- промысловые трубопроводы на участке перехода следует принять категории В, включая участки по обе стороны дороги длиной 150 м каждый от подошвы насыпи или бровки земляного полотна дороги;

- прокладку промысловых трубопроводов через тело насыпи автомобильных дорог следует предусмотреть в защитном футляре;

- конструктивные требования к футляру должны соответствовать 10.3.6;

- толщину стенки защитного футляра следует определить с учетом постоянной нагрузки от веса грунта и дорожного покрытия и временных нагрузок от автомобильного транспорта;

- толщина стенки защитного футляра должна быть не менее толщины промыслового трубопровода категории Н, рассчитанного на рабочее давление основного трубопровода;

- при прокладке промысловых трубопроводов через тело насыпи автомобильных дорог концы футляра следует вывести на расстояние не менее 25 м от бровки земляного полотна;

- не допускается пересечение автодорог в местах поворота трубопровода в плане;

- пересечение автомобильных дорог в теле насыпи следует выполнить под углом не менее 80°;

- минимальное расстояние между параллельно следующими трубопроводами, проложенными в теле насыпи, должно быть не менее значений, указанных в таблице 7;

- строительство промысловых трубопроводов через тело насыпи автомобильных дорог должно осуществляться открытым способом с перекрытием движения транспорта и восстановлением поврежденного дорожного полотна;

- неразрушающий контроль сварных стыков трубопроводов на участке переходов через автомобильные дороги следует предусмотреть двумя независимыми методами: 100 %-ным радиографическим и 100 %-ным ультразвуковым. Следует предусмотреть 100 %-ный контроль сварных стыков защитного кожуха одним из указанных методов;

- закрепляемые на трубопроводах ингибиторопроводы, метанолопроводы, трубопроводы моноэтиленгликоля, газлифтные газопроводы допускается прокладывать с трубопроводом, к которому они крепятся, в едином футляре;

- испытания участков переходов трубопроводов через автомобильные дороги следует выполнить гидравлическим методом в соответствии с требованиями раздела 13;



- испытания защитных футляров следует выполнить гидравлическим методом в соответствии с требованиями раздела 13 как для участка трубопровода категории Н;

- на участке пересечения автомобильных дорог трубопроводами следует предусмотреть укрепленные дорожные ограждения на расстоянии 25 м в обе стороны от оси трубопровода, способные выдержать боковой удар транспортных средств;

- в местах пересечения трубопроводами автомобильных дорог следует предусмотреть установку дорожных знаков, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств на данных участках дороги;

- в теле насыпи автомобильной дороги должны быть предусмотрены водопропускные сооружения для отвода паводковых вод на участке пересечения;

- в качестве дополнительного мероприятия для защиты промышленных трубопроводов от механических повреждений при переходах через тело насыпи может быть предусмотрена укладка железобетонных дорожных плит на всю ширину дороги. При этом ось трубопровода должна находиться посередине плиты, а глубина заложения от верхней образующей кожуха до низа плиты должна составлять не менее 1,4 м. Плиты должны быть уложены непосредственно под дорожной одеждой в теле насыпи;

- устройство вытяжной свечи следует определять в соответствии с требованиями 10.3.8.

Пункт 10.3.3. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Первые три из указанных способов переходов трубопроводов через железные и автомобильные дороги (кроме указанных в 10.3.10) должны выполняться с устройством защитных футляров (кожухов) из стальных труб. Два последних способа выполнения перехода допускается применять без устройства защитных футляров при условии обеспечения глубины от верха трубы до поверхности земли не менее 10 м в пределах следующих расстояний:

- при прокладке трубопровода через железные дороги от осей крайних путей — 50 м;

- при прокладке трубопровода через автомобильные дороги от бровки земляного полотна — 25 м»;

дополнить абзацем:

«Переходы трубопроводов через некатегорийные дороги (проселочные и лесные дороги, вдоль-трассовые проезды и прочие дороги без усовершенствованного покрытия капитального и облегченного типов) могут устраиваться без защитных кожухов. При этом должны предусматриваться решения по защите трубопроводов от повреждения (покрытие железобетонными плитами и др.). Расстояние от верха железобетонной плиты до верхней образующей трубопровода должно составлять не менее 1,6 м».

Пункт 10.3.6. Первый абзац. Заменить слова: «внутренний диаметр» на «номинальный диаметр»; «наружного диаметра» на «номинального диаметра»;

после слов «не менее чем на 200 м» дополнить словами: «с учетом толщины слоя тепловой изоляции»;

второй абзац изложить в новой редакции:

«Требования к материалу стальных труб футляров должны соответствовать требованиям национальных, региональных, международных стандартов, необходимость применения которых установлена в задании на проектирование, как к стальным конструкциям общего назначения»;

последний абзац после обозначения «IV-к» дополнить обозначениями: «III-н, IV-н».

Пункт 10.3.8. Второй абзац изложить в новой редакции:

«На одном из концов футляра или тоннеля на подземных переходах газопроводов и конденсаторов через железные и автомобильные дороги следует предусматривать вытяжную свечу на расстоянии по горизонтали, не менее:

- для железных дорог — от подошвы откоса насыпи или бровки откоса выемки, а при наличии водоотводных сооружений — от крайнего водоотводного сооружения — 50 м;

- для автомобильных дорог — от подошвы земляного полотна — 25 м;

- для вдольтрассовых автодорог, входящих в состав трубопроводов, — 10 м.

Высота вытяжной свечи от уровня земли должна быть не менее 5 м».

Подпункт 10.3.9.1. Первое перечисление изложить в редакции:

«- для переходов под железными дорогами общего пользования — в соответствии с СП 119.13330».

Пункт 10.3.10. Первый абзац после слов «автомобильные дороги» дополнить словами: «(временные и постоянные переезды, подъезды к узлам запорной арматуры, разворотные площадки, зимние автодороги)».

Пункт 10.3.14. Заменить слово: «изоляционного» на «защитного».

Пункт 10.3.18 исключить.

Пункт 11.1. Заменить слова: «свода правил, утвержденного Минрегионом России [19]» на «СП 20.13330»;

таблица 11. Графа «Нагрузка и воздействие». Исключить строку:

|   |                                                                                           |   |   |      |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|----|
| « | Воздействия неравномерных деформаций грунта, не сопровождающиеся изменением его структуры | + | + | 1,50 | »; |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|----|

строку «Давление (вес) грунта» изложить в новой редакции:

«Давление (вес) грунта, в том числе грунта в полимерконтейнерных грунтозаполненных балластирующих устройствах»;

графа «Коэффициент надежности по нагрузке  $\gamma_{fp}$ ».

Для ветровой нагрузки заменить значение: «1,20» на «1,40»;

для гололедной нагрузки заменить значение: «1,30» на «1,80»;

для нагрузок и воздействий, возникающих при пропуске очистных устройств, заменить значение: «1,20» на «1,00»;

дополнить примечанием 5:

«5 Применительно к позиции «Нагрузка, вызываемая морозным растрескиванием грунта» коэффициент надежности по нагрузке умножается на прогнозную величину деформаций грунта или нагрузок со стороны грунта на трубопровод, вызванных этими деформациями».

Пункт 11.2. Примечание. Первое перечисление изложить в новой редакции:

«- для трубопроводов, защищенных предохранительным клапаном, клапаном отсекающим, — давление настройки клапана»;

Пункт 11.3. Второй абзац. Заменить слово: «изоляционного» на «защитного»;

обозначения после формулы (11.10). Заменить слово: «изоляционного» на «защитного» (5 раз).

Пункты 11.4, 11.5. Заменить слова: «своду правил, утвержденному Минрегионом России [19]» на «СП 20.13330» (4 раза);

«изоляционного покрытия» на «защитного покрытия» (3 раза).

Пункты 11.12, 11.14. Заменить слова: «своду правил, утвержденному Минрегионом России [20]» на «СП 14.13330».

Пункт 12.1.4. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 54257» на «ГОСТ 27751».

Пункт 12.1.7. Таблицу 12 изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а 12 — Значения коэффициента надежности по материалу труб  $\gamma_{tu}$ »

| Характеристика труб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Значение $\gamma_{tu}$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 Сварные из стали контролируемой прокатки и термически упрочненные трубы, изготовленные двухсторонней электродуговой сваркой под флюсом по сплошному технологическому шву, с минусовым допуском по толщине стенки не более 5 % и подвергнутые автоматическому контролю в объеме 100 % на сплошность основного металла и сварных соединений неразрушающими методами.<br>После выполнения технологического шва допускается лазерная (лазерно-гибридная) сварка средней части толщины стенки, при этом часть сварного шва, выполненного лазерной (лазерно-гибридной) сваркой, остается в готовой трубе после двухсторонней электродуговой сварки под флюсом | 1,34                   |
| 2 Сварные трубы, изготовленные двухсторонней электродуговой сваркой под флюсом и подвергнутые автоматическому контролю в объеме 100% сварных соединений неразрушающими методами.<br>Бесшовные трубы, подвергнутые автоматическому контролю в объеме 100% на сплошность металла неразрушающими методами.<br>Сварные трубы, изготовленные электроконтактной сваркой токами высокой частоты, подвергнутые локальной термообработке сварных соединений и общей термообработке, а также автоматическому контролю в объеме 100 % на сплошность основного металла и сварных соединений неразрушающими методами                                                   | 1,40                   |
| 3 Сварные трубы, изготовленные электроконтактной сваркой токами высокой частоты, подвергнутые общей термообработке или локальной термообработке сварных соединений и сварные соединения которых подвергнуты автоматическому контролю в объеме 100% неразрушающими методами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,47                   |

Окончание таблицы 12

| Характеристика труб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Значение $\gamma_{mi}$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4 Прочие бесшовные и сварные трубы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,55                   |
| <p>Примечание — Допускается применять коэффициенты: 1,34 вместо 1,40; 1,40 вместо 1,47 и 1,47 вместо 1,55 для труб, изготовленных двухслойной сваркой под флюсом или электросваркой токами высокой частоты при использовании технологии производства, позволяющей получить качество труб, соответствующее данному коэффициенту <math>\gamma_{mi}</math>, что должно быть подтверждено соответствующими испытаниями и методами контроля.</p> |                        |

».

Пункт 12.2.1 дополнить подпунктом 12.2.1.5:

«12.2.1.5 Измеренная с целью контроля толщина стенки трубы должна быть не менее отбраковочной толщины стенки трубы, равной большему из значений:

- разности между расчетной толщиной стенки трубы и величиной, равной минусовому допуску от расчетной толщины стенки при изготовлении трубы;

- минимально допустимой номинальной толщины стенки, указанной в 12.2.1.2».

Пункт 12.3.8. Формулы (12.12), (12.13). Заменить обозначения: « $f_l$ », « $f_{eq}$ » на « $f$ »;

формула (12.13). Пояснение для « $f_l$ », « $f_{eq}$ » изложить в новой редакции:

« $f$  — расчетный коэффициент для проверки продольных и эквивалентных напряжений, принимаемый в соответствии с таблицей 16»;

таблицу 16 изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а 16 — Значения расчетного коэффициента для проверки продольных и эквивалентных напряжений

| Расчетный коэффициент | Трубопроводы, транспортирующие продукты |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|                       | не содержащие $H_2S$                    | содержащие $H_2S$ |
| $f$                   | 0,90                                    | 0,65              |

».

Пункт 12.5.6. Второй абзац. Первое перечисление изложить в новой редакции:

«- для песчаных, других несвязных и торфяных грунтов по формуле»;

формула (12.44). Пояснение для коэффициента « $K_{H.S.}$ ». Заменить слова: «для слабонесущих грунтов» на «для слабонесущих и торфяных грунтов».

Пункт 12.6.4. Формула (12.52). Пояснение для « $t_{ins}$ ». Заменить слово: «изоляционного» на «защитного».

Пункт 12.6.5 дополнить абзацем:

«При расчете на устойчивость положения трубопроводов (нефтепроводов, газопроводов, водоводов), прокладываемых на обводненных участках, удерживающая способность грунта не учитывается».

Подпункт 12.7.15.1. Формула (12.68). Пояснение для « $D_{t.p.}$ ». Заменить слово: «изоляционного» на «защитного»;

пояснение для « $E_0 I$ ». Заменить обозначение: « $MH \cdot m^2$ » на « $H \cdot m^2$ ».

Подпункт 12.7.15.4. Формула (12.70). Пояснение для « $q_{ins}$ ». Заменить слово: «изоляционного» на «защитного».

Пункт 12.8.1. Заменить слова: «своду правил, утвержденному Минрегионом России [20]» на «СП 14.13330».

Пункт 12.8.2. Заменить ссылки: «ОСР-97 [21]» на «ОСР-2015 [7]»; «[14]» на «[5]».

Подпункт 12.8.4.5. Заменить слова: «по картам ОСР-97 [21] и согласно своду правил, утвержденному Минрегионом России [20]» на «по картам ОСР-2015 [7] и согласно СП 14.13330».

Подпункты 12.8.5.2, 12.8.5.3 изложить в новой редакции:

«12.8.5.2 Если рассчитываемый участок трубопровода удовлетворяет всем критериям прочности и устойчивости для НУЭ, выполняют второй этап расчета — на воздействие АТР. Данный расчет должен выполняться на основе двухуровневого подхода, который характеризуется следующими требованиями:

- трубопровод должен выдерживать воздействие ПЗ при минимальных повреждениях или полном отсутствии таковых.

Примечание — В этом случае трубопровод продолжает работать при минимальных перерывах в нормальной эксплуатации без необходимости в ремонтных работах значительного объема;

- трубопровод должен выдерживать воздействие МРЗ без разрывов; в этом случае трубопроводу могут быть нанесены значительные повреждения, в результате которых будет прервана эксплуатация и для устранения которых потребуются провести ремонтные работы в одном или нескольких местах.

Примечание — Расчет на воздействие АТР необходимо проводить для пересечений разломов со степенью современной активности «Высокая».

12.8.5.3 Расчет подземного участка газопровода в зоне пересечения АТР следует выполнять на воздействия необратимых смещений грунта, обусловленных сдвигом, надвигом, сбросом или взбросом, которые характеризуются прогнозной амплитудой остаточного смещения и его направлением относительно продольной оси газопровода в зоне АТР. Расчет должен быть основан на методах строительной механики с учетом геометрической и физической нелинейности при деформациях материала труб и взаимодействии трубопровода с грунтом».

Подпункт 12.8.5.5 дополнить примечанием:

«Примечание — При наличии данных только о максимальных прогнозных смещениях без привязки к периоду повторяемости расчет на воздействие АТР проводится по критериям для ПЗ».

Подпункт 12.8.5.6. Заменить слова: «(для проектного землетрясения)» на «(для ПЗ)».

Подпункт 12.8.5.8. Заменить слова: «своду правил, утвержденному Минрегионом России [20]» на «СП 14.13330».

Пункт 13.1. Таблица 21. Графа «Характеристики участков». Позиция 2. Второй этап. Для категорий участка «В, С» заменить слова: «предварительный этап» на «первый этап» (2 раза);

заменить ссылку: «[3]» на «[2]»;

графы «Категория участка» и «Характеристики участков». Заменить строки:

|   |  |  |  |  |   |                                                                                                                                                                                                          |
|---|--|--|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « |  |  |  |  | С | Узлы пуска и приема ВТУ, узлы линейной запорной арматуры, а также примыкающие к ним участки трубопроводов длиной 250 м.                                                                                  |
|   |  |  |  |  | С | Трубопроводы на участках подхода к НС, НПС, ГПЗ в пределах 250 м от ограждения (предварительный этап испытаний гидравлическим способом).                                                                 |
|   |  |  |  |  | С | Пересечения с нефтепроводами, нефтепродуктопроводами, газопроводами и канализационными коллекторами на длине 20 м по обе стороны от пересечения (предварительный этап испытаний гидравлическим способом) |

на

|   |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                         |
|---|--|--|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « |  |  |  |  | В, С | Узлы пуска и приема ВТУ, узлы линейной запорной арматуры, а также примыкающие к ним участки трубопроводов длиной 250 м (первый этап испытаний гидравлическим способом)  |
|   |  |  |  |  | В, С | Трубопроводы на участках подхода к НС, НПС, ГПЗ в пределах 250 м от ограждения (первый этап испытаний гидравлическим способом)                                          |
|   |  |  |  |  | В, С | Пересечения с нефтепроводами, газопроводами и канализационными коллекторами на длине 20 м по обе стороны от пересечения (первый этап испытаний гидравлическим способом) |

примечание 4. Заменить ссылку: «12.3.9» на «12.3»;

примечание 8 изложить в новой редакции:

«8 Участок трубопровода категории С, включающий отдельные участки, подлежащие испытаниям в два этапа, допускается испытывать в один этап в течение 12 ч с параметрами испытаний (испытательная среда, давление), соответствующими первому этапу для категории С. Такой способ испытания в один этап отражают в проекте»;



дополнить примечанием 9:

«9 Участки трубопроводов категории Н и смежные с ними участки категории С допускается испытывать на прочность совместно в один этап в течение 12 ч с параметрами испытаний (испытательная среда, давление), соответствующими первому этапу для категории С, при условии, что толщины стенок участков категории Н соответствуют требованиям, предъявляемым к категории С. Такой способ испытания в один этап отражают в проекте».

Пункт 14.1.1 изложить в новой редакции:

«14.1.1 Трубы и СДТ, применяемые для строительства промышленных трубопроводов, должны соответствовать требованиям национальных и международных стандартов на трубы и СДТ, а также иных нормативных и технических документов, утвержденных в установленном порядке».

Пункт 14.1.2. Последнее перечисление изложить в новой редакции:

«- трубы стальные электросварные прямошовные одношовные или спиральношовные, сваренные двусторонней дуговой сваркой под флюсом по сплошному технологическому шву. После выполнения технологического шва допускается лазерная (лазерно-гибридная) сварка средней части толщины стенки. Часть сварного шва, выполненного лазерной (лазерно-гибридной) сваркой, остается в готовой трубе после двухсторонней электродуговой сварки под флюсом»;

примечание исключить.

Пункт 14.1.7. Первый абзац. Заменить слова: «а также в иных нормативных документах, утвержденных в установленном порядке» на «необходимость применения которых установлена в задании на проектирование»;

второй абзац изложить в новой редакции:

«Для обеспечения сопротивления протяженным разрушениям количество вязкой составляющей в изломе образца ИПГ основного металла труб  $DN \geq 500$  должно удовлетворять требованиям, приведенным в национальных, региональных, международных стандартах, необходимость применения которых установлена в задании на проектирование».

Пункт 14.2.3. Заменить ссылку: «[22]» на «[8]».

Подраздел 14.2 дополнить пунктом 14.2.8:

«14.2.8 Все 100 % сварных соединений должны быть проконтролированы физическими методами. По требованию заказчика объемы контроля отдельных участков трубопроводов могут быть увеличены».

Пункт 14.3.1 дополнить абзацем:

«Кольцевые (чугунные, бетонные) и бетонные навесные средства балластировки необходимо устанавливать на трубопровод с применением средств футеровки из материалов, не подверженных гниению. Выбор конструкции средств футеровки устанавливается в проектной документации».

Пункты 14.3.4, 15.3.5. Заменить слова: «свода правил, утвержденного Минрегионом России [23]» на «СП 28.13330».

Подраздел 14.3 дополнить пунктом 14.3.8:

«14.3.8 Заполнение грунтозаполняемых балластирующих устройств должно осуществляться сыпучим минеральным грунтом естественной влажности с размерами фракций не более 50 мм в поперечнике. В зимнее время должны быть предусмотрены мероприятия для заполнения грузов талым или размельченным мерзлым минеральным грунтом. В грунте не допускается наличия посторонних включений, в том числе льда и снега, а также пылеватых и органических грунтов».

Подраздел 14.5. Заменить слово: «Геотекстильные» на «Геосинтетические».

Пункт 14.5.1. Заменить слово: «Геотекстильные» на «Геосинтетические».

Пункт 14.5.3. Заменить слова: «(геосетки и геокомпозиты)» на «(геосетки, георешетки, геоматы, геокомпозиты)».

Пункт 14.5.6. Заменить слово: «изоляционного» на «защитного».

Пункт 15.1.2 изложить в новой редакции:

«15.1.2 Трубы с наружным защитным покрытием должны соответствовать требованиям национальных стандартов или технических условий, согласованным в установленном порядке».

Пункт 15.1.3. Второй абзац исключить.

Пункт 15.1.4. Заменить слово: «изоляционного» на «защитного»;

после ссылки «ГОСТ Р 51164» дополнить ссылкой: «и/или ГОСТ 9.602».

Пункт 15.2.1 изложить в новой редакции:

«15.2.1 Подземные трубопроводы, температура металла которых за весь период эксплуатации ниже 268 К (минус 5 °С), не требуют ЭХЗ при отсутствии негативного влияния блуждающих и индуцированных токов, вызванных сторонними источниками. ЭХЗ промышленных трубопроводов допускается не применять при соответствующем обосновании и обеспечении безаварийной эксплуатации трубопрово-



дов. Принятие решения об отказе от применения ЭХЗ промышленного трубопровода осуществляется с учетом требований ГОСТ Р 51164—98 (пункт 3.6) и/или ГОСТ 9.602—2016 (пункт 8.1.4)».

Подпункт 15.2.11.3. Заменить слово: «изоляционного» на «защитного».

Пункт 15.3.3. Заменить ссылку: «ГОСТ 9.039» на «ГОСТ 9.107».

Пункт 15.3.4. Заменить слово: «магистральных» на «промышленных».

Подраздел 15.4 изложить в новой редакции:

**«15.4 Требования к внутренним защитным покрытиям труб и соединительных деталей трубопроводов**

15.4.1 Для защиты от коррозии допускается наносить на внутреннюю поверхность труб и СДТ покрытия на основе эпоксидных или модифицированных эпоксидных лакокрасочных материалов. Защитные покрытия, применяемые для защиты от коррозии внутренней поверхности трубопроводов, должны соответствовать техническим требованиям проектной документации.

15.4.2 При сварке труб для СДТ с внутренним противокоррозионным покрытием должны предусматриваться меры по защите от внутренней коррозии кольцевых сварных соединений (защитные втулки, покрытия и т. д.)».

Подраздел 15.5 дополнить пунктом 15.5.5:

«15.5.5 При установлении фактора высокой коррозионной агрессивности рабочей среды необходимо предусматривать систему коррозионного мониторинга. При подтверждении необходимости ингибиторной защиты система коррозионного мониторинга должна обеспечивать контроль эффективности ингибиторной защиты».

Приложение А. Формулы (А.5) и (А.16) изложить в новой редакции:

$$\ll A_3 = 2 \cdot r_0 \cdot (T_0 - T_b), \quad (\text{А.5})\gg;$$

$$\begin{aligned} &\ll (\eta - 1) \cdot (2 \cdot L_1 - (d - 2 \cdot \eta \cdot \gamma \cdot \xi \cdot t_h)) + 1,4 \cdot \sqrt{\eta \cdot \gamma \cdot \xi \cdot d \cdot t_h} \cdot \left( \eta \cdot \xi - \frac{d}{D} \right) + \\ &+ 2 \cdot \eta \cdot (\gamma - 1) \cdot \xi \cdot r_0 - K \cdot (d - 2 \cdot \eta \cdot \gamma \cdot \xi \cdot t_h) = 0. \quad (\text{А.16})\gg. \end{aligned}$$

Приложение Г. Пункт Г.1 изложить в новой редакции:

«Г.1 Периоды повторяемости ПЗ и МРЗ в соответствии с СП 14.13330 следует принять следующими:

- для ПЗ — 100 лет;
- для МРЗ — 1000 лет».

Пункты Г.7, Г.9, Г.12, Г.14. Заменить слова: «проектного землетрясения» на «ПЗ»; «максимального расчетного землетрясения» на «МРЗ».

Пункт Г.16. После слов «моделей МКЭ» дополнить словами: «(метода конечных элементов)».

Элемент стандарта «Библиография» изложить в новой редакции:

- |                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «[1] СН 510-78                                                                                                                                        | Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения вечномёрзлых грунтов |
| [2] СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03                                                                                                                        | Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов                    |
| [3] Правила устройства электроустановок. Издание 7 (утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 8 июля 2002 г. № 204)         |                                                                                                                 |
| [4] СанПиН 2.1.4.1110-02                                                                                                                              | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения                             |
| [5] Шкала сейсмической интенсивности MSK—64, 1964 г.                                                                                                  |                                                                                                                 |
| [6] Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации (утверждены приказом Минтранса Российской Федерации от 14 октября 2002 г. № 129) |                                                                                                                 |
| [7] Комплект карт ОСР-2015 территории Российской Федерации. — М.: Институт физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН                                         |                                                                                                                 |
| [8] API 1104:2001                                                                                                                                     | Сварка трубопроводов и связанного с ними оборудования (Welding of pipelines and related facilities)».           |

Поправка к ГОСТ Р 55990—2014 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования (см. Изменение № 1, ИУС № 7—2024)

| В каком месте                   | Должно быть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Приложение А.<br>Формула (А.16) | $\begin{aligned} &(\eta - 1) \cdot (2 \cdot L_1 - (d - 2 \cdot \eta \cdot \kappa \cdot t_h)) + 1,4 \cdot \sqrt{\eta \cdot \kappa \cdot d \cdot t_h} \cdot \left( \eta \cdot \xi - \frac{d}{D} \right) + \\ &+ 2 \cdot \eta \cdot (\kappa - \xi) \cdot r_0 - K \cdot (d - 2 \cdot \eta \cdot \kappa \cdot t_h) = 0. \end{aligned}$ |

(ИУС № 9 2025 г.)